



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

תאריך הפקה: 02/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	350.40	0.00	4,658.40	5,008.80	71.97	
			סה"כ צריכה	350.40	0.00	4,658.40	5,008.80		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	790.80	0.00	4,686.00	5,476.80	73.66	
			סה"כ צריכה	790.80	0.00	4,686.00	5,476.80		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	216.60	0.00	1,283.40	1,500.00	61.00	
			סה"כ צריכה	216.60	0.00	1,283.40	1,500.00		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	412.80	0.00	2,174.40	2,587.20	70.29	
			סה"כ צריכה	412.80	0.00	2,174.40	2,587.20		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	82.95	0.00	500.80	583.75	2.68	
			22009804 - 2	0.98	0.00	4.60	5.57	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.62	0.62	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.62	2.62	18.29	
			22009805 - 1	37.05	0.00	154.46	191.51	5.17	
			22009805 - 2	43.31	0.00	264.63	307.94	12.63	
			22009805 - 3	59.56	0.00	396.44	456.00	4.68	
			22009805 - 4	108.65	0.00	658.33	766.98	3.50	
			22009810 - 1	46.91	0.00	350.69	397.60	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.04	0.04	0.10	
			28029790 - 1	162.11	0.00	1,060.80	1,222.91		
			סה"כ צריכה	541.52	0.00	3,394.01	3,935.53		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	932.80	0.00	6,218.40	7,151.20	28.91	
			סה"כ צריכה	932.80	0.00	6,218.40	7,151.20		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	20.74	0.00	125.20	145.94	2.68	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 3	14.89	0.00	99.11	114.00	4.68	
			22009805 - 4	27.16	0.00	164.58	191.75	3.50	
			22009810 - 1	11.73	0.00	87.67	99.40	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.10	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.73	265.20	0.00	40.53	28029790 - 1			
		857.63	742.58	0.00	115.05	סה"כ צריכה			
	1.68	861.30	735.85	0.00	125.45	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.49	51.18	43.96	0.00	7.22	22009803 - 2			
	0.14	2.14	1.90	0.00	0.24	22009803 - 3			
	2.68	145.94	125.20	0.00	20.74	22009804 - 1			
	4.01	11.15	9.20	0.00	1.95	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	383.20	309.06	0.00	74.14	22009805 - 1			
	12.63	616.30	529.62	0.00	86.69	22009805 - 2			
	4.68	114.00	99.11	0.00	14.89	22009805 - 3			
	3.50	191.75	164.58	0.00	27.16	22009805 - 4			
	3.74	78.80	53.80	0.00	25.00	22009808 - 1			
	8.43	99.40	87.67	0.00	11.73	22009810 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.10	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.73	265.20	0.00	40.53	28029790 - 1			
		2,861.69	2,425.96	0.00	435.73	סה"כ צריכה			
	1.68	-143.55	-122.64	0.00	-20.91	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.16	-111.07	-95.17	0.00	-15.90	22009802 - 2			
	1.23	-140.63	-120.75	0.00	-19.88	22009802 - 3			
	0.17	-0.02	-0.02	0.00	0.00	22009802 - 4			
	1.90	-149.89	-128.82	0.00	-21.07	22009803 - 1			
	0.49	-51.17	-43.96	0.00	-7.22	22009803 - 2			
	0.14	-2.14	-1.90	0.00	-0.24	22009803 - 3			
	9.68	838.23	699.57	0.00	138.67	22009803 - 4			
		239.75	186.30	0.00	53.45	סה"כ צריכה			
	1.16	666.45	571.05	0.00	95.40	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.49	51.18	43.96	0.00	7.22	22009803 - 2			
	0.14	2.14	1.90	0.00	0.24	22009803 - 3			
	2.68	145.94	125.20	0.00	20.74	22009804 - 1			
	4.01	12.16	10.03	0.00	2.13	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	418.03	337.15	0.00	80.88	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	94.54	0.00	577.63	672.18	12.63	
			22009805 - 3	14.89	0.00	99.11	114.00	4.68	
			22009805 - 4	27.16	0.00	164.58	191.75	3.50	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	11.73	0.00	87.67	99.40	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.009	0.009	0.10	
			28029790 - 1	40.53	0.00	265.20	305.73		
			סה"כ צריכה	395.46	0.00	2,284.31	2,679.76		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-20.91	0.00	-122.64	-143.55	1.68	
			22009802 - 2	-15.90	0.00	-95.17	-111.07	1.16	
			22009802 - 3	-19.88	0.00	-120.75	-140.63	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-21.07	0.00	-128.82	-149.89	1.90	
			22009803 - 2	-7.22	0.00	-43.96	-51.17	0.49	
			22009803 - 3	-0.24	0.00	-1.90	-2.14	0.14	
			22009803 - 4	138.67	0.00	699.57	838.23	9.68	
			סה"כ צריכה	53.45	0.00	186.30	239.75		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	119.30	0.00	724.50	843.80	1.23	
			22009803 - 2	7.22	0.00	43.96	51.18	0.49	
			22009803 - 3	0.24	0.00	1.90	2.14	0.14	
			22009804 - 1	20.74	0.00	125.20	145.94	2.68	
			22009804 - 2	1.42	0.00	6.69	8.11	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	53.92	0.00	224.77	278.69	5.17	
			22009805 - 2	63.05	0.00	385.21	448.26	12.63	
			22009805 - 3	14.89	0.00	99.11	114.00	4.68	
			22009805 - 4	27.16	0.00	164.58	191.75	3.50	
			22009808 - 3	50.40	0.00	1,453.00	1,503.40	18.52	
			22009810 - 1	11.73	0.00	87.67	99.40	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.009	0.009	0.10	
			28029790 - 1	40.53	0.00	265.20	305.73		
			סה"כ צריכה	410.59	0.00	3,582.60	3,993.20		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-20.91	0.00	-122.64	-143.55	1.68	
			22009802 - 2	-15.90	0.00	-95.17	-111.07	1.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-19.88	0.00	-120.75	-140.63	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-21.07	0.00	-128.82	-149.89	1.90	
			22009803 - 2	-7.22	0.00	-43.96	-51.17	0.49	
			22009803 - 3	-0.24	0.00	-1.90	-2.14	0.14	
			22009803 - 4	138.67	0.00	699.57	838.23	9.68	
			סה"כ צריכה	53.45	0.00	186.30	239.75		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.10	0.10	0.17	
			22009803 - 2	7.22	0.00	43.96	51.17	0.49	
			22009803 - 3	0.24	0.00	1.90	2.14	0.14	
			22009804 - 1	20.74	0.00	125.20	145.94	2.68	
			22009804 - 2	1.86	0.00	8.78	10.64	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	70.77	0.00	295.01	365.78	5.17	
			22009805 - 2	82.73	0.00	505.43	588.15	12.63	
			22009805 - 3	14.89	0.00	99.11	114.00	4.68	
			22009805 - 4	27.16	0.00	164.58	191.75	3.50	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009810 - 1	11.73	0.00	87.67	99.40	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.009	0.009	0.10	
			28029790 - 1	40.53	0.00	265.20	305.73		
			סה"כ צריכה	277.86	0.00	1,597.75	1,875.62		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-20.91	0.00	-122.64	-143.55	1.68	
			22009802 - 2	-15.90	0.00	-95.17	-111.07	1.16	
			22009802 - 3	-19.88	0.00	-120.75	-140.63	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-21.07	0.00	-128.82	-149.89	1.90	
			22009803 - 2	-7.22	0.00	-43.96	-51.17	0.49	
			22009803 - 3	-0.24	0.00	-1.90	-2.14	0.14	
			22009803 - 4	138.67	0.00	699.57	838.23	9.68	
			סה"כ צריכה	53.45	0.00	186.30	239.75		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-20.91	0.00	-122.64	-143.55	1.68	
			22009802 - 2	-15.90	0.00	-95.17	-111.07	1.16	
			22009802 - 3	-19.88	0.00	-120.75	-140.63	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.90	-149.89	-128.82	0.00	-21.07	22009803 - 1			
	0.49	-51.17	-43.96	0.00	-7.22	22009803 - 2			
	0.14	-2.14	-1.90	0.00	-0.24	22009803 - 3			
	9.68	838.23	699.57	0.00	138.67	22009803 - 4			
		239.75	186.30	0.00	53.45	סה"כ צריכה			
	1.90	899.35	772.95	0.00	126.40	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.49	51.18	43.96	0.00	7.22	22009803 - 2			
	0.14	2.14	1.90	0.00	0.24	22009803 - 3			
	2.68	145.94	125.20	0.00	20.74	22009804 - 1			
	4.01	15.20	12.54	0.00	2.66	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	522.54	421.44	0.00	101.10	22009805 - 1			
	12.63	840.22	722.04	0.00	118.18	22009805 - 2			
	4.68	114.00	99.11	0.00	14.89	22009805 - 3			
	3.50	191.75	164.58	0.00	27.16	22009805 - 4			
	10.94	685.00	533.40	0.00	151.60	22009806 - 3			
	8.43	99.40	87.67	0.00	11.73	22009810 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.10	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.73	265.20	0.00	40.53	28029790 - 1			
		3,873.25	3,250.81	0.00	622.44	סה"כ צריכה			
	0.49	51.18	43.96	0.00	7.22	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.14	2.14	1.90	0.00	0.24	22009803 - 3			
	2.68	145.94	125.20	0.00	20.74	22009804 - 1			
	4.01	13.17	10.87	0.00	2.31	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	452.87	365.25	0.00	87.62	22009805 - 1			
	12.63	728.05	625.65	0.00	102.40	22009805 - 2			
	4.68	114.00	99.11	0.00	14.89	22009805 - 3			
	3.50	191.75	164.58	0.00	27.16	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	8.43	99.40	87.67	0.00	11.73	22009810 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.10	0.009	0.009	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.73	265.20	0.00	40.53	28029790 - 1			
		2,105.04	1,790.20	0.00	314.83	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-20.91	0.00	-122.64	-143.55	1.68	
			22009802 - 2	-15.90	0.00	-95.17	-111.07	1.16	
			22009802 - 3	-19.88	0.00	-120.75	-140.63	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-21.07	0.00	-128.82	-149.89	1.90	
			22009803 - 2	-7.22	0.00	-43.96	-51.17	0.49	
			22009803 - 3	-0.24	0.00	-1.90	-2.14	0.14	
			22009803 - 4	138.67	0.00	699.57	838.23	9.68	
			סה"כ צריכה	53.45	0.00	186.30	239.75		
			סה"כ צריכה	6,137.58	0.00	39,206.63	45,344.21		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				45,344.21		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (6,137.58 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (39,206.63 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-125.45	0.00	-735.85	-861.30	1.68	
			22009802 - 2	-95.40	0.00	-571.05	-666.45	1.16	
			22009802 - 3	-119.30	0.00	-724.50	-843.80	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.17	
			22009803 - 1	-126.40	0.00	-772.95	-899.35	1.90	
			22009803 - 2	-43.30	0.00	-263.75	-307.05	0.49	
			22009803 - 3	-1.45	0.00	-11.40	-12.85	0.14	
			22009803 - 4	832.00	0.00	4,197.40	5,029.40	9.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	320.70	0.00	1,117.80	1,438.50		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	228.10	0.00	1,377.20	1,605.30	2.68	
			סה"כ צריכה	228.10	0.00	1,377.20	1,605.30		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	505.50	0.00	2,107.20	2,612.70	5.17	
			סה"כ צריכה	505.50	0.00	2,107.20	2,612.70		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	41.36	0.00	252.71	294.08	12.63	
			סה"כ צריכה	41.36	0.00	252.71	294.08		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	129.00	0.00	964.40	1,093.40	8.43	
			סה"כ צריכה	129.00	0.00	964.40	1,093.40		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	40.00	40.00	22.76	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	40.00	40.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	13.30	0.00	62.70	76.00	4.01	
			סה"כ צריכה	13.30	0.00	62.70	76.00		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	1.70	1.70	2.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.70	1.70		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	7.20	7.20	18.29	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	7.20	7.20		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	73.71	0.00	490.59	564.30	4.68	
			סה"כ צריכה	73.71	0.00	490.59	564.30		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	134.46	0.00	814.68	949.14	3.50	
			סה"כ צריכה	134.46	0.00	814.68	949.14		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	1.45	0.00	11.40	12.85	0.14	
			סה"כ צריכה	1.45	0.00	11.40	12.85		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	445.80	0.00	2,917.20	3,363.00		
			סה"כ צריכה	445.80	0.00	2,917.20	3,363.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	1,136.25	0.00	7,765.00	8,901.25	107.78	
			סה"כ צריכה	1,136.25	0.00	7,765.00	8,901.25		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	2,001.25	0.00	12,960.00	14,961.25	105.40	
			סה"כ צריכה	2,001.25	0.00	12,960.00	14,961.25		

