



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)


תאריך הפקה: 03/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	2,795.60	0.00	12,219.24	15,014.84	38.78	
			סה"כ צריכה	2,795.60	0.00	12,219.24	15,014.84		
2	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	1,853.95	0.00	7,358.41	9,212.35	54.91	
			81007765 - 2	1,708.42	0.00	7,073.79	8,782.21	62.94	
			81007907 - 1	774.00	0.00	2,944.61	3,718.61	17.34	
			81007907 - 2	2,411.84	0.00	9,523.60	11,935.45	76.70	
			81007907 - 3	604.68	0.00	2,391.82	2,996.49	18.34	
			81007907 - 4	675.68	0.00	2,548.98	3,224.66	17.33	
			81007907 - 8	2,092.84	0.00	7,875.82	9,968.66	53.23	
			סה"כ צריכה	10,121.40	0.00	39,717.03	49,838.43		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,638.01	0.00	5,638.73	7,276.74	13.58	
			81007805 - 2	101.85	0.00	351.65	453.50	1.26	
			81007805 - 8	5,383.48	0.00	19,853.78	25,237.25	47.98	
			81007907 - 5	-170.32	0.00	-316.01	-486.33	1.16	
			סה"כ צריכה	6,953.02	0.00	25,528.15	32,481.17		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-201.71	0.00	-791.39	-993.11	2.47	
			81007765 - 6	1,318.93	0.00	5,498.51	6,817.44	21.12	
			סה"כ צריכה	1,117.21	0.00	4,707.12	5,824.33		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	644.49	0.00	2,501.28	3,145.77	22.14	
			סה"כ צריכה	644.49	0.00	2,501.28	3,145.77		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	50.15	0.00	191.78	241.93	0.33	
			סה"כ צריכה	50.15	0.00	191.78	241.93		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	201.71	0.00	791.39	993.11	2.47	
			81007765 - 3	2,126.02	0.00	9,319.12	11,445.14	42.18	
			81007765 - 8	-644.49	0.00	-2,501.28	-3,145.77	22.14	
			סה"כ צריכה	1,683.24	0.00	7,609.24	9,292.47		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,627.90	0.00	10,362.50	12,990.40	35.88	
			סה"כ צריכה	2,627.90	0.00	10,362.50	12,990.40		
9	30587	קומה 03+04 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	4 - 81007765	1,927.38	0.00	7,617.02	9,544.40	17.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	1,352.22	0.00	5,768.38	7,120.61	18.29	
			סה"כ צריכה	3,279.60	0.00	13,385.41	16,665.01		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	592.11	0.00	2,951.43	3,543.54	11.22	
			סה"כ צריכה	592.11	0.00	2,951.43	3,543.54		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	960.13	0.00	4,293.22	5,253.35	20.17	
			סה"כ צריכה	960.13	0.00	4,293.22	5,253.35		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	14,901.54	0.00	55,933.76	70,835.30	110.46	
			סה"כ צריכה	14,901.54	0.00	55,933.76	70,835.30		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,035.92	0.00	11,209.48	14,245.40	41.00	
			סה"כ צריכה	3,035.92	0.00	11,209.48	14,245.40		
14	30580	קומה 5 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	81007907 - 6	364.77	0.00	1,670.64	2,035.41	14.58	
			סה"כ צריכה	364.77	0.00	1,670.64	2,035.41		
			סה"כ צריכה	49,127.09	0.00	192,280.27	241,407.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				241,407.35		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 49,127.09)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 192,280.27)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	14,196.74	0.00	56,742.91	70,939.65	147.58	
			סה"כ צריכה	14,196.74	0.00	56,742.91	70,939.65		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	26,458.75	0.00	99,531.84	125,990.59	214.14	
			סה"כ צריכה	26,458.75	0.00	99,531.84	125,990.59		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	8,361.02	0.00	34,983.81	43,344.83	121.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,361.02	0.00	34,983.81	43,344.83		

