



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (31/03/24 - 01/03/24)


תאריך הפקה: 05/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,313.21	0.00	10,343.32	11,656.53	35.74	
			סה"כ צריכה	1,313.21	0.00	10,343.32	11,656.53		
2	30584	מיזוג אוויר	1 - 70054711	1,262.00	0.00	7,242.25	8,504.25	65.47	
			81007765 - 2	1,357.65	0.00	9,162.91	10,520.56	56.32	
			81007907 - 1	512.43	0.00	3,268.72	3,781.15	17.44	
			81007907 - 2	1,551.13	0.00	10,687.46	12,238.60	56.64	
			81007907 - 3	518.39	0.00	3,488.90	4,007.29	18.30	
			81007907 - 4	497.05	0.00	2,816.80	3,313.85	17.04	
			81007907 - 8	1,530.82	0.00	9,529.78	11,060.60	65.76	
			סה"כ צריכה	7,229.48	0.00	46,196.82	53,426.30		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,047.07	0.00	5,680.79	6,727.85	11.47	
			81007805 - 2	74.01	0.00	380.79	454.80	1.29	
			81007805 - 8	3,710.57	0.00	21,215.63	24,926.20	43.56	
			81007907 - 5	-114.46	0.00	-364.74	-479.21	1.14	
			סה"כ צריכה	4,717.18	0.00	26,912.46	31,629.64		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-136.40	0.00	-837.09	-973.49	1.36	
			81007765 - 6	843.44	0.00	4,081.73	4,925.17	12.24	
			סה"כ צריכה	707.04	0.00	3,244.64	3,951.68		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	324.91	0.00	1,738.97	2,063.88	12.74	
			סה"כ צריכה	324.91	0.00	1,738.97	2,063.88		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	34.33	0.00	206.87	241.20	0.33	
			סה"כ צריכה	34.33	0.00	206.87	241.20		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	136.40	0.00	837.09	973.49	1.36	
			81007765 - 3	1,160.13	0.00	7,464.32	8,624.45	27.76	
			81007765 - 8	-324.91	0.00	-1,738.97	-2,063.88	12.74	
			סה"כ צריכה	971.62	0.00	6,562.44	7,534.05		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	1,852.60	0.00	11,245.20	13,097.80	2,351,431.68	
			סה"כ צריכה	1,852.60	0.00	11,245.20	13,097.80		
9	30587	קומה 03+04 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	4 - 81007765	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	654.06	0.00	3,858.10	4,512.16	14.04	
			סה"כ צריכה	654.06	0.00	3,858.10	4,512.16		
11	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	542.26	0.00	3,244.92	3,787.18	9.40	
			סה"כ צריכה	542.26	0.00	3,244.92	3,787.18		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	10,033.99	0.00	57,907.10	67,941.10	99.84	
			סה"כ צריכה	10,033.99	0.00	57,907.10	67,941.10		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,089.88	0.00	11,989.20	14,079.08	30.52	
			סה"כ צריכה	2,089.88	0.00	11,989.20	14,079.08		
14	30580	קומה 5 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	81007907 - 6	48.67	0.00	296.21	344.88	0.47	
			סה"כ צריכה	48.67	0.00	296.21	344.88		
			סה"כ צריכה	30,519.24	0.00	183,746.25	214,265.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				214,265.49		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 30,519.24)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 183,746.25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	6,524.61	0.00	42,340.10	48,864.70	82.05	
			סה"כ צריכה	6,524.61	0.00	42,340.10	48,864.70		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	18,055.74	0.00	103,701.82	121,757.57	195.97	
			סה"כ צריכה	18,055.74	0.00	103,701.82	121,757.57		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	3,322.62	0.00	20,440.70	23,763.33	83.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,322.62	0.00	20,440.70	23,763.33		

