



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 05/04/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.70	510.40	438.00	0.00	72.40	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		510.40	438.00	0.00	72.40	סה"כ צריכה			
	28.92	1,425.10	1,122.30	0.00	302.80	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		1,425.10	1,122.30	0.00	302.80	סה"כ צריכה			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	3.28	2,143.20	1,842.00	0.00	301.20	22048098 - 3			
		2,143.20	1,842.00	0.00	301.20	סה"כ צריכה			
	13.02	2,556.40	2,140.00	0.00	416.40	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,556.40	2,140.00	0.00	416.40	סה"כ צריכה			
	18.64	-838.40	-743.40	0.00	-95.00	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 אזורי מלל	40236	6
	9.17	1,150.40	1,014.40	0.00	136.00	22048087 - 2			
		312.00	271.00	0.00	41.00	סה"כ צריכה			
	26.60	15,624.20	13,411.40	0.00	2,212.80	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	8.24	4,818.40	4,137.50	0.00	680.90	21262515 - 1			
	49.20	18,730.80	15,813.60	0.00	2,917.20	22048098 - 1			
	29.50	5,008.80	4,182.40	0.00	826.40	22048098 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		32,104.80	27,496.00	0.00	4,608.80	מגדלי קירור			
		76,287.00	65,040.90	0.00	11,246.10	סה"כ צריכה			
	4.67	2,154.40	1,855.80	0.00	298.60	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		2,154.40	1,855.80	0.00	298.60	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	22048091 - 1	6,203.40	0.00	37,142.40	43,345.80	80.43	
			22048093 - 3	1,741.20	0.00	10,093.60	11,834.80	23.77	
			22048108 - 3	1,053.60	0.00	6,407.20	7,460.80	20.48	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,998.20	0.00	53,643.20	62,641.40		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20208198 - 1	820.00	0.00	3,715.50	4,535.50	38.05	
			22048341 - 2	702.00	0.00	3,582.00	4,284.00	20.28	
			סה"כ צריכה	1,522.00	0.00	7,297.50	8,819.50		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	2,591.20	0.00	15,659.60	18,250.80	36.14	
			סה"כ צריכה	2,591.20	0.00	15,659.60	18,250.80		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	582.80	0.00	3,123.60	3,706.40	19.67	
			סה"כ צריכה	582.80	0.00	3,123.60	3,706.40		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,109.60	0.00	6,542.00	7,651.60	26.60	
			סה"כ צריכה	1,109.60	0.00	6,542.00	7,651.60		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	134.20	0.00	804.30	938.50	4.38	
			סה"כ צריכה	134.20	0.00	804.30	938.50		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	298.40	0.00	1,951.20	2,249.60	13.67	
			סה"כ צריכה	298.40	0.00	1,951.20	2,249.60		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	1,482.00	0.00	9,286.40	10,768.40	48.46	
			22048108 - 4	0.00	0.00	40.00	40.00	73.19	
			22048110 - 2	1,500.40	0.00	8,510.80	10,011.20	74.74	
			22048337 - 3	4,612.80	0.00	25,720.00	30,332.80	63.65	
			סה"כ צריכה	7,595.20	0.00	43,557.20	51,152.40		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	186.80	0.00	2,944.80	3,131.60	25.41	
			סה"כ צריכה	186.80	0.00	2,944.80	3,131.60		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	14,466.00	0.00	87,860.40	102,326.40	141.16	
			סה"כ צריכה	14,466.00	0.00	87,860.40	102,326.40		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	88.40	0.00	483.00	571.40	1.81	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	88.40	0.00	483.00	571.40		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	459.50	0.00	3,328.70	3,788.20	21.50	
			סה"כ צריכה	459.50	0.00	3,328.70	3,788.20		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	854.00	0.00	3,996.60	4,850.60	17.05	
			סה"כ צריכה	854.00	0.00	3,996.60	4,850.60		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	617.20	0.00	3,129.60	3,746.80	15.52	
			22048087 - 3	404.80	0.00	3,156.00	3,560.80	25.70	
			22048095 - 4	447.25	0.00	1,508.25	1,955.50	4.35	
			סה"כ צריכה	1,469.25	0.00	7,793.85	9,263.10		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	3,836.00	0.00	20,583.20	24,419.20	51.67	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	261.60	0.00	1,313.20	1,574.80	7.82	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	1,975.20	0.00	11,784.00	13,759.20	70.08	
			22048341 - 3	0.00	0.00	1.50	1.50	0.25	
			22048341 - 4	2.16	0.00	0.96	3.12	0.58	
			סה"כ צריכה	6,074.96	0.00	33,682.86	39,757.82		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	389.60	0.00	2,183.60	2,573.20	18.32	
			סה"כ צריכה	389.60	0.00	2,183.60	2,573.20		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	95.00	0.00	743.40	838.40	18.64	
			סה"כ צריכה	95.00	0.00	743.40	838.40		
			סה"כ צריכה	59,593.61	0.00	348,305.81	407,899.42		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				407,899.42		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 59,593.61)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 348,305.81)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004190 - 4	לא להפקה	52831	1
	51.67	24,419.20	20,583.20	0.00	3,836.00	22048085 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048085 - 4			
	7.82	1,574.80	1,313.20	0.00	261.60	22048090 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048092 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048092 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048092 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048093 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048093 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048093 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048095 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048095 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048095 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 1			
	21.50	3,788.20	3,328.70	0.00	459.50	22048109 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048109 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 3			
	26.72	7,712.00	6,592.00	0.00	1,120.00	22048341 - 1			
	0.25	1.50	1.50	0.00	0.00	22048341 - 3			
	0.58	3.12	0.96	0.00	2.16	22048341 - 4			
		37,498.82	31,819.56	0.00	5,679.26	סה"כ צריכה			
	70.08	45,864.00	39,280.00	0.00	6,584.00	22048337 - 2	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	30701	2
		45,864.00	39,280.00	0.00	6,584.00	סה"כ צריכה			
	186.96	63,264.00	54,268.00	0.00	8,996.00	22048083 - 1	ניהול שנאי T1	30703	3





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,996.00	0.00	54,268.00	63,264.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	32,016.00	0.00	186,808.00	218,824.00	354.20	
			סה"כ צריכה	32,016.00	0.00	186,808.00	218,824.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	18,376.00	0.00	107,684.00	126,060.00	293.56	
			סה"כ צריכה	18,376.00	0.00	107,684.00	126,060.00		

