

דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

תאריך הפקה: 08/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סיריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	1,001.20	0.00	4,843.20	5,844.40	19.35	
			23044244 - 4	63.45	0.00	398.95	462.40	3.76	
			סה"כ צריכה	1,064.65	0.00	5,242.15	6,306.80		
2	42202	בניין A סיריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,446.40	0.00	9,625.60	11,072.00	32.84	
			23044241 - 1	172.00	0.00	1,075.80	1,247.80	2.78	
			23044241 - 2	213.00	0.00	1,058.70	1,271.70	2.87	
			23044241 - 3	586.50	0.00	4,111.50	4,698.00	11.44	
			סה"כ צריכה	2,417.90	0.00	15,871.60	18,289.50		
3	42237	בניין A סיריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	7,049.60	0.00	43,514.40	50,564.00	86.30	
			סה"כ צריכה	7,049.60	0.00	43,514.40	50,564.00		
4	42217	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	198.90	0.00	1,389.80	1,588.70	5.37	
			סה"כ צריכה	198.90	0.00	1,389.80	1,588.70		
5	42227	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	201.40	0.00	1,306.90	1,508.30	6.41	
			סה"כ צריכה	201.40	0.00	1,306.90	1,508.30		
6	42199	בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	286.60	0.00	1,572.00	1,858.60	10.54	
			23044240 - 2	238.30	0.00	1,314.50	1,552.80	4.25	
			סה"כ צריכה	524.90	0.00	2,886.50	3,411.40		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	779.68	0.00	4,797.44	5,577.12	13.69	
			סה"כ צריכה	779.68	0.00	4,797.44	5,577.12		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	1,716.20	0.00	11,134.80	12,851.00	46.45	
			סה"כ צריכה	1,716.20	0.00	11,134.80	12,851.00		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	217.13	0.00	1,339.45	1,556.58	4.43	
			סה"כ צריכה	217.13	0.00	1,339.45	1,556.58		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	2,981.10	0.00	15,169.80	18,150.90	29.14	
			סה"כ צריכה	2,981.10	0.00	15,169.80	18,150.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פליטיקה קומה 0	23044244 - 1	474.00	0.00	2,900.40	3,374.40	20.60	
		סה"כ צריכה		474.00	0.00	2,900.40	3,374.40		
12	42209	בניין B - סמסונג	23044247 - 3	60.30	0.00	207.10	267.40	7.44	
		סה"כ צריכה		60.30	0.00	207.10	267.40		
13	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	208.80	0.00	600.00	808.80	11.32	
		סה"כ צריכה		208.80	0.00	600.00	808.80		
14	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	196.00	0.00	1,832.70	2,028.70	17.35	
		סה"כ צריכה		196.00	0.00	1,832.70	2,028.70		
15	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	23044246 - 2	201.40	0.00	1,498.40	1,699.80	8.52	
		סה"כ צריכה		201.40	0.00	1,498.40	1,699.80		
16	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	184.00	0.00	964.40	1,148.40	16.15	
		סה"כ צריכה		184.00	0.00	964.40	1,148.40		
17	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	23044249 - 3	1,531.50	0.00	9,050.20	10,581.70	35.09	
		סה"כ צריכה		1,531.50	0.00	9,050.20	10,581.70		
18	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	710.40	0.00	7,990.80	8,701.20	57.58	
		סה"כ צריכה		710.40	0.00	7,990.80	8,701.20		
19	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	7.60	0.00	62.60	70.20	1.21	
		סה"כ צריכה		7.60	0.00	62.60	70.20		
20	47350	בניין B פליטיקה קומה 0	23044249 - 4	99.20	0.00	654.40	753.60	2.60	
		סה"כ צריכה		99.20	0.00	654.40	753.60		
21	46145	בניין B פליטיקה קומה 1	23044247 - 4	918.40	0.00	4,375.60	5,294.00	21.44	
		סה"כ צריכה		918.40	0.00	4,375.60	5,294.00		
22	42259	בניין B פליטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,457.60	0.00	6,783.60	8,241.20	28.26	
		סה"כ צריכה		1,457.60	0.00	6,783.60	8,241.20		
23	40554	בניין B פליטיקה קומה 4	17312743 - 1	746.70	0.00	3,813.50	4,560.20	53.72	
		סה"כ צריכה		746.70	0.00	3,813.50	4,560.20		
24	42260	בניין B פליטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,118.40	0.00	5,600.00	6,718.40	21.72	
		סה"כ צריכה		1,118.40	0.00	5,600.00	6,718.40		
25	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	217.60	0.00	1,755.60	1,973.20	10.31	
		סה"כ צריכה		217.60	0.00	1,755.60	1,973.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	334.02	0.00	2,463.72	2,797.74	9.64	
		סה"כ צריכה		334.02	0.00	2,463.72	2,797.74		
27	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	7,360.40	0.00	41,535.56	48,895.96	69.60	
		סה"כ צריכה		7,360.40	0.00	41,535.56	48,895.96		
28	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	2,558.20	0.00	14,958.72	17,516.92	24.04	
		סה"כ צריכה		2,558.20	0.00	14,958.72	17,516.92		
29	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	156.56	0.00	1,473.60	1,630.16	55.30	
		סה"כ צריכה		156.56	0.00	1,473.60	1,630.16		
30	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	605.92	0.00	4,313.28	4,919.20	46.50	
		סה"כ צריכה		605.92	0.00	4,313.28	4,919.20		
31	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	4,328.64	0.00	23,243.34	27,571.98	433.40	
		סה"כ צריכה		4,328.64	0.00	23,243.34	27,571.98		
32	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	951.00	0.00	3,767.40	4,718.40	393.29	
		סה"כ צריכה		951.00	0.00	3,767.40	4,718.40		
33	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	3,685.50	0.00	18,793.50	22,479.00	77.69	
		סה"כ צריכה		3,685.50	0.00	18,793.50	22,479.00		
34	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,475.20	0.00	7,988.64	9,463.84	21.02	
		סה"כ צריכה		1,475.20	0.00	7,988.64	9,463.84		
35	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	-343.80	-1.00	-1,320.30	-1,665.10	6.80	
		סה"כ צריכה		-343.80	-1.00	-1,320.30	-1,665.10		
36	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	23044252 - 1	139.27	0.00	694.88	834.14	7.84	
		סה"כ צריכה		139.27	0.00	694.88	834.14		
37	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	86.11	0.00	516.44	602.55	4.62	
		סה"כ צריכה		86.11	0.00	516.44	602.55		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	23044251 - 1	344.50	0.00	2,371.50	2,716.00	8.27	
		סה"כ צריכה		344.50	0.00	2,371.50	2,716.00		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	-17.50	-17.50		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	-17.50	-17.50		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	23044250 - 4	53.79	0.00	357.92	411.71	1.31	
		סה"כ צריכה		53.79	0.00	357.92	411.71		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	18.18	0.00	62.16	80.33	0.21	
		סה"כ צריכה		18.18	0.00	62.16	80.33		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 1	81.13	0.00	401.78	482.91	0.84	
		סה"כ צריכה	23044254 - 1	4,422.40	0.00	24,674.60	29,097.00	56.26	
		סה"כ צריכה		4,503.53	0.00	25,076.38	29,579.91		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 2	124.32	0.00	710.40	834.72	1.20	
		סה"כ צריכה	23044254 - 2	1,624.80	0.00	8,214.50	9,839.30	25.99	
		סה"כ צריכה		1,749.12	0.00	8,924.90	10,674.02		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	241.46	0.00	1,354.99	1,596.45	9.73	
		סה"כ צריכה		241.46	0.00	1,354.99	1,596.45		
45	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	23044254 - 3	1,192.40	0.00	6,162.40	7,354.80	20.72	
		סה"כ צריכה	23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		סה"כ צריכה		1,192.40	0.00	6,162.40	7,354.80		
46	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	23044250 - 2	1,636.26	0.00	8,245.02	9,881.28	37.93	
		סה"כ צריכה		1,636.26	0.00	8,245.02	9,881.28		
47	48255	בניין C ק.6 פלייטיקה	21055348 - 3	371.06	0.00	2,079.56	2,450.62	11.16	
		סה"כ צריכה		371.06	0.00	2,079.56	2,450.62		
48	52912	בניין C ק.6 רינבו	21055348 - 2	348.16	0.00	2,202.82	2,550.98	14.38	
		סה"כ צריכה		348.16	0.00	2,202.82	2,550.98		
49	51795	בניין C ק.7 מילטון	23044252 - 3	339.71	0.00	1,392.58	1,732.28	8.11	
		סה"כ צריכה		339.71	0.00	1,392.58	1,732.28		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	23044252 - 2	2,001.25	0.00	11,104.44	13,105.69	31.15	
		סה"כ צריכה		2,001.25	0.00	11,104.44	13,105.69		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	23044252 - 4	304.59	0.00	1,812.45	2,117.04	7.52	
		סה"כ צריכה		304.59	0.00	1,812.45	2,117.04		
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	3,572.99	0.00	16,453.21	20,026.20	48.38	
		סה"כ צריכה		3,572.99	0.00	16,453.21	20,026.20		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	4,830.00	0.00	18,357.50	23,187.50	147.78	
		סה"כ צריכה	23044242 - 4	6,780.00	0.00	39,915.00	46,695.00	76.80	
		סה"כ צריכה		11,610.00	0.00	58,272.50	69,882.50		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	1,962.00	0.00	10,278.00	12,240.00	130.96	
		סה"כ צריכה	23044248 - 2	2,854.00	0.00	16,076.00	18,930.00	133.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,816.00	0.00	26,354.00	31,170.00		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	1,514.90	0.00	8,555.80	10,070.70	14.98	
			23044242 - 1	4,339.20	0.00	19,894.80	24,234.00	114.72	
			סה"כ צריכה	5,854.10	0.00	28,450.60	34,304.70		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	32.00	0.00	236.00	268.00	29.04	
			23044248 - 4	66.20	0.00	380.10	446.30	5.88	
			סה"כ צריכה	98.20	0.00	616.10	714.30		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	6.19	0.00	26.78	32.97	0.30	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.19	0.00	26.78	32.97		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	6.19	0.00	26.78	32.97	0.30	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.19	0.00	26.78	32.97		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	8.26	0.00	35.70	43.96	0.30	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8.26	0.00	35.70	43.96		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	3,847.54	0.00	23,040.30	26,887.84		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	-20.65	0.00	-89.25	-109.90	0.30	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,826.89	0.00	22,951.05	26,777.94		
61	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	61,593.80	0.00	232,105.40	293,699.20	1,014.60	
			18075265 - 1	-3,847.54	0.00	-23,040.30	-26,887.84		
			21055370 - 1	-217.13	0.00	-1,339.45	-1,556.58	4.43	
			23044239 - 2	-1,001.20	0.00	-4,843.20	-5,844.40	19.35	
			23044239 - 3	-1,716.20	0.00	-11,134.80	-12,851.00	46.45	
			23044239 - 4	-779.68	0.00	-4,797.44	-5,577.12	13.69	
			23044240 - 1	-286.60	0.00	-1,572.00	-1,858.60	10.54	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044240 - 2	-238.30	0.00	-1,314.50	-1,552.80	4.25	
			23044240 - 3	-2,981.10	0.00	-15,169.80	-18,150.90	29.14	
			23044240 - 4	-1,446.40	0.00	-9,625.60	-11,072.00	32.84	
			23044241 - 1	-172.00	0.00	-1,075.80	-1,247.80	2.78	
			23044241 - 2	-213.00	0.00	-1,058.70	-1,271.70	2.87	
			23044241 - 3	-586.50	0.00	-4,111.50	-4,698.00	11.44	
			23044241 - 4	-1,514.90	0.00	-8,555.80	-10,070.70	14.98	
			23044242 - 1	-4,339.20	0.00	-19,894.80	-24,234.00	114.72	
			23044242 - 2	-198.90	0.00	-1,389.80	-1,588.70	5.37	
			23044242 - 3	-4,830.00	0.00	-18,357.50	-23,187.50	147.78	
			23044242 - 4	-6,780.00	0.00	-39,915.00	-46,695.00	76.80	
			23044244 - 1	-474.00	0.00	-2,900.40	-3,374.40	20.60	
			23044244 - 3	-201.40	0.00	-1,306.90	-1,508.30	6.41	
			23044244 - 4	-63.45	0.00	-398.95	-462.40	3.76	
			23044245 - 2	-7,049.60	0.00	-43,514.40	-50,564.00	86.30	
			סה"כ צריכה	22,656.70	0.00	16,788.76	39,445.46		
62	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-208.80	0.00	-600.00	-808.80	11.32	
			14155760 - 2	-217.60	0.00	-1,755.60	-1,973.20	10.31	
			14155760 - 3	-1,457.60	0.00	-6,783.60	-8,241.20	28.26	
			14155760 - 4	-1,118.40	0.00	-5,600.00	-6,718.40	21.72	
			17312743 - 1	-746.70	0.00	-3,813.50	-4,560.20	53.72	
			20281675 - 1	20,077.40	0.00	75,831.80	95,909.20	570.00	
			23044246 - 1	-710.40	0.00	-7,990.80	-8,701.20	57.58	
			23044246 - 2	-201.40	0.00	-1,498.40	-1,699.80	8.52	
			23044247 - 2	-196.00	0.00	-1,832.70	-2,028.70	17.35	
			23044247 - 3	-60.30	0.00	-207.10	-267.40	7.44	
			23044247 - 4	-918.40	0.00	-4,375.60	-5,294.00	21.44	
			23044248 - 1	-1,962.00	0.00	-10,278.00	-12,240.00	130.96	
			23044248 - 2	-2,854.00	0.00	-16,076.00	-18,930.00	133.02	
			23044248 - 3	-32.00	0.00	-236.00	-268.00	29.04	
			23044248 - 4	-66.20	0.00	-380.10	-446.30	5.88	
			23044249 - 1	-7.60	0.00	-62.60	-70.20	1.21	
			23044249 - 2	-184.00	0.00	-964.40	-1,148.40	16.15	
			23044249 - 3	-1,531.50	0.00	-9,050.20	-10,581.70	35.09	
			23044249 - 4	-99.20	0.00	-654.40	-753.60	2.60	
			סה"כ צריכה	7,505.30	0.00	3,672.80	11,178.10		
63	45433	ציבורי בניין C	16092203 - 1	-81.13	0.00	-401.78	-482.91	0.84	
			16092203 - 2	-124.32	0.00	-710.40	-834.72	1.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092203 - 3	0.00	0.00	17.50	17.50		
			21055347 - 2	-18.18	0.00	-62.16	-80.33	0.21	
			21055347 - 3	-241.46	0.00	-1,354.99	-1,596.45	9.73	
			21055348 - 2	-348.16	0.00	-2,202.82	-2,550.98	14.38	
			21055348 - 3	-371.06	0.00	-2,079.56	-2,450.62	11.16	
			21055417 - 1	29,134.40	0.00	163,233.60	192,368.00	386.48	
			21055417 - 2	-4,328.64	0.00	-23,243.34	-27,571.98	433.40	
			21055417 - 3	-334.02	0.00	-2,463.72	-2,797.74	9.64	
			21055417 - 4	-7,360.40	0.00	-41,535.56	-48,895.96	69.60	
			21055418 - 1	-951.00	0.00	-3,767.40	-4,718.40	393.29	
			21055418 - 2	-2,558.20	0.00	-14,958.72	-17,516.92	24.04	
			21055418 - 3	-156.56	0.00	-1,473.60	-1,630.16	55.30	
			21055418 - 4	-605.92	0.00	-4,313.28	-4,919.20	46.50	
			22344686 - 1	343.80	1.00	1,320.30	1,665.10	6.80	
			23044250 - 1	15,264.80	0.00	77,811.20	93,076.00	220.60	
			23044250 - 2	-1,636.26	0.00	-8,245.02	-9,881.28	37.93	
			23044250 - 4	-53.79	0.00	-357.92	-411.71	1.31	
			23044251 - 1	-344.50	0.00	-2,371.50	-2,716.00	8.27	
			23044251 - 3	-3,572.99	0.00	-16,453.21	-20,026.20	48.38	
			23044251 - 4	-3,685.50	0.00	-18,793.50	-22,479.00	77.69	
			23044252 - 1	-139.27	0.00	-694.88	-834.14	7.84	
			23044252 - 2	-2,001.25	0.00	-11,104.44	-13,105.69	31.15	
			23044252 - 3	-339.71	0.00	-1,392.58	-1,732.28	8.11	
			23044252 - 4	-304.59	0.00	-1,812.45	-2,117.04	7.52	
			23044253 - 3	-86.11	0.00	-516.44	-602.55	4.62	
			23044253 - 4	-1,475.20	0.00	-7,988.64	-9,463.84	21.02	
			23044254 - 1	-4,422.40	0.00	-24,674.60	-29,097.00	56.26	
			23044254 - 2	-1,624.80	0.00	-8,214.50	-9,839.30	25.99	
			23044254 - 3	-1,192.40	0.00	-6,162.40	-7,354.80	20.72	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	6,385.19	1.00	35,033.19	41,419.38		
			סה"כ צריכה	126,070.40	0.00	548,982.00	675,052.40		
			חשבון חברת חשמל	103,860.25		581,256.25	685,116.50		
			הפרש בקוט"ש	22,210.15		-32,274.25	-10,064.10		
			הפרש באחוזים	21.38%		-5.55%	-1.47%		





■ פסגה (Kwh 126,070.40)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 548,982.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	61,593.80	0.00	232,105.40	293,699.20	1,014.60	
			סה"כ צריכה	61,593.80	0.00	232,105.40	293,699.20		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	20,077.40	0.00	75,831.80	95,909.20	570.00	
			סה"כ צריכה	20,077.40	0.00	75,831.80	95,909.20		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	29,134.40	0.00	163,233.60	192,368.00	386.48	
			סה"כ צריכה	29,134.40	0.00	163,233.60	192,368.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	23044250 - 1	15,264.80	0.00	77,811.20	93,076.00	220.60	
			סה"כ צריכה	15,264.80	0.00	77,811.20	93,076.00		

