



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/02/24 - 17/03/24)

תאריך הפקה: 08/04/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	51.38	6,083.60	4,682.80	0.00	1,400.80	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		6,083.60	4,682.80	0.00	1,400.80	סה"כ צריכה			
	21.93	4,966.60	3,778.60	0.00	1,188.00	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		4,966.60	3,778.60	0.00	1,188.00	סה"כ צריכה			
	11.79	2,282.70	1,813.30	0.00	469.40	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		2,282.70	1,813.30	0.00	469.40	סה"כ צריכה			
	162.65	15,726.60	12,139.20	0.00	3,587.40	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		15,726.60	12,139.20	0.00	3,587.40	סה"כ צריכה			
	371.88	94,092.00	74,304.00	0.00	19,788.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	104.30	-536.40	-451.20	0.00	-85.20	23000439 - 2			
	183.93	-39,771.20	-31,765.60	0.00	-8,005.60	23000439 - 3			
	51.38	-6,083.60	-4,682.80	0.00	-1,400.80	23000439 - 4			
	162.65	-15,726.60	-12,139.20	0.00	-3,587.40	23000440 - 1			
	11.79	-2,282.70	-1,813.30	0.00	-469.40	23000440 - 2			
	21.93	-4,966.60	-3,778.60	0.00	-1,188.00	23000440 - 3			
		24,724.90	19,673.30	0.00	5,051.60	סה"כ צריכה			
	104.30	536.40	451.20	0.00	85.20	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		536.40	451.20	0.00	85.20	סה"כ צריכה			
	183.93	39,771.20	31,765.60	0.00	8,005.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		39,771.20	31,765.60	0.00	8,005.60	סה"כ צריכה			
		94,092.00	74,304.00	0.00	19,788.00	סה"כ צריכה			
		60,361.88	46,080.38		14,281.50	חשבון חברת חשמל			
		33,730.12	28,223.62		5,506.50	הפרש בקוט"ש			
		55.88%	61.25%		38.56%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 19,788.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 74,304.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	1 - 23000439	19,788.00	0.00	74,304.00	94,092.00	371.88	
				19,788.00	0.00	74,304.00	94,092.00		

