



**דוח קוט"ש**

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)


תאריך הפקה: 11/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	336.00	0.00	4,818.08	5,154.08	46.32	
			18170590 - 1	982.80	0.00	8,149.80	9,132.60	653.03	
			18170590 - 2	525.20	0.00	4,099.00	4,624.20	142.01	
			18170704 - 1	389.80	0.00	2,837.20	3,227.00	17.22	
			18170704 - 2	299.60	0.00	2,650.80	2,950.40	19.41	
			ציבורי	2,105.24	0.00	10,968.84	13,074.08		
			סה"כ צריכה	4,638.64	0.00	33,523.72	38,162.36		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	129.60	0.00	1,432.80	1,562.40	20.38	
			18170706 - 4	523.04	0.00	2,591.52	3,114.56	12.73	
			ציבורי	494.92	0.00	2,578.69	3,073.61		
			סה"כ צריכה	1,147.56	0.00	6,603.01	7,750.57		
3	36317	בניין B מתכנה ק.3	18170788 - 4	83.36	0.00	581.76	665.12	4.01	
			ציבורי	78.73	0.00	410.20	488.92		
			סה"כ צריכה	162.09	0.00	991.96	1,154.04		
4	56413	בנקום ק.3 תאריך כניסה: 10/03/24	18170793 - 2	9.76	0.00	365.92	375.68	9.78	
			ציבורי	40.98	0.00	190.80	231.78		
			סה"כ צריכה	50.74	0.00	556.72	607.46		
5	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	152.80	0.00	1,589.28	1,742.08	106.55	
			18170793 - 1	2,747.04	0.00	16,757.12	19,504.16	34.62	
			ציבורי	590.25	0.00	3,075.36	3,665.61		
			סה"כ צריכה	3,490.09	0.00	21,421.76	24,911.85		
6	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	43.12	0.00	337.44	380.56	6.00	
			ציבורי	87.24	0.00	454.54	541.78		
			סה"כ צריכה	130.36	0.00	791.98	922.34		
7	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	93.20	0.00	1,129.92	1,223.12	11.40	
			ציבורי	120.86	0.00	629.71	750.56		
			סה"כ צריכה	214.06	0.00	1,759.63	1,973.68		
8	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170585 - 2	149.40	0.00	4,221.00	4,370.40	96.01	
			18170585 - 3	158.24	0.00	964.00	1,122.24	6.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170586 - 1	1.80	0.00	42.00	43.80	37.00	
			18170586 - 2	450.20	0.00	3,618.60	4,068.80	56.53	
			18170586 - 3	283.84	0.00	3,859.04	4,142.88	24.69	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,043.48	0.00	12,704.64	13,748.12		
9	37118	קנש'ו	18170589 - 2	365.44	0.00	1,566.24	1,931.68	18.14	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 1	363.68	0.00	1,553.76	1,917.44	18.55	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			ציבורי	252.36	0.00	1,314.84	1,567.20		
			סה"כ צריכה	981.48	0.00	4,434.84	5,416.32		
10	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	473.22	0.00	2,465.61	2,938.83		
			סה"כ צריכה	473.22	0.00	2,465.61	2,938.83		
			סה"כ צריכה	12,331.71	0.00	85,253.86	97,585.57		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				97,585.57		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (12,331.71 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (85,253.86 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	96.01	-4,370.40	-4,221.00	0.00	-149.40	18170585 - 2			
	6.98	-1,122.24	-964.00	0.00	-158.24	18170585 - 3			
	46.32	-5,154.08	-4,818.08	0.00	-336.00	18170585 - 4			
	37.00	-43.80	-42.00	0.00	-1.80	18170586 - 1			
	56.53	-4,068.80	-3,618.60	0.00	-450.20	18170586 - 2			
	24.69	-4,142.88	-3,859.04	0.00	-283.84	18170586 - 3			
	20.38	-1,562.40	-1,432.80	0.00	-129.60	18170586 - 4			
	18.14	-1,931.68	-1,566.24	0.00	-365.44	18170589 - 2			
	176.34	48,768.00	42,585.00	0.00	6,183.00	18170589 - 3			
	653.03	-9,132.60	-8,149.80	0.00	-982.80	18170590 - 1			
	142.01	-4,624.20	-4,099.00	0.00	-525.20	18170590 - 2			
	106.55	-1,742.08	-1,589.28	0.00	-152.80	18170590 - 4			
	183.60	48,913.50	42,753.00	0.00	6,160.50	18170703 - 1			
	17.22	-3,227.00	-2,837.20	0.00	-389.80	18170704 - 1			
	19.41	-2,950.40	-2,650.80	0.00	-299.60	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	12.73	-3,114.56	-2,591.52	0.00	-523.04	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	18.55	-1,917.44	-1,553.76	0.00	-363.68	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	11.40	-1,223.12	-1,129.92	0.00	-93.20	18170786 - 1			
	6.00	-380.56	-337.44	0.00	-43.12	18170786 - 4			
	4.01	-665.12	-581.76	0.00	-83.36	18170788 - 4			
	34.62	-19,504.16	-16,757.12	0.00	-2,747.04	18170793 - 1			
	9.78	-375.68	-365.92	0.00	-9.76	18170793 - 2			
		26,428.30	22,172.72	0.00	4,255.58	סה"כ צריכה			
	176.34	48,768.00	42,585.00	0.00	6,183.00	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		48,768.00	42,585.00	0.00	6,183.00	סה"כ צריכה			
	183.60	48,913.50	42,753.00	0.00	6,160.50	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		48,913.50	42,753.00	0.00	6,160.50	סה"כ צריכה			