



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

תאריך הפקה: 14/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	289.12	0.00	2,202.08	2,491.20	24.99	
			סה"כ צריכה	289.12	0.00	2,202.08	2,491.20		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	86.24	0.00	498.24	584.48	1.88	
			סה"כ צריכה	86.24	0.00	498.24	584.48		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	1,424.40	0.00	9,912.00	11,336.40	122.35	
			סה"כ צריכה	1,424.40	0.00	9,912.00	11,336.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	115.00	0.00	789.75	904.75	8.09	
		ציבורי		122.16	0.00	525.38	647.54		
			סה"כ צריכה	237.16	0.00	1,315.13	1,552.29		
7	50800	ציבורי לא מועמס	200000001 - 1	13,448.05	0.00	90,094.17	103,542.22		
			20065477 - 1	-338.72	0.00	-1,709.92	-2,048.64	25.06	
			20065477 - 2	-203.20	0.00	-1,894.56	-2,097.76	19.01	
			20065478 - 1	-188.00	0.00	-1,079.72	-1,267.72	77.46	
			20065478 - 2	-68.32	0.00	-487.72	-556.04	78.04	
			20065478 - 4	-34.48	0.00	-309.04	-343.52	4.77	
			20065479 - 3	-50.36	0.00	-547.04	-597.40	3.01	
			20065479 - 4	-109.16	0.00	-745.72	-854.88	7.14	
			20065480 - 1	-19.12	0.00	-174.92	-194.04	2.93	
			20065480 - 2	-18.12	0.00	-173.72	-191.84	1.90	
			20065480 - 3	-59.96	0.00	-420.88	-480.84	2.69	
			20065480 - 4	-80.52	0.00	-433.72	-514.24	28.52	
			20065481 - 1	-210.40	0.00	-1,277.50	-1,487.90	6.35	
			20065481 - 2	-20.60	0.00	-338.88	-359.48	78.41	
			20065481 - 3	-32.24	0.00	-265.52	-297.76	78.51	
			20065481 - 4	-8.92	0.00	-52.48	-61.40	77.99	
			20065482 - 1	-30.40	0.00	-260.96	-291.36	2.27	
			20065482 - 2	-27.40	0.00	-164.28	-191.68	1.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065482 - 3	-34.44	0.00	-320.16	-354.60	26.54	
			20065482 - 4	-34.28	0.00	-191.04	-225.32	26.85	
			20065483 - 1	7,530.00	0.00	49,692.50	57,222.50	3,263.83	
			20065483 - 2	-1,424.40	0.00	-9,912.00	-11,336.40	122.35	
			20065483 - 3	-289.12	0.00	-2,202.08	-2,491.20	24.99	
			20065484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	-86.24	0.00	-498.24	-584.48	1.88	
			20065484 - 4	-115.00	0.00	-789.75	-904.75	8.09	
			20065488 - 1	-45.40	0.00	-208.96	-254.36	2.30	
			20065488 - 2	-20.64	0.00	-271.48	-292.12	3.60	
			20065490 - 1	-67.12	0.00	-728.04	-795.16	5.25	
			20065490 - 2	-26.60	0.00	-281.84	-308.44	2.61	
			20065490 - 3	-27.76	0.00	-373.80	-401.56	5.43	
			20281509 - 1	-65.80	0.00	-157.10	-222.90	8.48	
			20281613 - 1	-67.80	0.00	-293.00	-360.80	1.04	
			20281745 - 1	-823.80	0.00	-5,164.50	-5,988.30	65.50	
			20281748 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			21262391 - 1	-44.00	0.00	-447.80	-491.80	9.04	
			סה"כ צריכה	16,305.73	0.00	107,610.30	123,916.03		
8	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	823.80	0.00	5,164.50	5,988.30	65.50	
		ציבורי		-3,856.67	0.00	-23,782.98	-27,639.64		
		סה"כ צריכה		-3,032.87	0.00	-18,618.48	-21,651.34		
9	55040	קומה 2 אני סרוויס	20065481 - 3	32.24	0.00	265.52	297.76	78.51	
		ציבורי		-150.93	0.00	-1,222.74	-1,373.68		
		סה"כ צריכה		-118.69	0.00	-957.22	-1,075.92		
10	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	68.32	0.00	487.72	556.04	78.04	
		ציבורי		-319.84	0.00	-2,245.99	-2,565.84		
		סה"כ צריכה		-251.52	0.00	-1,758.27	-2,009.80		
11	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	210.40	0.00	1,277.50	1,487.90	6.35	
		ציבורי		-985.00	0.00	-5,883.00	-6,868.00		
		סה"כ צריכה		-774.60	0.00	-4,605.50	-5,380.10		
12	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	8.92	0.00	52.48	61.40	77.99	
		ציבורי		-41.76	0.00	-241.68	-283.43		
		סה"כ צריכה		-32.84	0.00	-189.20	-222.03		
13	51678	קומה 2 מגייסת	20065478 - 4	34.48	0.00	309.04	343.52	4.77	
		ציבורי		-161.42	0.00	-1,423.16	-1,584.58		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	-126.94	0.00	-1,114.12	-1,241.06		
14	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 מ"מ (1999)	2065481 - 2	20.60	0.00	338.88	359.48	78.41	
			ציבורי	-96.44	0.00	-1,560.57	-1,657.01		
			סה"כ צריכה	-75.84	0.00	-1,221.69	-1,297.53		
15	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	44.00	0.00	447.80	491.80	9.04	
			ציבורי	-205.99	0.00	-2,062.16	-2,268.15		
			סה"כ צריכה	-161.99	0.00	-1,614.36	-1,776.35		
16	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	188.00	0.00	1,079.72	1,267.72	77.46	
			ציבורי	-880.13	0.00	-4,972.21	-5,852.34		
			סה"כ צריכה	-692.13	0.00	-3,892.49	-4,584.62		
17	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	20.64	0.00	271.48	292.12	3.60	
			ציבורי	-96.63	0.00	-1,250.19	-1,346.82		
			סה"כ צריכה	-75.99	0.00	-978.71	-1,054.70		
18	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	34.28	0.00	191.04	225.32	26.85	
			ציבורי	-160.48	0.00	-879.76	-1,040.24		
			סה"כ צריכה	-126.20	0.00	-688.72	-814.92		
19	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	19.12	0.00	174.92	194.04	2.93	
			ציבורי	-89.51	0.00	-805.52	-895.03		
			סה"כ צריכה	-70.39	0.00	-630.60	-700.99		
20	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	18.12	0.00	173.72	191.84	1.90	
			ציבורי	-84.83	0.00	-800.00	-884.83		
			סה"כ צריכה	-66.71	0.00	-626.28	-692.99		
21	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	59.96	0.00	420.88	480.84	2.69	
			ציבורי	-280.71	0.00	-1,938.19	-2,218.90		
			סה"כ צריכה	-220.75	0.00	-1,517.31	-1,738.06		
22	51594	קומה 3 נדלסטיו	20065480 - 4	80.52	0.00	433.72	514.24	28.52	
			ציבורי	-376.96	0.00	-1,997.32	-2,374.28		
			סה"כ צריכה	-296.44	0.00	-1,563.60	-1,860.04		
23	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	34.44	0.00	320.16	354.60	26.54	
			ציבורי	-161.23	0.00	-1,474.36	-1,635.60		
			סה"כ צריכה	-126.79	0.00	-1,154.20	-1,281.00		
24	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	45.40	0.00	208.96	254.36	2.30	
			ציבורי	-212.54	0.00	-962.28	-1,174.82		
			סה"כ צריכה	-167.14	0.00	-753.32	-920.46		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	30.40	0.00	260.96	291.36	2.27	
			ציבורי	-142.32	0.00	-1,201.74	-1,344.06		
			סה"כ צריכה	-111.92	0.00	-940.78	-1,052.70		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	27.40	0.00	164.28	191.68	1.34	
			ציבורי	-128.27	0.00	-756.52	-884.80		
			סה"כ צריכה	-100.87	0.00	-592.24	-693.12		
27	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	50.36	0.00	547.04	597.40	3.01	
			ציבורי	-235.76	0.00	-2,519.17	-2,754.93		
			סה"כ צריכה	-185.40	0.00	-1,972.13	-2,157.53		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	26.60	0.00	281.84	308.44	2.61	
			ציבורי	-124.53	0.00	-1,297.90	-1,422.43		
			סה"כ צריכה	-97.93	0.00	-1,016.06	-1,113.99		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	27.76	0.00	373.80	401.56	5.43	
			ציבורי	-129.96	0.00	-1,721.38	-1,851.34		
			סה"כ צריכה	-102.20	0.00	-1,347.58	-1,449.78		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	109.16	0.00	745.72	854.88	7.14	
			ציבורי	-511.04	0.00	-3,434.11	-3,945.14		
			סה"כ צריכה	-401.88	0.00	-2,688.39	-3,090.26		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	67.12	0.00	728.04	795.16	5.25	
			ציבורי	-314.23	0.00	-3,352.69	-3,666.91		
			סה"כ צריכה	-247.11	0.00	-2,624.65	-2,871.75		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	338.72	0.00	1,709.92	2,048.64	25.06	
			ציבורי	-1,585.74	0.00	-7,874.33	-9,460.07		
			סה"כ צריכה	-1,247.02	0.00	-6,164.41	-7,411.43		
33	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	203.20	0.00	1,894.56	2,097.76	19.01	
			ציבורי	-951.29	0.00	-8,724.62	-9,675.91		
			סה"כ צריכה	-748.09	0.00	-6,830.06	-7,578.15		
34	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	65.80	0.00	157.10	222.90	8.48	
			20281613 - 1	67.80	0.00	293.00	360.80	1.04	
			ציבורי	-625.46	0.00	-2,072.75	-2,698.21		
			סה"כ צריכה	-491.86	0.00	-1,622.65	-2,114.51		
			סה"כ צריכה	8,190.54	0.00	53,854.75	62,045.29		
			חשבון חברת חשמל	8,615.00		50,797.00	59,412.00		
			הפרש בקוט"ש	-424.46		3,057.75	2,633.29		
			הפרש באחוזים	-4.93%		6.02%	4.43%		



■ פסגה (8,190.54 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (53,854.75 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50804	*ציבורי מועמס	1 - 200000001	-13,448.05	0.00	-90,094.17	-103,542.22		
			סה"כ צריכה	-13,448.05	0.00	-90,094.17	-103,542.22		
2	44571	ראשי שנאי 1	1 - 20065483	7,530.00	0.00	49,692.50	57,222.50	3,263.83	
			סה"כ צריכה	7,530.00	0.00	49,692.50	57,222.50		
3	44573	ראשי שנאי 2	1 - 20281748	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

