



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 15/04/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בניין 2.2 מינרב (אילן רמון 6)


תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004246 - 2	DEEPCURE	50835	1
	375.72	15,292.80	13,106.40	0.00	2,186.40	20004246 - 3			
		15,292.80	13,106.40	0.00	2,186.40	סה"כ צריכה			
	51.81	7,075.20	6,108.60	0.00	966.60	20004213 - 1	REMILK	47266	2
	392.61	6,131.80	5,222.60	0.00	909.20	20004216 - 2			
	392.84	3,724.20	3,169.40	0.00	554.80	20004216 - 3			
	11.31	1,751.80	1,527.40	0.00	224.40	20004216 - 4			
	777.48	9,502.00	8,218.80	0.00	1,283.20	20004220 - 1			
	477.31	14,331.50	12,398.00	0.00	1,933.50	20004220 - 2			
	314.40	2,841.76	2,766.56	0.00	75.20	20004220 - 4			
	9.25	5,041.50	4,327.32	0.00	714.18	20065569 - 1			
	5.67	3,171.20	2,723.88	0.00	447.32	20065569 - 2			
	76.23	9,744.20	8,377.50	0.00	1,366.70	20065569 - 4			
	0.01	10.20	8.77	0.00	1.43	22009620 - 2			
		63,325.36	54,848.84	0.00	8,476.52	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009619 - 1	REMILK חיוני ק.0	56818	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	15.22	6,636.95	5,766.75	0.00	870.20	20004241 - 1	REMILK לובי	56817	4
		6,636.95	5,766.75	0.00	870.20	סה"כ צריכה			
	392.78	83.40	26.00	12.00	45.40	20004243 - 4	אי סי אל	55443	5
		83.40	26.00	12.00	45.40	סה"כ צריכה			
	5.62	3,042.50	2,522.20	0.00	520.30	19051974 - 1	חניון	52913	6
	36.70	8,988.60	7,558.70	0.00	1,429.90	22344538 - 1			
		12,031.10	10,080.90	0.00	1,950.20	סה"כ צריכה			
		589.90	503.10	0.00	86.80	18075254 - 1	מיזוג אוויר	50841	7
	130.30	33,613.60	28,862.40	0.00	4,751.20	19051973 - 2			
	0.45	325.60	280.00	0.00	45.60	19051973 - 3			
		34,529.10	29,645.50	0.00	4,883.60	סה"כ צריכה			
	4.53	15.60	15.60	0.00	0.00	19051972 - 3	מינרב בניין 3 (חיבור זמני)	45299	8
		15.60	15.60	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	177.37	95,206.80	81,943.20	0.00	13,263.60	20004213 - 2	ננו דיימנשן טכנולוגיות	50511	9





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004245 - 1	4,693.20	0.00	27,854.00	32,547.20	751.01	
			20004245 - 2	2,508.80	0.00	13,717.60	16,226.40	44.67	
			20004245 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065569 - 3	52.08	0.00	235.02	287.10	42.61	
			22009619 - 2	123.80	0.00	750.50	874.30	1.83	
			22009620 - 1	2.35	0.00	14.38	16.73	0.02	
			22344385 - 1	31.00	0.00	175.20	206.20	0.83	
			סה"כ צריכה	20,674.83	0.00	124,689.90	145,364.73		
10	54562	עמדת טעינת רכבים	19051974 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	39,087.16	12.00	238,179.88	277,279.04		
			חשבון חברת חשמל	56,824.28		337,694.52	394,518.80		
			הפרש בקוטי"ש	-17,737.13		-99,514.64	-117,239.77		
			הפרש באחוזים	-31.21%		-29.47%	-29.72%		



- פסגה (39,087.16 Kwh)
- גבע (12.00 Kwh)
- שפל (238,179.88 Kwh)

