



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 15/04/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/03/24 - 01/03/24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	297.60	0.00	969.60	1,267.20	65.08	
			23044879 - 2	1,248.00	0.00	6,866.40	8,114.40	66.17	
			23044879 - 3	1,078.00	0.00	6,576.40	7,654.40	11.15	
			סה"כ צריכה	2,623.60	0.00	14,412.40	17,036.00		
2	39692	*לבדיקה מיזוג אויר שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	210.00	0.00	500.40	710.40		
			23044879 - 2	674.80	0.00	2,299.60	2,974.40		
			23044879 - 3	629.27	0.00	2,015.00	2,644.27		
			סה"כ צריכה	1,514.07	0.00	4,815.00	6,329.07		
3	39708	*לבדיקה מיזוג אויר שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	135.00	0.00	425.40	560.40		
			23044879 - 2	503.20	0.00	3,067.20	3,570.40		
			23044879 - 3	351.07	0.00	2,137.87	2,488.93		
			סה"כ צריכה	989.27	0.00	5,630.47	6,619.73		
4	39705	*מפוחים - דרן מעבדות מפוחים לחלוקה	23044879 - 3	-1,078.00	0.00	-6,576.40	-7,654.40	11.15	
			23044880 - 1	3,976.00	0.00	25,097.60	29,073.60	524.28	
			23044880 - 3	-25.60	0.00	-199.00	-224.60	5.62	
			סה"כ צריכה	2,872.40	0.00	18,322.20	21,194.60		
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	10,124.80	0.00	61,090.40	71,215.20	117.71	
			סה"כ צריכה	10,124.80	0.00	61,090.40	71,215.20		
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39661	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	23044887 - 1	431.70	0.00	2,626.80	3,058.50	7.57	
			סה"כ צריכה	431.70	0.00	2,626.80	3,058.50		
8	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39646	שנאי 1	23044881 - 1	7,196.00	0.00	38,516.00	45,712.00	183.24	
			סה"כ צריכה	7,196.00	0.00	38,516.00	45,712.00		
10	39674	שנאי 2	23044888 - 2	10,824.00	0.00	67,348.00	78,172.00	156.80	
			סה"כ צריכה	10,824.00	0.00	67,348.00	78,172.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	106.00	0.00	960.40	1,066.40	17.40	
		מיזוג אוויר		79.64	0.00	453.25	532.89		
		סה"כ צריכה		185.64	0.00	1,413.65	1,599.29		
2	39672	אורן דהן קומת קרקע	23044885 - 4	2,174.60	0.00	5,714.40	7,889.00	40.19	
		סה"כ צריכה		2,174.60	0.00	5,714.40	7,889.00		
3	39698	אל אי אם ק.2	23044883 - 1	236.40	0.00	2,312.00	2,548.40	24.09	
			23044883 - 2	518.80	0.00	3,244.80	3,763.60	267.82	
			23044887 - 2	783.50	0.00	4,408.60	5,192.10	10.00	
		מיזוג אוויר		159.27	0.00	906.51	1,065.78		
		מפוחים		967.39	0.00	6,420.40	7,387.79		
		סה"כ צריכה		2,665.36	0.00	17,292.30	19,957.66		
4	39694	אל אי אם ק.2 מא חריג - 54.8 %	23044879 - 3	590.74	0.00	3,603.87	4,194.61	11.15	
			23044879 - 1	163.08	0.00	531.34	694.43	65.08	
			23044879 - 2	683.90	0.00	3,762.79	4,446.69	66.17	
		סה"כ צריכה		1,437.73	0.00	7,898.00	9,335.73		
5	39683	אל אי אם ק.3 מא חריג - 22.6 %	23044879 - 3	243.63	0.00	1,486.27	1,729.89	11.15	
			23044879 - 1	67.26	0.00	219.13	286.39	65.08	
			23044879 - 2	282.05	0.00	1,551.81	1,833.85	66.17	
		סה"כ צריכה		592.93	0.00	3,257.20	3,850.14		
6	39682	אל אי אם ק.3 צד מזרח	23044883 - 4	183.20	0.00	1,831.20	2,014.40	23.15	
			23044887 - 3	26.80	0.00	161.40	188.20	0.45	
		מיזוג אוויר		66.28	0.00	377.24	443.52		
		מפוחים		132.03	0.00	1,283.77	1,415.80		
		סה"כ צריכה		408.31	0.00	3,653.61	4,061.92		
7	39697	אל אי אם ק.3 צד מערב	23044882 - 3	1,088.25	0.00	6,297.75	7,386.00	110.74	
			23044883 - 3	767.20	0.00	3,696.00	4,463.20	280.98	
		מיזוג אוויר		92.99	0.00	529.26	622.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מפוחים	1,166.53	0.00	6,438.66	7,605.19		
			סה"כ צריכה	3,114.97	0.00	16,961.68	20,076.65		
8	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39643	דרן מעבדות מפוחים ק.5	23044880 - 4	335.50	0.00	1,948.00	2,283.50	5.03	
			סה"כ צריכה	335.50	0.00	1,948.00	2,283.50		
10	39695	דרן מעבדות ק.5	23044884 - 4	306.80	0.00	2,572.40	2,879.20	22.87	
			23044887 - 4	729.60	0.00	4,665.10	5,394.70	13.76	
			מיזוג אוויר	79.64	0.00	453.25	532.89		
			סה"כ צריכה	1,116.04	0.00	7,690.75	8,806.79		
11	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	22.80	0.00	214.00	236.80	2.93	
			מיזוג אוויר	24.73	0.00	140.76	165.49		
			סה"כ צריכה	47.53	0.00	354.76	402.29		
12	39671	וונדה פיס טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	266.40	0.00	1,210.00	1,476.40	20.14	
			מיזוג אוויר	93.39	0.00	531.52	624.90		
			סה"כ צריכה	359.79	0.00	1,741.52	2,101.30		
13	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	2,448.00	0.00	14,949.76	17,397.76	34.97	
			סה"כ צריכה	2,448.00	0.00	14,949.76	17,397.76		
14	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	164.60	0.00	2,654.70	2,819.30	34.77	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	164.60	0.00	2,654.70	2,819.30		
15	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	45.00	0.00	289.80	334.80	2.33	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	57.38	0.00	326.57	383.94		
			סה"כ צריכה	102.38	0.00	616.37	718.74		
16	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	25.60	0.00	199.00	224.60	5.62	
			סה"כ צריכה	25.60	0.00	199.00	224.60		
17	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	24.80	0.00	608.00	632.80	10.88	
			23044884 - 2	13.60	0.00	796.80	810.40	15.54	
			23044888 - 1	114.90	0.00	716.20	831.10	1.66	
			23044888 - 3	25.40	0.00	159.50	184.90	0.48	
			מיזוג אוויר	159.27	0.00	906.51	1,065.78		
			סה"כ צריכה	337.97	0.00	3,187.01	3,524.98		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	40050	ציבורי	23044879 - 1	-297.60	0.00	-969.60	-1,267.20	65.08	
			23044879 - 2	-1,248.00	0.00	-6,866.40	-8,114.40	66.17	
			23044880 - 1	-3,976.00	0.00	-25,097.60	-29,073.60	524.28	
			23044880 - 4	-335.50	0.00	-1,948.00	-2,283.50	5.03	
			23044881 - 1	7,196.00	0.00	38,516.00	45,712.00	183.24	
			23044881 - 2	-164.60	0.00	-2,654.70	-2,819.30	34.77	
			23044882 - 1	-225.20	0.00	-1,732.00	-1,957.20	9.85	
			23044882 - 2	-22.80	0.00	-214.00	-236.80	2.93	
			23044882 - 3	-1,088.25	0.00	-6,297.75	-7,386.00	110.74	
			23044882 - 4	-161.20	0.00	-1,304.00	-1,465.20	18.68	
			23044883 - 1	-236.40	0.00	-2,312.00	-2,548.40	24.09	
			23044883 - 2	-518.80	0.00	-3,244.80	-3,763.60	267.82	
			23044883 - 3	-767.20	0.00	-3,696.00	-4,463.20	280.98	
			23044883 - 4	-183.20	0.00	-1,831.20	-2,014.40	23.15	
			23044884 - 1	-24.80	0.00	-608.00	-632.80	10.88	
			23044884 - 2	-13.60	0.00	-796.80	-810.40	15.54	
			23044884 - 3	-106.00	0.00	-960.40	-1,066.40	17.40	
			23044884 - 4	-306.80	0.00	-2,572.40	-2,879.20	22.87	
			23044885 - 1	-45.00	0.00	-289.80	-334.80	2.33	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-266.40	0.00	-1,210.00	-1,476.40	20.14	
			23044885 - 4	-2,174.60	0.00	-5,714.40	-7,889.00	40.19	
			23044886 - 1	-578.20	0.00	-3,451.00	-4,029.20	10.16	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 2	-783.50	0.00	-4,408.60	-5,192.10	10.00	
			23044887 - 3	-26.80	0.00	-161.40	-188.20	0.45	
			23044887 - 4	-729.60	0.00	-4,665.10	-5,394.70	13.76	
			23044888 - 1	-114.90	0.00	-716.20	-831.10	1.66	
			23044888 - 2	10,824.00	0.00	67,348.00	78,172.00	156.80	
			23044888 - 3	-25.40	0.00	-159.50	-184.90	0.48	
			23044889 - 2	-2,448.00	0.00	-14,949.76	-17,397.76	34.97	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			23044889 - 4	-156.10	0.00	-517.30	-673.40	1.87	
			סה"כ צריכה	995.55	0.00	6,515.29	7,510.84		
19	39703	קדימסטם ק.	23044882 - 1	225.20	0.00	1,732.00	1,957.20	9.85	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	578.20	0.00	3,451.00	4,029.20	10.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	110.80	0.00	630.61	741.41		
			מפוחים	505.10	0.00	3,339.25	3,844.35		
			סה"כ צריכה	1,419.30	0.00	9,152.86	10,572.16		
20	39651	קדימסטם ק.1	23044882 - 4	161.20	0.00	1,304.00	1,465.20	18.68	
			מיזוג אוויר	65.89	0.00	374.99	440.87		
			מפוחים	101.35	0.00	840.13	941.47		
			סה"כ צריכה	328.43	0.00	2,519.12	2,847.55		
21	39702	קדימסטם ק.1 מא חריג - 22.6 %	23044879 - 3	243.63	0.00	1,486.27	1,729.89	11.15	
			23044879 - 1	67.26	0.00	219.13	286.39	65.08	
			23044879 - 2	282.05	0.00	1,551.81	1,833.85	66.17	
			סה"כ צריכה	592.93	0.00	3,257.20	3,850.14		
22	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	156.10	0.00	517.30	673.40	1.87	
			סה"כ צריכה	156.10	0.00	517.30	673.40		
			סה"כ צריכה	19,009.27	0.00	111,494.47	130,503.73		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				130,503.73		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (19,009.27 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (111,494.47 Kwh)

