



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (31/03/24 - 04/03/24)

תאריך הפקה: 17/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31536	*מליסרון נכס נוסף (לשעבר ג'מיני)	23000254 - 3	133.50	0.00	374.57	508.07	2.23	
		סה"כ צריכה		133.50	0.00	374.57	508.07		
2	31546	*מליסרון קומה 3 - 45944	23000252 - 4	204.68	0.00	1,496.93	1,701.60	8.50	
		סה"כ צריכה		204.68	0.00	1,496.93	1,701.60		
3	31547	*מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945	23000254 - 1	125.06	0.00	265.46	390.51	4.93	
		סה"כ צריכה		125.06	0.00	265.46	390.51		
4	31548	*מליסרון קומה 5 - 44166	23000253 - 2	312.46	0.00	977.14	1,289.59	15.18	
		סה"כ צריכה		312.46	0.00	977.14	1,289.59		
5	31549	*מליסרון קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	187.69	0.00	1,365.22	1,552.90	10.45	
		סה"כ צריכה		187.69	0.00	1,365.22	1,552.90		
6	45951	איי אר לאבס	23000256 - 4	116.15	0.00	1,405.41	1,521.56	7.11	
		סה"כ צריכה		116.15	0.00	1,405.41	1,521.56		
7	44323	אנטנה פרטנר	17313039 - 1	-633.12	0.00	-2,582.82	-3,215.94	6.04	
		סה"כ צריכה		-633.12	0.00	-2,582.82	-3,215.94		
8	48645	גוב אינפו	23000257 - 2	121.73	0.00	920.07	1,041.80	7.65	
		סה"כ צריכה		121.73	0.00	920.07	1,041.80		
9	38883	המכון ליחסי ישראל אפריקה	23000254 - 2	36.89	0.00	60.98	97.86	1.40	
		סה"כ צריכה		36.89	0.00	60.98	97.86		
10	31537	ווינבוד טכנולוגיה ק 1	23000255 - 3	1,017.18	0.00	6,061.41	7,078.59	17.65	
		סה"כ צריכה		1,017.18	0.00	6,061.41	7,078.59		
11	31533	ווינבוד טכנולוגיה גנרטור	16092177 - 3	1,140.22	0.00	6,461.53	7,601.76	14.08	
		סה"כ צריכה		1,140.22	0.00	6,461.53	7,601.76		
12	45957	טרפילוג בע"מ קומה 02	23000251 - 3	393.90	0.00	4,968.80	5,362.70	24.76	
		סה"כ צריכה		393.90	0.00	4,968.80	5,362.70		
13	31543	מטריקס קומה 1 לובי A - בריט האוס	23000251 - 4	46.80	0.00	455.33	502.13	66.78	
		סה"כ צריכה		46.80	0.00	455.33	502.13		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	31544	מטריקס קומה 2 לובי B	23000258 - 4	714.78	0.00	4,647.65	5,362.43	16.44	
		סה"כ צריכה		714.78	0.00	4,647.65	5,362.43		
15	31545	מטריקס קומה 3 בניין B	23000257 - 4	237.38	0.00	1,264.94	1,502.32	9.74	
		סה"כ צריכה		237.38	0.00	1,264.94	1,502.32		
16	31541	מליטרון לובי 1 קומה 1	23000251 - 2	98.45	0.00	1,431.14	1,529.59	10.51	
		סה"כ צריכה		98.45	0.00	1,431.14	1,529.59		
17	31550	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) גרנטור	16092177 - 2	174.05	0.00	947.35	1,121.40	1.99	
		סה"כ צריכה		174.05	0.00	947.35	1,121.40		
18	31551	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים	23000251 - 1	298.80	0.00	3,405.32	3,704.12	17.00	
		סה"כ צריכה		298.80	0.00	3,405.32	3,704.12		
19	31552	עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח	23000257 - 1	145.54	0.00	989.97	1,135.51	5.57	
		סה"כ צריכה		145.54	0.00	989.97	1,135.51		
20	31555	עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	90.37	0.00	657.33	747.69	10.45	
		סה"כ צריכה		90.37	0.00	657.33	747.69		
21	31556	עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6	23000253 - 2	150.44	0.00	470.47	620.92	15.18	
		סה"כ צריכה		150.44	0.00	470.47	620.92		
22	31557	פלאפון	16092177 - 4	229.32	0.00	1,413.26	1,642.58	3.28	
		סה"כ צריכה		229.32	0.00	1,413.26	1,642.58		
23	45050	פלייטאופס	23000256 - 3	27.05	0.00	864.64	891.69	5.83	
		סה"כ צריכה		27.05	0.00	864.64	891.69		
24	40423	רודן קרופ בע"מ	23000254 - 4	20.34	0.00	100.28	120.62	0.66	
		סה"כ צריכה		20.34	0.00	100.28	120.62		
25	31560	רועי פרידמן ניהול סיכונים - נכס נוסף (לשעבר אינוביס)	23000253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	32656	רועי פרידמן קומה 3	23000255 - 4	84.03	0.00	1,110.22	1,194.25	6.54	
		סה"כ צריכה		84.03	0.00	1,110.22	1,194.25		
27	34768	ת.מ.מ תעשיות מיחזור	23000257 - 3	1,112.20	0.00	5,638.13	6,750.33	30.59	
		סה"כ צריכה		1,112.20	0.00	5,638.13	6,750.33		
		סה"כ צריכה		6,585.89	0.00	45,170.70	51,756.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				51,756.59		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 6,585.89)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 45,170.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31562	לוח משאבות מיזוג אוויר	23000252 - 3	2,859.01	0.00	15,472.40	18,331.41	28.37	
			סה"כ צריכה	2,859.01	0.00	15,472.40	18,331.41		
2	31563	מגדל קירור	23000258 - 2	1,228.21	0.00	11,335.90	12,564.11	31.86	
			סה"כ צריכה	1,228.21	0.00	11,335.90	12,564.11		
3	31565	צילר 2	23000252 - 1	114.80	0.00	558.91	673.71	23.19	
			סה"כ צריכה	114.80	0.00	558.91	673.71		
4	31564	צילר 1	23000252 - 2	1,896.19	0.00	10,984.53	12,880.72	50.30	
			סה"כ צריכה	1,896.19	0.00	10,984.53	12,880.72		
5	31566	צילר 3	23000256 - 2	1.20	0.00	1,558.00	1,559.20	39.54	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	1,558.00	1,559.20		
6	31567	צילר 4	23000256 - 1	1,350.99	0.00	8,130.18	9,481.17	50.14	
			סה"כ צריכה	1,350.99	0.00	8,130.18	9,481.17		
7	31573	צילר בורגי 5	23000253 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	31572	צילר בורגי 6	23000258 - 1	6,271.87	0.00	40,326.53	46,598.40	161.17	
			סה"כ צריכה	6,271.87	0.00	40,326.53	46,598.40		
9	31571	ראשי	23000255 - 2	7,290.08	0.00	48,541.28	55,831.36	150.92	
			23000258 - 3	13,880.00	0.00	102,484.96	116,364.96	383.04	
			סה"כ צריכה	21,170.08	0.00	151,026.24	172,196.32		
10	31570	ראשי ק. 5	23000255 - 1	229.81	0.00	1,757.52	1,987.33	7.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	229.81	0.00	1,757.52	1,987.33		
11	31569	שנאי 1	23000255 - 2	7,290.08	0.00	48,541.28	55,831.36	150.92	
			סה"כ צריכה	7,290.08	0.00	48,541.28	55,831.36		
12	31568	שנאי 2	23000258 - 3	13,880.00	0.00	102,484.96	116,364.96	383.04	
			סה"כ צריכה	13,880.00	0.00	102,484.96	116,364.96		

