



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

תאריך הפקה: 24/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37973	מבנה 105 חץ/חץ	19051927 - 4	74.00	0.00	291.75	365.75	4.55	
			מיזוג אוויר	9.18	0.00	66.18	75.36		
			ציבורי	14.28	0.00	43.11	57.39		
			סה"כ צריכה	97.46	0.00	401.04	498.50		
2	46099	מבנה 105 ק.7 FINMA	19051927 - 3	121.25	0.00	571.60	692.85	9.53	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	15.04	0.00	129.67	144.71		
			ציבורי	23.40	0.00	84.46	107.85		
			סה"כ צריכה	159.69	0.00	785.73	945.41		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	1,521.80	0.00	6,849.80	8,371.60	38.16	
			20004345 - 3	-10.72	0.00	-81.08	-91.80	52.53	
			ציבורי	291.57	0.00	1,000.11	1,291.69		
			סה"כ צריכה	1,802.65	0.00	7,768.83	9,571.49		
			סה"כ צריכה	2,059.80	0.00	8,955.60	11,015.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				11,015.40		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (2,059.80 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (8,955.60 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	13.50	0.00	114.78	128.28	32.83	
			20004345 - 3	10.72	0.00	81.08	91.80	52.53	
			סה"כ צריכה	24.22	0.00	195.86	220.07		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	2,059.80	0.00	8,955.60	11,015.40	47.49	
			19051927 - 2	-1,521.80	0.00	-6,849.80	-8,371.60	38.16	
			19051927 - 3	-121.25	0.00	-571.60	-692.85	9.53	
			19051927 - 4	-74.00	0.00	-291.75	-365.75	4.55	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 2	-13.50	0.00	-114.78	-128.28	32.83	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	329.25	0.00	1,127.67	1,456.93		

