



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 01/05/24


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	398.00	0.00	3,418.00	3,816.00	30.18	
			סה"כ צריכה	398.00	0.00	3,418.00	3,816.00		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	62.30	0.00	656.90	719.20	7.12	
			סה"כ צריכה	62.30	0.00	656.90	719.20		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	302.00	0.00	1,647.75	1,949.75	8.43	
			סה"כ צריכה	302.00	0.00	1,647.75	1,949.75		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	1,907.00	0.00	13,271.00	15,178.00	28.41	
			סה"כ צריכה	1,907.00	0.00	13,271.00	15,178.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	2,407.00	0.00	11,394.00	13,801.00	46.33	
			סה"כ צריכה	2,407.00	0.00	11,394.00	13,801.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	1,661.40	0.00	7,815.00	9,476.40	23.66	
			סה"כ צריכה	1,661.40	0.00	7,815.00	9,476.40		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	189.25	0.00	1,419.95	1,609.20	10.26	
			סה"כ צריכה	189.25	0.00	1,419.95	1,609.20		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,352.00	0.00	25,590.00	28,942.00	71.73	
			16092185 - 2	121.00	0.00	1,745.00	1,866.00	14.91	
			סה"כ צריכה	3,473.00	0.00	27,335.00	30,808.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	0.00	0.00	212.70	212.70	10.89	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	212.70	212.70		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	84.50	0.00	918.00	1,002.50	8.69	
			16092184 - 4	-62.30	0.00	-656.90	-719.20	7.12	
			סה"כ צריכה	22.20	0.00	261.10	283.30		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	38.70	0.00	684.80	723.50	7.73	
			סה"כ צריכה	38.70	0.00	684.80	723.50		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	2,188.00	0.00	14,434.40	16,622.40	130.71	
			16092185 - 3	3,140.00	0.00	38,464.00	41,604.00	1,855.15	
			סה"כ צריכה	5,328.00	0.00	52,898.40	58,226.40		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	314.56	0.00	4,912.32	5,226.88	66.44	
			סה"כ צריכה	314.56	0.00	4,912.32	5,226.88		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	2,263.80	0.00	15,963.15	18,226.95	39.14	
			סה"כ צריכה	2,263.80	0.00	15,963.15	18,226.95		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
			16092160 - 2	-2,407.00	0.00	-11,394.00	-13,801.00	46.33	
			16092160 - 3	-1,907.00	0.00	-13,271.00	-15,178.00	28.41	
			16092160 - 4	-3,352.00	0.00	-25,590.00	-28,942.00	71.73	
			16092161 - 1	-84.50	0.00	-918.00	-1,002.50	8.69	
			16092161 - 2	-1,661.40	0.00	-7,815.00	-9,476.40	23.66	
			16092161 - 3	-189.25	0.00	-1,419.95	-1,609.20	10.26	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
			16092184 - 1	-398.00	0.00	-3,418.00	-3,816.00	30.18	
			16092184 - 2	-2,188.00	0.00	-14,434.40	-16,622.40	130.71	
			16092184 - 3	22,287.69	0.00	113,616.27	135,903.96	328.80	
			16092185 - 2	-121.00	0.00	-1,745.00	-1,866.00	14.91	
			16092185 - 3	-3,140.00	0.00	-38,464.00	-41,604.00	1,855.15	
			16092185 - 4	-2,263.80	0.00	-15,963.15	-18,226.95	39.14	
			17313286 - 1	235.20	0.00	40,972.50	41,207.70	209.28	
			19093477 - 1	-302.00	0.00	-1,647.75	-1,949.75	8.43	
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			20004338 - 1	0.00	0.00	-212.70	-212.70	10.89	
			20004338 - 2	-38.70	0.00	-684.80	-723.50	7.73	
			20004338 - 3	-314.56	0.00	-4,912.32	-5,226.88	66.44	
			סה"כ צריכה	4,155.68	0.00	12,698.70	16,854.38		
			סה"כ צריכה	22,522.89	0.00	154,588.77	177,111.66		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				177,111.66		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 22,522.89)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפול (Kwh 154,588.77)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	235.20	0.00	40,972.50	41,207.70	209.28	
			סה"כ צריכה	235.20	0.00	40,972.50	41,207.70		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	22,287.69	0.00	113,616.27	135,903.96	328.80	
			סה"כ צריכה	22,287.69	0.00	113,616.27	135,903.96		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

