



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 02/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	152.80	0.00	2,567.20	2,720.00	51.54	
			סה"כ צריכה	152.80	0.00	2,567.20	2,720.00		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	1,548.00	0.00	11,020.80	12,568.80	111.46	
			סה"כ צריכה	1,548.00	0.00	11,020.80	12,568.80		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	71.85	0.00	493.85	565.71	2.35	
			22009804 - 2	0.81	0.00	4.66	5.46	10.10	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			22009804 - 4	289.75	0.00	671.13	960.87	161.26	
			22009805 - 1	27.18	0.00	149.61	176.78	5.27	
			22009805 - 2	42.69	0.00	298.32	341.01	17.42	
			22009805 - 3	62.58	0.00	461.49	524.07	3.30	
			22009805 - 4	88.87	0.00	638.25	727.13	3.46	
			22009810 - 1	38.91	0.00	327.35	366.25	8.99	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.09	0.09	0.002	
			28029790 - 1	331.82	0.00	1,443.38	1,775.20		
			סה"כ צריכה	954.46	0.00	4,488.12	5,442.58		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	813.20	0.00	5,474.80	6,288.00	25.71	
			סה"כ צריכה	813.20	0.00	5,474.80	6,288.00		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	17.96	0.00	123.46	141.43	2.35	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			22009804 - 4	72.44	0.00	167.78	240.22	161.26	
			22009805 - 3	15.65	0.00	115.37	131.02	3.30	
			22009805 - 4	22.22	0.00	159.56	181.78	3.46	
			22009810 - 1	9.73	0.00	81.84	91.56	8.99	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.002	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 4			
		443.80	360.85	0.00	82.95	28029790 - 1			
		1,229.83	1,008.89	0.00	220.95	סה"כ צריכה			
	1.64	812.00	708.45	0.00	103.55	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.48	37.72	32.98	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.35	141.43	123.46	0.00	17.96	22009804 - 1			
	10.10	10.93	9.31	0.00	1.61	22009804 - 2			
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	161.26	240.22	167.78	0.00	72.44	22009804 - 4			
	5.27	353.73	299.35	0.00	54.38	22009805 - 1			
	17.42	682.48	597.04	0.00	85.44	22009805 - 2			
	3.30	131.02	115.37	0.00	15.65	22009805 - 3			
	3.46	181.78	159.56	0.00	22.22	22009805 - 4			
	4.49	136.40	103.40	0.00	33.00	22009808 - 1			
	8.99	91.56	81.84	0.00	9.73	22009810 - 1			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.002	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 4			
		443.80	360.85	0.00	82.95	28029790 - 1			
		3,263.08	2,759.42	0.00	503.66	סה"כ צריכה			
	1.64	-135.33	-118.07	0.00	-17.26	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.17	-103.92	-90.84	0.00	-13.08	22009802 - 2			
	1.15	-135.21	-118.30	0.00	-16.91	22009802 - 3			
	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.16	-148.49	-130.10	0.00	-18.39	22009803 - 1			
	0.48	-37.72	-32.98	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.24	806.30	691.87	0.00	114.43	22009803 - 4			
		245.62	201.57	0.00	44.06	סה"כ צריכה			
	1.17	623.55	545.05	0.00	78.50	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.48	37.72	32.98	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.35	141.43	123.46	0.00	17.96	22009804 - 1			
	10.10	11.92	10.16	0.00	1.76	22009804 - 2			
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	161.26	240.22	167.78	0.00	72.44	22009804 - 4			
	5.27	385.89	326.56	0.00	59.33	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	93.18	0.00	651.17	744.35	17.42	
			22009805 - 3	15.65	0.00	115.37	131.02	3.30	
			22009805 - 4	22.22	0.00	159.56	181.78	3.46	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	9.73	0.00	81.84	91.56	8.99	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.002	
			28029790 - 1	82.95	0.00	360.85	443.80		
			סה"כ צריכה	458.45	0.00	2,574.81	3,033.26		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-17.26	0.00	-118.07	-135.33	1.64	
			22009802 - 2	-13.08	0.00	-90.84	-103.92	1.17	
			22009802 - 3	-16.91	0.00	-118.30	-135.21	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 1	-18.39	0.00	-130.10	-148.49	2.16	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-32.98	-37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	114.43	0.00	691.87	806.30	9.24	
			סה"כ צריכה	44.06	0.00	201.57	245.62		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	101.45	0.00	709.80	811.25	1.15	
			22009803 - 2	4.73	0.00	32.98	37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	17.96	0.00	123.46	141.43	2.35	
			22009804 - 2	1.17	0.00	6.77	7.95	10.10	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			22009804 - 4	72.44	0.00	167.78	240.22	161.26	
			22009805 - 1	39.55	0.00	217.71	257.26	5.27	
			22009805 - 2	62.14	0.00	434.25	496.39	17.42	
			22009805 - 3	15.65	0.00	115.37	131.02	3.30	
			22009805 - 4	22.22	0.00	159.56	181.78	3.46	
			22009808 - 3	54.60	0.00	1,133.20	1,187.80	12.69	
			22009810 - 1	9.73	0.00	81.84	91.56	8.99	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.002	
			28029790 - 1	82.95	0.00	360.85	443.80		
			סה"כ צריכה	484.60	0.00	3,543.60	4,028.19		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-17.26	0.00	-118.07	-135.33	1.64	
			22009802 - 2	-13.08	0.00	-90.84	-103.92	1.17	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-16.91	0.00	-118.30	-135.21	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 1	-18.39	0.00	-130.10	-148.49	2.16	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-32.98	-37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	114.43	0.00	691.87	806.30	9.24	
			סה"כ צריכה	44.06	0.00	201.57	245.62		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 2	4.73	0.00	32.98	37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009804 - 1	17.96	0.00	123.46	141.43	2.35	
			22009804 - 2	1.54	0.00	8.89	10.43	10.10	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			22009804 - 4	72.44	0.00	167.78	240.22	161.26	
			22009805 - 1	51.91	0.00	285.74	337.65	5.27	
			22009805 - 2	81.54	0.00	569.77	651.31	17.42	
			22009805 - 3	15.65	0.00	115.37	131.02	3.30	
			22009805 - 4	22.22	0.00	159.56	181.78	3.46	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			22009810 - 1	9.73	0.00	81.84	91.56	8.99	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.002	
			28029790 - 1	82.95	0.00	360.85	443.80		
			סה"כ צריכה	360.67	0.00	1,906.27	2,266.94		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-17.26	0.00	-118.07	-135.33	1.64	
			22009802 - 2	-13.08	0.00	-90.84	-103.92	1.17	
			22009802 - 3	-16.91	0.00	-118.30	-135.21	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 1	-18.39	0.00	-130.10	-148.49	2.16	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-32.98	-37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	114.43	0.00	691.87	806.30	9.24	
			סה"כ צריכה	44.06	0.00	201.57	245.62		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-17.26	0.00	-118.07	-135.33	1.64	
			22009802 - 2	-13.08	0.00	-90.84	-103.92	1.17	
			22009802 - 3	-16.91	0.00	-118.30	-135.21	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.16	-148.49	-130.10	0.00	-18.39	22009803 - 1			
	0.48	-37.72	-32.98	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.24	806.30	691.87	0.00	114.43	22009803 - 4			
		245.62	201.57	0.00	44.06	סה"כ צריכה			
	2.16	890.95	780.60	0.00	110.35	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.48	37.72	32.98	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.35	141.43	123.46	0.00	17.96	22009804 - 1			
	10.10	14.90	12.70	0.00	2.20	22009804 - 2			
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	161.26	240.22	167.78	0.00	72.44	22009804 - 4			
	5.27	482.36	408.20	0.00	74.16	22009805 - 1			
	17.42	930.44	813.96	0.00	116.48	22009805 - 2			
	3.30	131.02	115.37	0.00	15.65	22009805 - 3			
	3.46	181.78	159.56	0.00	22.22	22009805 - 4			
	6.60	468.60	348.00	0.00	120.60	22009806 - 3			
	8.99	91.56	81.84	0.00	9.73	22009810 - 1			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.002	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 4			
		443.80	360.85	0.00	82.95	28029790 - 1			
		4,054.80	3,405.33	0.00	649.47	סה"כ צריכה			
	0.48	37.72	32.98	0.00	4.73	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.35	141.43	123.46	0.00	17.96	22009804 - 1			
	10.10	12.91	11.01	0.00	1.91	22009804 - 2			
	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	161.26	240.22	167.78	0.00	72.44	22009804 - 4			
	5.27	418.05	353.77	0.00	64.27	22009805 - 1			
	17.42	806.23	705.30	0.00	100.93	22009805 - 2			
	3.30	131.02	115.37	0.00	15.65	22009805 - 3			
	3.46	181.78	159.56	0.00	22.22	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	8.99	91.56	81.84	0.00	9.73	22009810 - 1			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.002	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 4			
		443.80	360.85	0.00	82.95	28029790 - 1			
		2,504.73	2,111.95	0.00	392.79	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-17.26	0.00	-118.07	-135.33	1.64	
			22009802 - 2	-13.08	0.00	-90.84	-103.92	1.17	
			22009802 - 3	-16.91	0.00	-118.30	-135.21	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 1	-18.39	0.00	-130.10	-148.49	2.16	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-32.98	-37.72	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	114.43	0.00	691.87	806.30	9.24	
			סה"כ צריכה	44.06	0.00	201.57	245.62		
			סה"כ צריכה	6,803.39	0.00	42,070.58	48,873.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				48,873.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (6,803.39 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (42,070.58 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-103.55	0.00	-708.45	-812.00	1.64	
			22009802 - 2	-78.50	0.00	-545.05	-623.55	1.17	
			22009802 - 3	-101.45	0.00	-709.80	-811.25	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
			22009803 - 1	-110.35	0.00	-780.60	-890.95	2.16	
			22009803 - 2	-28.40	0.00	-197.90	-226.30	0.48	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			22009803 - 4	686.60	0.00	4,151.20	4,837.80	9.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	264.35	0.00	1,209.40	1,473.75		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	197.60	0.00	1,358.10	1,555.70	2.35	
			סה"כ צריכה	197.60	0.00	1,358.10	1,555.70		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	370.80	0.00	2,041.00	2,411.80	5.27	
			סה"כ צריכה	370.80	0.00	2,041.00	2,411.80		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	40.77	0.00	284.89	325.65	17.42	
			סה"כ צריכה	40.77	0.00	284.89	325.65		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	107.00	0.00	900.20	1,007.20	8.99	
			סה"כ צריכה	107.00	0.00	900.20	1,007.20		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	11.00	0.00	63.50	74.50	10.10	
			סה"כ צריכה	11.00	0.00	63.50	74.50		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	796.80	0.00	1,845.60	2,642.40	161.26	
			סה"כ צריכה	796.80	0.00	1,845.60	2,642.40		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	77.45	0.00	571.10	648.54	3.30	
			סה"כ צריכה	77.45	0.00	571.10	648.54		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	109.98	0.00	789.84	899.82	3.46	
			סה"כ צריכה	109.98	0.00	789.84	899.82		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.25	0.25	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.25	0.25		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	912.50	0.00	3,969.30	4,881.80		
			סה"כ צריכה	912.50	0.00	3,969.30	4,881.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	1,713.75	0.00	12,535.00	14,248.75	140.03	
			סה"כ צריכה	1,713.75	0.00	12,535.00	14,248.75		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	1,170.00	0.00	8,487.50	9,657.50	58.35	
			סה"כ צריכה	1,170.00	0.00	8,487.50	9,657.50		

