



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 07/05/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.71	495.60	434.00	0.00	61.60	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		495.60	434.00	0.00	61.60	סה"כ צריכה			
	28.92	1,146.40	967.30	0.00	179.10	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		1,146.40	967.30	0.00	179.10	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	4.37	1,844.80	1,609.60	0.00	235.20	22048098 - 3			
		1,844.80	1,609.60	0.00	235.20	סה"כ צריכה			
	9.93	2,249.20	1,928.60	0.00	320.60	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,249.20	1,928.60	0.00	320.60	סה"כ צריכה			
	18.64	-805.30	-723.40	0.00	-81.90	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 אזורי מלל	40236	6
	8.46	1,110.40	1,010.40	0.00	100.00	22048087 - 2			
		305.10	287.00	0.00	18.10	סה"כ צריכה			
	26.60	15,289.10	13,376.30	0.00	1,912.80	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	8.24	4,781.00	4,179.30	0.00	601.70	21262515 - 1			
	51.34	18,832.40	16,462.80	0.00	2,369.60	22048098 - 1			
	34.28	5,942.00	5,323.20	0.00	618.80	22048098 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		31,564.40	27,583.92	0.00	3,980.48	מגדלי קירור			
		76,408.90	66,925.52	0.00	9,483.38	סה"כ צריכה			
	3.96	1,416.20	1,260.60	0.00	155.60	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		1,416.20	1,260.60	0.00	155.60	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוץ	22048091 - 1	5,464.20	0.00	38,011.20	43,475.40	93.43	
			22048093 - 3	1,324.00	0.00	9,443.20	10,767.20	26.14	
			22048108 - 3	916.40	0.00	6,931.20	7,847.60	26.57	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,704.60	0.00	54,385.60	62,090.20		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	20208198 - 1	591.90	0.00	4,105.80	4,697.70	38.05	
			22048341 - 2	537.20	0.00	4,074.80	4,612.00	24.10	
			סה"כ צריכה	1,129.10	0.00	8,180.60	9,309.70		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	22048087 - 4	2,300.40	0.00	16,199.60	18,500.00	35.58	
			סה"כ צריכה	2,300.40	0.00	16,199.60	18,500.00		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	22048109 - 1	517.20	0.00	3,958.40	4,475.60	21.93	
			סה"כ צריכה	517.20	0.00	3,958.40	4,475.60		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	802.00	0.00	6,107.20	6,909.20	28.77	
			סה"כ צריכה	802.00	0.00	6,107.20	6,909.20		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	137.20	0.00	948.10	1,085.30	4.38	
			סה"כ צריכה	137.20	0.00	948.10	1,085.30		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	208.00	0.00	1,629.60	1,837.60	8.62	
			סה"כ צריכה	208.00	0.00	1,629.60	1,837.60		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	2,538.00	0.00	18,793.60	21,331.60	114.79	
			22048108 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 2	997.60	0.00	6,244.40	7,242.00	98.40	
			22048337 - 3	3,275.20	0.00	21,649.60	24,924.80	59.13	
			סה"כ צריכה	6,810.80	0.00	46,687.60	53,498.40		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	154.40	0.00	2,959.20	3,113.60	29.76	
			סה"כ צריכה	154.40	0.00	2,959.20	3,113.60		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	12,508.80	0.00	87,493.20	100,002.00	153.79	
			סה"כ צריכה	12,508.80	0.00	87,493.20	100,002.00		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	69.20	0.00	471.90	541.10	2.32	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	69.20	0.00	471.90	541.10		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	355.40	0.00	3,013.70	3,369.10	19.77	
			סה"כ צריכה	355.40	0.00	3,013.70	3,369.10		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	815.60	0.00	4,949.60	5,765.20	18.45	
			סה"כ צריכה	815.60	0.00	4,949.60	5,765.20		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	413.20	0.00	3,264.00	3,677.20	19.84	
			22048087 - 3	278.80	0.00	3,151.20	3,430.00	28.38	
			22048095 - 4	323.10	0.00	1,061.65	1,384.75	4.42	
			סה"כ צריכה	1,015.10	0.00	7,476.85	8,491.95		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	3,383.20	0.00	22,033.20	25,416.40	56.55	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	176.40	0.00	1,298.00	1,474.40	10.43	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	1,705.92	0.00	11,821.68	13,527.60	82.98	
			22048341 - 3	0.00	0.00	1.00	1.00	0.57	
			22048341 - 4	20.64	0.00	75.60	96.24	0.58	
			סה"כ צריכה	5,286.16	0.00	35,229.48	40,515.64		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	243.20	0.00	1,934.00	2,177.20	13.55	
			סה"כ צריכה	243.20	0.00	1,934.00	2,177.20		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	81.90	0.00	723.40	805.30	18.64	
			סה"כ צריכה	81.90	0.00	723.40	805.30		
			סה"כ צריכה	50,592.64	0.00	355,760.65	406,353.29		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				406,353.29		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 50,592.64)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 355,760.65)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52831	לא להפקה	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	3,383.20	0.00	22,033.20	25,416.40	56.55	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	176.40	0.00	1,298.00	1,474.40	10.43	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 3	0.00	0.00	544.10	544.10	6.39	
			22048092 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048095 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 3	355.40	0.00	3,013.70	3,369.10	19.77	
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048341 - 1	809.20	0.00	6,153.20	6,962.40	28.86	
			22048341 - 3	0.00	0.00	1.00	1.00	0.57	
			22048341 - 4	20.64	0.00	75.60	96.24	0.58	
			סה"כ צריכה	4,744.84	0.00	33,118.80	37,863.64		
2	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	5,686.40	0.00	39,405.60	45,092.00	82.98	
			סה"כ צריכה	5,686.40	0.00	39,405.60	45,092.00		
3	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	8,932.00	0.00	65,960.00	74,892.00	227.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,932.00	0.00	65,960.00	74,892.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	26,696.00	0.00	184,324.00	211,020.00	362.52	
			סה"כ צריכה	26,696.00	0.00	184,324.00	211,020.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	15,036.00	0.00	107,268.00	122,304.00	337.68	
			סה"כ צריכה	15,036.00	0.00	107,268.00	122,304.00		

