

### דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (01/04/24 - 30/04/24)

תאריך הפקה: 08/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	226.40	0.00	1,532.60	1,759.00	6.54	
			15129203 - 3	931.20	0.00	5,128.80	6,060.00	11.73	
			סה"כ צריכה	1,157.60	0.00	6,661.40	7,819.00		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	26,373.80	0.00	177,846.60	204,220.40		
			סה"כ צריכה	26,373.80	0.00	177,846.60	204,220.40		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-25.40	0.00	-169.20	-194.60		
			13148443 - 1	-38.50	0.00	-229.20	-267.70		
			13199892 - 1	-14.60	0.00	-139.00	-153.60		
			13199896 - 1	-38.20	0.00	-272.40	-310.60		
			15129203 - 2	-226.40	0.00	-1,532.60	-1,759.00	6.54	
			15129203 - 3	-931.20	0.00	-5,128.80	-6,060.00	11.73	
			15129203 - 5	-2,488.00	0.00	-16,312.80	-18,800.80	48.80	
			15129203 - 8	-16,928.00	0.00	-117,044.00	-133,972.00	213.06	
			15129203 - 9	-421.60	0.00	-2,734.00	-3,155.60	12.41	
			15129203 - 10	-4,991.20	0.00	-34,650.60	-39,641.80	57.78	
			15129203 - 11	-552.80	0.00	-4,242.40	-4,795.20	18.39	
			15129203 - 12	-118.08	0.00	-853.44	-971.52	2.60	
			15129203 - 15	30,500.00	0.00	209,400.00	239,900.00		
			15129226 - 2	-854.40	0.00	-5,086.80	-5,941.20	32.74	
			15129226 - 3	-22,364.00	0.00	-155,876.00	-178,240.00	296.86	
			15129226 - 4	-7,994.00	0.00	-54,688.00	-62,682.00	169.10	
			15129226 - 8	-256.80	0.00	-2,317.80	-2,574.60	9.04	
			15129226 - 9	-1,105.20	0.00	-7,411.20	-8,516.40	37.17	
			15129226 - 15	32,714.40	0.00	226,795.10	259,509.50	6.56	
			17312755 - 1	-854.60	0.00	-4,428.20	-5,282.80	58.44	
			17313552 - 1	-430.70	0.00	-4,693.50	-5,124.20	80.72	
			סה"כ צריכה	2,580.72	0.00	18,385.16	20,965.88		
4	53257	קומה (1-) אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מעבדה	15129203 - 10	4,991.20	0.00	34,650.60	39,641.80	57.78	
			סה"כ צריכה	4,991.20	0.00	34,650.60	39,641.80		
5	15378	קומה (1-) מלאנוקס	15129226 - 4	7,994.00	0.00	54,688.00	62,682.00	169.10	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,994.00	0.00	54,688.00	62,682.00		
6	21215	קומה 0 רינושו	8 - 15129226	256.80	0.00	2,317.80	2,574.60	9.04	
			סה"כ צריכה	256.80	0.00	2,317.80	2,574.60		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	9 - 15129226	1,105.20	0.00	7,411.20	8,516.40	37.17	
			סה"כ צריכה	1,105.20	0.00	7,411.20	8,516.40		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	3 - 15129226	22,364.00	0.00	155,876.00	178,240.00	296.86	
			סה"כ צריכה	22,364.00	0.00	155,876.00	178,240.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	1 - 13199896	38.20	0.00	272.40	310.60		
			סה"כ צריכה	38.20	0.00	272.40	310.60		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	8 - 15129203	16,928.00	0.00	117,044.00	133,972.00	213.06	
			סה"כ צריכה	16,928.00	0.00	117,044.00	133,972.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	1 - 13148443	38.50	0.00	229.20	267.70		
			סה"כ צריכה	38.50	0.00	229.20	267.70		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	2 - 15129226	854.40	0.00	5,086.80	5,941.20	32.74	
			סה"כ צריכה	854.40	0.00	5,086.80	5,941.20		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	1 - 13199892	14.60	0.00	139.00	153.60		
			סה"כ צריכה	14.60	0.00	139.00	153.60		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	11 - 15129203	552.80	0.00	4,242.40	4,795.20	18.39	
			סה"כ צריכה	552.80	0.00	4,242.40	4,795.20		
15	46223	קומה 5 SKF	9 - 15129203	421.60	0.00	2,734.00	3,155.60	12.41	
			סה"כ צריכה	421.60	0.00	2,734.00	3,155.60		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	1 - 13129381	25.40	0.00	169.20	194.60		
			סה"כ צריכה	25.40	0.00	169.20	194.60		
17	53886	קומה 6 חברת סייטורה	12 - 15129203	118.08	0.00	853.44	971.52	2.60	
			1 - 17313552	430.70	0.00	4,693.50	5,124.20	80.72	
			סה"כ צריכה	548.78	0.00	5,546.94	6,095.72		
18	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	1 - 17312755	854.60	0.00	4,428.20	5,282.80	58.44	
			סה"כ צריכה	854.60	0.00	4,428.20	5,282.80		
19	53258	קומה 7 אדטרן נטוורקס ישראל בעמ	5 - 15129203	2,488.00	0.00	16,312.80	18,800.80	48.80	
			סה"כ צריכה	2,488.00	0.00	16,312.80	18,800.80		
			סה"כ צריכה	89,588.20	0.00	614,041.70	703,629.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				703,629.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 89,588.20)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 614,041.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	30,500.00	0.00	209,400.00	239,900.00		
			סה"כ צריכה	30,500.00	0.00	209,400.00	239,900.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	32,714.40	0.00	226,795.10	259,509.50	6.56	
			סה"כ צריכה	32,714.40	0.00	226,795.10	259,509.50		

