



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 12/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21697	124* -זארה	1 - 20281503	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	104.96		
2	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	62.60	0.00	1,211.40	1,274.00	8.39	
			סה"כ צריכה	62.60	0.00	1,211.40	1,274.00		
3	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	769.85	0.00	5,231.95	6,001.80	10.66	
			סה"כ צריכה	769.85	0.00	5,231.95	6,001.80		
4	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	150.40	0.00	964.35	1,114.75	2.22	
			סה"כ צריכה	150.40	0.00	964.35	1,114.75		
5	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	417.60	0.00	2,828.25	3,245.85	6.10	
			סה"כ צריכה	417.60	0.00	2,828.25	3,245.85		
6	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	320.35	0.00	2,073.65	2,394.00	4.00	
			סה"כ צריכה	320.35	0.00	2,073.65	2,394.00		
8	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	147.20	0.00	151.10	298.30	9.13	
			סה"כ צריכה	147.20	0.00	151.10	298.30		
9	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	912.80	0.00	4,455.20	5,368.00	26.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	980.69	0.00	4,058.04	5,038.73		
			סה"כ צריכה	1,893.49	0.00	8,513.24	10,406.73		
10	21641	008-ארומה	1 - 21262534	1,842.34	0.00	8,299.86	10,142.20	50.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	299.86	0.00	1,240.79	1,540.65		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	2,142.19	0.00	9,540.65	12,545.85		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	20,000.00	0.00	88,200.00	108,200.00	483.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,000.00	0.00	88,200.00	108,200.00		
12	55109	102 עונות (חדש)	3 - 22048354	280.55	0.00	1,407.95	1,688.50	7.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.33	0.00	311.70	387.02		
			סה"כ צריכה	355.88	0.00	1,719.65	2,075.52		
13	46283	103 דרך היופי	3 - 22048352	117.35	0.00	417.65	535.00	5.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.39	0.00	245.76	305.15		
			סה"כ צריכה	176.74	0.00	663.41	840.15		
14	42457	104 - קארטרס	2 - 22048352	122.60	0.00	733.30	855.90	8.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	124.81	0.00	516.46	641.27		
			סה"כ צריכה	247.41	0.00	1,249.76	1,497.17		
15	53240	105 ויקטוריה סיקרט	3 - 22048355	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	586.68	0.00	2,427.63	3,014.31		
			סה"כ צריכה	586.68	0.00	2,427.63	3,014.31		
16	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	3,454.36	0.00	12,413.88	15,868.24	34.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	418.64	0.00	1,732.31	2,150.95		
			סה"כ צריכה	3,873.00	0.00	14,146.20	18,019.20		
17	21708	115 הודיס	3 - 22048324	812.35	0.00	3,496.70	4,309.05	16.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.40	0.00	419.59	520.99		
			סה"כ צריכה	913.75	0.00	3,916.29	4,830.04		
18	21713	116-סטוימצקי	4 - 22048304	525.35	0.00	2,915.45	3,440.80	13.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.00	0.00	641.37	796.37		
			סה"כ צריכה	680.35	0.00	3,556.82	4,237.17		
19	21706	117-118 טווינטי פור סבן	1 - 22048324	678.30	0.00	2,458.80	3,137.10	12.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	281.03	0.00	1,162.87	1,443.89		
			סה"כ צריכה	959.33	0.00	3,621.67	4,580.99		
20	32473	119-120 דיזל איטליה	3 - 22048323	613.30	0.00	2,441.40	3,054.70	16.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	236.12	0.00	977.05	1,213.17		
			סה"כ צריכה	849.42	0.00	3,418.45	4,267.87		
21	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	867.10	0.00	3,172.40	4,039.50	17.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	482.38	0.00	1,996.05	2,478.43		
			סה"כ צריכה	1,349.48	0.00	5,168.45	6,517.93		
22	21711	122-קרייזי לין	22048304 - 2	467.00	0.00	2,418.85	2,885.85	16.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	223.08	0.00	923.10	1,146.18		
			סה"כ צריכה	690.08	0.00	3,341.95	4,032.03		
23	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	2,364.80	0.00	9,351.60	11,716.40	47.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	337.52	0.00	1,396.64	1,734.16		
			סה"כ צריכה	2,702.32	0.00	10,748.24	13,450.56		
24	21749	126.1-מחסן לנדור	22048245 - 3	25.10	0.00	182.40	207.50	0.78	
			סה"כ צריכה	25.10	0.00	182.40	207.50		
25	55441	127 -אוריג'ינלס (חדש)	22048224 - 4	469.10	0.00	2,250.75	2,719.85	14.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	166.59	0.00	689.33	855.92		
			סה"כ צריכה	635.69	0.00	2,940.08	3,575.77		
26	21661	128-פרג'	22048224 - 3	284.00	0.00	1,341.65	1,625.65	10.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.50	0.00	407.60	506.11		
			סה"כ צריכה	382.50	0.00	1,749.25	2,131.76		
27	21742	128.1-מחסן פרג	22048245 - 1	3.40	0.00	33.00	36.40	3.30	
			סה"כ צריכה	3.40	0.00	33.00	36.40		
28	52862	130 גולדה אריאל	22048224 - 2	1,500.00	0.00	8,046.80	9,546.80	32.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.18	0.00	911.11	1,131.30		
			מנדפים	141.02	0.00	502.61	643.62		
			סה"כ צריכה	1,861.20	0.00	9,460.52	11,321.72		
29	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	4,440.40	0.00	15,426.40	19,866.80	85.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,493.49	0.00	6,179.98	7,673.46		
			סה"כ צריכה	5,933.89	0.00	21,606.38	27,540.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	53113	131.1 ביוטיקר חדש	16048032 - 4	0.00	0.00	3.80	3.80	0.67	
				260.74	0.00	1,078.95	1,339.69		
				260.74	0.00	1,082.75	1,343.49		
31	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	22048221 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
32	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	22048221 - 4	0.90	0.00	4.90	5.80	0.20	
				0.90	0.00	4.90	5.80		
33	48524	133 - סטרדיווריום	16048032 - 2	4,660.80	0.00	19,023.40	23,684.20	90.23	
				684.46	0.00	2,832.24	3,516.69		
				5,345.26	0.00	21,855.64	27,200.89		
34	21691	134-צילדרנס פלייס	22048339 - 4	1,447.40	0.00	4,978.40	6,425.80	22.22	
				382.43	0.00	1,582.46	1,964.88		
				1,829.83	0.00	6,560.86	8,390.68		
35	21915	134.2 - יאנגה	22048327 - 2	187.85	0.00	754.95	942.80	6.46	
				75.33	0.00	311.70	387.02		
				263.18	0.00	1,066.65	1,329.82		
36	21682	135 לי קופר	22048342 - 3	307.25	0.00	1,144.75	1,452.00	8.37	
				147.76	0.00	611.40	759.16		
				455.01	0.00	1,756.15	2,211.16		
37	21678	136-קרביץ	22048340 - 3	252.20	0.00	1,001.60	1,253.80	5.49	
				157.90	0.00	653.36	811.26		
				410.10	0.00	1,654.96	2,065.06		
38	21676	137-ללין	22048340 - 1	550.70	0.00	1,967.25	2,517.95	8.50	
				62.29	0.00	257.75	320.04		
				612.99	0.00	2,225.00	2,837.99		
39	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	281.30	0.00	1,136.10	1,417.40	8.87	
				56.49	0.00	233.77	290.27		
				337.79	0.00	1,369.87	1,707.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	21680	138-דיזל	22048342 - 1	515.70	0.00	1,942.25	2,457.95	12.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.95	0.00	413.60	513.55		
			סה"כ צריכה	615.65	0.00	2,355.85	2,971.50		
41	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	1,030.20	0.00	4,533.20	5,563.40	32.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	592.47	0.00	2,451.61	3,044.08		
			סה"כ צריכה	1,622.67	0.00	6,984.81	8,607.48		
42	21686	140 - טו ג	22048335 - 3	1,026.40	0.00	3,656.55	4,682.95	19.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	199.90	0.00	827.19	1,027.10		
			סה"כ צריכה	1,226.30	0.00	4,483.74	5,710.05		
43	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	705.10	0.00	2,374.55	3,079.65	13.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	237.57	0.00	983.04	1,220.61		
			סה"כ צריכה	942.67	0.00	3,357.59	4,300.26		
44	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,157.20	0.00	4,461.10	5,618.30	25.26	
			סה"כ צריכה	1,413.60	0.00	5,522.07	6,935.66		
45	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	256.15	0.00	1,104.45	1,360.60	8.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.33	0.00	311.70	387.02		
			סה"כ צריכה	331.48	0.00	1,416.15	1,747.62		
46	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	582.20	0.00	2,567.10	3,149.30	16.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	172.38	0.00	713.30	885.69		
			סה"כ צריכה	754.58	0.00	3,280.40	4,034.99		
47	22094	145-מנגו	81011813 - 1	1,944.54	0.00	8,537.30	10,481.84	39.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	815.55	0.00	3,374.71	4,190.26		
			סה"כ צריכה	2,760.10	0.00	11,912.01	14,672.10		
48	21917	146-אינטימה	22048327 - 3	405.20	0.00	1,532.20	1,937.40	11.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	169.48	0.00	701.32	870.80		
			סה"כ צריכה	574.68	0.00	2,233.52	2,808.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	821.80	0.00	3,151.30	3,973.10	15.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	169.48	0.00	701.32	870.80		
			סה"כ צריכה	991.28	0.00	3,852.62	4,843.90		
50	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	5.10	0.00	35.60	40.70	0.16	
			סה"כ צריכה	5.10	0.00	35.60	40.70		
51	21679	149 א-ארנקי שולה	22048340 - 4	420.70	0.00	1,721.80	2,142.50	13.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.57	0.00	341.67	424.24		
			סה"כ צריכה	503.27	0.00	2,063.47	2,566.74		
52	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	3,386.80	0.00	13,458.00	16,844.80	68.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	601.16	0.00	2,487.58	3,088.74		
			סה"כ צריכה	3,987.96	0.00	15,945.58	19,933.54		
53	21648	155-סחוט	22048345 - 3	659.90	0.00	3,454.60	4,114.50	11.79	
			סה"כ צריכה	659.90	0.00	3,454.60	4,114.50		
54	21639	155.1-סחוט - מחסן	22048320 - 4	101.35	0.00	704.35	805.70	1.97	
			סה"כ צריכה	101.35	0.00	704.35	805.70		
55	21703	156-דינמיקה	22048323 - 2	104.65	0.00	743.00	847.65	1.44	
			סה"כ צריכה	104.65	0.00	743.00	847.65		
56	21702	157-דוקן עולם הממתקים	22048323 - 1	141.40	0.00	884.30	1,025.70	2.44	
			סה"כ צריכה	141.40	0.00	884.30	1,025.70		
57	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	50.55	0.00	187.45	238.00	1.12	
			סה"כ צריכה	50.55	0.00	187.45	238.00		
58	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	56.25	0.00	328.10	384.35	1.54	
			סה"כ צריכה	56.25	0.00	328.10	384.35		
60	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	67.60	0.00	259.25	326.85	1.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	24.63	0.00	101.90	126.53		
			סה"כ צריכה	92.23	0.00	361.15	453.38		
61	21651	170 אפרודיטה	22048330 - 4	234.50	0.00	874.60	1,109.10	6.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.25	0.00	845.18	1,049.43		
			סה"כ צריכה	438.75	0.00	1,719.78	2,158.53		
62	21656	171-ורדינון	3 - 22048330	354.15	0.00	1,436.25	1,790.40	10.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	168.04	0.00	695.32	863.36		
			סה"כ צריכה	522.19	0.00	2,131.57	2,653.76		
63	21655	175-177-שילב קידס	1 - 22048330	1,635.90	0.00	6,329.10	7,965.00	38.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	396.91	0.00	1,642.40	2,039.31		
			סה"כ צריכה	2,032.81	0.00	7,971.50	10,004.31		
64	21745	182 אושי אושי דוכן	2 - 22048248	451.10	0.00	2,165.65	2,616.75	14.88	
			סה"כ צריכה	451.10	0.00	2,165.65	2,616.75		
65	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	1 - 22048221	163.70	0.00	2,250.60	2,414.30	13.48	
			סה"כ צריכה	163.70	0.00	2,250.60	2,414.30		
66	54794	189 ריבר	3 - 22048248	347.20	0.00	1,576.30	1,923.50	7.03	
			סה"כ צריכה	347.20	0.00	1,576.30	1,923.50		
67	54795	189.1 מחסן ריבר	1 - 16048032	166.50	0.00	809.00	975.50	2.47	
			סה"כ צריכה	166.50	0.00	809.00	975.50		
68	21671	202-פלי פוט	4 - 22048343	346.70	0.00	1,344.20	1,690.90	7.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.88	0.00	305.70	379.58		
			סה"כ צריכה	420.58	0.00	1,649.90	2,070.48		
69	21670	203-פלומר	3 - 22048343	358.50	0.00	1,599.70	1,958.20	7.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.84	0.00	251.75	312.60		
			סה"כ צריכה	419.34	0.00	1,851.45	2,270.80		
70	33829	204 - סולתם	3 - 22048346	391.80	0.00	1,514.60	1,906.40	6.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.20	0.00	443.57	550.76		
			סה"כ צריכה	499.00	0.00	1,958.17	2,457.16		
71	21645	209-הדור השלישי	4 - 22048344	447.65	0.00	2,100.85	2,548.50	9.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	136.17	0.00	563.45	699.62		
			סה"כ צריכה	583.82	0.00	2,664.30	3,248.12		
72	21643	210-גויה	2 - 22048344	148.65	0.00	703.85	852.50	5.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.36	0.00	365.64	454.01		
			סה"כ צריכה	237.01	0.00	1,069.49	1,306.51		
73	21675	211-סבון של פעם	4 - 22048346	267.05	0.00	1,247.00	1,514.05	8.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.22	0.00	323.68	401.91		
			סה"כ צריכה	345.27	0.00	1,570.68	1,915.96		
74	47548	212 - רויאלטי	2 - 22048346	189.30	0.00	884.20	1,073.50	6.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.88	0.00	305.70	379.58		
			סה"כ צריכה	263.18	0.00	1,189.90	1,453.08		
75	21649	212.1 אוינס	4 - 22048345	79.55	0.00	431.90	511.45	4.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	34.77	0.00	143.86	178.63		
			סה"כ צריכה	114.32	0.00	575.76	690.08		
76	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	2 - 22048305	168.95	0.00	653.05	822.00	4.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	57.31	0.00	237.13	294.43		
			סה"כ צריכה	226.26	0.00	890.18	1,116.43		
77	21907	213.2 רולדין	4 - 22048305	1,652.20	0.00	11,337.00	12,989.20	45.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.44	0.00	473.54	587.98		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	1,766.64	0.00	11,810.54	14,322.35		
78	39913	214-215 נעמן גרופ	1 - 22048310	532.55	0.00	2,045.05	2,577.60	9.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.79	0.00	665.35	826.14		
			סה"כ צריכה	693.34	0.00	2,710.40	3,403.74		
79	21912	216-ניין ווסט	2 - 22048250	328.30	0.00	1,367.55	1,695.85	10.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.09	0.00	455.56	565.65		
			סה"כ צריכה	438.39	0.00	1,823.11	2,261.50		
80	21903	217-נעלי נימרו	1 - 22048305	328.00	0.00	1,399.30	1,727.30	7.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.09	0.00	455.56	565.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	438.09	0.00	1,854.86	2,292.95		
81	21910	218 - 219-פייר קרדן	22048250 - 1	613.85	0.00	2,863.60	3,477.45	20.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.98	0.00	935.09	1,161.07		
			סה"כ צריכה	839.83	0.00	3,798.69	4,638.52		
82	48167	220 - אריסטו שמש	22048247 - 3	255.10	0.00	1,009.55	1,264.65	5.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.77	0.00	317.69	394.47		
			סה"כ צריכה	331.87	0.00	1,327.24	1,659.12		
83	52622	221 רנובה	22048247 - 1	313.80	0.00	1,385.70	1,699.50	8.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.33	0.00	311.70	387.02		
			סה"כ צריכה	389.13	0.00	1,697.40	2,086.52		
84	54722	222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס	22048310 - 3	659.55	0.00	3,053.95	3,713.50	16.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.50	0.00	407.60	506.11		
			סה"כ צריכה	758.05	0.00	3,461.55	4,219.61		
85	21888	223-224 אפריל	22048247 - 4	470.40	0.00	2,462.30	2,932.70	17.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	250.60	0.00	1,036.99	1,287.59		
			סה"כ צריכה	721.00	0.00	3,499.29	4,220.29		
86	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	8,096.22	0.00	31,761.88	39,858.10	47.04	
			סה"כ צריכה	8,096.22	0.00	31,761.88	39,858.10		
87	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	264.20	0.00	1,807.80	2,072.00	11.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.25	0.00	845.18	1,049.43		
			סה"כ צריכה	468.45	0.00	2,652.98	3,121.43		
88	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	450.80	0.00	1,962.60	2,413.40	13.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.92	0.00	533.48	662.40		
			סה"כ צריכה	579.72	0.00	2,496.08	3,075.80		
89	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	410.00	0.00	2,815.30	3,225.30	16.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.48	0.00	527.49	654.96		
			סה"כ צריכה	537.48	0.00	3,342.79	3,880.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	21954	232- סוויט גירל שופ	22048220 - 3	269.65	0.00	1,263.90	1,533.55	11.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	72.43	0.00	299.71	372.14		
			סה"כ צריכה	342.08	0.00	1,563.61	1,905.69		
91	21872	233- באג	22048219 - 1	418.00	0.00	1,799.10	2,217.10	8.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	173.83	0.00	719.30	893.13		
			סה"כ צריכה	591.83	0.00	2,518.40	3,110.23		
92	21943	234- הפנינג	22048220 - 1	438.70	0.00	1,855.20	2,293.90	14.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	188.32	0.00	779.24	967.56		
			סה"כ צריכה	627.02	0.00	2,634.44	3,261.46		
93	21874	235 א'-גלידה ב"ש	22048219 - 2	496.40	0.00	2,458.10	2,954.50	10.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	43.46	0.00	179.82	223.28		
			סה"כ צריכה	539.86	0.00	2,637.92	3,177.78		
94	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	183.20	0.00	728.10	911.30	5.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	50.70	0.00	209.80	260.50		
			סה"כ צריכה	233.90	0.00	937.90	1,171.80		
95	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	22048320 - 2	26.80	0.00	157.90	184.70	1.35	
			סה"כ צריכה	26.80	0.00	157.90	184.70		
96	21634	235.2-מחסן גלידה בש	22048319 - 2	46.55	0.00	311.85	358.40	0.90	
			סה"כ צריכה	46.55	0.00	311.85	358.40		
97	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	185.30	0.00	545.80	731.10	5.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	81.12	0.00	335.67	416.79		
			סה"כ צריכה	266.42	0.00	881.47	1,147.89		
98	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	7,997.40	0.00	51,273.20	59,270.60	281.28	
			סה"כ צריכה	7,997.40	0.00	51,273.20	59,270.60		
99	21995	239-צוקה	22048358 - 4	1,563.40	0.00	6,111.80	7,675.20	26.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.33	0.00	311.70	387.02		
			מנדפים 2	146.98	0.00	381.75	528.72		
			סה"כ צריכה	1,785.70	0.00	6,805.24	8,590.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
100	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 22048222	18.25	0.00	113.15	131.40	0.28	
			סה"כ צריכה	18.25	0.00	113.15	131.40		
101	21994	240-המטבח של סימה	3 - 22048358	895.40	0.00	4,559.40	5,454.80	29.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.78	0.00	491.52	610.30		
			מנדפים 2	84.18	0.00	284.78	368.96		
			סה"כ צריכה	1,098.36	0.00	5,335.70	6,434.06		
102	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	1 - 22344721	284.30	0.00	1,930.70	2,215.00	6.02	
			סה"כ צריכה	284.30	0.00	1,930.70	2,215.00		
103	21990	241-מקדונלס-כשר	4 - 22048353	1,244.10	0.00	5,618.40	6,862.50	21.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.39	0.00	245.76	305.15		
			מנדפים 2	116.96	0.00	350.93	467.89		
			סה"כ צריכה	1,420.45	0.00	6,215.09	7,635.54		
104	21737	241.1-מחסן כשר מקדונלס	2 - 22048222	1.85	0.00	18.70	20.55	0.19	
			סה"כ צריכה	1.85	0.00	18.70	20.55		
105	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048353	1,078.70	0.00	5,204.90	6,283.60	31.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.39	0.00	245.76	305.15		
			מנדפים 2	101.41	0.00	325.10	426.51		
			סה"כ צריכה	1,239.50	0.00	5,775.76	7,015.26		
106	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048221	49.95	0.00	345.45	395.40	0.86	
			סה"כ צריכה	49.95	0.00	345.45	395.40		
107	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,350.90	0.00	5,015.40	6,366.30	31.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.22	0.00	323.68	401.91		
			סה"כ צריכה	1,429.12	0.00	5,339.08	6,768.21		
108	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	798.20	0.00	3,568.70	4,366.90	19.76	
			סה"כ צריכה	798.20	0.00	3,568.70	4,366.90		
109	41850	245 - בורגרניץ	1 - 22048338	1,492.10	0.00	5,915.00	7,407.10	21.84	
			סה"כ צריכה	1,492.10	0.00	5,915.00	7,407.10		
110	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	31.40	0.00	197.40	228.80	1.87	
			העמסת מנדף	0.00	0.00	42.40	42.40		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.51	0.00	581.43	721.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	171.91	0.00	821.24	993.15		
111	21633	245.1-מקדונלדס - מחסן	1 - 22048319	237.70	0.00	1,609.60	1,847.30	5.22	
			סה"כ צריכה	237.70	0.00	1,609.60	1,847.30		
112	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,238.90	0.00	7,989.50	9,228.40	35.12	
			העמסת מנדפים	0.00	0.00	1,716.24	1,716.24		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.62	0.00	569.44	707.06		
			סה"כ צריכה	1,376.52	0.00	10,275.19	11,651.70		
113	35574	247 - ריפליי	1 - 22048326	555.20	0.00	2,487.00	3,042.20	14.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	182.52	0.00	755.26	937.79		
			סה"כ צריכה	737.72	0.00	3,242.26	3,979.99		
114	21805	248 - קיווי	3 - 22048322	274.15	0.00	1,630.00	1,904.15	12.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.26	0.00	377.63	468.89		
			סה"כ צריכה	365.41	0.00	2,007.63	2,373.04		
115	19670	249 בובי בראון	1 - 23000731	403.15	0.00	1,237.05	1,640.20	10.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	47.80	0.00	197.81	245.61		
			סה"כ צריכה	450.95	0.00	1,434.86	1,885.81		
116	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	781.40	0.00	5,017.20	5,798.60	139.50	
			מיזוג אוויר	115.89	0.00	479.53	595.42		
			מנדפים להעמסה	0.00	0.00	1,077.76	1,077.76		
			סה"כ צריכה	897.29	0.00	6,574.49	7,471.77		
117	21638	249.1-מחסן רולדין	3 - 22048320	162.95	0.00	1,187.50	1,350.45	4.54	
			סה"כ צריכה	162.95	0.00	1,187.50	1,350.45		
118	27302	249.2 ביגה	4 - 22048222	364.65	0.00	2,481.95	2,846.60	6.42	
			סה"כ צריכה	364.65	0.00	2,481.95	2,846.60		
119	21802	251- גנטלמן	2 - 22048322	327.85	0.00	1,186.25	1,514.10	10.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	81.12	0.00	335.67	416.79		
			סה"כ צריכה	408.97	0.00	1,521.92	1,930.89		
120	21819	253-הבורסה לתכשיטים	2 - 22048326	160.45	0.00	753.15	913.60	5.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.49	0.00	233.77	290.27		
			סה"כ צריכה	216.94	0.00	986.92	1,203.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
121	21852	254-היינס	22048338 - 3	366.90	0.00	1,494.00	1,860.90	11.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.90	0.00	653.36	811.26		
			סה"כ צריכה	524.80	0.00	2,147.36	2,672.16		
122	19672	254.1 נעלי פאפיה	23000731 - 3	380.25	0.00	965.20	1,345.45	6.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.99	0.00	467.54	580.53		
			סה"כ צריכה	493.24	0.00	1,432.74	1,925.98		
123	21822	254.2 - תפור עלי	22048326 - 3	208.10	0.00	1,255.70	1,463.80	9.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	69.53	0.00	287.72	357.25		
			סה"כ צריכה	277.63	0.00	1,543.42	1,821.05		
124	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	22048248 - 4	0.00	0.00	4.20	4.20	0.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4.20	4.20		
125	21831	255-גלי	22048336 - 1	1,395.20	0.00	4,559.20	5,954.40	21.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.65	0.00	1,264.77	1,570.42		
			סה"כ צריכה	1,700.85	0.00	5,823.97	7,524.82		
126	21837	257-צומת ספרים	22048336 - 3	1,026.20	0.00	4,098.70	5,124.90	19.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.65	0.00	1,264.77	1,570.42		
			סה"כ צריכה	1,331.85	0.00	5,363.47	6,695.32		
127	21834	258-לורד קיטש	22048336 - 2	289.60	0.00	1,197.30	1,486.90	8.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	141.96	0.00	587.43	729.39		
			סה"כ צריכה	431.56	0.00	1,784.73	2,216.29		
128	44108	259 - הארי	22048338 - 4	729.40	0.00	3,035.00	3,764.40	30.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	447.61	0.00	1,852.19	2,299.81		
			סה"כ צריכה	1,177.01	0.00	4,887.19	6,064.21		
129	21992	260-262 גולף אנד קו	22048358 - 2	2,874.00	0.00	12,337.20	15,211.20	64.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	396.91	0.00	1,642.40	2,039.31		
			סה"כ צריכה	3,270.91	0.00	13,979.60	17,250.51		
130	54762	T-BAR - 265	22048225 - 3	328.50	0.00	1,093.40	1,421.90	14.48	
			סה"כ צריכה	328.50	0.00	1,093.40	1,421.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
131	54907	265 מחסן סחוט	22048309 - 2	93.50	0.00	656.70	750.20	4.08	
			סה"כ צריכה	93.50	0.00	656.70	750.20		
132	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	22048351 - 3	345.50	0.00	2,236.30	2,581.80	18.90	
			סה"כ צריכה	345.50	0.00	2,236.30	2,581.80		
133	22114	301-פוקס	81018431 - 8	3,334.00	0.00	13,882.40	17,216.40	30.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,231.30	0.00	5,095.03	6,326.33		
			סה"כ צריכה	4,565.30	0.00	18,977.43	23,542.73		
134	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	408.70	0.00	1,396.75	1,805.45	1.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.04	0.00	869.15	1,079.20		
			סה"כ צריכה	618.74	0.00	2,265.90	2,884.65		
135	22120	302 - מנה ספורט ילדים	81018444 - 7	532.50	0.00	1,762.10	2,294.60	1.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.18	0.00	911.11	1,131.30		
			סה"כ צריכה	752.68	0.00	2,673.21	3,425.90		
136	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	363.60	0.00	1,247.50	1,611.10	0.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.08	0.00	281.73	349.81		
			סה"כ צריכה	431.68	0.00	1,529.23	1,960.91		
137	25902	304 - אי דיגיסל	81034859 - 4	442.90	0.00	1,878.00	2,320.90	3.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	173.83	0.00	719.30	893.13		
			סה"כ צריכה	616.73	0.00	2,597.30	3,214.03		
138	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	304.20	0.00	1,238.80	1,543.00	4.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.50	0.00	407.60	506.11		
			סה"כ צריכה	402.70	0.00	1,646.40	2,049.11		
139	22131	305 פיקס	81034859 - 5	355.90	0.00	1,231.60	1,587.50	5.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.40	0.00	419.59	520.99		
			סה"כ צריכה	457.30	0.00	1,651.19	2,108.49		
140	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	389.50	0.00	1,343.20	1,732.70	0.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.61	0.00	395.61	491.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	485.11	0.00	1,738.81	2,223.92		
141	22133	307 יונס קמוטו	7 - 81034859	275.60	0.00	847.00	1,122.60	0.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.06	0.00	401.61	498.66		
			סה"כ צריכה	372.66	0.00	1,248.61	1,621.26		
142	22115	309.1-טבע נאות	1 - 81018444	248.60	0.00	969.90	1,218.50	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	84.02	0.00	347.66	431.68		
			סה"כ צריכה	332.62	0.00	1,317.56	1,650.18		
143	22116	309.2-ליידי קומפורט	2 - 81018444	127.60	0.00	569.40	697.00	1.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.33	0.00	311.70	387.02		
			סה"כ צריכה	202.93	0.00	881.10	1,084.02		
144	22078	311 קפה גרג	1 - 81011509	3,351.40	0.00	12,512.83	15,864.23	56.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.40	0.00	419.59	520.99		
			סה"כ צריכה	3,452.80	0.00	12,932.42	16,385.22		
145	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	3 - 81037207	3.15	0.00	16.45	19.60		
			סה"כ צריכה	3.15	0.00	16.45	19.60		
146	22079	312 ניו	2 - 81011509	477.35	0.00	1,566.54	2,043.89	10.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.95	0.00	413.60	513.55		
			סה"כ צריכה	577.30	0.00	1,980.13	2,557.44		
147	29212	313 סלקום	3 - 81011509	378.48	0.00	1,595.47	1,973.94	12.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.62	0.00	569.44	707.06		
			סה"כ צריכה	516.09	0.00	2,164.91	2,681.01		
148	55054	314 פוד אפיל פופ אפ	4 - 81011509	720.88	0.00	2,335.97	3,056.85	12.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.72	0.00	557.46	692.17		
			סה"כ צריכה	855.60	0.00	2,893.42	3,749.02		
149	54725	315 6P-מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315)	1 - 81037207	195.25	0.00	765.15	960.40	0.95	
			סה"כ צריכה	195.25	0.00	765.15	960.40		
150	41808	315.2 סוויט טיים	5 - 81011509	617.27	0.00	2,346.66	2,963.92	9.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	79.67	0.00	329.68	409.35		
			סה"כ צריכה	696.94	0.00	2,676.34	3,373.27		
151	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	427.19	0.00	1,713.85	2,141.04	8.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.26	0.00	377.63	468.89		
			סה"כ צריכה	518.45	0.00	2,091.48	2,609.93		
152	53242	317 פינגווין Charles/ Tyrwhitt	81037207 - 2	373.90	0.00	1,232.85	1,606.75	3.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.40	0.00	419.59	520.99		
			סה"כ צריכה	475.30	0.00	1,652.44	2,127.74		
153	22084	318 מאק	81011509 - 7	417.10	0.00	1,520.11	1,937.21	10.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.61	0.00	395.61	491.22		
			סה"כ צריכה	512.71	0.00	1,915.72	2,428.43		
154	45430	GUESS 319	81011509 - 8	591.21	0.00	1,587.78	2,178.99	12.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	191.21	0.00	791.23	982.44		
			סה"כ צריכה	782.42	0.00	2,379.01	3,161.43		
155	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	2,241.50	0.00	8,787.70	11,029.20	41.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	646.07	0.00	2,673.39	3,319.46		
			סה"כ צריכה	2,887.57	0.00	11,461.09	14,348.66		
156	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	1,686.20	0.00	6,823.90	8,510.10	9.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	573.64	0.00	2,373.69	2,947.32		
			סה"כ צריכה	2,259.84	0.00	9,197.59	11,457.42		
157	22107	329-אלדו	81018431 - 1	546.30	0.00	1,825.80	2,372.10	4.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.04	0.00	869.15	1,079.20		
			סה"כ צריכה	756.34	0.00	2,694.95	3,451.30		
158	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	143.10	0.00	590.90	734.00	0.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	69.53	0.00	287.72	357.25		
			סה"כ צריכה	212.63	0.00	878.62	1,091.25		
159	22155	332 דלתא	81039935 - 6	670.80	0.00	2,567.45	3,238.25	8.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.43	0.00	941.08	1,168.51		
			סה"כ צריכה	898.23	0.00	3,508.53	4,406.76		
160	55226	333 א.ל ספורט - אדיס	81039935 - 1	1,412.30	0.00	4,264.60	5,676.90	12.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	285.37	0.00	1,180.85	1,466.22		
			סה"כ צריכה	1,697.67	0.00	5,445.45	7,143.12		
161	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	1,133.10	0.00	3,989.00	5,122.10	11.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	317.24	0.00	1,312.72	1,629.96		
			סה"כ צריכה	1,450.34	0.00	5,301.72	6,752.06		
162	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	664.60	0.00	2,016.30	2,680.90	2.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	273.78	0.00	1,132.90	1,406.68		
			סה"כ צריכה	938.38	0.00	3,149.20	4,087.58		
163	44107	337 - מגה ספורט	81039935 - 7	1,200.65	0.00	4,031.00	5,231.65	5.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	286.82	0.00	1,186.84	1,473.66		
			סה"כ צריכה	1,487.47	0.00	5,217.84	6,705.31		
164	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	1,858.00	0.00	5,985.60	7,843.60	12.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	832.93	0.00	3,446.64	4,279.58		
			סה"כ צריכה	2,690.93	0.00	9,432.24	12,123.18		
165	52863	343 מחסן גולדה אריאל	81018431 - 7	8.20	0.00	48.10	56.30	0.10	
			סה"כ צריכה	8.20	0.00	48.10	56.30		
166	22112	344-קרולינה למקה	81018431 - 6	121.95	0.00	371.40	493.35	0.25	
			סה"כ צריכה	121.95	0.00	371.40	493.35		
167	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	81018444 - 6	117.20	0.00	595.05	712.25	1.30	
			סה"כ צריכה	117.20	0.00	595.05	712.25		
168	22121	346 - דוכן פוקצריה	81018444 - 8	617.40	0.00	2,095.10	2,712.50	6.80	
			סה"כ צריכה	617.40	0.00	2,095.10	2,712.50		
169	22118	346.1-מחסן פוקצריה	81018444 - 5	395.20	0.00	2,291.20	2,686.40	5.80	
			סה"כ צריכה	395.20	0.00	2,291.20	2,686.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
170	21635	8.2-פרטנר אנטנות	22048319 - 4	796.40	0.00	5,481.20	6,277.60	11.83	
			סה"כ צריכה	796.40	0.00	5,481.20	6,277.60		
171	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	81011813 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
172	47403	Q12 - עמדות טעינה DC	81011813 - 8	28.56	0.00	41.22	69.78	0.04	
			סה"כ צריכה	28.56	0.00	41.22	69.78		
173	54446	אופטיקה הלפרין (שטח נוסף)	22048327 - 1	257.20	0.00	1,266.95	1,524.15	7.79	
			סה"כ צריכה	257.20	0.00	1,266.95	1,524.15		
174	39921	אופטיקנה	22048304 - 1	458.50	0.00	2,279.10	2,737.60	13.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	104.30	0.00	431.58	535.88		
			סה"כ צריכה	562.80	0.00	2,710.68	3,273.48		
175	42426	אופטיקנה שמיעה	22048306 - 3	14.95	0.00	117.05	132.00	2.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	44.91	0.00	185.82	230.72		
			סה"כ צריכה	59.86	0.00	302.87	362.72		
176	43364	אורבניקה	16092245 - 4	2,626.80	0.00	12,445.20	15,072.00	746.24	
			20281823 - 1	22.30	0.00	150.10	172.40	84.12	
			81011724 - 4	7,675.17	0.00	33,651.12	41,326.29	63.36	
			סה"כ צריכה	10,324.27	0.00	46,246.42	56,570.69		
177	29015	א"י אופטיק - 252-3	22048322 - 4	138.75	0.00	550.85	689.60	5.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.95	0.00	413.60	513.55		
			סה"כ צריכה	238.70	0.00	964.45	1,203.15		
178	26994	איל מקיאג	22048331 - 2	168.80	0.00	747.80	916.60	4.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.96	0.00	310.20	385.16		
			סה"כ צריכה	243.76	0.00	1,058.00	1,301.76		
179	56619	אימפרס יחידה א130	17313417 - 1	2.50	0.00	18.40	20.90	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	58.31	0.00	241.26	299.57		
			סה"כ צריכה	60.81	0.00	259.66	320.47		
180	56978	אינטימיסי תאריך כניסה: 11/04/24	22048224 - 1	7.60	0.00	73.60	81.20	66.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	58.76	0.00	290.23	348.99		
			סה"כ צריכה	66.36	0.00	363.83	430.19		
181	47219	אירוקה	22048223 - 3	92.10	0.00	517.50	609.60	2.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	46.35	0.00	191.81	238.17		
			סה"כ צריכה	138.45	0.00	709.31	847.77		
182	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	350.50	0.00	1,465.60	1,816.10	1.30	
			סה"כ צריכה	350.50	0.00	1,465.60	1,816.10		
183	47941	בודי שופ קומת ארומה	22048308 - 3	118.10	0.00	496.10	614.20	6.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	83.29	0.00	344.66	427.96		
			סה"כ צריכה	201.39	0.00	840.76	1,042.16		
184	34779	ברניקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	24.98	0.00	174.19	199.17	0.47	
			סה"כ צריכה	24.98	0.00	174.19	199.17		
186	21894	דוכן שאנטי	22048354 - 1	23.42	0.00	117.70	141.12	0.33	
			סה"כ צריכה	23.42	0.00	117.70	141.12		
187	39253	ואהבת	22048220 - 4	529.10	0.00	1,993.00	2,522.10	9.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	89.81	0.00	371.64	461.45		
			סה"כ צריכה	618.91	0.00	2,364.64	2,983.55		
188	53247	ויסוצקי	22048329 - 3	487.40	0.00	2,627.60	3,115.00	17.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	35.62	0.00	147.40	183.02		
			סה"כ צריכה	523.02	0.00	2,775.00	3,298.02		
189	54201	ויקטוריה סיקרט	22048352 - 1	1,415.00	0.00	7,535.60	8,950.60	47.19	
			סה"כ צריכה	1,415.00	0.00	7,535.60	8,950.60		
190	56980	זארה חדש	15129217 - 3	485.76	0.00	5,565.45	6,051.21	38.93	
			סה"כ צריכה	485.76	0.00	5,565.45	6,051.21		
191	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	474.40	0.00	3,018.90	3,493.30	7.90	
			סה"כ צריכה	474.40	0.00	3,018.90	3,493.30		
192	56508	חדר שומרים חניון 5	173131129 - 1	86.22	0.00	558.69	644.91		
			סה"כ צריכה	86.22	0.00	558.69	644.91		
193	34769	טוז (אלפא תכשירים בע"מ)	81018444 - 3	512.20	0.00	1,980.40	2,492.60	1.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.26	0.00	377.63	468.89		
			סה"כ צריכה	603.46	0.00	2,358.03	2,961.49		
194	28735	מאניה ילדים	22048343 - 2	373.80	0.00	1,626.70	2,000.50	9.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.06	0.00	401.61	498.66		
			סה"כ צריכה	470.86	0.00	2,028.31	2,499.16		
195	50944	מחסן אורבניקה	22048355 - 4	149.00	0.00	978.40	1,127.40	1.67	
			סה"כ צריכה	149.00	0.00	978.40	1,127.40		
196	53379	מחסן ויסוצקי	16193880 - 2	108.00	0.00	722.70	830.70	2.05	
			סה"כ צריכה	108.00	0.00	722.70	830.70		
197	56509	מחסן זארה מרתף	15129217 - 13	28.32	0.00	318.08	346.40	3.18	
			סה"כ צריכה	28.32	0.00	318.08	346.40		
198	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	107.20	0.00	546.05	653.25	2.70	
			סה"כ צריכה	107.20	0.00	546.05	653.25		
199	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.21	0.00	1.49	1.70	10.49	
			סה"כ צריכה	0.21	0.00	1.49	1.70		
200	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	81.60	0.00	398.90	480.50	3.98	
			סה"כ צריכה	81.60	0.00	398.90	480.50		
201	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	25.50	0.00	192.50	218.00	3.16	
			סה"כ צריכה	25.50	0.00	192.50	218.00		
202	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	43.18	0.00	283.13	326.30	0.87	
			סה"כ צריכה	43.18	0.00	283.13	326.30		
203	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,035.95	0.00	2,495.90	3,531.85	16.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.10	0.00	629.39	781.49		
			סה"כ צריכה	1,188.05	0.00	3,125.29	4,313.34		
204	46277	מסטר קורן	23000731 - 4	1,236.50	0.00	3,850.15	5,086.65	20.46	
			סה"כ צריכה	1,236.50	0.00	3,850.15	5,086.65		
205	29016	נאוטיקה/טימברלונד (252-3)	23000731 - 2	566.20	0.00	1,629.40	2,195.60	8.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	307.10	0.00	1,270.76	1,577.86		
			סה"כ צריכה	873.30	0.00	2,900.16	3,773.46		
206	55033	סופר פארם	22048330 - 2	1,735.20	0.00	9,950.40	11,685.60	30.75	
			סה"כ צריכה	1,735.20	0.00	9,950.40	11,685.60		
207	54851	סחוט	22048323 - 4	534.30	0.00	2,352.85	2,887.15	12.40	
			סה"כ צריכה	534.30	0.00	2,352.85	2,887.15		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
208	28769	סקיצרס - 207-1	81011813 - 3	1,348.59	0.00	4,312.90	5,661.48	18.88	
			סה"כ צריכה	1,348.59	0.00	4,312.90	5,661.48		
209	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	2,857.20	0.00	9,170.80	12,028.00	21.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	666.35	0.00	2,757.31	3,423.66		
			סה"כ צריכה	3,523.55	0.00	11,928.11	15,451.66		
210	39255	פמינה	81034859 - 8	352.60	0.00	1,102.50	1,455.10	0.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.06	0.00	401.61	498.66		
			סה"כ צריכה	449.66	0.00	1,504.11	1,953.76		
211	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	21.50	0.00	139.25	160.75	0.42	
			סה"כ צריכה	21.50	0.00	139.25	160.75		
212	21716	פנוי 2-160	22048309 - 3	1.10	0.00	11.30	12.40	0.08	
			סה"כ צריכה	1.10	0.00	11.30	12.40		
213	19669	פעלתון	16048039 - 1	763.00	0.00	2,498.90	3,261.90	37.13	
			סה"כ צריכה	763.00	0.00	2,498.90	3,261.90		
214	27584	פרטנר חנות	22048344 - 1	428.10	0.00	2,480.10	2,908.20	8.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	36.21	0.00	149.85	186.07		
			סה"כ צריכה	464.31	0.00	2,629.95	3,094.27		
215	47218	קופיקס (רמי לוי)	22048306 - 4	3,114.40	0.00	19,161.20	22,275.60	48.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	593.56	0.00	2,456.11	3,049.66		
			סה"כ צריכה	3,707.96	0.00	21,617.31	25,325.26		
216	56979	קלצדוניה יחידה 126 תאריך כניסה: 16/04/24	22048225 - 4	0.65	0.00	1.30	1.95	0.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	21.23	0.00	111.61	132.84		
			סה"כ צריכה	21.88	0.00	112.91	134.79		
217	38884	קפה נאמן	22048225 - 2	2,083.40	0.00	13,542.00	15,625.40	69.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.27	0.00	551.46	684.73		
			מנדפים 2	195.86	0.00	845.84	1,041.70		
			סה"כ צריכה	2,412.53	0.00	14,939.30	17,351.83		
218	47222	קרולינה למקה - חנות	22048304 - 3	676.20	0.00	2,999.90	3,676.10	14.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	676.20	0.00	2,999.90	3,676.10		
219	48522	רזילי	17312829 - 1	186.50	0.00	1,103.30	1,289.80	16.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.05	0.00	798.84	991.89		
			סה"כ צריכה	379.55	0.00	1,902.14	2,281.69		
220	32609	שקעי כח חברת נקיון	22048332 - 4	37.00	0.00	234.20	271.20	1.62	
			סה"כ צריכה	37.00	0.00	234.20	271.20		
221	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	22048333 - 1	22.44	0.00	154.54	176.98	0.26	
			סה"כ צריכה	22.44	0.00	154.54	176.98		
222	48881	תמנון חדש	20281505 - 1	2,301.30	0.00	6,754.90	9,056.20	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	831.27	0.00	3,439.75	4,271.02		
			סה"כ צריכה	3,132.57	0.00	10,194.65	13,327.22		
			סה"כ צריכה	209,017.70	0.00	916,694.12	1,127,424.95		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,127,424.95		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 209,017.70)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 916,694.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21696	*לוח צרכנים 3/3	20281499 - 1	7,238.10	0.00	33,378.60	40,616.70	115.80	
			סה"כ צריכה	7,238.10	0.00	33,378.60	40,616.70		
2	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,274.20	0.00	7,177.60	8,451.80	24.04	
			22048303 - 2	1,199.00	0.00	6,763.20	7,962.20	20.30	
			22048303 - 3	135.80	0.00	757.40	893.20	2.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048307 - 1	1,478.80	0.00	9,168.60	10,647.40	26.68	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	445.20	0.00	2,316.80	2,762.00	7.96	
			סה"כ צריכה	4,533.00	0.00	26,183.60	30,716.60		
3	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 8	329.20	0.00	1,182.00	1,511.20	4.55	
			15129217 - 9	262.00	0.00	1,001.00	1,263.00	3.43	
			15129217 - 10	610.20	0.00	2,148.40	2,758.60	9.77	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	8,076.80	0.00	44,364.10	52,440.90	124.50	
			סה"כ צריכה	9,278.20	0.00	48,695.50	57,973.70		
4	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	433.21	0.00	1,480.70	1,913.90		
			15129239 - 4	3,567.18	0.00	28,529.59	32,096.77		
			15129239 - 8	89.11	0.00	163.67	252.79		
			15129239 - 9	436.90	0.00	1,672.51	2,109.41		
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	571.84	0.00	2,237.80	2,809.64		
			סה"כ צריכה	5,098.24	0.00	34,084.27	39,182.51		
5	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	16,988.50	0.00	78,285.20	95,273.70	7.27	
			18029704 - 1	-2,418.20	0.00	-9,372.20	-11,790.40	31.25	
			18029704 - 2	-1,891.80	0.00	-7,762.60	-9,654.40	24.22	
			18029704 - 5	-2,585.00	0.00	-8,991.40	-11,576.40	38.65	
			18029704 - 14	-22,219.20	0.00	-94,417.60	-116,636.80	309.50	
			81029270 - 1	-11,013.79	0.00	-41,826.44	-52,840.23	93.60	
			81029731 - 1	51,072.90	0.00	178,993.43	230,066.33	269.31	
			סה"כ צריכה	27,933.41	0.00	94,908.39	122,841.80		
6	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	908.00	0.00	3,250.80	4,158.80	21.06	
			14155701 - 3	422.63	0.00	2,663.13	3,085.75	9.07	
			15091164 - 2	965.90	0.00	2,248.30	3,214.20	12.60	
			15091164 - 3	67.40	0.00	304.70	372.10	130.96	
			15091164 - 4	489.90	0.00	1,611.90	2,101.80	7.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092245 - 3	637.60	0.00	2,477.20	3,114.80	8.21	
			סה"כ צריכה	3,491.43	0.00	12,556.02	16,047.45		
7	22294	*ציבורי שנאי 8	81011724 - 2	896.24	0.00	4,145.69	5,041.93	93.08	
			81036741 - 1	75.70	0.00	385.20	460.90	1.60	
			81036741 - 2	348.20	0.00	1,107.80	1,456.00	3.30	
			81036741 - 3	453.20	0.00	2,097.80	2,551.00	7.40	
			81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,773.34	0.00	7,736.49	9,509.83		
8	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	4,253.44	0.00	23,371.52	27,624.96	75.88	
			15129205 - 5	24.70	0.00	69.00	93.70	0.78	
			15129205 - 6	510.40	0.00	1,718.60	2,229.00	5.76	
			15129205 - 7	3,237.30	0.00	20,365.60	23,602.90	44.54	
			15129205 - 8	642.00	0.00	2,688.00	3,330.00	15.37	
			15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	
			15129205 - 11	717.50	0.00	1,940.10	2,657.60	9.47	
			15129205 - 12	215.50	0.00	1,486.20	1,701.70	2.50	
			15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 14	199.40	0.00	658.60	858.00	10.13	
			סה"כ צריכה	9,800.24	0.00	52,297.77	62,098.01		
9	21558	דרגנועים	15091164 - 3	67.40	0.00	304.70	372.10	130.96	
			סה"כ צריכה	67.40	0.00	304.70	372.10		
10	21557	דרגנועים 2	15091164 - 2	965.90	0.00	2,248.30	3,214.20	12.60	
			סה"כ צריכה	965.90	0.00	2,248.30	3,214.20		
11	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	11,013.79	0.00	41,826.44	52,840.23	93.60	
			סה"כ צריכה	11,013.79	0.00	41,826.44	52,840.23		
12	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	26.40	0.00	114.40	140.80	29.35	
			סה"כ צריכה	26.40	0.00	114.40	140.80		
13	22015	יטא 2	18029704 - 4	879.20	0.00	3,564.20	4,443.40	11.22	
			סה"כ צריכה	879.20	0.00	3,564.20	4,443.40		
14	23184	יטא 5	16226471 - 7	545.60	0.00	1,922.40	2,468.00	7.06	
			סה"כ צריכה	545.60	0.00	1,922.40	2,468.00		
15	23183	יטא 6	16226471 - 8	473.20	0.00	2,028.40	2,501.60	6.04	
			סה"כ צריכה	473.20	0.00	2,028.40	2,501.60		
16	22014	יטא 7	18029704 - 3	326.20	0.00	2,526.00	2,852.20	9.71	
			סה"כ צריכה	326.20	0.00	2,526.00	2,852.20		





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	9,749.40	0.00	38,236.20	47,985.60	176.16	
			סה"כ צריכה	9,749.40	0.00	38,236.20	47,985.60		
20	15436	לוח 02E	15129205 - 12	215.50	0.00	1,486.20	1,701.70	2.50	
			סה"כ צריכה	215.50	0.00	1,486.20	1,701.70		
21	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
23	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	18,667.20	0.00	70,915.20	89,582.40	344.61	
			סה"כ צריכה	18,667.20	0.00	70,915.20	89,582.40		
26	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	12,126.00	0.00	43,198.80	55,324.80	205.96	
			סה"כ צריכה	12,126.00	0.00	43,198.80	55,324.80		
27	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	1,815.60	0.00	7,034.30	8,849.90	29.29	
			סה"כ צריכה	1,815.60	0.00	7,034.30	8,849.90		
28	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	4,253.44	0.00	23,371.52	27,624.96	75.88	
			סה"כ צריכה	4,253.44	0.00	23,371.52	27,624.96		
29	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	191.10	0.00	1,376.90	1,568.00	131.71	
			סה"כ צריכה	191.10	0.00	1,376.90	1,568.00		
30	22071	לוח חניון F625 EPN1	16092245 - 3	637.60	0.00	2,477.20	3,114.80	8.21	
			סה"כ צריכה	637.60	0.00	2,477.20	3,114.80		
31	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	199.40	0.00	658.60	858.00	10.13	
			סה"כ צריכה	199.40	0.00	658.60	858.00		
32	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	329.20	0.00	1,182.00	1,511.20	4.55	
			סה"כ צריכה	329.20	0.00	1,182.00	1,511.20		
34	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	29.60	0.00	106.11	135.71	20.62	
			סה"כ צריכה	29.60	0.00	106.11	135.71		
35	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	30.02	0.00	98.88	128.90	0.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	30.02	0.00	98.88	128.90		
36	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	3,336.00	0.00	12,589.60	15,925.60	90.38	
			סה"כ צריכה	3,336.00	0.00	12,589.60	15,925.60		
39	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	717.50	0.00	1,940.10	2,657.60	9.47	
			סה"כ צריכה	717.50	0.00	1,940.10	2,657.60		
40	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	3,237.30	0.00	20,365.60	23,602.90	44.54	
			סה"כ צריכה	3,237.30	0.00	20,365.60	23,602.90		
41	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	642.00	0.00	2,688.00	3,330.00	15.37	
			סה"כ צריכה	642.00	0.00	2,688.00	3,330.00		
42	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	510.40	0.00	1,718.60	2,229.00	5.76	
			סה"כ צריכה	510.40	0.00	1,718.60	2,229.00		
43	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	262.00	0.00	1,001.00	1,263.00	3.43	
			סה"כ צריכה	262.00	0.00	1,001.00	1,263.00		
45	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	610.20	0.00	2,148.40	2,758.60	9.77	
			סה"כ צריכה	610.20	0.00	2,148.40	2,758.60		
46	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	979.50	0.00	2,482.30	3,461.80	13.48	
			סה"כ צריכה	979.50	0.00	2,482.30	3,461.80		
47	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	908.00	0.00	3,250.80	4,158.80	21.06	
			סה"כ צריכה	908.00	0.00	3,250.80	4,158.80		
48	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	489.90	0.00	1,611.90	2,101.80	7.23	
			סה"כ צריכה	489.90	0.00	1,611.90	2,101.80		
49	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	27.33	0.00	97.87	125.20	0.32	
			סה"כ צריכה	27.33	0.00	97.87	125.20		
50	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	13.20	0.00	1,640.40	1,653.60	11.54	
			סה"כ צריכה	13.20	0.00	1,640.40	1,653.60		
51	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	1,100.40	0.00	15,509.60	16,610.00	66.34	
			סה"כ צריכה	1,100.40	0.00	15,509.60	16,610.00		
52	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	856.40	0.00	19,147.60	20,004.00	68.17	
			סה"כ צריכה	856.40	0.00	19,147.60	20,004.00		
53	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	11,251.32	0.00	35,702.96	46,954.28		
			סה"כ צריכה	11,251.32	0.00	35,702.96	46,954.28		
54	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	42.12	0.00	525.10	567.22	4.35	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42.12	0.00	525.10	567.22		
55	23465	לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	2,418.20	0.00	9,372.20	11,790.40	31.25	
			18029704 - 2	1,891.80	0.00	7,762.60	9,654.40	24.22	
			18029704 - 5	2,585.00	0.00	8,991.40	11,576.40	38.65	
			18029704 - 14	22,219.20	0.00	94,417.60	116,636.80	309.50	
			סה"כ צריכה	29,114.20	0.00	120,543.80	149,658.00		
56	56759	למאזן	22048247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 3	786.40	0.00	2,691.00	3,477.40	9.76	
			22048308 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048310 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048310 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048329 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048331 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048331 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048332 - 1	0.00	0.00	0.45	0.45	0.10	
			22048342 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048352 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048354 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70010468 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011813 - 2	65.04	0.00	444.80	509.84	35.23	
			81011813 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011867 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011867 - 2	22.76	0.00	140.38	163.14	0.23	
			81011867 - 3	3,712.60	0.00	11,286.21	14,998.81	0.24	
			81039935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,586.79	0.00	14,562.84	19,149.63		
57	21672	למעקב - 8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמט*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21688	למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. 3*	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	22143	למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)*	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22090	למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	30.50	0.00	193.30	223.80	65.60	
			סה"כ צריכה	30.50	0.00	193.30	223.80		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	17.75	0.00	108.85	126.60	98.18	
			סה"כ צריכה	17.75	0.00	108.85	126.60		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	1.60	1.60	5.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.60	1.60		
72	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	22092	פנוי זארה	81011724 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	0.25	0.00	1.40	1.65	0.06	
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	1.40	1.65		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	310.30	0.00	1,041.60	1,351.90	4.95	
			סה"כ צריכה	310.30	0.00	1,041.60	1,351.90		
78	21653	פנוי 3 179-178 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	72.40	0.00	324.30	396.70	1.48	
			סה"כ צריכה	72.40	0.00	324.30	396.70		
79	21709	פנוי 7 121-קרייז ליין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	21849	פנוי 8 022-קודי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	22017	צילר 1	18029704 - 8	1.60	0.00	44.80	46.40	19.84	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	44.80	46.40		
83	22020	צילר 2	18029704 - 11	5.20	0.00	66.80	72.00	24.78	
			סה"כ צריכה	5.20	0.00	66.80	72.00		
84	23181	צילר 3	16226471 - 1	38.40	0.00	371.20	409.60	145.74	
			סה"כ צריכה	38.40	0.00	371.20	409.60		
85	23180	צילר 4	16226471 - 2	55.20	0.00	542.40	597.60	142.67	
			סה"כ צריכה	55.20	0.00	542.40	597.60		
86	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	23178	צילר 6	16226471 - 4	5,999.20	0.00	26,940.80	32,940.00	167.44	
			סה"כ צריכה	5,999.20	0.00	26,940.80	32,940.00		
88	22018	צילר 7	18029704 - 9	2,857.60	0.00	12,578.40	15,436.00	70.79	
			סה"כ צריכה	2,857.60	0.00	12,578.40	15,436.00		
89	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	5,532.80	0.00	23,184.40	28,717.20	96.85	
			סה"כ צריכה	5,532.80	0.00	23,184.40	28,717.20		
90	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	5,936.80	0.00	28,014.00	33,950.80	119.58	
			סה"כ צריכה	5,936.80	0.00	28,014.00	33,950.80		
91	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	422.63	0.00	2,663.13	3,085.75	9.07	
			סה"כ צריכה	422.63	0.00	2,663.13	3,085.75		
92	44095	ראשי מעגלים-FSE FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	1,120.40	0.00	5,940.00	7,060.40	26.86	
			סה"כ צריכה	1,120.40	0.00	5,940.00	7,060.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
94	22049	שלט גולף	16045527 - 4	1.60	0.00	5.22	6.82	10.47	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	5.22	6.82		
95	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	1.47	0.00	7.97	9.44	10.49	
			סה"כ צריכה	1.47	0.00	7.97	9.44		
96	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	23.44	0.00	88.43	111.87	0.29	
			סה"כ צריכה	23.44	0.00	88.43	111.87		
98	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	45.50	0.00	171.87	217.38	0.58	
			סה"כ צריכה	45.50	0.00	171.87	217.38		
99	22005	שנאי 1	22048303 - 4	54,984.00	0.00	196,000.00	250,984.00	835.48	
			סה"כ צריכה	54,984.00	0.00	196,000.00	250,984.00		
100	21700	שנאי 2	20281514 - 1	27,836.00	0.00	136,119.00	163,955.00	488.40	
			סה"כ צריכה	27,836.00	0.00	136,119.00	163,955.00		
101	21985	שנאי 3	20281500 - 1	29,126.50	0.00	137,291.50	166,418.00	619.60	
			סה"כ צריכה	29,126.50	0.00	137,291.50	166,418.00		
102	22075	שנאי 4	16226471 - 15	16,988.50	0.00	78,285.20	95,273.70	7.27	
			סה"כ צריכה	16,988.50	0.00	78,285.20	95,273.70		
103	22125	שנאי 5	81029731 - 1	51,072.90	0.00	178,993.43	230,066.33	269.31	
			סה"כ צריכה	51,072.90	0.00	178,993.43	230,066.33		
104	22105	שנאי 6	81011867 - 5	23,154.30	0.00	83,576.65	106,730.96	95.44	
			סה"כ צריכה	23,154.30	0.00	83,576.65	106,730.96		
105	22086	שנאי 8	81011724 - 1	31,413.58	0.00	127,216.20	158,629.79	239.82	
			סה"כ צריכה	31,413.58	0.00	127,216.20	158,629.79		
106	22098	שנאי 9	81011813 - 5	33,906.23	0.00	126,799.31	160,705.54	446.05	
			סה"כ צריכה	33,906.23	0.00	126,799.31	160,705.54		

