



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 16/05/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בניין 2.2 מינרב (אילן רמון 6)


תקופת דוח: (01/04/24 - 30/04/24)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004246 - 2	DEEPCURE	50835	1
	377.19	12,188.60	10,652.60	0.00	1,536.00	20004246 - 3			
		12,188.60	10,652.60	0.00	1,536.00	סה"כ צריכה			
	27.53	4,749.60	4,152.60	0.00	597.00	20004213 - 1	REMILK	47266	2
	392.72	4,028.60	3,511.40	0.00	517.20	20004216 - 2			
	392.07	3,084.00	2,685.60	0.00	398.40	20004216 - 3			
	10.59	1,546.80	1,359.00	0.00	187.80	20004216 - 4			
	774.94	9,828.80	8,632.40	0.00	1,196.40	20004220 - 1			
	477.89	10,051.75	8,856.50	0.00	1,195.25	20004220 - 2			
	314.39	2,009.76	1,960.80	0.00	48.96	20004220 - 4			
	10.50	4,922.52	4,300.32	0.00	622.20	20065569 - 1			
	6.10	2,913.92	2,540.92	0.00	373.00	20065569 - 2			
	75.07	8,863.70	7,747.80	0.00	1,115.90	20065569 - 4			
	0.01	9.83	8.58	0.00	1.25	22009620 - 2			
		52,009.28	45,755.92	0.00	6,253.36	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009619 - 1	REMILK חיוני ק.0	56818	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	1.25	827.30	722.70	0.00	104.60	20004241 - 1	REMILK לובי	56817	4
		827.30	722.70	0.00	104.60	סה"כ צריכה			
	130.90	124.60	44.80	20.80	59.00	20004243 - 4	אי סי אל	55443	5
		124.60	44.80	20.80	59.00	סה"כ צריכה			
	5.59	3,003.10	2,587.90	0.00	415.20	19051974 - 1	חניון	52913	6
	36.70	9,755.00	8,516.40	0.00	1,238.60	22344538 - 1			
		12,758.10	11,104.30	0.00	1,653.80	סה"כ צריכה			
		580.38	507.37	0.00	73.00	18075254 - 1	מיזוג אוויר	50841	7
	250.92	56,868.00	49,248.80	0.00	7,619.20	19051973 - 2			
	0.44	316.00	276.00	0.00	40.00	19051973 - 3			
		57,764.38	50,032.17	0.00	7,732.20	סה"כ צריכה			
	0.99	8.40	8.40	0.00	0.00	19051972 - 3	מינרב בניין 3 (חיבור זמני)	45299	8
		8.40	8.40	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	172.66	90,747.00	79,466.40	0.00	11,280.60	20004213 - 2	ננו דיימנשן טכנולוגיות	50511	9





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004245 - 1	3,755.20	0.00	25,540.00	29,295.20	757.80	
			20004245 - 2	1,761.20	0.00	10,548.20	12,309.40	32.08	
			20004245 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			20004245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065569 - 3	43.86	0.00	281.34	325.20	39.56	
			22009619 - 2	109.30	0.00	778.40	887.70	1.72	
			22009620 - 1	2.05	0.00	14.13	16.18	0.02	
			22344385 - 1	24.80	0.00	171.60	196.40	0.83	
			סה"כ צריכה	16,977.01	0.00	116,800.07	133,777.08		
10	54562	עמדת טעינת רכבים	19051974 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	34,315.97	20.80	235,120.95	269,457.73		
			חשבון חברת חשמל	49,592.40		337,044.28	386,636.68		
			הפרש בקוט"ש	-15,276.43		-101,923.33	-117,178.95		
			הפרש באחוזים	-30.80%		-30.24%			



- פסגה (34,315.97 Kwh)
- גבע (20.80 Kwh)
- שפל (235,120.95 Kwh)

