



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 19/05/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	17.24	3,618.00	2,888.32	0.00	729.68	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,618.00	2,888.32	0.00	729.68	סה"כ צריכה			
	10.63	3,509.34	2,766.30	0.00	743.04	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,509.34	2,766.30	0.00	743.04	סה"כ צריכה			
	6.05	1,663.22	1,359.12	0.00	304.10	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,663.22	1,359.12	0.00	304.10	סה"כ צריכה			
	86.78	11,985.84	9,465.36	0.00	2,520.48	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		11,985.84	9,465.36	0.00	2,520.48	סה"כ צריכה			
	195.04	69,048.00	56,395.20	0.00	12,652.80	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	50.05	-1,652.16	-1,353.52	0.00	-298.64	23000439 - 2			
	94.00	-28,855.92	-23,868.96	0.00	-4,986.96	23000439 - 3			
	17.24	-3,618.00	-2,888.32	0.00	-729.68	23000439 - 4			
	86.78	-11,985.84	-9,465.36	0.00	-2,520.48	23000440 - 1			
	6.05	-1,663.22	-1,359.12	0.00	-304.10	23000440 - 2			
	10.63	-3,509.34	-2,766.30	0.00	-743.04	23000440 - 3			
		17,763.52	14,693.62	0.00	3,069.90	סה"כ צריכה			
	50.05	1,652.16	1,353.52	0.00	298.64	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		1,652.16	1,353.52	0.00	298.64	סה"כ צריכה			
	94.00	28,855.92	23,868.96	0.00	4,986.96	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		28,855.92	23,868.96	0.00	4,986.96	סה"כ צריכה			
		69,048.00	56,395.20	0.00	12,652.80	סה"כ צריכה			
		70,605.86	58,147.62		12,458.24	חשבון חברת חשמל			
		-1,557.86	-1,752.42		194.56	הפרש בקוט"ש			
		-2.21%	-3.01%		1.56%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 12,652.80)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 56,395.20)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפול Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	195.04	69,048.00	56,395.20	0.00	12,652.80	23000439 - 1	מפסק ראשי לבדיקה	33454	1
		69,048.00	56,395.20	0.00	12,652.80	סה"כ צריכה			

