

דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (17/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 19/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	- 22 15114154	674.80	0.00	3,748.00	4,422.80	21.85	
			- 23 15114154	420.80	0.00	2,496.40	2,917.20	17.36	
			- 24 15114154	352.80	0.00	2,179.00	2,531.80	14.95	
			- 31 16226482	2.32	0.00	16.60	18.92	0.08	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	436.98	0.00	2,958.69	3,395.68		
			סה"כ צריכה	1,887.70	0.00	11,398.69	13,286.40		
2	45954	plays	16226486 - 7	4.30	0.00	6.50	10.80	1.75	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1.30	0.00	2.28	3.57		
			סה"כ צריכה	5.60	0.00	8.78	14.37		
3	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ח.17	16226478 - 1	1,103.00	0.00	3,273.30	4,376.30	37.09	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	332.24	0.00	1,147.47	1,479.72		
			סה"כ צריכה	1,435.24	0.00	4,420.77	5,856.02		
4	38482	דוכן בי פרש	- 20 15114153	32.50	0.00	232.90	265.40	0.90	
			16226484 - 8	103.65	0.00	714.65	818.30	6.67	
			סה"כ צריכה	136.15	0.00	947.55	1,083.70		
5	35160	דוכן ממתקים פינקי	- 31 15114153	32.60	0.00	225.10	257.70	1.32	
			- 11 16226486	105.90	0.00	710.45	816.35	2.69	
			סה"כ צריכה	138.50	0.00	935.55	1,074.05		
6	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	2,779.20	0.00	18,987.00	21,766.20	118.88	
			15114141 - 4	940.00	0.00	4,590.80	5,530.80	53.23	
			סה"כ צריכה	3,719.20	0.00	23,577.80	27,297.00		
7	38190	זאפה	- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18045223 - 1	1,411.30	0.00	5,248.00	6,659.30		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	425.11	0.00	1,839.72	2,264.83		
			סה"כ צריכה	1,836.41	0.00	7,087.72	8,924.13		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	44736	חברת המזרח לשיווק מכניות בע"מ	16226486 - 8	47.10	0.00	409.00	456.10	9.04	
		צריכת חשמל מיזוג אויר		14.19	0.00	143.38	157.56		
		סה"כ צריכה		61.29	0.00	552.38	613.66		
9	40405	יאנגה	15114146 - 1	66.80	0.00	339.20	406.00	7.05	
		צריכת חשמל מיזוג אויר		20.12	0.00	118.91	139.03		
		סה"כ צריכה		86.92	0.00	458.11	545.03		
10	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	196.10	0.00	740.70	936.80	11.54	
		צריכת חשמל מיזוג אויר		59.07	0.00	259.66	318.73		
		סה"כ צריכה		255.17	0.00	1,000.36	1,255.53		
11	39292	מיס גייד	- 22 16226482	183.40	0.00	1,013.80	1,197.20	4.84	
			- 23 16226482	196.60	0.00	1,063.20	1,259.80	5.89	
			- 24 16226482	129.00	0.00	642.20	771.20	3.67	
		צריכת חשמל מיזוג אויר		153.32	0.00	953.23	1,106.55		
		סה"כ צריכה		662.32	0.00	3,672.43	4,334.75		
12	36512	מסעדת סדאפה	- 10 15114153	419.00	0.00	2,316.80	2,735.80	19.61	
			- 11 15114153	429.20	0.00	2,349.60	2,778.80	17.89	
			- 12 15114153	384.60	0.00	2,069.20	2,453.80	17.06	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
		צריכת חשמל מיזוג אויר		371.34	0.00	2,361.20	2,732.55		
		סה"כ צריכה		1,604.14	0.00	9,096.80	10,700.95		
13	36689	מסעדת פטריקס	- 11 15114141	2,004.80	0.00	7,845.60	9,850.40	63.87	
			- 28 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
		צריכת חשמל מיזוג אויר		603.88	0.00	2,750.32	3,354.20		
		סה"כ צריכה		2,608.68	0.00	10,595.92	13,204.60		
14	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 7	437.20	0.00	2,113.40	2,550.60	20.19	
			15114154 - 8	248.80	0.00	1,331.80	1,580.60	14.56	
			15114154 - 9	308.40	0.00	1,548.80	1,857.20	15.71	
		צריכת חשמל מיזוג אויר		299.53	0.00	1,750.68	2,050.21		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,293.93	0.00	6,744.68	8,038.61		
15	34503	פאנקי מאנקי	8 - 15114141	466.00	0.00	1,892.80	2,358.80	19.51	
			3 - 16226480	255.20	0.00	278.70	533.90	23.83	
			12 - 16226480	31.00	0.00	176.60	207.60	1.19	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	226.58	0.00	823.14	1,049.72		
			סה"כ צריכה	978.78	0.00	3,171.24	4,150.02		
16	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	3 - 15114145	322.50	0.00	2,341.50	2,664.00	7.08	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	97.14	0.00	820.83	917.97		
			סה"כ צריכה	419.64	0.00	3,162.33	3,581.97		
17	36502	פאנקי מאנקי - משרד	1 - 15114145	6.50	0.00	39.00	45.50	0.79	
			סה"כ צריכה	6.50	0.00	39.00	45.50		
18	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק"ק	1 - 16226486	3,403.60	0.00	12,949.20	16,352.80	127.23	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	1,025.23	0.00	4,539.42	5,564.65		
			סה"כ צריכה	4,428.83	0.00	17,488.62	21,917.45		
19	38864	פוט לוקר	10 - 15114141	1,324.80	0.00	5,058.00	6,382.80	53.15	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	399.06	0.00	1,773.11	2,172.17		
			סה"כ צריכה	1,723.86	0.00	6,831.11	8,554.97		
20	37260	פליפר	5 - 15114145	188.10	0.00	763.90	952.00	5.04	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	56.66	0.00	267.79	324.45		
			סה"כ צריכה	244.76	0.00	1,031.69	1,276.45		
21	53200	פרסקו	7 - 16226478	189.00	0.00	1,320.80	1,509.80	5.64	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	56.93	0.00	463.01	519.94		
			סה"כ צריכה	245.93	0.00	1,783.81	2,029.74		
22	40064	ציבורי	12 - 16092114	-14.55	0.00	-57.10	-71.65	0.63	
			11 - 16092114	-18.60	0.00	-69.85	-88.45	0.72	
			10 - 16092114	-16.85	0.00	-64.70	-81.55	0.69	
			9 - 16092114	-18.05	0.00	-65.15	-83.20	1.39	
			8 - 16092114	-21.95	0.00	-76.95	-98.90	1.52	
			7 - 16092114	-25.90	0.00	-94.80	-120.70	1.59	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 15 15114139	-8,799.20	0.00	-46,356.90	-55,156.10	4.54	
			16092173 - 1	-13.00	0.00	-80.00	-93.00	0.56	
			- 12 16226484	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 22 16226481	-6.55	0.00	-42.95	-49.50	0.34	
			- 23 16226481	-8.40	0.00	-55.70	-64.10	0.36	
			- 24 16226481	-1.35	0.00	-6.60	-7.95	0.25	
			- 25 16226481	-5.60	0.00	-37.50	-43.10	0.43	
			- 26 16226481	-2.25	0.00	-10.20	-12.45	0.42	
			- 27 16226481	-0.85	0.00	-4.50	-5.35	0.30	
			16092117 - 4	-5.70	0.00	-41.30	-47.00	0.36	
			16092117 - 5	-3.15	0.00	-19.00	-22.15	0.35	
			16092117 - 6	-0.10	0.00	-0.95	-1.05	0.23	
			17313244 - 1	-1.00	0.00	-6.80	-7.80	1.38	
			16092113 - 7	-8.65	0.00	-33.90	-42.55	0.64	
			16092113 - 8	-11.25	0.00	-45.25	-56.50	0.77	
			16092113 - 9	-15.65	0.00	-68.70	-84.35	0.94	
			- 10 16092113	-14.05	0.00	-62.70	-76.75	0.73	
			- 11 16092113	-11.80	0.00	-48.50	-60.30	0.65	
			- 12 16092113	-10.50	0.00	-42.05	-52.55	0.59	
			15114141 - 1	-600.00	0.00	-2,911.20	-3,511.20	251.44	
			- 13 15114141	-3,188.80	0.00	-16,495.20	-19,684.00	261.14	
			16226481 - 4	0.00	0.00	-0.25	-0.25	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	-0.20	0.00	-0.45	-0.65	0.21	
			16226481 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313064 - 1	-553.68	0.00	-4,424.56	-4,978.24	43.76	
			15114139 - 1	17,868.00	0.00	92,176.00	110,044.00	579.04	
			15114139 - 2	0.00	0.00	-84.00	-84.00	73.02	
			15114139 - 4	-2,121.20	0.00	-7,887.60	-10,008.80	216.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	1,873.20	0.00	54,214.20	56,087.40	407.11	
			15114139 - 9	5,992.00	0.00	-33,748.00	-27,756.00	497.76	
			- 10 15114139	950.00	0.00	25,704.40	26,654.40	211.72	
			15114141 - 2	-2,779.20	0.00	-18,987.00	-21,766.20	118.88	
			15114141 - 4	-940.00	0.00	-4,590.80	-5,530.80	53.23	
			15114141 - 5	18,048.00	0.00	86,948.00	104,996.00	567.64	
			15114141 - 7	-3,279.20	0.00	-20,361.60	-23,640.80	128.66	
			15114141 - 8	-466.00	0.00	-1,892.80	-2,358.80	19.51	
			- 10 15114141	-1,324.80	0.00	-5,058.00	-6,382.80	53.15	
			- 11 15114141	-2,004.80	0.00	-7,845.60	-9,850.40	63.87	
			- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 15 15114141	8,256.70	0.00	47,898.10	56,154.80	3.64	
			15114145 - 1	-6.50	0.00	-39.00	-45.50	0.79	
			15114145 - 3	-322.50	0.00	-2,341.50	-2,664.00	7.08	
			15114145 - 5	-188.10	0.00	-763.90	-952.00	5.04	
			15114146 - 1	-66.80	0.00	-339.20	-406.00	7.05	
			15114146 - 2	-196.10	0.00	-740.70	-936.80	11.54	
			- 10 15114153	-419.00	0.00	-2,316.80	-2,735.80	19.61	
			- 11 15114153	-429.20	0.00	-2,349.60	-2,778.80	17.89	
			- 12 15114153	-384.60	0.00	-2,069.20	-2,453.80	17.06	
			- 20 15114153	-32.50	0.00	-232.90	-265.40	0.90	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 28 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 31 15114153	-32.60	0.00	-225.10	-257.70	1.32	
			15114154 - 7	-437.20	0.00	-2,113.40	-2,550.60	20.19	
			15114154 - 8	-248.80	0.00	-1,331.80	-1,580.60	14.56	
			15114154 - 9	-308.40	0.00	-1,548.80	-1,857.20	15.71	
			- 22 15114154	-674.80	0.00	-3,748.00	-4,422.80	21.85	
			- 23 15114154	-420.80	0.00	-2,496.40	-2,917.20	17.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 24 15114154	-352.80	0.00	-2,179.00	-2,531.80	14.95	
			- 28 15114154	-745.60	0.00	-3,708.80	-4,454.40	25.84	
			- 29 15114154	-648.40	0.00	-2,789.60	-3,438.00	25.10	
			- 30 15114154	-667.20	0.00	-2,698.40	-3,365.60	26.10	
			- 39 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 40 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-1,103.00	0.00	-3,273.30	-4,376.30	37.09	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 7	-189.00	0.00	-1,320.80	-1,509.80	5.64	
			- 14 16226478	-42.30	0.00	-158.50	-200.80	2.34	
			16226480 - 3	-255.20	0.00	-278.70	-533.90	23.83	
			- 12 16226480	-31.00	0.00	-176.60	-207.60	1.19	
			- 13 16226480	-113.40	0.00	-450.00	-563.40	6.46	
			- 22 16226482	-183.40	0.00	-1,013.80	-1,197.20	4.84	
			- 23 16226482	-196.60	0.00	-1,063.20	-1,259.80	5.89	
			- 24 16226482	-129.00	0.00	-642.20	-771.20	3.67	
			- 28 16226482	-0.42	0.00	-1.86	-2.28	0.04	
			- 31 16226482	-2.32	0.00	-16.60	-18.92	0.08	
			16226483 - 4	-340.40	0.00	-1,999.20	-2,339.60	14.72	
			16226483 - 5	-399.40	0.00	-2,292.60	-2,692.00	14.89	
			16226483 - 6	-414.80	0.00	-2,346.20	-2,761.00	15.24	
			16226484 - 6	-203.30	0.00	-462.80	-666.10	4.91	
			16226484 - 8	-103.65	0.00	-714.65	-818.30	6.67	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-3,403.60	0.00	-12,949.20	-16,352.80	127.23	
			16226486 - 7	-4.30	0.00	-6.50	-10.80	1.75	
			16226486 - 8	-47.10	0.00	-409.00	-456.10	9.04	
			- 11 16226486	-105.90	0.00	-710.45	-816.35	2.69	
			17313191 - 1	-2,609.60	0.00	-21,144.60	-23,754.20	318.80	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18045223 - 1	-1,411.30	0.00	-5,248.00	-6,659.30		
			סה"כ צריכה	8,824.18	0.00	44,550.73	53,374.91		
23	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	2,609.60	0.00	21,144.60	23,754.20	318.80	
			סה"כ צריכה	2,609.60	0.00	21,144.60	23,754.20		
24	35433	צעצועים-טויי טייוב חנות 63	- 14 16226478	42.30	0.00	158.50	200.80	2.34	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	12.74	0.00	55.56	68.30		
			סה"כ צריכה	55.04	0.00	214.06	269.10		
25	34514	קולנוע	- 15 15114139	8,799.20	0.00	46,356.90	55,156.10	4.54	
			15114141 - 1	600.00	0.00	2,911.20	3,511.20	251.44	
			- 13 15114141	3,188.80	0.00	16,495.20	19,684.00	261.14	
			16092113 - 7	8.65	0.00	33.90	42.55	0.64	
			16092113 - 8	11.25	0.00	45.25	56.50	0.77	
			16092113 - 9	15.65	0.00	68.70	84.35	0.94	
			- 10 16092113	14.05	0.00	62.70	76.75	0.73	
			- 11 16092113	11.80	0.00	48.50	60.30	0.65	
			- 12 16092113	10.50	0.00	42.05	52.55	0.59	
			16092114 - 7	25.90	0.00	94.80	120.70	1.59	
			16092114 - 8	21.95	0.00	76.95	98.90	1.52	
			16092114 - 9	18.05	0.00	65.15	83.20	1.39	
			- 10 16092114	16.85	0.00	64.70	81.55	0.69	
			- 11 16092114	18.60	0.00	69.85	88.45	0.72	
			- 12 16092114	14.55	0.00	57.10	71.65	0.63	
			16092117 - 4	5.70	0.00	41.30	47.00	0.36	
			16092117 - 5	3.15	0.00	19.00	22.15	0.35	
			16092117 - 6	0.10	0.00	0.95	1.05	0.23	
			16092173 - 1	13.00	0.00	80.00	93.00	0.56	
			16226481 - 4	0.00	0.00	0.25	0.25	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	0.20	0.00	0.45	0.65	0.21	
			16226481 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.34	49.50	42.95	0.00	6.55	- 22 16226481			
	0.36	64.10	55.70	0.00	8.40	- 23 16226481			
	0.25	7.95	6.60	0.00	1.35	- 24 16226481			
	0.43	43.10	37.50	0.00	5.60	- 25 16226481			
	0.42	12.45	10.20	0.00	2.25	- 26 16226481			
	0.30	5.35	4.50	0.00	0.85	- 27 16226481			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 16226484			
	1.38	7.80	6.80	0.00	1.00	17313244 - 1			
		79,623.10	66,799.15	0.00	12,823.95	סה"כ צריכה			
	0.04	2.28	1.86	0.00	0.42	- 28 16226482	קפה ללוש	38868	26
	14.72	2,339.60	1,999.20	0.00	340.40	16226483 - 4			
	14.89	2,692.00	2,292.60	0.00	399.40	16226483 - 5			
	15.24	2,761.00	2,346.20	0.00	414.80	16226483 - 6			
		2,675.56	2,327.64	0.00	347.91	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		10,470.44	8,967.50	0.00	1,502.93	סה"כ צריכה			
	1.59	197.05	166.10	0.00	30.95	- 24 15114153	ריבר	49789	27
	25.84	4,454.40	3,708.80	0.00	745.60	- 28 15114154			
	25.10	3,438.00	2,789.60	0.00	648.40	- 29 15114154			
	26.10	3,365.60	2,698.40	0.00	667.20	- 30 15114154			
		3,912.41	3,282.22	0.00	630.20	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		15,367.46	12,645.12	0.00	2,722.35	סה"כ צריכה			
	6.46	563.40	450.00	0.00	113.40	- 13 16226480	שט פוינט חנות 61	40063	28
		191.91	157.75	0.00	34.16	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		755.31	607.75	0.00	147.56	סה"כ צריכה			
		321,399.41	268,934.24	0.00	52,465.17	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		321,399.41				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 52,465.17)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 268,934.24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	0.00	0.00	84.00	84.00	73.02	
			15114139 - 4	2,121.20	0.00	7,887.60	10,008.80	216.64	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	3,279.20	0.00	20,361.60	23,640.80	128.66	
			16226484 - 6	203.30	0.00	462.80	666.10	4.91	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,603.70	0.00	28,796.00	34,399.70		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	1,873.20	0.00	54,214.20	56,087.40	407.11	
			סה"כ צריכה	1,873.20	0.00	54,214.20	56,087.40		
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	950.00	0.00	25,704.40	26,654.40	211.72	
			סה"כ צריכה	950.00	0.00	25,704.40	26,654.40		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-437.20	0.00	-2,113.40	-2,550.60	20.19	
			15114154 - 8	-248.80	0.00	-1,331.80	-1,580.60	14.56	
			15114154 - 9	-308.40	0.00	-1,548.80	-1,857.20	15.71	
			15114154 - 22	-674.80	0.00	-3,748.00	-4,422.80	21.85	
			15114154 - 23	-420.80	0.00	-2,496.40	-2,917.20	17.36	
			15114154 - 24	-352.80	0.00	-2,179.00	-2,531.80	14.95	
			15114154 - 28	-745.60	0.00	-3,708.80	-4,454.40	25.84	
			15114154 - 29	-648.40	0.00	-2,789.60	-3,438.00	25.10	
			15114154 - 30	-667.20	0.00	-2,698.40	-3,365.60	26.10	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 1	-6.20	0.00	-40.10	-46.30	0.52	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטר	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 14			
	37.09	-4,376.30	-3,273.30	0.00	-1,103.00	16226478 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 5			
	5.64	-1,509.80	-1,320.80	0.00	-189.00	16226478 - 7			
	2.34	-200.80	-158.50	0.00	-42.30	16226478 - 14			
	23.83	-533.90	-278.70	0.00	-255.20	16226480 - 3			
	6.46	-563.40	-450.00	0.00	-113.40	16226480 - 13			
		35,118.60	28,808.80	0.00	6,309.80	16226480 - 15			
		769.90	673.20	0.00	96.70	סה"כ צריכה			
	7.08	-2,664.00	-2,341.50	0.00	-322.50	15114145 - 3	ציבורי חניון P2	43379	5
	5.04	-952.00	-763.90	0.00	-188.10	15114145 - 5			
		14,294.10	12,119.80	0.00	2,174.30	15114145 - 15			
	7.05	-406.00	-339.20	0.00	-66.80	15114146 - 1			
	11.54	-936.80	-740.70	0.00	-196.10	15114146 - 2			
	19.61	-2,735.80	-2,316.80	0.00	-419.00	15114153 - 10			
	17.89	-2,778.80	-2,349.60	0.00	-429.20	15114153 - 11			
	17.06	-2,453.80	-2,069.20	0.00	-384.60	15114153 - 12			
	3.17	-92.80	-84.00	0.00	-8.80	15114153 - 13			
	2.96	-91.80	-79.00	0.00	-12.80	15114153 - 14			
	1.18	-80.00	-71.60	0.00	-8.40	15114153 - 15			
	0.90	-265.40	-232.90	0.00	-32.50	15114153 - 20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 23			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 28			
	1.32	-257.70	-225.10	0.00	-32.60	15114153 - 31			
	0.13	-3.70	-2.65	0.00	-1.05	15114153 - 32			
	0.23	-39.55	-34.30	0.00	-5.25	15114153 - 35			
		535.95	469.35	0.00	66.60	סה"כ צריכה			
	14.72	-2,339.60	-1,999.20	0.00	-340.40	16226483 - 4	ציבורי חניון P4	42800	6
	14.89	-2,692.00	-2,292.60	0.00	-399.40	16226483 - 5			
	15.24	-2,761.00	-2,346.20	0.00	-414.80	16226483 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 1			
	6.67	-818.30	-714.65	0.00	-103.65	16226484 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 12			
		9,570.20	8,072.20	0.00	1,498.00	16226484 - 15			
		959.30	719.55	0.00	239.75	סה"כ צריכה			
	4.84	-1,197.20	-1,013.80	0.00	-183.40	16226482 - 22	ציבורי חניון P5	42802	7
	5.89	-1,259.80	-1,063.20	0.00	-196.60	16226482 - 23			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226482 - 24	-129.00	0.00	-642.20	-771.20	3.67	
			16226482 - 28	-0.42	0.00	-1.86	-2.28	0.04	
			16226482 - 31	-2.32	0.00	-16.60	-18.92	0.08	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-3,403.60	0.00	-12,949.20	-16,352.80	127.23	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	-105.90	0.00	-710.45	-816.35	2.69	
			16226486 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 15	4,588.60	0.00	19,178.60	23,767.20		
			סה"כ צריכה	567.36	0.00	2,781.29	3,348.65		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-2,609.60	0.00	-21,144.60	-23,754.20	318.80	
			20281981 - 1	3,545.70	0.00	25,342.00	28,887.70	319.25	
			סה"כ צריכה	936.10	0.00	4,197.40	5,133.50		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 (6 5 4 3 2	16226480 - 15	6,309.80	0.00	28,808.80	35,118.60		
			סה"כ צריכה	6,309.80	0.00	28,808.80	35,118.60		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 (9 8	15114145 - 15	2,174.30	0.00	12,119.80	14,294.10		
			סה"כ צריכה	2,174.30	0.00	12,119.80	14,294.10		
11	42799	ראשי P4 (למונים: (23 22	16226484 - 15	1,498.00	0.00	8,072.20	9,570.20		
			סה"כ צריכה	1,498.00	0.00	8,072.20	9,570.20		
12	42801	ראשי P5 (למונים: (21 20	16226486 - 15	4,588.60	0.00	19,178.60	23,767.20		
			סה"כ צריכה	4,588.60	0.00	19,178.60	23,767.20		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	1 - 20281981	3,545.70	0.00	25,342.00	28,887.70	319.25	
			סה"כ צריכה	3,545.70	0.00	25,342.00	28,887.70		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	8,256.70	0.00	47,898.10	56,154.80	3.64	
			סה"כ צריכה	8,256.70	0.00	47,898.10	56,154.80		
15	34496	ראשי שנאי T2	15114139 - 9	5,992.00	0.00	-33,748.00	-27,756.00	497.76	
			סה"כ צריכה	5,992.00	0.00	-33,748.00	-27,756.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	15114139 - 1	17,868.00	0.00	92,176.00	110,044.00	579.04	
			סה"כ צריכה	17,868.00	0.00	92,176.00	110,044.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	15114141 - 5	18,048.00	0.00	86,948.00	104,996.00	567.64	
			סה"כ צריכה	18,048.00	0.00	86,948.00	104,996.00		

