



דוח קוט"ש


עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה בניין 2

תקופת דוח: (17/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 19/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56049	בניין 2 משאבות מיזוג אוויר	23044562 - 2	324.40	0.00	2,452.00	2,776.40	15.52	
			סה"כ צריכה	324.40	0.00	2,452.00	2,776.40		
2	56048	בניין 2 צילר 1	23044562 - 1	135.20	0.00	1,386.00	1,521.20	162.66	
			סה"כ צריכה	135.20	0.00	1,386.00	1,521.20		
3	56051	בניין 2 צילר 2	23000290 - 3	897.60	0.00	6,940.00	7,837.60	124.16	
			סה"כ צריכה	897.60	0.00	6,940.00	7,837.60		
4	56050	בניין 2 צילר 3	23000290 - 2	2,615.20	0.00	19,517.20	22,132.40	224.27	
			סה"כ צריכה	2,615.20	0.00	19,517.20	22,132.40		
			סה"כ צריכה	3,972.40	0.00	30,295.20	34,267.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				34,267.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 3,972.40)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 30,295.20)

