



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/05/24 - 17/05/24)

תאריך הפקה: 19/05/24

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	35.59	1,102.40	1,001.60	0.00	100.80	22009806 - 1	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	49941	1
		1,102.40	1,001.60	0.00	100.80	סה"כ צריכה			
	98.48	8,161.20	7,150.80	0.00	1,010.40	22009808 - 4	*ציילר 1	49932	2
		8,161.20	7,150.80	0.00	1,010.40	סה"כ צריכה			
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22009807 - 1	*ציילר 2	49933	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 2	*ציילר 3	49942	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	2.65	322.84	282.29	0.00	40.55	22009804 - 1	קומה 01 עד 03 - ישראל	50942	5
	0.54	2.91	2.54	0.00	0.37	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		9.31	9.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.16	98.48	84.25	0.00	14.23	22009805 - 1			
	9.47	196.17	171.83	0.00	24.34	22009805 - 2			
	3.23	312.51	275.20	0.00	37.31	22009805 - 3			
	3.48	409.75	360.44	0.00	49.31	22009805 - 4			
	8.45	236.44	211.27	0.00	25.16	22009810 - 1			
	0.15	0.11	0.11	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.01	0.07	0.05	0.00	0.02	22009810 - 4			
		666.58	588.95	0.00	77.64	28029790 - 1			
		2,255.16	1,986.24	0.00	268.91	סה"כ צריכה			
	25.10	3,577.20	3,139.20	0.00	438.00	23000290 - 1	קומה 04 אלקטרה פאזור	53867	6
		3,577.20	3,139.20	0.00	438.00	סה"כ צריכה			
	2.65	80.71	70.57	0.00	10.14	22009804 - 1	קומה 04 סופר גז	53254	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	3.23	78.13	68.80	0.00	9.33	22009805 - 3			
	3.48	102.44	90.11	0.00	12.33	22009805 - 4			
	8.45	59.11	52.82	0.00	6.29	22009810 - 1			
	0.15	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	57.50	0.00	431.90	489.40		
8	51081	קומה 05 דוד בן אבי	22009802 - 1	56.60	0.00	396.85	453.45	1.64	
			22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	0.73	0.00	5.09	5.82	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	28.47	0.00	168.58	197.05	5.16	
			22009805 - 2	48.70	0.00	343.89	392.60	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009808 - 1	33.20	0.00	91.60	124.80	6.43	
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65					
סה"כ צריכה	227.55	0.00	1,454.71	1,682.26					
9	50645	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
10	51082	קומה 06 DES	22009802 - 2	43.30	0.00	308.95	352.25	0.87	
			22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	0.80	0.00	5.55	6.35	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	31.06	0.00	183.90	214.96	5.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	53.12	0.00	375.07	428.19	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	188.12	0.00	1,322.17	1,510.30		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	56.45	0.00	403.40	459.85	1.14	
			22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	0.53	0.00	3.70	4.23	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	20.70	0.00	122.60	143.31	5.16	
			22009805 - 2	35.42	0.00	250.13	285.55	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009808 - 3	32.60	0.00	1,044.40	1,077.00	17.28	
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	205.56	0.00	2,272.93	2,478.48		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	0.70	0.00	4.86	5.56	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	27.17	0.00	160.92	188.09	5.16	
			22009805 - 2	46.48	0.00	328.19	374.67	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	134.20	0.00	942.66	1,076.86		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
17	51084	קומה 09 סופר גז	22009803 - 1	62.55	0.00	449.80	512.35	2.00	
			22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	1.00	0.00	6.94	7.94	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	38.82	0.00	229.88	268.70	5.16	
			22009805 - 2	66.40	0.00	468.84	535.24	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009806 - 3	60.40	0.00	202.60	263.00	3.62	
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	289.02	0.00	1,806.76	2,095.77		
18	51086	קומה 10	22009803 - 2	2.35	0.00	16.79	19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	10.14	0.00	70.57	80.71	2.65	
			22009804 - 2	0.87	0.00	6.01	6.88	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	33.64	0.00	199.23	232.87	5.16	
			22009805 - 2	57.54	0.00	406.25	463.79	9.47	
			22009805 - 3	9.33	0.00	68.80	78.13	3.23	
			22009805 - 4	12.33	0.00	90.11	102.44	3.48	
			22009806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	6.29	0.00	52.82	59.11	8.45	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.01	0.02	0.01	
			28029790 - 1	19.41	0.00	147.24	166.65		
			סה"כ צריכה	151.89	0.00	1,060.19	1,212.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-9.43	0.00	-66.14	-75.57	1.64	
			22009802 - 2	-7.22	0.00	-51.49	-58.71	0.87	
			22009802 - 3	-9.41	0.00	-67.23	-76.64	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-10.42	0.00	-74.97	-85.39	2.00	
			22009803 - 2	-2.35	0.00	-16.79	-19.14	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	60.40	0.00	378.50	438.90	8.80	
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	101.87	123.44		
			סה"כ צריכה	3,201.34	0.00	23,180.41	26,381.76		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				26,381.76		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (3,201.34 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (23,180.41 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-56.60	0.00	-396.85	-453.45	1.64	
			22009802 - 2	-43.30	0.00	-308.95	-352.25	0.87	
			22009802 - 3	-56.45	0.00	-403.40	-459.85	1.14	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-62.55	0.00	-449.80	-512.35	2.00	
			22009803 - 2	-14.10	0.00	-100.75	-114.85	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	362.40	0.00	2,271.00	2,633.40	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	129.40	0.00	611.25	740.65		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.15	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	111.50	0.00	776.30	887.80	2.65	
			סה"כ צריכה	111.50	0.00	776.30	887.80		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	194.10	0.00	1,149.40	1,343.50	5.16	
			סה"כ צריכה	194.10	0.00	1,149.40	1,343.50		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	23.24	0.00	164.09	187.33	9.47	
			סה"כ צריכה	23.24	0.00	164.09	187.33		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	69.20	0.00	581.00	650.20	8.45	
			סה"כ צריכה	69.20	0.00	581.00	650.20		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	5.00	0.00	34.70	39.70	0.54	
			סה"כ צריכה	5.00	0.00	34.70	39.70		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	25.60	25.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	25.60	25.60		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	46.17	0.00	340.56	386.73	3.23	
			סה"כ צריכה	46.17	0.00	340.56	386.73		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	61.02	0.00	446.04	507.06	3.48	
			סה"כ צריכה	61.02	0.00	446.04	507.06		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.05	0.00	0.15	0.20	0.01	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.15	0.20		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	213.50	0.00	1,619.60	1,833.10		
			סה"כ צריכה	213.50	0.00	1,619.60	1,833.10		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	140.98	9,595.00	8,482.50	0.00	1,112.50	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		9,595.00	8,482.50	0.00	1,112.50	סה"כ צריכה			
	42.53	4,951.25	4,303.75	0.00	647.50	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		4,951.25	4,303.75	0.00	647.50	סה"כ צריכה			

