



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/04/24 - 14/03/24)


תאריך הפקה: 29/05/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	3.10	0.00	31.85	34.95	0.40	
			סה"כ צריכה	3.10	0.00	31.85	34.95		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	32.60	0.00	168.80	201.40	0.40	
			סה"כ צריכה	32.60	0.00	168.80	201.40		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	573.40	0.00	2,890.60	3,464.00	7.20	
			סה"כ צריכה	573.40	0.00	2,890.60	3,464.00		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	188.30	0.00	599.70	788.00	7.97	
			סה"כ צריכה	188.30	0.00	599.70	788.00		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	8.70	0.00	50.40	59.10	0.36	
			סה"כ צריכה	8.70	0.00	50.40	59.10		
6	11953	אולם כנסים קייננט בניין A	81029750 - 8	2.40	0.00	108.60	111.00		
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	108.60	111.00		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	99.20	0.00	458.40	557.60	5.24	
			סה"כ צריכה	99.20	0.00	458.40	557.60		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	741.20	0.00	2,711.20	3,452.40	24.65	
			סה"כ צריכה	741.20	0.00	2,711.20	3,452.40		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	54.00	0.00	424.00	478.00	8.21	
			סה"כ צריכה	54.00	0.00	424.00	478.00		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	22.40	0.00	89.20	111.60	8.76	
			סה"כ צריכה	22.40	0.00	89.20	111.60		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	1.60	0.00	54.40	56.00	7.89	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	54.40	56.00		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	206.40	0.00	1,088.40	1,294.80	5.80	
			סה"כ צריכה	206.40	0.00	1,088.40	1,294.80		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	533.50	0.00	2,505.50	3,039.00	34.71	
			סה"כ צריכה	533.50	0.00	2,505.50	3,039.00		
14	11956	סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	366.80	0.00	1,150.80	1,517.60	4.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	366.80	0.00	1,150.80	1,517.60		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	222.72	0.00	594.08	816.80	13.56	
			סה"כ צריכה	222.72	0.00	594.08	816.80		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	3 - 81029750	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קיינס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	5.85	0.00	178.40	184.25	5.56	
			סה"כ צריכה	5.85	0.00	178.40	184.25		
18	39619	קיינס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	127.84	0.00	343.36	471.20	4.71	
			סה"כ צריכה	127.84	0.00	343.36	471.20		
19	11958	קיינס בנין A מא	7 - 81029750	433.40	0.00	2,206.40	2,639.80	6.20	
			סה"כ צריכה	433.40	0.00	2,206.40	2,639.80		
20	11961	קיינס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	224.00	0.00	753.20	977.20	6.88	
			סה"כ צריכה	224.00	0.00	753.20	977.20		
21	11960	קיינס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	125.20	0.00	300.00	425.20	3.39	
			סה"כ צריכה	125.20	0.00	300.00	425.20		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	6 - 14154695	991.40	0.00	4,785.00	5,776.40	18.68	
			סה"כ צריכה	991.40	0.00	4,785.00	5,776.40		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	82.40	0.00	720.40	802.80	23.34	
			סה"כ צריכה	82.40	0.00	720.40	802.80		
			סה"כ צריכה	5,046.41	0.00	22,212.69	27,259.10		
			חשבון חברת חשמל	24,320.00		126,240.00	150,560.00		
			הפרש בקוט"ש	-19,273.59		-104,027.31	-123,300.90		
			הפרש באחוזים	-79.25%		-82.40%	-81.89%		



■ פסגה (5,046.41 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (22,212.69 Kwh)

