



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 02/06/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	232.00	0.00	1,899.20	2,131.20	35.59	
			סה"כ צריכה	232.00	0.00	1,899.20	2,131.20		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	2,481.00	0.00	16,319.40	18,800.40	146.62	
			סה"כ צריכה	2,481.00	0.00	16,319.40	18,800.40		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	80.15	0.00	511.31	591.45	2.65	
			22009804 - 2	0.75	0.00	4.58	5.32	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	9.31	9.31		
			22009805 - 1	28.36	0.00	151.39	179.75	5.16	
			22009805 - 2	52.39	0.00	327.56	379.96	11.58	
			22009805 - 3	72.98	0.00	493.35	566.33	3.23	
			22009805 - 4	98.33	0.00	650.18	748.51	3.48	
			22009810 - 1	48.80	0.00	385.96	434.76	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.11	0.11	0.15	
			22009810 - 4	0.02	0.00	0.07	0.09	0.01	
			28029790 - 1	152.04	0.00	1,061.89	1,213.93		
			סה"כ צריכה	533.81	0.00	3,595.71	4,129.53		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	903.20	0.00	5,928.00	6,831.20	25.10	
			סה"כ צריכה	903.20	0.00	5,928.00	6,831.20		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	20.04	0.00	127.83	147.86	2.65	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 3	18.25	0.00	123.34	141.58	3.23	
			22009805 - 4	24.58	0.00	162.55	187.13	3.48	
			22009810 - 1	12.20	0.00	96.49	108.69	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.02	0.02	0.01	
			28029790 - 1	38.01	0.00	265.47	303.48		
			סה"כ צריכה	113.08	0.00	778.05	891.12		
8	51081	קומה 05 דוד בן אבי	22009802 - 1	115.35	0.00	721.65	837.00	1.64	
			22009803 - 2	4.70	0.00	30.24	34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	20.04	0.00	127.83	147.86	2.65	
			22009804 - 2	1.50	0.00	9.15	10.65	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	56.75	0.00	302.93	359.67	5.16	
			22009805 - 2	104.86	0.00	655.57	760.43	11.58	
			22009805 - 3	18.25	0.00	123.34	141.58	3.23	
			22009805 - 4	24.58	0.00	162.55	187.13	3.48	
			22009808 - 1	58.80	0.00	173.40	232.20	6.43	
			22009810 - 1	12.20	0.00	96.49	108.69	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.02	0.02	0.01	
			28029790 - 1	38.01	0.00	265.47	303.48		
			סה"כ צריכה	455.03	0.00	2,670.99	3,126.02		
9	50645	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	
			22009803 - 1	-20.67	0.00	-134.14	-154.81	2.07	
			22009803 - 2	-4.70	0.00	-30.24	-34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	119.13	0.00	684.87	804.00	8.80	
			סה"כ צריכה	41.31	0.00	186.46	227.77		
10	51082	קומה 06 DES	22009802 - 2	86.50	0.00	556.15	642.65	0.87	
			22009803 - 2	4.70	0.00	30.24	34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	20.04	0.00	127.83	147.86	2.65	
			22009804 - 2	1.63	0.00	9.98	11.62	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	61.90	0.00	330.46	392.37	5.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	114.37	0.00	715.01	829.38	11.58	
			22009805 - 3	18.25	0.00	123.34	141.58	3.23	
			22009805 - 4	24.58	0.00	162.55	187.13	3.48	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009810 - 1	12.20	0.00	96.49	108.69	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.02	0.02	0.01	
			28029790 - 1	38.01	0.00	265.47	303.48		
			סה"כ צריכה	382.18	0.00	2,419.89	2,802.07		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	
			22009803 - 1	-20.67	0.00	-134.14	-154.81	2.07	
			22009803 - 2	-4.70	0.00	-30.24	-34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	119.13	0.00	684.87	804.00	8.80	
			סה"כ צריכה	41.31	0.00	186.46	227.77		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	112.90	0.00	726.30	839.20	1.15	
			22009803 - 2	4.70	0.00	30.24	34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	20.04	0.00	127.83	147.86	2.65	
			22009804 - 2	1.09	0.00	6.66	7.74	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	41.27	0.00	220.31	261.58	5.16	
			22009805 - 2	76.27	0.00	476.82	553.09	11.58	
			22009805 - 3	18.25	0.00	123.34	141.58	3.23	
			22009805 - 4	24.58	0.00	162.55	187.13	3.48	
			22009808 - 3	58.00	0.00	2,182.20	2,240.20	23.28	
			22009810 - 1	12.20	0.00	96.49	108.69	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.02	0.02	0.01	
			28029790 - 1	38.01	0.00	265.47	303.48		
			סה"כ צריכה	407.30	0.00	4,420.57	4,827.88		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	
			22009803 - 1	-20.67	0.00	-134.14	-154.81	2.07	
			22009803 - 2	-4.70	0.00	-30.24	-34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	119.13	0.00	684.87	804.00	8.80	
			סה"כ צריכה	41.31	0.00	186.46	227.77		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05	0.14	
			22009803 - 2	4.70	0.00	30.24	34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	20.04	0.00	127.83	147.86	2.65	
			22009804 - 2	1.43	0.00	8.74	10.16	0.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33		
			22009805 - 1	54.17	0.00	289.16	343.32	5.16	
			22009805 - 2	100.07	0.00	625.63	725.70	11.58	
			22009805 - 3	18.25	0.00	123.34	141.58	3.23	
			22009805 - 4	24.58	0.00	162.55	187.13	3.48	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	12.20	0.00	96.49	108.69	9.82	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	
			22009810 - 4	0.005	0.00	0.02	0.02	0.01	
			28029790 - 1	38.01	0.00	265.47	303.48		
			סה"כ צריכה	273.44	0.00	1,731.86	2,005.30		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	
			22009803 - 1	-20.67	0.00	-134.14	-154.81	2.07	
			22009803 - 2	-4.70	0.00	-30.24	-34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	119.13	0.00	684.87	804.00	8.80	
			סה"כ צריכה	41.31	0.00	186.46	227.77		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.07	-154.81	-134.14	0.00	-20.67	22009803 - 1			
	0.31	-34.94	-30.24	0.00	-4.70	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.80	804.00	684.87	0.00	119.13	22009803 - 4			
		227.77	186.46	0.00	41.31	סה"כ צריכה			
	2.07	928.85	804.85	0.00	124.00	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.31	34.94	30.24	0.00	4.70	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.65	147.86	127.83	0.00	20.04	22009804 - 1			
	0.54	14.52	12.48	0.00	2.04	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.16	490.46	413.08	0.00	77.38	22009805 - 1			
	11.58	1,036.72	893.76	0.00	142.96	22009805 - 2			
	3.23	141.58	123.34	0.00	18.25	22009805 - 3			
	3.48	187.13	162.55	0.00	24.58	22009805 - 4			
	4.47	618.00	480.20	0.00	137.80	22009806 - 3			
	9.82	108.69	96.49	0.00	12.20	22009810 - 1			
	0.15	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.01	0.02	0.02	0.00	0.005	22009810 - 4			
		303.48	265.47	0.00	38.01	28029790 - 1			
		4,014.61	3,412.66	0.00	601.96	סה"כ צריכה			
	0.31	34.94	30.24	0.00	4.70	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.65	147.86	127.83	0.00	20.04	22009804 - 1			
	0.54	12.58	10.82	0.00	1.77	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.16	425.07	358.00	0.00	67.06	22009805 - 1			
	11.58	898.32	774.44	0.00	123.87	22009805 - 2			
	3.23	141.58	123.34	0.00	18.25	22009805 - 3			
	3.48	187.13	162.55	0.00	24.58	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	9.82	108.69	96.49	0.00	12.20	22009810 - 1			
	0.15	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.01	0.02	0.02	0.00	0.005	22009810 - 4			
		303.48	265.47	0.00	38.01	28029790 - 1			
		2,262.03	1,951.55	0.00	310.48	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-19.22	0.00	-120.27	-139.50	1.64	
			22009802 - 2	-14.42	0.00	-92.69	-107.11	0.87	
			22009802 - 3	-18.82	0.00	-121.05	-139.87	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.14	
			22009803 - 1	-20.67	0.00	-134.14	-154.81	2.07	
			22009803 - 2	-4.70	0.00	-30.24	-34.94	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	119.13	0.00	684.87	804.00	8.80	
			סה"כ צריכה	41.31	0.00	186.46	227.77		
			סה"כ צריכה	6,941.34	0.00	46,246.63	53,187.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				53,187.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (6,941.34 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (46,246.63 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-115.35	0.00	-721.65	-837.00	1.64	
			22009802 - 2	-86.50	0.00	-556.15	-642.65	0.87	
			22009802 - 3	-112.90	0.00	-726.30	-839.20	1.15	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.14	
			22009803 - 1	-124.00	0.00	-804.85	-928.85	2.07	
			22009803 - 2	-28.20	0.00	-181.45	-209.65	0.31	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	714.80	0.00	4,109.20	4,824.00	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	247.85	0.00	1,118.75	1,366.60		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.15	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	220.40	0.00	1,406.10	1,626.50	2.65	
			סה"כ צריכה	220.40	0.00	1,406.10	1,626.50		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	386.90	0.00	2,065.40	2,452.30	5.16	
			סה"כ צריכה	386.90	0.00	2,065.40	2,452.30		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	50.04	0.00	312.82	362.85	11.58	
			סה"כ צריכה	50.04	0.00	312.82	362.85		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	134.20	0.00	1,061.40	1,195.60	9.82	
			סה"כ צריכה	134.20	0.00	1,061.40	1,195.60		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	2.80	2.80	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2.80	2.80		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	10.20	0.00	62.40	72.60	0.54	
			סה"כ צריכה	10.20	0.00	62.40	72.60		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	25.60	25.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	25.60	25.60		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	90.32	0.00	610.52	700.83	3.23	
			סה"כ צריכה	90.32	0.00	610.52	700.83		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	121.68	0.00	804.60	926.28	3.48	
			סה"כ צריכה	121.68	0.00	804.60	926.28		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.05	0.00	0.20	0.25	0.01	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.20	0.25		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	418.10	0.00	2,920.20	3,338.30		
			סה"כ צריכה	418.10	0.00	2,920.20	3,338.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	2,660.00	0.00	18,913.75	21,573.75	161.00	
			סה"כ צריכה	2,660.00	0.00	18,913.75	21,573.75		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	1,331.25	0.00	7,948.75	9,280.00	42.53	
			סה"כ צריכה	1,331.25	0.00	7,948.75	9,280.00		

