



**דוח קוט"ש**

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (01/05/24 - 31/05/24)

תאריך הפקה: 03/06/24

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	33.44	2,482.65	2,086.56	0.00	396.09	81011744 - 7	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	21415	1
	27.65	1,644.55	1,447.29	0.00	197.26	81011772 - 2			
	17.60	3,298.35	2,726.17	0.00	572.18	81011772 - 5			
		7,425.55	6,260.02	0.00	1,165.53	סה"כ צריכה			
	102.74	6,195.60	5,731.20	0.00	464.40	15114167 - 3	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חינוי	21626	2
	93.66	5,847.20	5,441.60	0.00	405.60	15114167 - 4			
	22.30	5,197.80	4,620.60	0.00	577.20	15114167 - 5			
		17,240.60	15,793.40	0.00	1,447.20	סה"כ צריכה			
	77.66	26,320.40	22,763.60	0.00	3,556.80	21055409 - 1	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חינוי (משרדים)	30220	3
	108.06	20,763.20	17,825.60	0.00	2,937.60	21055409 - 2			
	71.71	20,029.60	17,501.60	0.00	2,528.00	21055409 - 3			
	0.20	3,008.00	2,675.60	0.00	332.40	21055409 - 4			
	107.82	12,317.20	11,362.80	0.00	954.40	21055410 - 1			
	262.14	2,661.20	2,211.60	0.00	449.60	22026857 - 3			
	67.29	3,730.40	3,005.60	0.00	724.80	22026857 - 4			
	51.37	3,998.00	3,237.60	0.00	760.40	23000164 - 1			
	73.34	13,301.20	10,912.00	0.00	2,389.20	23000164 - 2			
		106,129.20	91,496.00	0.00	14,633.20	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016953 - 1	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	53369	4
	17.60	444.75	355.78	0.00	88.97	81017095 - 2			
	40.80	54.30	48.75	0.00	5.55	81017095 - 3			
	46.20	924.30	818.10	0.00	106.20	81017095 - 4			
	66.00	4,791.70	4,086.60	0.00	705.10	81017113 - 3			
	18.70	2,312.03	1,984.70	0.00	327.33	81017113 - 4			
		8,527.08	7,293.93	0.00	1,233.15	סה"כ צריכה			
	83.60	902.00	817.60	0.00	84.40	81016953 - 2	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	53361	5
	216.00	20,073.00	16,013.40	0.00	4,059.60	81016953 - 3			
	241.60	21,700.00	18,510.40	0.00	3,189.60	81017143 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,228.00	0.00	5,773.00	7,001.00	30.00	
			81022271 - 2	35.80	0.00	358.20	394.00	29.60	
			81022271 - 3	84.80	0.00	511.60	596.40	1.20	
			סה"כ צריכה	8,682.20	0.00	41,984.20	50,666.40		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חיוני	14154690 - 1	558.60	0.00	4,938.00	5,496.60	195.61	
			14154690 - 2	1,718.40	0.00	14,646.40	16,364.80	73.36	
			14154690 - 3	0.00	0.00	742.80	742.80	90.86	
			14154692 - 10	0.00	0.00	174.80	174.80	87.31	
			18235007 - 11	3,621.00	0.00	39,223.80	42,844.80	221.46	
			18235007 - 12	0.00	0.00	8,335.20	8,335.20	264.05	
			סה"כ צריכה	5,898.00	0.00	68,061.00	73,959.00		
7	53869	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	355.90	0.00	1,423.10	1,779.00	17.60	
			81017095 - 3	22.20	0.00	195.00	217.20	40.80	
			81017095 - 4	424.80	0.00	3,272.40	3,697.20	46.20	
			81017113 - 3	2,820.40	0.00	16,346.40	19,166.80	66.00	
			81017113 - 4	1,309.30	0.00	7,938.80	9,248.10	18.70	
			סה"כ צריכה	4,932.60	0.00	29,175.70	34,108.30		
8	20632	שנאי בניין B	15114167 - 14	4,358.40	0.00	36,476.80	40,835.20	265.92	
			סה"כ צריכה	4,358.40	0.00	36,476.80	40,835.20		
9	20875	שנאי מס' 1 בניין "א"	81011744 - 8	24,238.94	0.00	134,114.91	158,353.86	562.18	
			סה"כ צריכה	24,238.94	0.00	134,114.91	158,353.86		
10	44791	שנאי ראשי T1 ב.חיוני חדש	18235007 - 15	12,019.30	0.00	103,893.10	115,912.40	6.32	
			סה"כ צריכה	12,019.30	0.00	103,893.10	115,912.40		
11	20559	שנאי ראשי T2 ב.חיוני	14154690 - 15	12,281.40	0.00	90,143.80	102,425.20	4.28	
			סה"כ צריכה	12,281.40	0.00	90,143.80	102,425.20		
12	20472	שנאי ראשי T3 ב.חיוני	14154684 - 15	13,082.10	0.00	86,020.00	99,102.10		
			סה"כ צריכה	13,082.10	0.00	86,020.00	99,102.10		
13	53350	שנאי ראשי מס 1 (QT1) בניין ג	23000164 - 4	22,030.00	0.00	133,430.00	155,460.00	412.00	
			סה"כ צריכה	22,030.00	0.00	133,430.00	155,460.00		
14	20918	שנאי ראשי מס 1 בניין ד	81017095 - 8	17,978.88	0.00	105,671.68	123,650.56	414.72	
			סה"כ צריכה	17,978.88	0.00	105,671.68	123,650.56		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	53348	שנאי ראשי מס 2 בניין ג (QT2)	23000222 - 4	15,175.00	0.00	98,085.00	113,260.00	400.50	
			סה"כ צריכה	15,175.00	0.00	98,085.00	113,260.00		
16	21354	שנאי ראשי מס 3 בניין ג (QT3)	22026890 - 1	21,060.00	0.00	127,260.00	148,320.00	459.25	
			סה"כ צריכה	21,060.00	0.00	127,260.00	148,320.00		
17	20907	שנאי ראשי מס 3 ב.ח בניין ד	81016953 - 4	31,201.28	0.00	179,046.40	210,247.68	460.80	
			סה"כ צריכה	31,201.28	0.00	179,046.40	210,247.68		
18	20958	שנאי ראשי מס' 2 בניין "ד"	81017154 - 5	8,337.28	0.00	47,326.80	55,664.08	185.86	
			סה"כ צריכה	8,337.28	0.00	47,326.80	55,664.08		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	26.60	0.00	178.10	204.70		
			סה"כ צריכה	26.60	0.00	178.10	204.70		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	140.72	0.00	839.17	979.89	2.07	
			81017140 - 6	116.97	0.00	785.63	902.59	5.85	
			81017140 - 7	382.79	0.00	2,524.73	2,907.52	14.69	
			סה"כ צריכה	640.48	0.00	4,149.53	4,790.008		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	123.54	0.00	748.07	871.62	2.90	
			81011804 - 2	401.06	0.00	2,330.20	2,731.26	5.65	
			סה"כ צריכה	524.60	0.00	3,078.27	3,602.87		
6	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,515.98	0.00	9,923.98	11,439.96	30.77	
			81010204 - 6	1,410.74	0.00	7,981.95	9,392.69	22.86	
			81011746 - 1	998.96	0.00	6,085.28	7,084.24	10.06	
			81011840 - 1	1,223.81	0.00	7,159.88	8,383.70	18.67	
			81011840 - 5	-43.67	0.00	-265.39	-309.07	0.43	
			סה"כ צריכה	5,105.83	0.00	30,885.69	35,991.52		
7	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	47.76	0.00	297.90	345.65	0.52	
			81011744 - 1	1,515.81	0.00	6,700.39	8,216.20	110.85	
			81011744 - 2	852.78	0.00	8,324.09	9,176.86	81.02	
			81011744 - 3	2,931.69	0.00	15,808.15	18,739.84	108.86	
			81011744 - 5	1,488.52	0.00	7,484.82	8,973.33	30.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6,836.55	0.00	38,615.35	45,451.89		
8	20890	בניין א מ"א ה. תקשורת גג עליון (חינוי - Q111)	81011804 - 1	1,110.74	0.00	6,534.12	7,644.86	22.46	
			סה"כ צריכה	1,110.74	0.00	6,534.12	7,644.86		
9	20941	בניין א מחסן טוגה 0.ק	81017140 - 3	79.91	0.00	500.53	580.44	3.37	
			בניין א מ"א ק.קרקע	1,165.53	0.00	6,260.02	7,425.55		
			סה"כ צריכה	1,245.45	0.00	6,760.55	8,005.99		
10	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	43.67	0.00	265.39	309.07	0.43	
			סה"כ צריכה	43.67	0.00	265.39	309.07		
11	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	400.19	0.00	2,325.05	2,725.24	5.65	
			81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	237.93	0.00	1,168.40	1,406.33	4.28	
			81011840 - 6	220.21	0.00	1,306.89	1,527.10	2.36	
			סה"כ צריכה	858.34	0.00	4,800.33	5,658.67		
12	53335	בניין א קומה 01	81010204 - 3	176.76	0.00	1,596.44	1,773.20	9.23	
			81011746 - 2	2,176.82	0.00	10,173.55	12,350.37	31.01	
			81011746 - 5	645.01	0.00	3,980.70	4,625.70	8.74	
			סה"כ צריכה	2,998.59	0.00	15,750.69	18,749.28		
13	53336	בניין א קומה 02	81010204 - 2	193.13	0.00	1,327.90	1,521.03	6.74	
			81011746 - 3	1,156.16	0.00	6,242.41	7,398.57	21.95	
			81011746 - 6	456.64	0.00	2,802.92	3,259.57	4.77	
			סה"כ צריכה	1,805.94	0.00	10,373.24	12,179.17		
14	53337	בניין א קומה 03	81010204 - 1	445.44	0.00	2,788.34	3,233.78	11.22	
			81011746 - 4	2,071.38	0.00	9,640.81	11,712.19	30.75	
			81011746 - 7	520.31	0.00	3,227.18	3,747.49	10.21	
			סה"כ צריכה	3,037.12	0.00	15,656.33	18,693.46		
15	47425	בניין א קונטרופ קומה 01	16254175 - 1	86.40	0.00	2,988.20	3,074.60	41.57	
			20281656 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	
			סה"כ צריכה	86.40	0.00	2,988.20	3,074.60		
16	30937	בניין ב מא ח.תקשורת חינוי	15114167 - 9	0.00	0.00	9.70	9.70	2.63	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	9.70	9.70		
17	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	28.80	0.00	185.40	214.20	0.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 10	125.80	0.00	805.60	931.40	2.36	
			15114167 - 11	3.10	0.00	132.60	135.70	1.33	
			15114167 - 15	250.30	0.00	1,575.90	1,826.20	1.48	
			סה"כ צריכה	408.00	0.00	2,699.50	3,107.50		
18	21627	בניין ב קונטרופ ק.קררקע	15114167 - 2	112.80	0.00	1,226.00	1,338.80	5.56	
			15114167 - 7	818.80	0.00	4,528.80	5,347.60	20.20	
			15114167 - 12	58.00	0.00	354.80	412.80	1.88	
			בניין ב מ"א	663.77	0.00	6,091.01	6,754.78		
			סה"כ צריכה	1,653.37	0.00	12,200.61	13,853.98		
19	53338	בניין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	103.60	0.00	960.40	1,064.00	7.43	
			15114167 - 8	492.80	0.00	4,902.00	5,394.80	21.50	
			15114167 - 13	571.60	0.00	3,869.60	4,441.20	8.68	
			בניין ב מ"א	783.43	0.00	9,702.39	10,485.82		
			סה"כ צריכה	1,951.43	0.00	19,434.39	21,385.82		
20	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	115.20	0.00	832.40	947.60	1.90	
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	250.00	0.00	1,609.40	1,859.40	2.75	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	365.20	0.00	2,441.80	2,807.00		
21	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	1,094.80	0.00	6,321.60	7,416.40	17.96	
			23000221 - 2	82.20	0.00	483.30	565.50	4.51	
			בניין ג מיזוג אוויר	583.76	0.00	3,535.75	4,119.51		
			סה"כ צריכה	1,760.76	0.00	10,340.65	12,101.41		
22	53341	בניין ג טוגה 09	22026841 - 3	522.60	0.00	3,616.60	4,139.20	9.63	
			23000159 - 2	11.20	0.00	99.80	111.00	1.05	
			בניין ג מיזוג אוויר	264.75	0.00	1,931.00	2,195.75		
			סה"כ צריכה	798.55	0.00	5,647.40	6,445.95		
23	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	200.10	0.00	1,092.90	1,293.00	8.84	
			22344643 - 1	443.50	0.00	2,469.40	2,912.90	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	319.21	0.00	1,850.93	2,170.14		
			סה"כ צריכה	962.81	0.00	5,413.23	6,376.04		
24	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	16092159 - 2	1,693.40	0.00	10,385.60	12,079.00	24.39	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026841 - 2	1,231.60	0.00	7,837.60	9,069.20	22.49	
			23000165 - 1	184.50	0.00	1,281.00	1,465.50	8.20	
			23000197 - 1	-5.90	0.00	-34.45	-40.35	2.44	
			23000222 - 3	120.10	0.00	660.10	780.20	4.68	
			23000223 - 4	106.10	0.00	704.20	810.30	5.09	
			23000437 - 4	1,035.00	0.00	6,673.40	7,708.40	14.75	
			בניין ג מיזוג אוויר	2,164.81	0.00	14,292.57	16,457.38		
			סה"כ צריכה	6,529.61	0.00	41,800.02	48,329.63		
25	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	10.30	0.00	700.80	711.10	12.26	
			סה"כ צריכה	10.30	0.00	700.80	711.10		
26	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	902.00	0.00	5,641.80	6,543.80	30.43	
			22344658 - 1	71.20	0.00	627.60	698.80	4.41	
			22344666 - 1	800.50	0.00	6,336.40	7,136.90	21.88	
			23000165 - 3	67.50	0.00	651.60	719.10	4.81	
			בניין ג מיזוג אוויר	913.18	0.00	6,888.40	7,801.58		
			סה"כ צריכה	2,754.38	0.00	20,145.80	22,900.18		
27	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח 41F)	21055410 - 2	44.60	0.00	301.30	345.90	5.15	
			סה"כ צריכה	44.60	0.00	301.30	345.90		
28	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	22026567 - 1	0.00	0.00	0.80	0.80		
			22026567 - 2	4,904.80	0.00	31,548.00	36,452.80	62.32	
			22026586 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 1	0.00	0.00	130.00	130.00		
			23000170 - 3	3,892.40	0.00	24,047.20	27,939.60	91.62	
			23000170 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,797.20	0.00	55,726.00	64,523.20		
29	53344	בניין ג סוני קומה 01	22026834 - 1	7,540.20	0.00	45,871.40	53,411.60	91.07	
			23000221 - 1	291.90	0.00	1,539.10	1,831.00	8.16	
			בניין ג מיזוג אוויר	3,884.49	0.00	24,633.99	28,518.47		
			סה"כ צריכה	11,716.59	0.00	72,044.49	83,761.07		
30	53343	בניין ג סוני קומה 06	16092158 - 3	1,008.80	0.00	5,578.80	6,587.60	13.68	
			23000222 - 2	578.30	0.00	2,216.10	2,794.40	15.41	
			בניין ג מיזוג אוויר	787.15	0.00	4,050.15	4,837.30		
			סה"כ צריכה	2,374.25	0.00	11,845.05	14,219.30		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	21406	בניין ג סוני קומה 08	22344660 - 1	1,693.70	0.00	9,976.80	11,670.50	24.20	
			23000195 - 3	151.30	0.00	771.60	922.90	5.42	
			בניין ג מיזוג אוויר	915.06	0.00	5,584.75	6,499.82		
			סה"כ צריכה	2,760.06	0.00	16,333.15	19,093.22		
32	21403	בניין ג סוני קומה 11	22026834 - 4	3,738.40	0.00	24,307.00	28,045.40	52.72	
			23000165 - 2	192.20	0.00	1,103.60	1,295.80	6.34	
			מיזוג אוויר	1,949.46	0.00	13,203.07	15,152.53		
			סה"כ צריכה	5,880.06	0.00	38,613.67	44,493.73		
33	21402	בניין ג ציבורי	22026564 - 4	206.70	0.00	1,004.90	1,211.60	3.79	
			22026567 - 3	0.20	0.00	75.25	75.45	4.28	
			22026829 - 1	30.40	0.00	278.90	309.30	3.06	
			22026890 - 2	735.60	0.00	4,258.80	4,994.40	19.42	
			22026890 - 3	326.45	0.00	1,945.65	2,272.10	4.21	
			22026890 - 4	485.90	0.00	3,003.30	3,489.20	8.96	
			23000165 - 4	618.80	0.00	3,847.70	4,466.50	10.41	
			23000170 - 2	322.30	0.00	2,060.75	2,383.05	3.32	
			סה"כ צריכה	2,726.35	0.00	16,475.25	19,201.60		
			34	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	16092158 - 2	728.40	0.00	3,653.20
22026834 - 2	1,534.20	0.00				7,404.60	8,938.80	18.62	
22026834 - 3	1,217.20	0.00				6,627.40	7,844.60	24.29	
23000221 - 3	953.30	0.00				4,426.40	5,379.70	21.03	
23000221 - 4	169.80	0.00				1,118.10	1,287.90	8.79	
23000222 - 1	180.70	0.00				829.30	1,010.00	6.52	
מיזוג אוויר	2,372.52	0.00				12,500.80	14,873.32		
סה"כ צריכה	7,156.12	0.00				36,559.80	43,715.92		
35	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	16092159 - 1	819.60	0.00	4,945.20	5,764.80	14.89	
			23000159 - 3	145.80	0.00	875.90	1,021.70	3.89	
			מיזוג אוויר	478.81	0.00	3,024.58	3,503.39		
			סה"כ צריכה	1,444.21	0.00	8,845.68	10,289.89		
36	21436	בניין ד DRIVES קומה 04	81022687 - 5	20.00	0.00	79.30	99.30	0.50	
			81029703 - 1	64.90	0.00	355.10	420.00	0.90	
			81029703 - 6	279.10	0.00	1,415.20	1,694.30	4.70	
			81029703 - 7	79.70	0.00	397.30	477.00	4.20	
			מיזוג אוויר	263.22	0.00	1,094.48	1,357.70		
			סה"כ צריכה	706.92	0.00	3,341.38	4,048.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	21453	בניין ד אבויו	81017113 - 8	832.60	0.00	4,974.20	5,806.80	19.00	
			81017143 - 3	876.40	0.00	4,716.00	5,592.40	19.60	
			81022271 - 5	181.60	0.00	1,101.20	1,282.80	5.00	
			81036657 - 2	98.40	0.00	859.40	957.80	3.40	
		מיזוג אוויר		1,179.95	0.00	5,675.18	6,855.13		
		סה"כ צריכה		3,168.95	0.00	17,325.98	20,494.93		
38	53345	בניין ד אי.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	67.60	0.00	524.65	592.25	2.10	
			81021312 - 7	0.05	0.00	0.25	0.30		
		בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)		1,233.15	0.00	7,293.93	8,527.08		
		סה"כ צריכה		1,300.80	0.00	7,818.83	9,119.63		
39	21447	בניין ד אי.וי.קום קומה 04	81029703 - 4	18.90	0.00	148.50	167.40	1.10	
			81029703 - 5	389.20	0.00	2,642.50	3,031.70	7.20	
		מיזוג אוויר		242.10	0.00	1,359.51	1,601.61		
		סה"כ צריכה		650.20	0.00	4,150.51	4,800.71		
40	21441	בניין ד אשטרום פורט	81017095 - 6	714.80	0.00	3,192.40	3,907.20	8.80	
			81017154 - 7	98.56	0.00	272.65	371.21	3.94	
			81022265 - 2	1,239.00	0.00	5,347.40	6,586.40	14.00	
			81036657 - 7	115.40	0.00	1,532.00	1,647.40	6.80	
		מיזוג אוויר		1,286.00	0.00	5,038.85	6,324.84		
		סה"כ צריכה		3,453.76	0.00	15,383.30	18,837.05		
41	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	52.75	0.00	1,557.25	1,610.00	13.75	
			סה"כ צריכה	52.75	0.00	1,557.25	1,610.00		
42	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	1,016.00	0.00	5,152.40	6,168.40	15.40	
			81017154 - 6	258.51	0.00	1,271.74	1,530.25	8.10	
		מיזוג אוויר		756.09	0.00	3,129.24	3,885.32		
		סה"כ צריכה		2,030.60	0.00	9,553.37	11,583.97		
43	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	88.20	0.00	435.50	523.70	1.40	
			81021312 - 6	0.05	0.00	0.30	0.35		
			סה"כ צריכה	88.25	0.00	435.80	524.05		
44	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	11,171.60	0.00	67,607.20	78,778.80	113.60	
			81017113 - 7	2,602.60	0.00	15,852.80	18,455.40	28.60	
			81017143 - 5	6,825.20	0.00	41,514.40	48,339.60	79.40	
		סה"כ צריכה		20,599.40	0.00	124,974.40	145,573.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	1,184.00	0.00	7,110.00	8,294.00	15.20	
		מיזוג אוויר		702.39	0.00	3,463.32	4,165.72		
		סה"כ צריכה		1,886.39	0.00	10,573.32	12,459.72		
46	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	266.93	0.00	1,067.33	1,334.25	17.60	
			81017095 - 3	16.65	0.00	146.25	162.90	40.80	
			81017095 - 4	318.60	0.00	2,454.30	2,772.90	46.20	
			81017113 - 3	2,115.30	0.00	12,259.80	14,375.10	66.00	
			81017113 - 4	981.98	0.00	5,954.10	6,936.08	18.70	
		סה"כ צריכה		3,699.45	0.00	21,881.78	25,581.23		
47	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	120.80	0.00	834.50	955.30	2.40	
			81022687 - 1	2.50	0.00	54.10	56.60	0.50	
		מיזוג אוויר		73.15	0.00	432.84	505.99		
		סה"כ צריכה		196.45	0.00	1,321.44	1,517.89		
48	56879	בניין ד עמדת טעינה טוגה	81022633 - 1	4.60	0.00	267.30	271.90	4.00	
		סה"כ צריכה		4.60	0.00	267.30	271.90		
49	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 2	63.65	0.00	681.25	744.90	7.09	
			81017095 - 1	145.60	0.00	1,189.70	1,335.30	4.80	
			81017095 - 5	287.20	0.00	1,347.70	1,634.90	3.90	
			81017111 - 2	276.40	0.00	1,627.10	1,903.50	3.70	
			81017113 - 1	1,360.20	0.00	9,081.60	10,441.80	31.20	
			81017113 - 2	1,043.20	0.00	6,272.90	7,316.10	14.30	
			81017113 - 6	281.30	0.00	1,696.00	1,977.30	3.30	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	604.34	0.00	3,647.82	4,252.16	6.79	
		סה"כ צריכה		4,061.89	0.00	25,544.07	29,605.96		
50	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09	81016953 - 7	384.60	0.00	2,576.60	2,961.20	10.20	
			81016953 - 8	510.80	0.00	3,354.80	3,865.60	10.80	
			81017143 - 6	745.80	0.00	4,357.80	5,103.60	14.00	
			81022271 - 8	80.20	0.00	513.00	593.20	4.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036657 - 4	75.20	0.00	718.40	793.60	6.00	
			81036657 - 5	45.00	0.00	383.40	428.40	2.00	
			מיזוג אוויר	1,092.51	0.00	5,798.51	6,891.02		
			סה"כ צריכה	2,934.11	0.00	17,702.51	20,636.62		
52	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	1,803.80	0.00	11,150.80	12,954.60	23.40	
			81022265 - 1	2,734.60	0.00	16,423.80	19,158.40	37.00	
			81022504 - 1	191.30	0.00	1,438.80	1,630.10	5.40	
			81022504 - 3	122.00	0.00	810.10	932.10	2.70	
			81022687 - 2	17.90	0.00	178.50	196.40	2.50	
			81022687 - 3	18.90	0.00	141.50	160.40	1.10	
			81036657 - 6	194.60	0.00	1,905.40	2,100.00	7.20	
			מיזוג אוויר	3,015.49	0.00	15,611.21	18,626.70		
			סה"כ צריכה	8,098.59	0.00	47,660.11	55,758.70		
53	21432	בניין ד תמורה מלאה קומה 03	81022504 - 4	96.90	0.00	654.70	751.60	3.90	
			81022687 - 4	23.30	0.00	127.60	150.90	1.40	
			מיזוג אוויר	71.31	0.00	381.06	452.37		
			סה"כ צריכה	191.51	0.00	1,163.36	1,354.87		
54	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	228.20	0.00	1,493.00	1,721.20	2.79	
			14154692 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			18235007 - 10	274.20	0.00	2,754.00	3,028.20	11.79	
			סה"כ צריכה	502.40	0.00	4,247.00	4,749.40		
55	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	59.60	100.70	614.70	775.00	1.18	
			18017253 - 2	296.10	0.00	1,737.70	2,033.80	11.11	
			מיזוג אוויר	101.71	0.00	1,164.57	1,266.28		
			סה"כ צריכה	457.41	100.70	3,516.97	4,075.08		
57	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.10	0.00	4.30	4.40	0.57	
			16092212 - 1	-71.70	-123.15	-752.10	-946.95	2.76	
			16092212 - 2	-29.80	-50.35	-307.35	-387.50	1.18	
			16092212 - 3	135.88	231.37	1,415.15	1,782.40	5.04	
			מיזוג אוויר	9.86	0.00	178.22	188.08		
			סה"כ צריכה	44.34	57.87	538.22	640.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
58	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	480.60	0.00	3,102.60	3,583.20	5.94	
			14154690 - 5	356.60	0.00	3,983.60	4,340.20	20.93	
			14154692 - 4	0.00	0.00	6.20	6.20	0.58	
			מיזוג אוויר	239.38	0.00	3,511.15	3,750.53		
			סה"כ צריכה	1,076.58	0.00	10,603.55	11,680.13		
59	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	930.40	0.00	7,022.00	7,952.40	65.83	
			14154687 - 2	2,033.60	0.00	12,881.20	14,914.80	65.86	
			14154687 - 3	1,508.00	0.00	10,158.40	11,666.40	65.77	
			14154687 - 13	0.00	0.00	1.90	1.90	0.93	
			סה"כ צריכה	4,472.00	0.00	30,063.50	34,535.50		
60	21623	בניין ה לייד ספייס קומה 12	16092212 - 1	143.40	246.30	1,504.20	1,893.90	2.76	
			18017253 - 1	188.90	0.00	1,195.80	1,384.70	11.65	
			מיזוג אוויר	95.01	0.00	1,336.66	1,431.67		
			סה"כ צריכה	427.31	246.30	4,036.66	4,710.27		
61	22284	בניין ה לייד ספייס קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.10	0.00	4.30	4.40	0.57	
			16092212 - 1	-71.70	-123.15	-752.10	-946.95	2.76	
			16092212 - 2	-29.80	-50.35	-307.35	-387.50	1.18	
			16092212 - 3	135.88	231.37	1,415.15	1,782.40	5.04	
			מיזוג אוויר	9.86	0.00	178.22	188.08		
סה"כ צריכה	44.34	57.87	538.22	640.43					
62	44928	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	945.00	0.00	6,084.90	7,029.90	9.66	
			14154687 - 10	115.40	0.00	737.00	852.40	1.51	
			14154687 - 11	125.60	0.00	815.30	940.90	4.48	
			14154690 - 10	1,021.00	0.00	6,958.20	7,979.20	20.21	
			14154692 - 7	5.90	0.00	3.10	9.00	0.41	
			14154692 - 8	6.30	0.00	28.60	34.90	0.57	
			18235007 - 9	943.80	0.00	6,457.60	7,401.40	18.86	
			מיזוג אוויר	904.40	0.00	10,438.15	11,342.55		
			סה"כ צריכה	4,067.40	0.00	31,522.85	35,590.25		
			63	21565	בניין ה ציבורי	14154664 - 4	237.75	0.00	1,549.85
14154664 - 5	0.00	0.00				0.00	0.00	0.002	
14154664 - 6	5.35	0.00				35.30	40.65	0.95	
14154664 - 7	47.25	0.00				285.40	332.65	3.40	
סה"כ צריכה	290.35	0.00				1,870.55	2,166.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154664 - 8	13.65	0.00	118.30	131.95	0.86	
			14154664 - 9	10.25	0.00	69.20	79.45	0.86	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	884.30	0.00	6,952.70	7,837.00	0.16	
			14154683 - 2	17.30	0.00	112.20	129.50	1.27	
			14154683 - 8	361.00	0.00	1,250.40	1,611.40	5.30	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	521.40	0.00	3,771.10	4,292.50	8.72	
			14154684 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 5	243.60	0.00	1,605.80	1,849.40	5.85	
			14154687 - 14	3.90	0.00	20.50	24.40	0.76	
			14154692 - 2	844.40	0.00	5,320.80	6,165.20	13.82	
			18235007 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			סה"כ צריכה	3,190.15	0.00	21,091.55	24,281.70		
64	50769	בניין ה קוואלקום חדר UPS ק.08	15112884 - 1	2,338.60	0.00	15,363.00	17,701.60		
			סה"כ צריכה	2,338.60	0.00	15,363.00	17,701.60		
65	53356	בניין ה קוואלקום קומה 08	14154683 - 1	72.10	0.00	407.90	480.00	0.99	
			14154684 - 10	0.10	0.00	92.00	92.10	0.71	
			14154690 - 11	660.20	0.00	3,468.60	4,128.80	21.46	
			מיזוג אוויר	209.42	0.00	1,964.64	2,174.05		
			סה"כ צריכה	941.82	0.00	5,933.14	6,874.95		
66	30281	בניין ה קוילט (הכול ראשי) קומות 05-06	14154683 - 3	113.00	0.00	736.20	849.20	1.22	
			14154683 - 4	1,318.00	0.00	8,422.00	9,740.00	14.31	
			14154684 - 7	41.80	0.00	28.60	70.40	2.91	
			14154684 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 12	1,672.40	0.00	11,154.60	12,827.00	24.96	
			18235007 - 1	5,091.00	0.00	31,072.00	36,163.00	58.40	
			מיזוג אוויר	2,354.98	0.00	25,452.61	27,807.59		
			סה"כ צריכה	10,591.18	0.00	76,866.01	87,457.19		
67	21546	בניין ה קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	158.00	0.00	1,074.40	1,232.40	2.25	
			14154684 - 6	0.20	0.00	100.70	100.90	2.97	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154690 - 14	851.40	0.00	6,673.80	7,525.20	22.71	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	288.68	0.00	3,885.66	4,174.34		
			סה"כ צריכה	1,298.28	0.00	11,734.56	13,032.84		
68	53358	בניין ה רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 8	127.00	0.00	825.30	952.30	1.32	
			18235007 - 14	478.20	0.00	2,880.60	3,358.80	11.92	
			מיזוג אוויר	173.05	0.00	1,834.63	2,007.68		
			סה"כ צריכה	778.25	0.00	5,540.53	6,318.78		
69	53355	בניין הרמון ספיס קומה 09	14154687 - 12	124.80	0.00	797.90	922.70	1.50	
			14154692 - 9	0.00	0.00	5.60	5.60	0.25	
			16254105 - 3	574.30	0.00	3,043.30	3,617.60	15.72	
			מיזוג אוויר	199.89	0.00	1,904.39	2,104.28		
			סה"כ צריכה	898.99	0.00	5,751.19	6,650.18		
70	50763	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	3.00	3.00	0.27	
			14154684 - 4	0.00	0.00	4.20	4.20	0.23	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	797.80	0.00	5,150.90	5,948.70	8.26	
			14154687 - 7	222.30	0.00	1,525.60	1,747.90	3.68	
			14154690 - 6	133.40	0.00	2,624.80	2,758.20	30.90	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	2,318.00	0.00	14,642.40	16,960.40	36.41	
			18235007 - 13	1,116.20	0.00	8,797.00	9,913.20	23.33	
			מיזוג אוויר	1,311.77	0.00	16,212.11	17,523.87		
			סה"כ צריכה	5,899.47	0.00	48,960.005	54,859.47		
71	21434	חניונים קרקעיים	22026564 - 3	33.20	0.00	213.00	246.20	0.34	
			22026829 - 1	-30.40	0.00	-278.90	-309.30	3.06	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			22344653 - 1	6,588.10	0.00	45,394.90	51,983.00	132.20	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017111 - 1	46.70	0.00	282.40	329.10	0.50	
			81022271 - 4	193.60	0.00	1,051.20	1,244.80	4.00	
			סה"כ צריכה	6,831.20	0.00	46,662.60	53,493.80		
72	50761	סוני לוח ממ"ד חניון 01- (ב.ח. 54F)	21055410 - 3	0.10	0.00	0.70	0.80	0.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
73	21304	קוואלקום UPS קומת חניון -02	22026827 - 4	15,890.40	0.00	102,436.80	118,327.20	168.82	
			סה"כ צריכה	15,890.40	0.00	102,436.80	118,327.20		
			סה"כ צריכה	197,288.98	462.74	1,253,675.84	1,451,427.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,451,427.56		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 197,288.98)
- גבע (Kwh 462.74)
- שפל (Kwh 1,253,675.84)

