



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 03/06/24

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------|---|-----------|----|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22344699 - 1 | איקון מילנו תאריך כניסה: 20/05/24 | 57194 | 1 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 40.34 | 4,372.90 | 3,681.10 | 0.00 | 691.80 | 21262734 - 1 | באבלס ק.7 | 50384 | 2 |
| | | 4,372.90 | 3,681.10 | 0.00 | 691.80 | סה"כ צריכה | | | |
| | 3.51 | 564.32 | 419.68 | 0.00 | 144.64 | 19093460 - 4 | מיזוג אוויר | 49686 | 3 |
| | 295.60 | 274.80 | 255.30 | 0.00 | 19.50 | 20281573 - 1 | | | |
| | 304.00 | 15,796.20 | 13,414.50 | 0.00 | 2,381.70 | 21262281 - 1 | | | |
| | | 16,635.32 | 14,089.48 | 0.00 | 2,545.84 | סה"כ צריכה | | | |
| | 207.07 | 26,998.40 | 22,787.20 | 0.00 | 4,211.20 | 19093460 - 1 | ציבורי | 50157 | 4 |
| | 202.30 | 28,528.00 | 23,913.60 | 0.00 | 4,614.40 | 19093460 - 2 | | | |
| | 3.51 | -564.32 | -419.68 | 0.00 | -144.64 | 19093460 - 4 | | | |
| | 295.60 | -274.80 | -255.30 | 0.00 | -19.50 | 20281573 - 1 | | | |
| | 304.00 | -15,796.20 | -13,414.50 | 0.00 | -2,381.70 | 21262281 - 1 | | | |
| | 40.34 | -4,372.90 | -3,681.10 | 0.00 | -691.80 | 21262734 - 1 | | | |
| | 15.49 | -1,149.20 | -1,019.80 | 0.00 | -129.40 | 21262758 - 1 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22344699 - 1 | | | |
| | | 33,368.98 | 27,910.42 | 0.00 | 5,458.56 | סה"כ צריכה | | | |
| | 15.49 | 1,149.20 | 1,019.80 | 0.00 | 129.40 | 21262758 - 1 | קלינטיקה | 50156 | 5 |
| | | 1,149.20 | 1,019.80 | 0.00 | 129.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 55,526.40 | 46,700.80 | 0.00 | 8,825.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 55,526.40 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |





■ פסגה (Kwh 8,825.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 46,700.80)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|---------|-----------|----|
| | 202.30 | 28,528.00 | 23,913.60 | 0.00 | 4,614.40 | 19093460 - 2 | ראשי 1 | 49684 | 1 |
| | | 28,528.00 | 23,913.60 | 0.00 | 4,614.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | 207.07 | 26,998.40 | 22,787.20 | 0.00 | 4,211.20 | 19093460 - 1 | ראשי 2 | 49683 | 2 |
| | | 26,998.40 | 22,787.20 | 0.00 | 4,211.20 | סה"כ צריכה | | | |

