



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 04/06/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	21262507 - 1	1,338.00	0.00	8,664.30	10,002.30	23.40	
			סה"כ צריכה	1,338.00	0.00	8,664.30	10,002.30		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	21262526 - 1	342.50	0.00	4,118.60	4,461.10	19.50	
			סה"כ צריכה	342.50	0.00	4,118.60	4,461.10		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	4,672.20	0.00	26,999.80	31,672.00	409.92	
			סה"כ צריכה	4,672.20	0.00	26,999.80	31,672.00		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	20,079.81	0.00	110,820.03	130,899.84	640.51	
			81011469 - 1	10,327.14	0.00	55,201.44	65,528.58	174.84	
			81011498 - 1	15,738.48	0.00	99,404.10	115,142.58	272.88	
			סה"כ צריכה	46,145.43	0.00	265,425.57	311,571.00		
5	30658	ציבורי	17313231 - 1	73.20	0.00	171.50	244.70	4.71	
			סה"כ צריכה	73.20	0.00	171.50	244.70		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	21262426 - 1	22,203.20	0.00	128,984.20	151,187.40	459.52	
			סה"כ צריכה	22,203.20	0.00	128,984.20	151,187.40		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	482.27	0.00	2,174.47	2,656.75	10.74	
			סה"כ צריכה	482.27	0.00	2,174.47	2,656.75		
			סה"כ צריכה	75,256.80	0.00	436,538.44	511,795.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				511,795.25		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (75,256.80 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (436,538.44 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	
			20281534 - 1	1,734.90	0.00	46,352.30	48,087.20	199.36	
			סה"כ צריכה	1,734.90	0.00	46,352.30	48,087.20		

