



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 04/06/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	946.80	0.00	5,657.20	6,604.00	23.72	
			23044244 - 4	58.25	0.00	410.95	469.20	2.31	
			סה"כ צריכה	1,005.05	0.00	6,068.15	7,073.20		
2	56836	בניין A סריוס - חדש סופר בגג UPS	23044245 - 4	284.80	0.00	1,814.40	2,099.20	4.83	
			סה"כ צריכה	284.80	0.00	1,814.40	2,099.20		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,201.60	0.00	9,835.20	11,036.80	33.70	
			23044241 - 1	114.70	0.00	921.50	1,036.20	2.61	
			23044241 - 2	161.10	0.00	1,070.70	1,231.80	2.92	
			23044241 - 3	489.00	0.00	3,396.50	3,885.50	10.68	
			סה"כ צריכה	1,966.40	0.00	15,223.90	17,190.30		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	6,896.00	0.00	45,300.00	52,196.00	86.38	
			סה"כ צריכה	6,896.00	0.00	45,300.00	52,196.00		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	146.50	0.00	1,540.20	1,686.70	5.21	
			סה"כ צריכה	146.50	0.00	1,540.20	1,686.70		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	186.50	0.00	1,377.20	1,563.70	4.65	
			סה"כ צריכה	186.50	0.00	1,377.20	1,563.70		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	222.00	0.00	1,693.20	1,915.20	7.22	
			23044240 - 2	174.85	0.00	1,189.30	1,364.15	3.85	
			סה"כ צריכה	396.85	0.00	2,882.50	3,279.35		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	703.52	0.00	4,890.72	5,594.24	13.34	
			סה"כ צריכה	703.52	0.00	4,890.72	5,594.24		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	1,643.40	0.00	12,035.80	13,679.20	46.23	
			סה"כ צריכה	1,643.40	0.00	12,035.80	13,679.20		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	246.40	0.00	1,611.15	1,857.55	6.48	
			סה"כ צריכה	246.40	0.00	1,611.15	1,857.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	2,800.40	0.00	14,746.40	17,546.80	28.72	
		סה"כ צריכה		2,800.40	0.00	14,746.40	17,546.80		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	468.60	0.00	3,178.20	3,646.80	17.26	
		סה"כ צריכה		468.60	0.00	3,178.20	3,646.80		
13	42209	בניין B סמסונג	23044247 - 3	39.40	0.00	221.00	260.40	2.49	
		סה"כ צריכה		39.40	0.00	221.00	260.40		
14	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	122.00	0.00	622.40	744.40	8.85	
		סה"כ צריכה		122.00	0.00	622.40	744.40		
15	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	157.30	0.00	2,124.50	2,281.80	20.37	
		סה"כ צריכה		157.30	0.00	2,124.50	2,281.80		
16	42204	בניין B לייף פלאזה - 7 main ק.3	23044246 - 2	196.60	0.00	1,668.00	1,864.60	11.21	
		סה"כ צריכה		196.60	0.00	1,668.00	1,864.60		
17	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	162.50	0.00	1,076.50	1,239.00	3.43	
		סה"כ צריכה		162.50	0.00	1,076.50	1,239.00		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מטעדה	23044249 - 3	1,614.20	0.00	10,144.00	11,758.20	33.71	
		סה"כ צריכה		1,614.20	0.00	10,144.00	11,758.20		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	725.60	0.00	8,055.60	8,781.20	41.87	
		סה"כ צריכה		725.60	0.00	8,055.60	8,781.20		
20	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	47.20	0.00	316.40	363.60	2.20	
		סה"כ צריכה		47.20	0.00	316.40	363.60		
21	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	89.90	0.00	575.00	664.90	3.69	
		סה"כ צריכה		89.90	0.00	575.00	664.90		
22	57292	בניין B סמסונג שלט	18247478 - 1	66.00	0.00	242.40	308.40	0.80	
		סה"כ צריכה		66.00	0.00	242.40	308.40		
23	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	50.60	0.00	326.90	377.50	0.57	
		סה"כ צריכה		50.60	0.00	326.90	377.50		
24	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	157.20	0.00	1,110.40	1,267.60	3.38	
		סה"כ צריכה		157.20	0.00	1,110.40	1,267.60		
25	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	23044247 - 4	1,059.60	0.00	5,935.20	6,994.80	20.17	
		סה"כ צריכה		1,059.60	0.00	5,935.20	6,994.80		
26	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,766.00	0.00	9,683.60	11,449.60	31.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,766.00	0.00	9,683.60	11,449.60		
27	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	583.80	0.00	4,187.10	4,770.90	53.72	
			סה"כ צריכה	583.80	0.00	4,187.10	4,770.90		
28	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,112.00	0.00	6,271.20	7,383.20	22.16	
			סה"כ צריכה	1,112.00	0.00	6,271.20	7,383.20		
29	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	131.20	0.00	1,738.00	1,869.20	10.16	
			סה"כ צריכה	131.20	0.00	1,738.00	1,869.20		
30	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	0.00	0.00	2,767.80	2,767.80	10.41	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2,767.80	2,767.80		
31	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	6,824.00	0.00	43,206.80	50,030.80	82.84	
			סה"כ צריכה	6,824.00	0.00	43,206.80	50,030.80		
32	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	2,323.60	0.00	15,082.00	17,405.60	24.29	
			סה"כ צריכה	2,323.60	0.00	15,082.00	17,405.60		
33	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	78.80	0.00	7,150.00	7,228.80	77.28	
			סה"כ צריכה	78.80	0.00	7,150.00	7,228.80		
34	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	112.80	0.00	11,034.00	11,146.80	104.28	
			סה"כ צריכה	112.80	0.00	11,034.00	11,146.80		
35	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	4,047.00	0.00	28,318.80	32,365.80	439.94	
			סה"כ צריכה	4,047.00	0.00	28,318.80	32,365.80		
36	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	0.00	0.00	952.80	952.80	60.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	952.80	952.80		
37	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	5,573.40	0.00	34,506.60	40,080.00	77.37	
			סה"כ צריכה	5,573.40	0.00	34,506.60	40,080.00		
38	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,537.67	0.00	8,538.90	10,076.57	25.28	
			סה"כ צריכה	1,537.67	0.00	8,538.90	10,076.57		
39	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	166.50	0.00	895.70	1,062.20	6.80	
			סה"כ צריכה	166.50	0.00	895.70	1,062.20		
40	42474	בניין G *סיפי מנ'מנט בע"מ	23044252 - 1	38.30	0.00	762.20	800.50	6.19	
			סה"כ צריכה	38.30	0.00	762.20	800.50		
41	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	116.11	0.00	613.77	729.88	4.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	116.11	0.00	613.77	729.88		
42	42256	בניין C פליטיקה בית קפה	23044251 - 1	301.70	0.00	2,402.00	2,703.70	8.61	
			סה"כ צריכה	301.70	0.00	2,402.00	2,703.70		
43	45438	בניין C פליטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	23044250 - 4	53.10	0.00	478.75	531.85	1.45	
			סה"כ צריכה	53.10	0.00	478.75	531.85		
45	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	20.60	0.00	132.90	153.50	0.21	
			סה"כ צריכה	20.60	0.00	132.90	153.50		
46	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 1	51.90	0.00	429.50	481.40	0.90	
			23044254 - 1	3,539.60	0.00	24,766.80	28,306.40	55.32	
			סה"כ צריכה	3,591.50	0.00	25,196.30	28,787.80		
47	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 2	101.90	0.00	729.40	831.30	1.27	
			23044254 - 2	1,011.20	0.00	9,059.60	10,070.80	25.83	
			סה"כ צריכה	1,113.10	0.00	9,789.00	10,902.10		
48	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	95.50	0.00	1,368.30	1,463.80	5.60	
			סה"כ צריכה	95.50	0.00	1,368.30	1,463.80		
49	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	23044254 - 3	916.80	0.00	6,609.60	7,526.40	22.18	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			סה"כ צריכה	916.80	0.00	6,609.60	7,526.40		
50	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	23044250 - 2	1,418.40	0.00	8,617.80	10,036.20	33.89	
			סה"כ צריכה	1,418.40	0.00	8,617.80	10,036.20		
51	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	301.60	0.00	2,544.80	2,846.40	12.42	
			סה"כ צריכה	301.60	0.00	2,544.80	2,846.40		
52	52912	בניין C ק.6 רינובו	21055348 - 2	223.80	0.00	2,639.60	2,863.40	14.40	
			סה"כ צריכה	223.80	0.00	2,639.60	2,863.40		
53	51795	בניין C ק.7 מילטון	23044252 - 3	185.80	0.00	1,974.40	2,160.20	9.28	
			סה"כ צריכה	185.80	0.00	1,974.40	2,160.20		
54	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	23044252 - 2	1,625.00	0.00	11,260.80	12,885.80	32.19	
			סה"כ צריכה	1,625.00	0.00	11,260.80	12,885.80		
55	42248	בניין C ק.8 כהנאה	23044252 - 4	201.30	0.00	1,975.60	2,176.90	8.59	
			סה"כ צריכה	201.30	0.00	1,975.60	2,176.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	3,043.80	0.00	15,735.60	18,779.40	40.76	
			סה"כ צריכה	3,043.80	0.00	15,735.60	18,779.40		
57	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	2,905.00	0.00	23,112.50	26,017.50	174.60	
			23044242 - 4	12,555.00	0.00	84,202.50	96,757.50	176.08	
			סה"כ צריכה	15,460.00	0.00	107,315.00	122,775.00		
58	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	2,644.00	0.00	18,528.00	21,172.00	156.80	
			23044248 - 2	4,016.00	0.00	27,714.00	31,730.00	163.76	
			סה"כ צריכה	6,660.00	0.00	46,242.00	52,902.00		
59	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	2,332.20	0.00	14,688.50	17,020.70	27.44	
			23044242 - 1	3,267.60	0.00	11,812.00	15,079.60	63.75	
			סה"כ צריכה	5,599.80	0.00	26,500.50	32,100.30		
60	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	35.60	0.00	622.00	657.60	76.39	
			23044248 - 4	32.40	0.00	473.90	506.30	6.56	
			סה"כ צריכה	68.00	0.00	1,095.90	1,163.90		
61	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	4.58	0.00	22.50	27.08	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.58	0.00	22.50	27.08		
62	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	4.58	0.00	22.50	27.08	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.58	0.00	22.50	27.08		
63	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	6.10	0.00	30.00	36.10	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.10	0.00	30.00	36.10		
64	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	3,615.20	0.00	24,946.10	28,561.30		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	-15.25	0.00	-75.00	-90.25	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,599.95	0.00	24,871.10	28,471.05		
65	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	73,720.60	0.00	276,583.40	350,304.00	1,014.60	
			18075265 - 1	-3,615.20	0.00	-24,946.10	-28,561.30		
			21055370 - 1	-246.40	0.00	-1,611.15	-1,857.55	6.48	
			23044239 - 2	-946.80	0.00	-5,657.20	-6,604.00	23.72	
			23044239 - 3	-1,643.40	0.00	-12,035.80	-13,679.20	46.23	
			23044239 - 4	-703.52	0.00	-4,890.72	-5,594.24	13.34	
			23044240 - 1	-222.00	0.00	-1,693.20	-1,915.20	7.22	
			23044240 - 2	-174.85	0.00	-1,189.30	-1,364.15	3.85	
			23044240 - 3	-2,800.40	0.00	-14,746.40	-17,546.80	28.72	
			23044240 - 4	-1,201.60	0.00	-9,835.20	-11,036.80	33.70	
			23044241 - 1	-114.70	0.00	-921.50	-1,036.20	2.61	
			23044241 - 2	-161.10	0.00	-1,070.70	-1,231.80	2.92	
			23044241 - 3	-489.00	0.00	-3,396.50	-3,885.50	10.68	
			23044241 - 4	-2,332.20	0.00	-14,688.50	-17,020.70	27.44	
			23044242 - 1	-3,267.60	0.00	-11,812.00	-15,079.60	63.75	
			23044242 - 2	-146.50	0.00	-1,540.20	-1,686.70	5.21	
			23044242 - 3	-2,905.00	0.00	-23,112.50	-26,017.50	174.60	
			23044242 - 4	-12,555.00	0.00	-84,202.50	-96,757.50	176.08	
			23044244 - 1	-468.60	0.00	-3,178.20	-3,646.80	17.26	
			23044244 - 3	-186.50	0.00	-1,377.20	-1,563.70	4.65	
			23044244 - 4	-58.25	0.00	-410.95	-469.20	2.31	
			23044245 - 2	-6,896.00	0.00	-45,300.00	-52,196.00	86.38	
			23044245 - 4	-284.80	0.00	-1,814.40	-2,099.20	4.83	
			סה"כ צריכה	32,301.18	0.00	7,153.18	39,454.36		
66	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-122.00	0.00	-622.40	-744.40	8.85	
			14155760 - 2	-131.20	0.00	-1,738.00	-1,869.20	10.16	
			14155760 - 3	-1,766.00	0.00	-9,683.60	-11,449.60	31.56	
			14155760 - 4	-1,112.00	0.00	-6,271.20	-7,383.20	22.16	
			17312743 - 1	-583.80	0.00	-4,187.10	-4,770.90	53.72	
			17313130 - 1	-89.90	0.00	-575.00	-664.90	3.69	
			18247478 - 1	-66.00	0.00	-242.40	-308.40	0.80	
			20281675 - 1	26,847.90	0.00	100,126.30	126,974.20	570.00	
			22344753 - 1	-50.60	0.00	-326.90	-377.50	0.57	
			23044246 - 1	-725.60	0.00	-8,055.60	-8,781.20	41.87	
			23044246 - 2	-196.60	0.00	-1,668.00	-1,864.60	11.21	
			23044247 - 2	-157.30	0.00	-2,124.50	-2,281.80	20.37	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044247 - 3	-39.40	0.00	-221.00	-260.40	2.49	
			23044247 - 4	-1,059.60	0.00	-5,935.20	-6,994.80	20.17	
			23044248 - 1	-2,644.00	0.00	-18,528.00	-21,172.00	156.80	
			23044248 - 2	-4,016.00	0.00	-27,714.00	-31,730.00	163.76	
			23044248 - 3	-35.60	0.00	-622.00	-657.60	76.39	
			23044248 - 4	-32.40	0.00	-473.90	-506.30	6.56	
			23044249 - 1	-47.20	0.00	-316.40	-363.60	2.20	
			23044249 - 2	-162.50	0.00	-1,076.50	-1,239.00	3.43	
			23044249 - 3	-1,614.20	0.00	-10,144.00	-11,758.20	33.71	
			23044249 - 4	-157.20	0.00	-1,110.40	-1,267.60	3.38	
			סה"כ צריכה	12,038.80	0.00	-1,509.80	10,529.00		
67	45433	ציבורי בניין C	16092203 - 1	-51.90	0.00	-429.50	-481.40	0.90	
			16092203 - 2	-101.90	0.00	-729.40	-831.30	1.27	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055347 - 2	-20.60	0.00	-132.90	-153.50	0.21	
			21055347 - 3	-95.50	0.00	-1,368.30	-1,463.80	5.60	
			21055348 - 2	-223.80	0.00	-2,639.60	-2,863.40	14.40	
			21055348 - 3	-301.60	0.00	-2,544.80	-2,846.40	12.42	
			21055417 - 1	22,836.00	0.00	186,120.00	208,956.00	518.20	
			21055417 - 2	-4,047.00	0.00	-28,318.80	-32,365.80	439.94	
			21055417 - 3	0.00	0.00	-2,767.80	-2,767.80	10.41	
			21055417 - 4	-6,824.00	0.00	-43,206.80	-50,030.80	82.84	
			21055418 - 1	0.00	0.00	-952.80	-952.80	60.26	
			21055418 - 2	-2,323.60	0.00	-15,082.00	-17,405.60	24.29	
			21055418 - 3	-78.80	0.00	-7,150.00	-7,228.80	77.28	
			21055418 - 4	-112.80	0.00	-11,034.00	-11,146.80	104.28	
			22344686 - 1	-166.50	0.00	-895.70	-1,062.20	6.80	
			23044250 - 1	15,984.00	0.00	96,196.00	112,180.00	217.76	
			23044250 - 2	-1,418.40	0.00	-8,617.80	-10,036.20	33.89	
			23044250 - 4	-53.10	0.00	-478.75	-531.85	1.45	
			23044251 - 1	-301.70	0.00	-2,402.00	-2,703.70	8.61	
			23044251 - 3	-3,043.80	0.00	-15,735.60	-18,779.40	40.76	
			23044251 - 4	-5,573.40	0.00	-34,506.60	-40,080.00	77.37	
			23044252 - 1	-38.30	0.00	-762.20	-800.50	6.19	
			23044252 - 2	-1,625.00	0.00	-11,260.80	-12,885.80	32.19	
			23044252 - 3	-185.80	0.00	-1,974.40	-2,160.20	9.28	
			23044252 - 4	-201.30	0.00	-1,975.60	-2,176.90	8.59	
			23044253 - 3	-116.11	0.00	-613.77	-729.88	4.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044253 - 4	-1,537.67	0.00	-8,538.90	-10,076.57	25.28	
			23044254 - 1	-3,539.60	0.00	-24,766.80	-28,306.40	55.32	
			23044254 - 2	-1,011.20	0.00	-9,059.60	-10,070.80	25.83	
			23044254 - 3	-916.80	0.00	-6,609.60	-7,526.40	22.18	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			סה"כ צריכה	4,909.81	0.00	37,761.19	42,671.00		
			סה"כ צריכה	139,388.50	0.00	659,025.70	798,414.20		
			חשבון חברת חשמל	116,349.25		694,981.50	811,330.75		
			הפרש בקוט"ש	23,039.25		-35,955.80	-12,916.55		
			הפרש באחוזים	19.80%		-5.17%	-1.59%		



■ פסגה (Kwh 139,388.50)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 659,025.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	73,720.60	0.00	276,583.40	350,304.00	1,014.60	
			סה"כ צריכה	73,720.60	0.00	276,583.40	350,304.00		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	26,847.90	0.00	100,126.30	126,974.20	570.00	
			סה"כ צריכה	26,847.90	0.00	100,126.30	126,974.20		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	22,836.00	0.00	186,120.00	208,956.00	518.20	
			סה"כ צריכה	22,836.00	0.00	186,120.00	208,956.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	23044250 - 1	15,984.00	0.00	96,196.00	112,180.00	217.76	
			סה"כ צריכה	15,984.00	0.00	96,196.00	112,180.00		

