



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 04/06/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.00	2,609.60	2,070.40	0.00	539.20	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,609.60	2,070.40	0.00	539.20	סה"כ צריכה			
	12.44	3,754.20	2,999.50	0.00	754.70	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,754.20	2,999.50	0.00	754.70	סה"כ צריכה			
	6.24	1,776.10	1,486.80	0.00	289.30	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,776.10	1,486.80	0.00	289.30	סה"כ צריכה			
	144.95	19,697.40	16,351.80	0.00	3,345.60	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		19,697.40	16,351.80	0.00	3,345.60	סה"כ צריכה			
	339.72	106,140.00	88,764.00	0.00	17,376.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	152.26	-45,961.60	-38,382.80	0.00	-7,578.80	23000439 - 2			
	14.93	-10,860.80	-9,389.20	0.00	-1,471.60	23000439 - 3			
	6.00	-2,609.60	-2,070.40	0.00	-539.20	23000439 - 4			
	144.95	-19,697.40	-16,351.80	0.00	-3,345.60	23000440 - 1			
	6.24	-1,776.10	-1,486.80	0.00	-289.30	23000440 - 2			
	12.44	-3,754.20	-2,999.50	0.00	-754.70	23000440 - 3			
		21,480.30	18,083.50	0.00	3,396.80	סה"כ צריכה			
	152.26	45,961.60	38,382.80	0.00	7,578.80	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		45,961.60	38,382.80	0.00	7,578.80	סה"כ צריכה			
	14.93	10,860.80	9,389.20	0.00	1,471.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		10,860.80	9,389.20	0.00	1,471.60	סה"כ צריכה			
		106,140.00	88,764.00	0.00	17,376.00	סה"כ צריכה			
		109,092.38	91,204.76		17,887.62	חשבון חברת חשמל			
		-2,952.38	-2,440.76		-511.62	הפרש בקוט"ש			
		-2.71%	-2.68%		-2.86%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 17,376.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 88,764.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	17,376.00	0.00	88,764.00	106,140.00	339.72	
				17,376.00	0.00	88,764.00	106,140.00		

