



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (02/06/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 07/06/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		72,196.77	65,329.18	0.00	6,867.58	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		72,196.77	65,329.18	0.00	6,867.58	סה"כ צריכה			
	744.00	154,620.50	132,790.00	0.00	21,830.50	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		154,620.50	132,790.00	0.00	21,830.50	סה"כ צריכה			
		226,817.27	198,119.18	0.00	28,698.08	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		226,817.27				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (28,698.08 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (198,119.18 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	8,438.72	7,370.15	0.00	1,068.56	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		8,438.72	7,370.15	0.00	1,068.56	סה"כ צריכה			
	86.98	17,387.74	3,034.46	3,919.81	10,433.46	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		17,387.74	3,034.46	3,919.81	10,433.46	סה"כ צריכה			
		72,196.77	65,329.18	0.00	6,867.58	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
	744.00	154,620.50	132,790.00	0.00	21,830.50	22344634 - 1			
		226,817.27	198,119.18	0.00	28,698.08	סה"כ צריכה			

