



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)


תאריך הפקה: 09/06/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	322.88	0.00	4,840.80	5,163.68	40.97	
			18170590 - 1	1,126.80	0.00	8,854.20	9,981.00	35.38	
			18170590 - 2	506.20	0.00	3,836.40	4,342.60	13.45	
			18170704 - 1	502.60	0.00	2,965.20	3,467.80	16.53	
			18170704 - 2	349.60	0.00	2,454.60	2,804.20	13.77	
			ציבורי	2,060.17	0.00	11,108.10	13,168.27		
			סה"כ צריכה	4,868.25	0.00	34,059.30	38,927.55		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	169.12	0.00	1,893.12	2,062.24	14.88	
			18170706 - 4	495.20	0.00	2,652.00	3,147.20	10.65	
			ציבורי	484.18	0.00	2,610.60	3,094.78		
			סה"כ צריכה	1,148.50	0.00	7,155.72	8,304.22		
3	36317	בניין B מתכנה ק.3	18170788 - 4	150.40	0.00	992.80	1,143.20	6.86	
			ציבורי	77.21	0.00	416.31	493.53		
			סה"כ צריכה	227.61	0.00	1,409.11	1,636.73		
4	56413	בנקום ק.3	18170793 - 2	17.60	0.00	318.88	336.48	3.75	
			ציבורי	76.29	0.00	411.34	487.63		
			סה"כ צריכה	93.89	0.00	730.22	824.11		
5	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	149.12	0.00	1,260.16	1,409.28	8.64	
			18170793 - 1	2,483.20	0.00	16,338.40	18,821.60	31.14	
			ציבורי	577.73	0.00	3,115.01	3,692.74		
			סה"כ צריכה	3,210.05	0.00	20,713.57	23,923.62		
6	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	38.56	0.00	298.56	337.12	4.07	
			ציבורי	85.38	0.00	460.36	545.74		
			סה"כ צריכה	123.94	0.00	758.92	882.86		
7	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	95.84	0.00	843.36	939.20	6.46	
			ציבורי	118.10	0.00	636.78	754.88		
			סה"כ צריכה	213.94	0.00	1,480.14	1,694.08		
8	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	1,474.20	0.00	15,262.80	16,737.00	128.39	
			18170585 - 2	40.20	0.00	4,101.60	4,141.80	102.88	
			18170585 - 3	208.80	0.00	1,093.44	1,302.24	3.57	
			18170586 - 1	0.00	0.00	555.00	555.00	49.94	
			18170586 - 2	448.80	0.00	4,995.00	5,443.80	94.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170586 - 3	1,691.36	0.00	13,553.44	15,244.80	53.90	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,863.36	0.00	39,561.28	43,424.64		
9	37118	קנש'ו	18170589 - 2	432.32	0.00	1,721.44	2,153.76	12.34	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 1	430.24	0.00	1,706.88	2,137.12	12.37	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	247.09	0.00	1,332.29	1,579.39		
			סה"כ צריכה	1,109.65	0.00	4,760.61	5,870.27		
10	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	463.31	0.00	2,498.11	2,961.42		
			סה"כ צריכה	463.31	0.00	2,498.11	2,961.42		
			סה"כ צריכה	15,322.50	0.00	113,127.00	128,449.50		
			חשבון חברת חשמל	17,208.00		115,190.00	132,398.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,885.50		-2,063.00	-3,948.50		
			הפרש באחוזים	-10.96%		-1.79%	-2.98%		



■ פסגה (Kwh 15,322.50)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 113,127.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-1,474.20	0.00	-15,262.80	-16,737.00	128.39	
			18170585 - 2	-40.20	0.00	-4,101.60	-4,141.80	102.88	
			18170585 - 3	-208.80	0.00	-1,093.44	-1,302.24	3.57	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	40.97	-5,163.68	-4,840.80	0.00	-322.88	18170585 - 4			
	49.94	-555.00	-555.00	0.00	0.00	18170586 - 1			
	94.60	-5,443.80	-4,995.00	0.00	-448.80	18170586 - 2			
	53.90	-15,244.80	-13,553.44	0.00	-1,691.36	18170586 - 3			
	14.88	-2,062.24	-1,893.12	0.00	-169.12	18170586 - 4			
	12.34	-2,153.76	-1,721.44	0.00	-432.32	18170589 - 2			
	204.08	60,046.50	52,795.50	0.00	7,251.00	18170589 - 3			
	35.38	-9,981.00	-8,854.20	0.00	-1,126.80	18170590 - 1			
	13.45	-4,342.60	-3,836.40	0.00	-506.20	18170590 - 2			
	8.64	-1,409.28	-1,260.16	0.00	-149.12	18170590 - 4			
	295.62	68,403.00	60,331.50	0.00	8,071.50	18170703 - 1			
	16.53	-3,467.80	-2,965.20	0.00	-502.60	18170704 - 1			
	13.77	-2,804.20	-2,454.60	0.00	-349.60	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	10.65	-3,147.20	-2,652.00	0.00	-495.20	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	12.37	-2,137.12	-1,706.88	0.00	-430.24	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	6.46	-939.20	-843.36	0.00	-95.84	18170786 - 1			
	4.07	-337.12	-298.56	0.00	-38.56	18170786 - 4			
	6.86	-1,143.20	-992.80	0.00	-150.40	18170788 - 4			
	31.14	-18,821.60	-16,338.40	0.00	-2,483.20	18170793 - 1			
	3.75	-336.48	-318.88	0.00	-17.60	18170793 - 2			
		26,778.38	22,588.92	0.00	4,189.46	סה"כ צריכה			
	204.08	60,046.50	52,795.50	0.00	7,251.00	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		60,046.50	52,795.50	0.00	7,251.00	סה"כ צריכה			
	295.62	68,403.00	60,331.50	0.00	8,071.50	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		68,403.00	60,331.50	0.00	8,071.50	סה"כ צריכה			

