



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 13/06/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	1,102.40	0.00	9,414.00	10,516.40	35.11	
			ציבורי	710.00	0.00	6,443.71	7,153.70		
			סה"כ צריכה	1,812.40	0.00	15,857.71	17,670.10		
2	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	1,355.20	0.00	8,517.60	9,872.80	97.93	
			23000919 - 2	1,005.20	0.00	7,892.00	8,897.20	85.02	
			23000919 - 4	976.00	0.00	7,532.00	8,508.00	262.20	
			סה"כ צריכה	3,336.40	0.00	23,941.60	27,278.00		
3	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	574.80	0.00	2,887.20	3,462.00	19.38	
			ציבורי	370.20	0.00	1,976.23	2,346.43		
			סה"כ צריכה	945.00	0.00	4,863.43	5,808.43		
4	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	869.44	0.00	4,097.44	4,966.88	15.07	
			ציבורי	559.96	0.00	2,804.62	3,364.58		
			סה"כ צריכה	1,429.40	0.00	6,902.06	8,331.46		
			סה"כ צריכה	7,523.20	0.00	51,564.80	59,088.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				59,088.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (7,523.20 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (51,564.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	-------------------	-----------	-----------





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	55995	ציבורי	23000143 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.14	
			23000143 - 2	-869.44	0.00	-4,097.44	-4,966.88	15.07	
			23000143 - 3	-1,102.40	0.00	-9,414.00	-10,516.40	35.11	
			23000143 - 4	-1,355.20	0.00	-8,517.60	-9,872.80	97.93	
			23000919 - 1	7,523.20	0.00	51,564.80	59,088.00	173.44	
			23000919 - 2	-1,005.20	0.00	-7,892.00	-8,897.20	85.02	
			23000919 - 3	-574.80	0.00	-2,887.20	-3,462.00	19.38	
			23000919 - 4	-976.00	0.00	-7,532.00	-8,508.00	262.20	
			סה"כ צריכה	1,640.16	0.00	11,224.56	12,864.72		
2	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.14	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	7,523.20	0.00	51,564.80	59,088.00	173.44	
			סה"כ צריכה	7,523.20	0.00	51,564.80	59,088.00		

