



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 02/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	240.80	0.00	1,589.60	1,830.40	5.66	
			סה"כ צריכה	240.80	0.00	1,589.60	1,830.40		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	3,816.60	0.00	26,407.80	30,224.40	161.62	
			סה"כ צריכה	3,816.60	0.00	26,407.80	30,224.40		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	238.80	0.00	1,518.60	1,757.40	124.09	
			סה"כ צריכה	238.80	0.00	1,518.60	1,757.40		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	88.91	0.00	476.18	565.09	2.34	
			22009804 - 2	0.89	0.00	4.42	5.31	7.53	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	6.98	6.98	99.46	
			22009805 - 1	32.51	0.00	141.74	174.25	5.14	
			22009805 - 2	76.21	0.00	409.01	485.22	13.79	
			22009805 - 3	84.62	0.00	477.16	561.78	3.19	
			22009805 - 4	156.95	0.00	796.07	953.02	16.78	
			22009810 - 1	49.02	0.00	351.05	400.07	6.13	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.11	0.11	0.43	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.001	
			28029790 - 1	158.22	0.00	959.05	1,117.27		
			סה"כ צריכה	647.31	0.00	3,621.81	4,269.12		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	992.00	0.00	5,727.20	6,719.20	25.54	
			סה"כ צריכה	992.00	0.00	5,727.20	6,719.20		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	22.23	0.00	119.05	141.27	2.34	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	99.46	
			22009805 - 3	21.15	0.00	119.29	140.45	3.19	
			22009805 - 4	39.24	0.00	199.02	238.25	16.78	
			22009810 - 1	12.25	0.00	87.76	100.02	6.13	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.43	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.001	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		279.32	239.76	0.00	39.55	28029790 - 1			
		901.09	766.66	0.00	134.43	סה"כ צריכה			
	1.88	875.60	731.35	0.00	144.25	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.29	30.32	25.58	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.08	1.02	0.78	0.00	0.23	22009803 - 3			
	2.34	141.27	119.05	0.00	22.23	22009804 - 1			
	7.53	10.62	8.84	0.00	1.77	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	99.46	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	348.66	283.61	0.00	65.05	22009805 - 1			
	13.79	971.10	818.57	0.00	152.52	22009805 - 2			
	3.19	140.45	119.29	0.00	21.15	22009805 - 3			
	16.78	238.25	199.02	0.00	39.24	22009805 - 4			
	2.88	212.00	171.20	0.00	40.80	22009808 - 1			
	6.13	100.02	87.76	0.00	12.25	22009810 - 1			
	0.43	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.001	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		279.32	239.76	0.00	39.55	28029790 - 1			
		3,350.39	2,806.60	0.00	543.79	סה"כ צריכה			
	1.88	-145.93	-121.89	0.00	-24.04	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.17	-106.26	-89.22	0.00	-17.03	22009802 - 2			
	1.31	-136.07	-114.42	0.00	-21.66	22009802 - 3			
	0.52	-4.82	-4.09	0.00	-0.73	22009802 - 4			
	2.27	-155.34	-131.26	0.00	-24.08	22009803 - 1			
	0.29	-30.32	-25.58	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.08	-1.02	-0.78	0.00	-0.23	22009803 - 3			
	9.24	843.60	699.20	0.00	144.40	22009803 - 4			
		263.83	211.95	0.00	51.88	סה"כ צריכה			
	1.17	637.55	535.35	0.00	102.20	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.29	30.32	25.58	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.08	1.02	0.78	0.00	0.23	22009803 - 3			
	2.34	141.27	119.05	0.00	22.23	22009804 - 1			
	7.53	11.58	9.65	0.00	1.94	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	99.46	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	380.35	309.39	0.00	70.96	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	166.35	0.00	892.78	1,059.14	13.79	
			22009805 - 3	21.15	0.00	119.29	140.45	3.19	
			22009805 - 4	39.24	0.00	199.02	238.25	16.78	
			22009808 - 2	0.00	0.00	23.40	23.40	3.45	
			22009810 - 1	12.25	0.00	87.76	100.02	6.13	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.43	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.001	
			28029790 - 1	39.55	0.00	239.76	279.32		
			סה"כ צריכה	480.84	0.00	2,563.60	3,044.44		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-24.04	0.00	-121.89	-145.93	1.88	
			22009802 - 2	-17.03	0.00	-89.22	-106.26	1.17	
			22009802 - 3	-21.66	0.00	-114.42	-136.07	1.31	
			22009802 - 4	-0.73	0.00	-4.09	-4.82	0.52	
			22009803 - 1	-24.08	0.00	-131.26	-155.34	2.27	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-25.58	-30.32	0.29	
			22009803 - 3	-0.23	0.00	-0.78	-1.02	0.08	
			22009803 - 4	144.40	0.00	699.20	843.60	9.24	
			סה"כ צריכה	51.88	0.00	211.95	263.83		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	129.95	0.00	686.50	816.45	1.31	
			22009803 - 2	4.73	0.00	25.58	30.32	0.29	
			22009803 - 3	0.23	0.00	0.78	1.02	0.08	
			22009804 - 1	22.23	0.00	119.05	141.27	2.34	
			22009804 - 2	1.29	0.00	6.43	7.72	7.53	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	99.46	
			22009805 - 1	47.31	0.00	206.26	253.57	5.14	
			22009805 - 2	110.94	0.00	595.38	706.31	13.79	
			22009805 - 3	21.15	0.00	119.29	140.45	3.19	
			22009805 - 4	39.24	0.00	199.02	238.25	16.78	
			22009808 - 3	76.00	0.00	2,243.20	2,319.20	16.47	
			22009810 - 1	12.25	0.00	87.76	100.02	6.13	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.43	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.001	
			28029790 - 1	39.55	0.00	239.76	279.32		
			סה"כ צריכה	504.88	0.00	4,530.79	5,035.67		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-24.04	0.00	-121.89	-145.93	1.88	
			22009802 - 2	-17.03	0.00	-89.22	-106.26	1.17	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.31	-136.07	-114.42	0.00	-21.66	22009802 - 3			
	0.52	-4.82	-4.09	0.00	-0.73	22009802 - 4			
	2.27	-155.34	-131.26	0.00	-24.08	22009803 - 1			
	0.29	-30.32	-25.58	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.08	-1.02	-0.78	0.00	-0.23	22009803 - 3			
	9.24	843.60	699.20	0.00	144.40	22009803 - 4			
		263.83	211.95	0.00	51.88	סה"כ צריכה			
	0.52	28.95	24.55	0.00	4.40	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.29	30.32	25.58	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.08	1.02	0.78	0.00	0.23	22009803 - 3			
	2.34	141.27	119.05	0.00	22.23	22009804 - 1			
	7.53	10.14	8.44	0.00	1.69	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	99.46	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	332.81	270.72	0.00	62.09	22009805 - 1			
	13.79	926.74	781.19	0.00	145.56	22009805 - 2			
	3.19	140.45	119.29	0.00	21.15	22009805 - 3			
	16.78	238.25	199.02	0.00	39.24	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	6.13	100.02	87.76	0.00	12.25	22009810 - 1			
	0.43	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.001	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		279.32	239.76	0.00	39.55	28029790 - 1			
		2,231.06	1,877.92	0.00	353.14	סה"כ צריכה			
	1.88	-145.93	-121.89	0.00	-24.04	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.17	-106.26	-89.22	0.00	-17.03	22009802 - 2			
	1.31	-136.07	-114.42	0.00	-21.66	22009802 - 3			
	0.52	-4.82	-4.09	0.00	-0.73	22009802 - 4			
	2.27	-155.34	-131.26	0.00	-24.08	22009803 - 1			
	0.29	-30.32	-25.58	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.08	-1.02	-0.78	0.00	-0.23	22009803 - 3			
	9.24	843.60	699.20	0.00	144.40	22009803 - 4			
		263.83	211.95	0.00	51.88	סה"כ צריכה			
	1.88	-145.93	-121.89	0.00	-24.04	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.17	-106.26	-89.22	0.00	-17.03	22009802 - 2			
	1.31	-136.07	-114.42	0.00	-21.66	22009802 - 3			
	0.52	-4.82	-4.09	0.00	-0.73	22009802 - 4			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.27	-155.34	-131.26	0.00	-24.08	22009803 - 1			
	0.29	-30.32	-25.58	0.00	-4.73	22009803 - 2			
	0.08	-1.02	-0.78	0.00	-0.23	22009803 - 3			
	9.24	843.60	699.20	0.00	144.40	22009803 - 4			
		263.83	211.95	0.00	51.88	סה"כ צריכה			
	2.27	932.05	787.55	0.00	144.50	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.29	30.32	25.58	0.00	4.73	22009803 - 2			
	0.08	1.02	0.78	0.00	0.23	22009803 - 3			
	2.34	141.27	119.05	0.00	22.23	22009804 - 1			
	7.53	14.48	12.06	0.00	2.42	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	99.46	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	475.44	386.74	0.00	88.70	22009805 - 1			
	13.79	1,323.92	1,115.98	0.00	207.94	22009805 - 2			
	3.19	140.45	119.29	0.00	21.15	22009805 - 3			
	16.78	238.25	199.02	0.00	39.24	22009805 - 4			
	6.31	902.80	708.20	0.00	194.60	22009806 - 3			
	6.13	100.02	87.76	0.00	12.25	22009810 - 1			
	0.43	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.001	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		279.32	239.76	0.00	39.55	28029790 - 1			
		4,581.11	3,803.56	0.00	777.55	סה"כ צריכה			
	0.29	30.32	25.58	0.00	4.73	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.08	1.02	0.78	0.00	0.23	22009803 - 3			
	2.34	141.27	119.05	0.00	22.23	22009804 - 1			
	7.53	12.55	10.45	0.00	2.10	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	99.46	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.14	412.05	335.17	0.00	76.87	22009805 - 1			
	13.79	1,147.18	967.00	0.00	180.18	22009805 - 2			
	3.19	140.45	119.29	0.00	21.15	22009805 - 3			
	16.78	238.25	199.02	0.00	39.24	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	6.13	100.02	87.76	0.00	12.25	22009810 - 1			
	0.43	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.001	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		279.32	239.76	0.00	39.55	28029790 - 1			
		2,504.19	2,105.65	0.00	398.54	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-24.04	0.00	-121.89	-145.93	1.88	
			22009802 - 2	-17.03	0.00	-89.22	-106.26	1.17	
			22009802 - 3	-21.66	0.00	-114.42	-136.07	1.31	
			22009802 - 4	-0.73	0.00	-4.09	-4.82	0.52	
			22009803 - 1	-24.08	0.00	-131.26	-155.34	2.27	
			22009803 - 2	-4.73	0.00	-25.58	-30.32	0.29	
			22009803 - 3	-0.23	0.00	-0.78	-1.02	0.08	
			22009803 - 4	144.40	0.00	699.20	843.60	9.24	
			סה"כ צריכה	51.88	0.00	211.95	263.83		
			סה"כ צריכה	9,439.99	0.00	58,591.49	68,031.47		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				68,031.47		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (9,439.99 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (58,591.49 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-144.25	0.00	-731.35	-875.60	1.88	
			22009802 - 2	-102.20	0.00	-535.35	-637.55	1.17	
			22009802 - 3	-129.95	0.00	-686.50	-816.45	1.31	
			22009802 - 4	-4.40	0.00	-24.55	-28.95	0.52	
			22009803 - 1	-144.50	0.00	-787.55	-932.05	2.27	
			22009803 - 2	-28.40	0.00	-153.50	-181.90	0.29	
			22009803 - 3	-1.40	0.00	-4.70	-6.10	0.08	
			22009803 - 4	866.40	0.00	4,195.20	5,061.60	9.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	311.30	0.00	1,271.70	1,583.00		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	244.50	0.00	1,309.50	1,554.00	2.34	
			סה"כ צריכה	244.50	0.00	1,309.50	1,554.00		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	443.50	0.00	1,933.70	2,377.20	5.14	
			סה"כ צריכה	443.50	0.00	1,933.70	2,377.20		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	72.78	0.00	390.59	463.37	13.79	
			סה"כ צריכה	72.78	0.00	390.59	463.37		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	134.80	0.00	965.40	1,100.20	6.13	
			סה"כ צריכה	134.80	0.00	965.40	1,100.20		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	12.10	0.00	60.30	72.40	7.53	
			סה"כ צריכה	12.10	0.00	60.30	72.40		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	19.20	19.20	99.46	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	19.20	19.20		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	104.72	0.00	590.49	695.20	3.19	
			סה"כ צריכה	104.72	0.00	590.49	695.20		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	194.22	0.00	985.14	1,179.36	16.78	
			סה"כ צריכה	194.22	0.00	985.14	1,179.36		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	1.40	0.00	4.70	6.10	0.08	
			סה"כ צריכה	1.40	0.00	4.70	6.10		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	435.10	0.00	2,637.40	3,072.50		
			סה"כ צריכה	435.10	0.00	2,637.40	3,072.50		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	171.04	34,611.25	30,405.00	0.00	4,206.25	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		34,611.25	30,405.00	0.00	4,206.25	סה"כ צריכה			
	20.98	9,492.50	7,910.00	0.00	1,582.50	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		9,492.50	7,910.00	0.00	1,582.50	סה"כ צריכה			

