



**דוח קוט"ש**


עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה בניין 2

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 02/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56049	בניין 2 משאבות מיזוג אוויר	23044562 - 2	1,397.20	0.00	7,919.00	9,316.20	35.78	
			סה"כ צריכה	1,397.20	0.00	7,919.00	9,316.20		
2	56048	בניין 2 צילר 1	23044562 - 1	7,505.60	0.00	37,109.20	44,614.80	146.45	
			סה"כ צריכה	7,505.60	0.00	37,109.20	44,614.80		
3	56051	בניין 2 צילר 2	23000290 - 3	7,836.80	0.00	43,462.00	51,298.80	165.45	
			סה"כ צריכה	7,836.80	0.00	43,462.00	51,298.80		
4	56050	בניין 2 צילר 3	23000290 - 2	9,662.80	0.00	53,507.20	63,170.00	182.10	
			סה"כ צריכה	9,662.80	0.00	53,507.20	63,170.00		
			סה"כ צריכה	26,402.40	0.00	141,997.40	168,399.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				168,399.80		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (26,402.40 Kwh) 16%
- גבע (0.00 Kwh) 0%
- שפל (141,997.40 Kwh) 84%

