



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 02/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34774	**נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	13021	*קומה 05 - סייברביט	16092121 - 3	474.91	0.00	2,519.74	2,994.66	26.62	
			16092121 - 4	347.58	0.00	1,847.74	2,195.33	22.67	
			80002031 - 2	58.34	0.00	274.90	333.24		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	55.40	0.00	254.10	309.50		
			סה"כ צריכה	936.24	0.00	4,896.49	5,832.72		
3	13027	*תדהר	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.10	0.00	-0.20	-0.30	0.006	
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	1,009.19	0.00	5,354.46	6,363.64	26.62	
			16092121 - 4	738.62	0.00	3,926.46	4,665.07	22.67	
			80002031 - 3	0.12	0.00	0.57	0.69		
			80002031 - 6	0.42	0.00	1.92	2.34		
			80003223 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 8	22.40	0.00	103.20	125.60	0.80	
			81017159 - 6	36.40	0.00	147.70	184.10	1.00	
			סה"כ צריכה	1,807.04	0.00	9,534.10	11,341.14		
4	28618	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	80003223 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	27966	ARM קומה 03	80002031 - 4	238.90	0.00	1,128.75	1,367.65		
			80003257 - 7	347.20	0.00	1,871.20	2,218.40	1.60	
			81017159 - 4	2,043.30	0.00	9,671.00	11,714.30	13.90	
			סה"כ צריכה	2,629.41	0.00	12,670.95	15,300.35		
6	27968	ARM קומה 7	80001690 - 3	500.80	0.00	2,263.20	2,764.00	1.60	
			80002031 - 8	12.77	0.00	63.26	76.04		
			81017159 - 8	919.50	0.00	4,113.80	5,033.30	8.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,433.07	0.00	6,440.27	7,873.34		
7	13017	ORCA קומה 06	80001690 - 2	314.40	0.00	1,344.00	1,658.40	2.40	
			80002031 - 7	166.72	0.00	789.69	956.41		
			81017159 - 7	371.40	0.00	981.70	1,353.10	2.20	
			סה"כ צריכה	852.52	0.00	3,115.39	3,967.91		
8	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.29	0.00	1.36	1.65		
			80001976 - 2	0.49	0.00	2.29	2.78		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.77	0.00	3.65	4.42		
9	53884	חדר כושר הייטק רעננה	81022466 - 2	1,507.20	0.00	5,920.00	7,427.20	12.80	
			סה"כ צריכה	1,507.20	0.00	5,920.00	7,427.20		
10	13016	ציבורי	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.10	0.00	-0.20	-0.30	0.006	
			15091249 - 1	38.60	0.00	136.20	174.80	1.26	
			15091249 - 2	34.95	0.00	124.30	159.25	1.17	
			15091249 - 3	49.80	0.00	207.60	257.40	1.23	
			15091249 - 7	145.95	0.00	757.90	903.85	1.49	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
	0.80	5,671.20	4,964.00	0.00	707.20	80001690 - 1			
	16.00	8,371.20	6,740.00	0.00	1,631.20	80001690 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 7			
		9.94	8.20	0.00	1.74	80001976 - 8			
		410.90	341.39	0.00	69.51	80002031 - 1			
		5.95	4.91	0.00	1.04	80003217 - 1			
		6.16	5.08	0.00	1.08	80003217 - 2			
		38,213.34	31,566.23	0.00	6,647.11	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
	0.80	11,920.80	9,770.40	0.00	2,150.40	80003224 - 6			
		168.20	167.00	0.00	1.20	80003257 - 2			
		135.30	134.10	0.00	1.20	80003257 - 3			
	4.00	10,476.00	7,913.60	0.00	2,562.40	80003257 - 4			
	0.40	277.80	229.40	0.00	48.40	80003257 - 6			
	0.80	12,501.60	10,410.40	0.00	2,091.20	80003257 - 8			
		1,121.20	922.80	0.00	198.40	80003271 - 2			
		33.60	29.05	0.00	4.55	80003271 - 3			
		476.50	381.80	0.00	94.70	80003271 - 5			
		6,992.40	5,747.90	0.00	1,244.50	80003271 - 6			
		2,168.60	1,770.10	0.00	398.50	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			
	2.30	2,790.40	2,159.20	0.00	631.20	81017159 - 1			
	0.90	440.00	360.70	0.00	79.30	81017159 - 2			
	15.20	8,492.80	6,827.20	0.00	1,665.60	81022466 - 1			
	12.80	-7,427.20	-5,920.00	0.00	-1,507.20	81022466 - 2			
	4.00	850.80	716.10	0.00	134.70	81022466 - 3			
	0.60	-182.70	-162.30	0.00	-20.40	81022466 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81022466 - 5			
		105,419.79	86,313.06	0.00	19,106.73	סה"כ צריכה			
	0.70	490.50	412.80	0.00	77.70	16092120 - 1	קומה 8 סיברביט	25872	11
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 3			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 4			
		33.43	27.56	0.00	5.86	80003217 - 6			
	4.00	3,079.20	2,463.20	0.00	616.00	80003224 - 5			
		1,983.40	1,545.80	0.00	437.60	80003271 - 1			
		5,586.53	4,449.36	0.00	1,137.16	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	רוגובין תדהר	13026	12
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092121 - 1			
		58.00	46.80	0.00	11.20	80001690 - 6			
		88.80	75.20	0.00	13.60	80003224 - 4			
	0.25	354.00	259.30	0.00	94.70	80003257 - 5			
	0.60	182.70	162.30	0.00	20.40	81022466 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81022466 - 5			
		683.50	543.60	0.00	139.90	סה"כ צריכה			
		3.67	3.00	0.00	0.67	80002031 - 5	תדהר רוגובין - קומה 04	27970	13
	0.80	202.40	182.40	0.00	20.00	80003224 - 7			
		206.07	185.40	0.00	20.67	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 1	תדהר קומה 05	53377	14
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 3			
	0.006	0.30	0.20	0.00	0.10	15091162 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
	26.62	9,358.30	7,874.20	0.00	1,484.10	16092121 - 3			
	22.67	6,860.40	5,774.20	0.00	1,086.20	16092121 - 4			
		16,219.00	13,648.60	0.00	2,570.40	סה"כ צריכה			
		179,861.98	147,720.87	0.00	32,141.11	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		179,861.98				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 32,141.11)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 147,720.87)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	21,084.00	0.00	97,018.43	118,102.43		
			סה"כ צריכה	21,084.00	0.00	97,018.43	118,102.43		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	7,868.80	0.00	36,406.40	44,275.20	132.80	
			סה"כ צריכה	7,868.80	0.00	36,406.40	44,275.20		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	8,396.80	0.00	36,787.20	45,184.00	25.60	
			סה"כ צריכה	8,396.80	0.00	36,787.20	45,184.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	24,224.00	0.00	111,104.00	135,328.00	230.40	
			סה"כ צריכה	24,224.00	0.00	111,104.00	135,328.00		

