



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 03/07/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.25	1,395.00	1,162.20	0.00	232.80	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	1
	15.05	6,670.40	5,401.40	0.00	1,269.00	15129203 - 3			
		8,065.40	6,563.60	0.00	1,501.80	סה"כ צריכה			
		288,422.80	239,618.60	0.00	48,804.20	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	2
		288,422.80	239,618.60	0.00	48,804.20	סה"כ צריכה			
		-22.50	-19.10	0.00	-3.40	13129381 - 1	ציבורי	10122	3
		-335.70	-286.30	0.00	-49.40	13148443 - 1			
		-177.50	-154.50	0.00	-23.00	13199892 - 1			
		-335.60	-281.80	0.00	-53.80	13199896 - 1			
	5.25	-1,395.00	-1,162.20	0.00	-232.80	15129203 - 2			
	15.05	-6,670.40	-5,401.40	0.00	-1,269.00	15129203 - 3			
	42.50	-18,957.60	-15,741.60	0.00	-3,216.00	15129203 - 5			
	213.82	-141,158.00	-118,632.00	0.00	-22,526.00	15129203 - 8			
	16.46	-2,574.80	-2,118.40	0.00	-456.40	15129203 - 9			
	61.37	-41,420.00	-34,780.60	0.00	-6,639.40	15129203 - 10			
	17.98	-4,826.80	-4,091.20	0.00	-735.60	15129203 - 11			
	2.51	-980.00	-828.64	0.00	-151.36	15129203 - 12			
		249,050.00	208,750.00	0.00	40,300.00	15129203 - 15			
	34.07	-6,664.80	-5,450.40	0.00	-1,214.40	15129226 - 2			
	286.26	-168,642.00	-141,390.00	0.00	-27,252.00	15129226 - 3			
	177.10	-62,872.00	-52,006.00	0.00	-10,866.00	15129226 - 4			
	11.14	-3,174.00	-2,748.80	0.00	-425.20	15129226 - 8			
	27.26	-8,821.80	-7,371.00	0.00	-1,450.80	15129226 - 9			
	6.37	251,608.50	210,208.80	0.00	41,399.70	15129226 - 15			
	58.44	-6,595.20	-5,478.40	0.00	-1,116.80	17312755 - 1			
	80.72	-4,588.00	-3,979.40	0.00	-608.60	17313552 - 1			
		20,446.80	17,037.06	0.00	3,409.74	סה"כ צריכה			
	61.37	41,420.00	34,780.60	0.00	6,639.40	15129203 - 10	קומה (1-) אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מעבדה	53257	4
		41,420.00	34,780.60	0.00	6,639.40	סה"כ צריכה			
	177.10	62,872.00	52,006.00	0.00	10,866.00	15129226 - 4	קומה (1-) מלאנוקס	15378	5






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,866.00	0.00	52,006.00	62,872.00		
6	21215	קומה 0 רינושו	8 - 15129226	425.20	0.00	2,748.80	3,174.00	11.14	
			סה"כ צריכה	425.20	0.00	2,748.80	3,174.00		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	9 - 15129226	1,450.80	0.00	7,371.00	8,821.80	27.26	
			סה"כ צריכה	1,450.80	0.00	7,371.00	8,821.80		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	3 - 15129226	27,252.00	0.00	141,390.00	168,642.00	286.26	
			סה"כ צריכה	27,252.00	0.00	141,390.00	168,642.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	1 - 13199896	53.80	0.00	281.80	335.60		
			סה"כ צריכה	53.80	0.00	281.80	335.60		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	8 - 15129203	22,526.00	0.00	118,632.00	141,158.00	213.82	
			סה"כ צריכה	22,526.00	0.00	118,632.00	141,158.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	1 - 13148443	49.40	0.00	286.30	335.70		
			סה"כ צריכה	49.40	0.00	286.30	335.70		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	2 - 15129226	1,214.40	0.00	5,450.40	6,664.80	34.07	
			סה"כ צריכה	1,214.40	0.00	5,450.40	6,664.80		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	1 - 13199892	23.00	0.00	154.50	177.50		
			סה"כ צריכה	23.00	0.00	154.50	177.50		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	11 - 15129203	735.60	0.00	4,091.20	4,826.80	17.98	
			סה"כ צריכה	735.60	0.00	4,091.20	4,826.80		
15	46223	קומה 5 SKF	9 - 15129203	456.40	0.00	2,118.40	2,574.80	16.46	
			סה"כ צריכה	456.40	0.00	2,118.40	2,574.80		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	1 - 13129381	3.40	0.00	19.10	22.50		
			סה"כ צריכה	3.40	0.00	19.10	22.50		
17	53886	קומה 6 חברת סייטורה	12 - 15129203	151.36	0.00	828.64	980.00	2.51	
			סה"כ צריכה	151.36	0.00	828.64	980.00		
			1 - 17313552	608.60	0.00	3,979.40	4,588.00	80.72	
			סה"כ צריכה	759.96	0.00	4,808.04	5,568.00		
18	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	1 - 17312755	1,116.80	0.00	5,478.40	6,595.20	58.44	
			סה"כ צריכה	1,116.80	0.00	5,478.40	6,595.20		
19	53258	קומה 7 אדטרן נטוורקס ישראל בעמ	5 - 15129203	3,216.00	0.00	15,741.60	18,957.60	42.50	
			סה"כ צריכה	3,216.00	0.00	15,741.60	18,957.60		
			סה"כ צריכה	130,503.90	0.00	658,577.40	789,081.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				789,081.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 130,503.90)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 658,577.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	40,300.00	0.00	208,750.00	249,050.00		
			סה"כ צריכה	40,300.00	0.00	208,750.00	249,050.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	41,399.70	0.00	210,208.80	251,608.50	6.37	
			סה"כ צריכה	41,399.70	0.00	210,208.80	251,608.50		

