



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 05/07/24

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14507	אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מטבח ק. 12 (אדווה אופטיקל בע"מ)	4 - 81022632	49.60	0.00	242.42	292.02	1.18	
			סה"כ צריכה	49.60	0.00	242.42	292.02		
2	14509	אוויר צח ומשאבות חריג	2 - 21055301	1,055.52	0.00	8,127.36	9,182.88		
			סה"כ צריכה	1,055.52	0.00	8,127.36	9,182.88		
3	14544	אוויר צח ומשאבות רגיל	2 - 21055301	3,029.28	0.00	11,256.96	14,286.24		
			סה"כ צריכה	3,029.28	0.00	11,256.96	14,286.24		
4	14520	אוטורן בע"מ	5 - 81022632	390.60	0.00	2,810.60	3,201.20	1.20	
			סה"כ צריכה	390.60	0.00	2,810.60	3,201.20		
5	14516	דסר - שלט	8 - 81022632	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	14519	הולמס פלייס - שלט	7 - 81022632	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	1 - 21055300	87.35	0.00	1,295.35	1,382.70	7.52	
			סה"כ צריכה	87.35	0.00	1,295.35	1,382.70		
8	29047	חניון P1+P2 F123	1 - 18017237	1,444.60	0.00	7,506.00	8,950.60	35.00	
			סה"כ צריכה	1,444.60	0.00	7,506.00	8,950.60		
9	29048	חניון P3 F121	2 - 18017237	574.00	0.00	1,850.00	2,424.00	15.74	
			סה"כ צריכה	574.00	0.00	1,850.00	2,424.00		
10	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	3 - 18017237	429.60	0.00	1,072.00	1,501.60	5.18	
			סה"כ צריכה	429.60	0.00	1,072.00	1,501.60		
11	14522	לוח חשמל ראשי גג	2 - 21055300	26,682.00	0.00	133,262.00	159,944.00	515.50	
			סה"כ צריכה	26,682.00	0.00	133,262.00	159,944.00		
12	14524	מגדלל קירור	1 - 16048035	1,609.20	0.00	9,603.40	11,212.60	49.77	
			סה"כ צריכה	1,609.20	0.00	9,603.40	11,212.60		
13	54371	מליסרון ק. 7 (חדר מדפסות)	7 - 81022258	40.15	0.00	200.94	241.09	1.15	
			סה"כ צריכה	40.15	0.00	200.94	241.09		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	14526	מעלית 10	16048035 - 4	125.20	0.00	481.30	606.50	65.89	
			סה"כ צריכה	125.20	0.00	481.30	606.50		
15	14527	מעלית 11	16048035 - 3	75.90	0.00	335.70	411.60	1.28	
			סה"כ צריכה	75.90	0.00	335.70	411.60		
16	14512	סטמרד בע"מ קומה 0	81022258 - 6	2.31	0.00	11.95	14.26	0.02	
			סה"כ צריכה	2.31	0.00	11.95	14.26		
17	14529	סינאל מעבדה	17312960 - 1	29.90	0.00	528.30	558.20	10.71	
			סה"כ צריכה	29.90	0.00	528.30	558.20		
18	14531	ספרינקלרים	16048035 - 2	846.80	0.00	4,337.00	5,183.80	23.83	
			סה"כ צריכה	846.80	0.00	4,337.00	5,183.80		
19	51607	עמדת טעינה P2 ג'נרטי	21262379 - 1	48.30	0.00	309.10	357.40	22.29	
			סה"כ צריכה	48.30	0.00	309.10	357.40		
20	51610	עמדת טעינה P3 ג'נרטי	21262380 - 1	13.40	0.00	40.90	54.30	14.71	
			סה"כ צריכה	13.40	0.00	40.90	54.30		
21	51611	עמדת טעינה P3 נר לביא	21262381 - 1	30.50	0.00	131.90	162.40	4.14	
			סה"כ צריכה	30.50	0.00	131.90	162.40		
22	14533	צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	283.20	0.00	4,535.04	4,818.24		
			סה"כ צריכה	283.20	0.00	4,535.04	4,818.24		
23	14540	צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	3,800.40	0.00	16,329.84	20,130.24		
			סה"כ צריכה	3,800.40	0.00	16,329.84	20,130.24		
24	14534	צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	1,346.88	0.00	9,706.56	11,053.44		
			סה"כ צריכה	1,346.88	0.00	9,706.56	11,053.44		
25	14541	צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	2,570.64	0.00	11,943.60	14,514.24		
			סה"כ צריכה	2,570.64	0.00	11,943.60	14,514.24		
26	48024	צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	279.84	0.00	833.76	1,113.60		
			סה"כ צריכה	279.84	0.00	833.76	1,113.60		
27	14542	צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	564.72	0.00	2,082.00	2,646.72		
			סה"כ צריכה	564.72	0.00	2,082.00	2,646.72		
28	14536	צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	2,065.00	0.00	16,715.60	18,780.60		
			סה"כ צריכה	2,065.00	0.00	16,715.60	18,780.60		
29	14543	צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	1,996.20	0.00	7,311.20	9,307.40		
			סה"כ צריכה	1,996.20	0.00	7,311.20	9,307.40		
			סה"כ צריכה	49,471.09	0.00	252,860.77	302,331.87		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				302,331.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 49,471.09)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 252,860.77)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48022	אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	4,294.56	0.00	19,174.08	23,468.64	60.11	
			סה"כ צריכה	4,294.56	0.00	19,174.08	23,468.64		
2	48027	צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	4,417.92	0.00	20,530.08	24,948.00	142.48	
			סה"כ צריכה	4,417.92	0.00	20,530.08	24,948.00		
3	48020	צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	4,113.12	0.00	21,455.04	25,568.16	80.15	
			סה"כ צריכה	4,113.12	0.00	21,455.04	25,568.16		
4	14535	צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	894.72	0.00	2,866.08	3,760.80	100.49	
			סה"כ צריכה	894.72	0.00	2,866.08	3,760.80		
5	48028	צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	2,073.00	0.00	12,017.80	14,090.80	43.01	
			סה"כ צריכה	2,073.00	0.00	12,017.80	14,090.80		

