



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)


תאריך הפקה: 06/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,734.16	0.00	8,704.00	10,438.16	24.56	
			סה"כ צריכה	1,734.16	0.00	8,704.00	10,438.16		
2	30584	מיזוג אוויר	1 - 70054711	621.70	0.00	4,000.57	4,622.27	80.59	
			81007765 - 2	8,202.37	0.00	43,185.63	51,388.00	83.58	
			81007907 - 1	1,848.24	0.00	8,308.94	10,157.18	15.76	
			81007907 - 2	6,146.74	0.00	30,348.01	36,494.75	60.86	
			81007907 - 3	1,906.99	0.00	8,565.71	10,472.70	16.31	
			81007907 - 4	155.11	0.00	495.65	650.76	13.10	
			81007907 - 8	80.80	0.00	377.94	458.74	0.65	
			סה"כ צריכה	18,961.95	0.00	95,282.45	114,244.40		
3	30585	ציבורי	1 - 20281640	3,925.40	0.00	14,476.10	18,401.50	58.16	
			81007805 - 1	1,353.70	0.00	5,765.82	7,119.52	11.63	
			81007805 - 2	84.74	0.00	373.04	457.78	1.37	
			81007805 - 8	3,429.51	0.00	14,925.95	18,355.46	34.90	
			81007907 - 5	-90.51	0.00	-264.00	-354.51	1.15	
			סה"כ צריכה	8,702.83	0.00	35,276.92	43,979.75		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-154.08	0.00	-734.77	-888.85	1.37	
			81007765 - 6	960.54	0.00	3,877.57	4,838.11	10.22	
			סה"כ צריכה	806.46	0.00	3,142.80	3,949.26		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	232.48	0.00	1,412.10	1,644.58	7.43	
			סה"כ צריכה	232.48	0.00	1,412.10	1,644.58		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	21.98	0.00	110.15	132.13	0.33	
			סה"כ צריכה	21.98	0.00	110.15	132.13		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	154.08	0.00	734.77	888.85	1.37	
			81007765 - 3	1,444.85	0.00	6,661.01	8,105.86	21.94	
			81007765 - 8	-232.48	0.00	-1,412.10	-1,644.58	7.43	
			סה"כ צריכה	1,366.44	0.00	5,983.68	7,350.12		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	1,974.40	0.00	10,414.30	12,388.70	2,351,431.68	
			סה"כ צריכה	1,974.40	0.00	10,414.30	12,388.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	30587	קומה 03+04 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	81007765 - 4	84.30	0.00	374.46	458.77	3.95	
			81007765 - 5	40.29	0.00	136.94	177.23	6.70	
			סה"כ צריכה	124.59	0.00	511.41	636.00		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	788.88	0.00	4,130.08	4,918.96	17.04	
			סה"כ צריכה	788.88	0.00	4,130.08	4,918.96		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	626.65	0.00	3,448.04	4,074.70	11.51	
			סה"כ צריכה	626.65	0.00	3,448.04	4,074.70		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	73.62	0.00	553.13	626.75	4.58	
			סה"כ צריכה	73.62	0.00	553.13	626.75		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,289.00	0.00	10,549.52	12,838.52	28.40	
			סה"כ צריכה	2,289.00	0.00	10,549.52	12,838.52		
14	30580	קומה 5 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	81007907 - 6	112.99	0.00	422.70	535.70	11.28	
			סה"כ צריכה	112.99	0.00	422.70	535.70		
			סה"כ צריכה	37,816.45	0.00	179,941.27	217,757.73		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				217,757.73		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,816.45 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (179,941.27 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	10,124.99	0.00	49,702.46	59,827.46	95.81	
			סה"כ צריכה	10,124.99	0.00	49,702.46	59,827.46		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	8,621.82	0.00	39,639.30	48,261.12	86.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,621.82	0.00	39,639.30	48,261.12		
3	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	10,739.90	0.00	54,294.78	65,034.69	116.35	
			סה"כ צריכה	10,739.90	0.00	54,294.78	65,034.69		

