



דוח קוט"ש

עבור: רמות המלאכה נאה ותקין


דוח מסכם עבור: בית נכסים

תקופת דוח: (30/06/24 - 01/06/24)

תאריך הפקה: 11/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30642	חניון 1-	23044325 - 4	515.10	0.00	2,751.50	3,266.60	15.17	
			סה"כ צריכה	515.10	0.00	2,751.50	3,266.60		
2	30644	חניון 2-	23044325 - 4	515.10	0.00	2,751.50	3,266.60	15.17	
			סה"כ צריכה	515.10	0.00	2,751.50	3,266.60		
3	12254	ציבורי שנאי 1	23044325 - 1	15,694.00	0.00	85,112.00	100,806.00	225.58	
			23044325 - 2	-6,722.40	0.00	-40,555.60	-47,278.00	120.06	
			23044325 - 3	-6,645.20	0.00	-33,032.40	-39,677.60	96.51	
			23044325 - 4	-1,030.20	0.00	-5,503.00	-6,533.20	15.17	
			סה"כ צריכה	1,296.20	0.00	6,021.00	7,317.20		
4	390	קולורד בילדינגס בע"מ	22027016 - 2	2,912.40	0.00	13,676.00	16,588.40	42.81	
			22027016 - 3	882.30	0.00	4,289.20	5,171.50	10.71	
			23044325 - 2	6,722.40	0.00	40,555.60	47,278.00	120.06	
			מיזוג אוויר	2,015.94	0.00	5,989.25	8,005.19		
			סה"כ צריכה	12,533.04	0.00	64,510.05	77,043.09		
5	48314	קולורד בילדינג מיזוג אוויר	20065576 - 1	379.38	0.00	1,781.70	2,161.08	23.85	
			20065576 - 2	296.22	0.00	1,164.42	1,460.64	18.01	
			20065576 - 3	221.94	0.00	1,732.08	1,954.02	16.39	
			20065576 - 4	198.36	0.00	1,497.96	1,696.32	16.58	
			סה"כ צריכה	1,095.90	0.00	6,176.16	7,272.06		
6	12253	תחבורה	22027016 - 2	-2,912.40	0.00	-13,676.00	-16,588.40	42.81	
			22027016 - 3	-882.30	0.00	-4,289.20	-5,171.50	10.71	
			23044325 - 3	6,645.20	0.00	33,032.40	39,677.60	96.51	
			מיזוג אוויר	8,063.76	0.00	23,956.99	32,020.75		
			סה"כ צריכה	10,914.26	0.00	39,024.19	49,938.45		
			סה"כ צריכה	26,869.60	0.00	121,234.40	148,104.00		
			חשבון חברת חשמל	38,811.00		192,863.00	231,674.00		
			הפרש בקוט"ש	-11,941.40		-71,628.60	-83,570.00		
			הפרש באחוזים	-30.77%		-37.14%	-36.07%		





■ פסגה (Kwh 26,869.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפול (Kwh 121,234.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	268	מיזוג אוויר (שנאי 2)	20065576 - 1	-379.38	0.00	-1,781.70	-2,161.08	23.85	
			20065576 - 2	-296.22	0.00	-1,164.42	-1,460.64	18.01	
			20065576 - 3	-221.94	0.00	-1,732.08	-1,954.02	16.39	
			20065576 - 4	-198.36	0.00	-1,497.96	-1,696.32	16.58	
			22344394 - 1	11,175.60	0.00	36,122.40	47,298.00	316.60	
			סה"כ צריכה	10,079.70	0.00	29,946.24	40,025.94		

