

### דוח קוט"ש

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 14/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57872	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות (26596-1)	22026596 - 1	1,211.49	0.00	6,696.25	7,907.74	29.89	
		סה"כ צריכה		1,211.49	0.00	6,696.25	7,907.74		
2	57874	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג 23000242-3	23000242 - 3	1,098.02	0.00	6,130.88	7,228.90	82.41	
		סה"כ צריכה		1,098.02	0.00	6,130.88	7,228.90		
3	57875	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות 23000242-3	23000242 - 3	3,675.98	0.00	20,525.12	24,201.10	82.41	
		סה"כ צריכה		3,675.98	0.00	20,525.12	24,201.10		
4	57877	## צילר קטן 1 מ"א חריג מונה 22026596-2	22026596 - 2	1,960.20	0.00	12,290.52	14,250.72	157.54	
		סה"כ צריכה		1,960.20	0.00	12,290.52	14,250.72		
5	57876	## צילר קטן 1 שעות רגילות מונה 2 - 22026596	22026596 - 2	2,494.80	0.00	15,642.48	18,137.28	157.54	
		סה"כ צריכה		2,494.80	0.00	15,642.48	18,137.28		
6	57878	## צילר קטן 2 שעות רגילות ממונה 2206596-3	22026596 - 3	4,279.26	0.00	20,635.49	24,914.75	184.21	
		סה"כ צריכה		4,279.26	0.00	20,635.49	24,914.75		
7	57879	## צילר קטן 3 מ"א חריג ממונה 22026596-3	22026596 - 3	1,582.74	0.00	7,632.31	9,215.05	184.21	
		סה"כ צריכה		1,582.74	0.00	7,632.31	9,215.05		
8	54213	**צ - הזנה לחדרי חשמל - לוח שירות לג	23000242 - 4	1,075.10	0.00	3,660.80	4,735.90	12.36	
		סה"כ צריכה		1,075.10	0.00	3,660.80	4,735.90		
9	56555	**צ - מעליות (6)	23044841 - 4	1,569.60	0.00	8,157.60	9,727.20	44.93	
		סה"כ צריכה		1,569.60	0.00	8,157.60	9,727.20		
10	56572	**צ - מערכת אויר צח מא גדול 100 % 23044835-1	23044835 - 1	1,587.20	0.00	9,145.80	10,733.00	30.93	
		סה"כ צריכה		1,587.20	0.00	9,145.80	10,733.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	54212	צ** - מפוחי אורור ק.קרקע	23000242 - 1	1,037.60	0.00	4,967.80	6,005.40	10.07	
			סה"כ צריכה	1,037.60	0.00	4,967.80	6,005.40		
12	56547	צ** - צילר 1 מעגל 1 100% - 23044845-2	23044845 - 2	3,376.80	0.00	24,105.60	27,482.40	245.62	
			סה"כ צריכה	3,376.80	0.00	24,105.60	27,482.40		
13	56548	צ** - צילר 1 מעגל 2	23044845 - 3	4,636.20	0.00	35,859.60	40,495.80	205.76	
			סה"כ צריכה	4,636.20	0.00	35,859.60	40,495.80		
14	56573	צ** - צילר 2 מעגל 1 100% - 23044835-2	23044835 - 2	5,687.40	0.00	27,526.80	33,214.20	254.98	
			סה"כ צריכה	5,687.40	0.00	27,526.80	33,214.20		
15	56574	צ** - צילר 2 מעגל 2 100% - 23044835-3	23044835 - 3	6,368.40	0.00	32,599.80	38,968.20	267.89	
			סה"כ צריכה	6,368.40	0.00	32,599.80	38,968.20		
16	56549	צ** - צילר 3 מעגל 1	23044845 - 4	9,765.60	0.00	61,404.00	71,169.60	284.86	
			סה"כ צריכה	9,765.60	0.00	61,404.00	71,169.60		
17	56563	צ** - צילר 3 מעגל 2	23044312 - 3	4,338.60	0.00	28,819.20	33,157.80	471.62	
			סה"כ צריכה	4,338.60	0.00	28,819.20	33,157.80		
18	56603	צ* - ילוח מפוחי יניקה	23044847 - 3	426.80	0.00	4,309.10	4,735.90	14.97	
			סה"כ צריכה	426.80	0.00	4,309.10	4,735.90		
19	54211	צ* - ילוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	378.40	0.00	1,010.40	1,388.80	4.97	
			סה"כ צריכה	378.40	0.00	1,010.40	1,388.80		
20	56556	צ* - מעליות משא	23044842 - 1	269.30	0.00	1,551.30	1,820.60	8.61	
			סה"כ צריכה	269.30	0.00	1,551.30	1,820.60		
21	56596	אט יור סרויס קומה 10	19093433 - 3	111.50	0.00	1,009.50	1,121.00	6.71	
			סה"כ צריכה	111.50	0.00	1,009.50	1,121.00		
22	56566	אי און קומה 18	23044315 - 3	300.80	0.00	1,510.00	1,810.80	8.72	
			סה"כ צריכה	300.80	0.00	1,510.00	1,810.80		
23	56570	אי און שובל צפון מזרח 18	23044834 - 3	34.40	0.00	244.40	278.80	2.15	
			סה"כ צריכה	34.40	0.00	244.40	278.80		
24	56531	אי און קומה 18 ממ"ק	23044837 - 1	48.85	0.00	125.45	174.30	2.83	
			סה"כ צריכה	48.85	0.00	125.45	174.30		
25	56598	אס בי פינטק	20281517 - 1	20.10	0.00	214.60	234.70	491,520.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.10	0.00	214.60	234.70		
26	56534	אפקס חיוני ממ"ק	23044837 - 4	36.80	0.00	209.20	246.00	2.64	
			סה"כ צריכה	36.80	0.00	209.20	246.00		
27	56577	אפקס קומה 22	23044836 - 2	413.00	0.00	2,466.40	2,879.40	12.41	
			סה"כ צריכה	413.00	0.00	2,466.40	2,879.40		
28	56576	אר אנד די קומה 18	23044836 - 1	172.80	0.00	996.40	1,169.20	8.81	
			סה"כ צריכה	172.80	0.00	996.40	1,169.20		
29	56599	ארדינסט המבורגר קומה 16 א	22009742 - 1	297.50	0.00	1,719.90	2,017.40	9.69	
			סה"כ צריכה	297.50	0.00	1,719.90	2,017.40		
30	56595	ארדינסט מחסן גדול קומה 1-	18170720 - 2	61.20	0.00	424.05	485.25	0.84	
			סה"כ צריכה	61.20	0.00	424.05	485.25		
31	56544	ארדינסט קומה 13	23044844 - 3	1,136.40	0.00	4,205.20	5,341.60	21.22	
			סה"כ צריכה	1,136.40	0.00	4,205.20	5,341.60		
32	56538	ארדינסט קומה 13 חיוני ממ"ק	23044838 - 4	65.40	0.00	264.80	330.20	3.36	
			סה"כ צריכה	65.40	0.00	264.80	330.20		
33	56559	ארדינסט קומה 14	23044311 - 2	1,066.40	0.00	4,026.00	5,092.40	23.58	
			סה"כ צריכה	1,066.40	0.00	4,026.00	5,092.40		
34	56537	ארדינסט קומה 14 חיוני ממ"ק	23044838 - 3	58.70	0.00	259.20	317.90	3.19	
			סה"כ צריכה	58.70	0.00	259.20	317.90		
35	56565	ארדינסט קומה 15	23044315 - 2	837.20	0.00	3,709.20	4,546.40	20.93	
			סה"כ צריכה	837.20	0.00	3,709.20	4,546.40		
36	56536	ארדינסט קומה 15 חיוני ממ"ק	23044838 - 2	65.05	0.00	346.20	411.25	4.02	
			סה"כ צריכה	65.05	0.00	346.20	411.25		
37	56553	ארדינסט- המבורגר קומה 17	23044841 - 2	2,170.00	0.00	10,168.40	12,338.40	29.57	
			סה"כ צריכה	2,170.00	0.00	10,168.40	12,338.40		
38	56540	בואינג	23044843 - 2	150.80	0.00	1,230.20	1,381.00	7.17	
			סה"כ צריכה	150.80	0.00	1,230.20	1,381.00		
39	56554	בואינג חיוני	23044841 - 3	28.80	0.00	247.00	275.80	1.69	
			סה"כ צריכה	28.80	0.00	247.00	275.80		
40	56592	בי אן פי פארביס הבנק הצרפתי קומה 5	13170753 - 12	69.70	0.00	904.70	974.40	7.34	
			סה"כ צריכה	69.70	0.00	904.70	974.40		
41	56551	ביוניק קומה 8	23044846 - 4	1,286.80	0.00	6,754.80	8,041.60	18.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,286.80	0.00	6,754.80	8,041.60		
42	56587	ביוניק קומה 8 חינוי ממ"ק	23044839 - 4	36.40	0.00	185.55	221.95	0.51	
			סה"כ צריכה	36.40	0.00	185.55	221.95		
43	56575	ביוניק קומה 9	23044835 - 4	640.00	0.00	2,158.80	2,798.80	265.58	
			סה"כ צריכה	640.00	0.00	2,158.80	2,798.80		
44	56586	ביוניק קומה 9 חינוי ממ"ק	23044839 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.19	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
45	49436	ברוך י. מנוח קומה L	13170753 - 5	141.90	0.00	1,234.50	1,376.40	7.82	
			סה"כ צריכה	141.90	0.00	1,234.50	1,376.40		
46	56546	גולדמן סאקס קומה 16	23044845 - 1	679.80	0.00	2,855.40	3,535.20	10.14	
			סה"כ צריכה	679.80	0.00	2,855.40	3,535.20		
47	56569	גורן קפיטל	23044834 - 2	345.60	0.00	1,961.00	2,306.60	8.03	
			סה"כ צריכה	345.60	0.00	1,961.00	2,306.60		
48	56585	גיל הירשמן חיוני ממ"ק	23044839 - 2	0.10	0.00	3.60	3.70	0.37	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	3.60	3.70		
49	56541	גיל הירשמן קומה 10	23044843 - 4	261.20	0.00	1,472.60	1,733.80	6.99	
			סה"כ צריכה	261.20	0.00	1,472.60	1,733.80		
50	56557	גלעד ושות קומה 5	23044842 - 2	340.80	0.00	1,543.60	1,884.40	11.63	
			סה"כ צריכה	340.80	0.00	1,543.60	1,884.40		
51	49442	הילה גרסטל קומה 5	13170753 - 13	145.50	0.00	1,121.70	1,267.20	7.77	
			סה"כ צריכה	145.50	0.00	1,121.70	1,267.20		
52	50823	חדר בזק	22009742 - 3	105.40	0.00	555.15	660.55	1.17	
			סה"כ צריכה	105.40	0.00	555.15	660.55		
53	56581	טולצ'נסקי קומה 12	23044313 - 1	1,432.00	0.00	8,028.80	9,460.80	28.03	
			סה"כ צריכה	1,432.00	0.00	8,028.80	9,460.80		
54	56584	טולצ'נסקי קומה 12 חיוני ממ"ק	23044839 - 1	56.95	0.00	289.10	346.05	2.84	
			סה"כ צריכה	56.95	0.00	289.10	346.05		
55	56542	טנא	23044844 - 1	281.60	0.00	1,093.40	1,375.00	8.55	
			סה"כ צריכה	281.60	0.00	1,093.40	1,375.00		
56	49435	יוניטד טכנולוגיס	13170753 - 4	20.10	0.00	516.00	536.10	5.29	
			סה"כ צריכה	20.10	0.00	516.00	536.10		
57	56561	ישפרו קומה 23	23044311 - 4	204.40	0.00	1,208.40	1,412.80	5.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	204.40	0.00	1,208.40	1,412.80		
58	49439	כריסטיס ישראל	13170753 - 8	46.40	0.00	608.90	655.30	5.16	
			סה"כ צריכה	46.40	0.00	608.90	655.30		
59	56580	לואו ספיס קומה 6	23044836 - 4	666.80	0.00	4,003.20	4,670.00	14.80	
			סה"כ צריכה	666.80	0.00	4,003.20	4,670.00		
60	56589	לואו ספיס קומה 6 חיוני ממ"ק	23044840 - 2	29.50	0.00	111.20	140.70	0.61	
			סה"כ צריכה	29.50	0.00	111.20	140.70		
61	56543	לואו ספיס קומה 7	23044844 - 2	1,065.60	0.00	5,592.40	6,658.00	25.65	
			סה"כ צריכה	1,065.60	0.00	5,592.40	6,658.00		
62	56588	לואו ספיס קומה 7 חיוני ממ"ק	23044840 - 1	18.20	0.00	93.60	111.80	1.42	
			סה"כ צריכה	18.20	0.00	93.60	111.80		
63	56579	לוצאטו	23044836 - 3	147.10	0.00	915.40	1,062.50	4.39	
			סה"כ צריכה	147.10	0.00	915.40	1,062.50		
64	49434	לוקהיד מרטין קומה 04	13170753 - 1	94.50	0.00	784.25	878.75	6.25	
			13170753 - 2	0.00	0.00	51.10	51.10	1.03	
			סה"כ צריכה	94.50	0.00	835.35	929.85		
65	56604	לוקהיד מרטין קומה 24	23044847 - 2	122.30	0.00	838.30	960.60	10.39	
			סה"כ צריכה	122.30	0.00	838.30	960.60		
66	49438	לוקהיד מרטין קומה L	13170753 - 7	398.55	0.00	2,191.05	2,589.60	7.60	
			סה"כ צריכה	398.55	0.00	2,191.05	2,589.60		
67	56571	מגדל קומה 18 צד דרום מערב פנוי	23044834 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	56591	מגדל קומה 5 - א. זוהר לשעבר	13170753 - 9	0.00	0.00	0.40	0.40	0.69	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
69	56602	מסעדה TOTO	18170720 - 3	300.80	0.00	2,517.80	2,818.60	24.43	
			23044846 - 1	13,576.80	0.00	43,795.20	57,372.00	209.62	
			סה"כ צריכה	13,877.60	0.00	46,313.00	60,190.60		
70	56594	מסעדה קונדטוריה סוטו 1-	18170720 - 1	389.20	0.00	3,451.30	3,840.50	25.05	
			סה"כ צריכה	389.20	0.00	3,451.30	3,840.50		
71	57882	מערכת אויר צח מא חריג 23044835-1	23044835 - 1	444.42	0.00	2,560.82	3,005.24	30.93	
			סה"כ צריכה	444.42	0.00	2,560.82	3,005.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
72	57880	מערכת אויר צח	23044835 - 1	1,142.78	0.00	6,584.98	7,727.76	30.93	
			סה"כ צריכה	1,142.78	0.00	6,584.98	7,727.76		
73	57871	משאבות צילרים	22026596 - 1	578.62	0.00	3,198.21	3,776.83	29.89	
		קטנים מ"א חריג	22026596-1	578.62	0.00	3,198.21	3,776.83		
			סה"כ צריכה	578.62	0.00	3,198.21	3,776.83		
74	50820	נר כהן לשם קומה	19093433 - 4	467.20	0.00	2,366.20	2,833.40	11.76	
		11	סה"כ צריכה	467.20	0.00	2,366.20	2,833.40		
75	56550	נכסי אריאל חניון	23044846 - 3	6,380.40	0.00	41,849.40	48,229.80	135.54	
		מגדל המוזיאון	סה"כ צריכה	6,380.40	0.00	41,849.40	48,229.80		
76	50822	סאלוס קומה 4	22009742 - 2	434.40	0.00	1,287.00	1,721.40	397.84	
			סה"כ צריכה	434.40	0.00	1,287.00	1,721.40		
77	56582	סטלו סטוריוז קומה	23044314 - 1	341.20	0.00	1,957.00	2,298.20	10.09	
		22	סה"כ צריכה	341.20	0.00	1,957.00	2,298.20		
78	39251	סלולארי	19093433 - 1	803.80	0.00	4,349.10	5,152.90	7.66	
			סה"כ צריכה	803.80	0.00	4,349.10	5,152.90		
79	56568	עופר דורון ושות'	23044834 - 1	212.40	0.00	1,099.20	1,311.60	8.41	
		קומה 9	סה"כ צריכה	212.40	0.00	1,099.20	1,311.60		
80	57885	פרתם נכסים ק.	22345279 - 1	71.70	0.00	472.70	544.40	2.05	
		23	סה"כ צריכה	71.70	0.00	472.70	544.40		
81	57883	צילר 1 מעגל 1	23044845 - 2	540.29	0.00	3,856.90	4,397.18	245.62	
		מא חריג	סה"כ צריכה	540.29	0.00	3,856.90	4,397.18		
		23044845-2							
82	57884	צילר 1 מעגל 1	23044845 - 2	2,836.51	0.00	20,248.70	23,085.22	245.62	
		מא שעות רגילות	סה"כ צריכה	2,836.51	0.00	20,248.70	23,085.22		
		23044845-2							
83	56634	צילר 2 מעגל 1	23044835 - 2	790.80	0.00	14,611.20	15,402.00		
		מא חריג	סה"כ צריכה	790.80	0.00	14,611.20	15,402.00		
		23044835-2							
84	56635	צילר 2 מעגל 1	23044835 - 2	-23,230.20	0.00	16,017.00	-7,213.20		
		מא שעות רגילות	סה"כ צריכה	-23,230.20	0.00	16,017.00	-7,213.20		
		23044835-2							
85	56915	צילר 2 מעגל 2	23044835 - 3	1,783.15	0.00	9,127.94	10,911.10	267.89	
		מא חריג							
		23044835-3							






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,783.15	0.00	9,127.94	10,911.10		
86	56916	צילר 2 מעגל 2 מא שעות רגילות 23044835-3	23044835 - 3	4,585.25	0.00	23,471.86	28,057.10	267.89	
			סה"כ צריכה	4,585.25	0.00	23,471.86	28,057.10		
87	50818	קרדיט סויס קומה 10	19093433 - 2	227.20	0.00	1,503.60	1,730.80	8.59	
			סה"כ צריכה	227.20	0.00	1,503.60	1,730.80		
88	56530	רני רהב	23044847 - 1	586.40	0.00	4,460.00	5,046.40	24.06	
			סה"כ צריכה	586.40	0.00	4,460.00	5,046.40		
89	56532	רני רהב קומה 24 חיוני ממ"ק	23044837 - 2	5.45	0.00	57.30	62.75	0.44	
			סה"כ צריכה	5.45	0.00	57.30	62.75		
90	56545	שגרירות דנמרק	23044844 - 4	205.60	0.00	1,454.60	1,660.20	9.65	
			סה"כ צריכה	205.60	0.00	1,454.60	1,660.20		
91	56560	שגרירות יפן קומה 19	23044311 - 3	438.00	0.00	3,655.60	4,093.60	19.99	
			סה"כ צריכה	438.00	0.00	3,655.60	4,093.60		
92	56567	שגרירות יפן קומה 20	23044315 - 4	842.00	0.00	5,153.20	5,995.20	22.12	
			סה"כ צריכה	842.00	0.00	5,153.20	5,995.20		
93	56764	שובל פלואו ק. 18 - פנוי	22345164 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	57886	שובל FLOW ק. 18	22345291 - 1	1.60	0.00	7.30	8.90	0.60	
			סה"כ צריכה	1.60	0.00	7.30	8.90		
95	49437	שובל ניהול והשקעות - שגב	13170753 - 6	54.40	0.00	384.00	438.40	5.04	
			סה"כ צריכה	54.40	0.00	384.00	438.40		
96	56583	שרגא בירן קומה 21	23044314 - 2	686.40	0.00	3,126.00	3,812.40	18.25	
			סה"כ צריכה	686.40	0.00	3,126.00	3,812.40		
97	56535	שרגא בירן קומה 21 חיוני ממ"ק	23044838 - 1	56.65	0.00	300.00	356.65	3.69	
			סה"כ צריכה	56.65	0.00	300.00	356.65		
98	56601	שרגא בירן שירותים משפטיים קומה 23	22344814 - 1	66.10	0.00	480.50	546.60	11.37	
			סה"כ צריכה	66.10	0.00	480.50	546.60		
99	56562	תנופורט קומה 23	23044312 - 1	294.40	0.00	1,661.60	1,956.00	15.72	
			סה"כ צריכה	294.40	0.00	1,661.60	1,956.00		
100	56533	תנופורט קומה 23 חיוני	23044837 - 3	15.80	0.00	59.75	75.55	2.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	15.80	0.00	59.75	75.55		
			סה"כ צריכה	88,461.92	0.00	638,249.91	726,711.82		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				726,711.82		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 88,461.92)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 638,249.91)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54216	100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-2	22026596 - 2	4,455.00	0.00	27,933.00	32,388.00	157.54	
		סה"כ צריכה		4,455.00	0.00	27,933.00	32,388.00		
2	54214	100% - צ - מ"א ראשי משאבות 1,2,3,4 צילרים גדולים 23000242-3	23000242 - 3	4,774.00	0.00	26,656.00	31,430.00	82.41	
		סה"כ צריכה		4,774.00	0.00	26,656.00	31,430.00		
3	54217	100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-3	22026596 - 3	5,862.00	0.00	28,267.80	34,129.80	184.21	
		סה"כ צריכה		5,862.00	0.00	28,267.80	34,129.80		
4	54215	100% - צ - משאבות מים 5,6,7 צילרים קטנים - 24 שעות 22026596-1	22026596 - 1	1,808.20	0.00	9,994.40	11,802.60	29.89	
		סה"כ צריכה		1,808.20	0.00	9,994.40	11,802.60		
5	56539	צ - שנאי 1 ראשי	23044843 - 1	77,561.60	0.00	415,801.60	493,363.20	1,401.66	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	77,561.60	0.00	415,801.60	493,363.20		
6	56552	צ - שנאי 2 ראשי	23044841 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	56564	צ - שנאי 3 ראשי	23044315 - 1	28,704.00	0.00	155,814.40	184,518.40	853.82	
			סה"כ צריכה	28,704.00	0.00	155,814.40	184,518.40		
8	56558	צ - שנאי 4 ראשי	23044311 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

