



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (16/07/24 - 01/07/24)

תאריך הפקה: 18/07/24


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	385.60	0.00	2,330.40	2,716.00	28.75	
			סה"כ צריכה	385.60	0.00	2,330.40	2,716.00		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	57.80	0.00	432.80	490.60	5.60	
			סה"כ צריכה	57.80	0.00	432.80	490.60		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	257.75	0.00	998.75	1,256.50	8.13	
			סה"כ צריכה	257.75	0.00	998.75	1,256.50		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	1,689.00	0.00	7,549.00	9,238.00	28.18	
			סה"כ צריכה	1,689.00	0.00	7,549.00	9,238.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	1,671.00	0.00	5,303.00	6,974.00	41.15	
			סה"כ צריכה	1,671.00	0.00	5,303.00	6,974.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	933.00	0.00	2,621.40	3,554.40	17.57	
			סה"כ צריכה	933.00	0.00	2,621.40	3,554.40		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	291.70	0.00	1,524.20	1,815.90	11.11	
			סה"כ צריכה	291.70	0.00	1,524.20	1,815.90		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	2,679.00	0.00	13,566.00	16,245.00	70.07	
			16092185 - 2	158.00	0.00	1,173.00	1,331.00	15.01	
			סה"כ צריכה	2,837.00	0.00	14,739.00	17,576.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	0.00	0.00	189.70	189.70	21.86	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	189.70	189.70		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	77.00	0.00	567.10	644.10	6.29	
			16092184 - 4	-57.80	0.00	-432.80	-490.60	5.60	
			סה"כ צריכה	19.20	0.00	134.30	153.50		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	26.10	0.00	440.40	466.50	5.46	
			סה"כ צריכה	26.10	0.00	440.40	466.50		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	3,876.00	0.00	21,793.60	25,669.60	132.01	
			16092185 - 3	4,517.00	0.00	15,994.00	20,511.00	1,851.30	
			סה"כ צריכה	8,393.00	0.00	37,787.60	46,180.60		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	344.48	0.00	3,561.76	3,906.24	58.21	
			סה"כ צריכה	344.48	0.00	3,561.76	3,906.24		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	1,832.70	0.00	8,768.55	10,601.25	38.52	
			סה"כ צריכה	1,832.70	0.00	8,768.55	10,601.25		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16092160 - 2	-1,671.00	0.00	-5,303.00	-6,974.00	41.15	
			16092160 - 3	-1,689.00	0.00	-7,549.00	-9,238.00	28.18	
			16092160 - 4	-2,679.00	0.00	-13,566.00	-16,245.00	70.07	
			16092161 - 1	-77.00	0.00	-567.10	-644.10	6.29	
			16092161 - 2	-933.00	0.00	-2,621.40	-3,554.40	17.57	
			16092161 - 3	-291.70	0.00	-1,524.20	-1,815.90	11.11	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	-385.60	0.00	-2,330.40	-2,716.00	28.75	
			16092184 - 2	-3,876.00	0.00	-21,793.60	-25,669.60	132.01	
			16092184 - 3	23,966.01	0.00	101,305.26	125,271.27	512.99	
			16092185 - 2	-158.00	0.00	-1,173.00	-1,331.00	15.01	
			16092185 - 3	-4,517.00	0.00	-15,994.00	-20,511.00	1,851.30	
			16092185 - 4	-1,832.70	0.00	-8,768.55	-10,601.25	38.52	
			17313286 - 1	282.60	0.00	17,799.60	18,082.20	209.28	
			19093477 - 1	-257.75	0.00	-998.75	-1,256.50	8.13	
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	0.00	0.00	-189.70	-189.70	21.86	
			20004338 - 2	-26.10	0.00	-440.40	-466.50	5.46	
			20004338 - 3	-344.48	0.00	-3,561.76	-3,906.24	58.21	
			סה"כ צריכה	5,510.28	0.00	32,724.00	38,234.28		
			סה"כ צריכה	24,248.61	0.00	119,104.86	143,353.47		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				143,353.47		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 24,248.61)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 119,104.86)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	282.60	0.00	17,799.60	18,082.20	209.28	
			סה"כ צריכה	282.60	0.00	17,799.60	18,082.20		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	23,966.01	0.00	101,305.26	125,271.27	512.99	
			סה"כ צריכה	23,966.01	0.00	101,305.26	125,271.27		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

