



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/07/24 - 18/07/24)

תאריך הפקה: 21/07/24


| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 16786 | אייל כהן שרותי הסעדה בעמ | 16092184 - 1 | 452.00 | 0.00 | 2,645.20 | 3,097.20 | 28.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 452.00 | 0.00 | 2,645.20 | 3,097.20 | | |
| 2 | 16789 | אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2 | 16092184 - 4 | 64.00 | 0.00 | 487.30 | 551.30 | 5.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 64.00 | 0.00 | 487.30 | 551.30 | | |
| 3 | 43879 | ברייטמשין צד מזרח קומה א | 19093477 - 1 | 301.00 | 0.00 | 1,155.75 | 1,456.75 | 8.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 301.00 | 0.00 | 1,155.75 | 1,456.75 | | |
| 4 | 43880 | ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק) | 19093477 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 32259 | ברייטמשין צד מערב קומה א | 16092160 - 3 | 1,972.00 | 0.00 | 8,424.00 | 10,396.00 | 28.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,972.00 | 0.00 | 8,424.00 | 10,396.00 | | |
| 6 | 16723 | ברייטמשין ק-קרקע מערב | 16092160 - 2 | 1,912.00 | 0.00 | 5,946.00 | 7,858.00 | 41.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,912.00 | 0.00 | 5,946.00 | 7,858.00 | | |
| 7 | 31743 | ברייטמשין ק.קרקע מזרח | 16092161 - 2 | 1,081.80 | 0.00 | 2,973.00 | 4,054.80 | 17.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,081.80 | 0.00 | 2,973.00 | 4,054.80 | | |
| 8 | 16729 | דואר + מחסן HOT | 16092161 - 3 | 337.40 | 0.00 | 1,710.45 | 2,047.85 | 11.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 337.40 | 0.00 | 1,710.45 | 2,047.85 | | |
| 9 | 28462 | דור אלון | 16092160 - 4 | 3,124.00 | 0.00 | 15,268.00 | 18,392.00 | 70.09 | |
| | | | 16092185 - 2 | 188.00 | 0.00 | 1,367.00 | 1,555.00 | 15.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,312.00 | 0.00 | 16,635.00 | 19,947.00 | | |
| 10 | 38493 | דור אלון - שקע טעינה | 20004338 - 1 | 0.00 | 0.00 | 228.10 | 228.10 | 21.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 228.10 | 228.10 | | |
| 11 | 28463 | דור אלון 2 | 16092161 - 1 | 85.70 | 0.00 | 642.30 | 728.00 | 6.29 | |
| | | | 16092184 - 4 | -64.00 | 0.00 | -487.30 | -551.30 | 5.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21.70 | 0.00 | 155.00 | 176.70 | | |
| 12 | 42936 | חנות ספורט - פודיום | 20004338 - 2 | 28.40 | 0.00 | 502.40 | 530.80 | 5.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.40 | 0.00 | 502.40 | 530.80 | | |
| 13 | 28465 | מיזוג אויר | 16092161 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 16092184 - 2 | 4,508.80 | 0.00 | 24,552.80 | 29,061.60 | 132.01 | |
| | | | 16092185 - 3 | 5,238.00 | 0.00 | 18,351.00 | 23,589.00 | 1,851.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,746.80 | 0.00 | 42,903.80 | 52,650.60 | | |
| 14 | 44057 | מסטינג | 20004338 - 3 | 400.80 | 0.00 | 4,084.16 | 4,484.96 | 58.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 400.80 | 0.00 | 4,084.16 | 4,484.96 | | |
| 15 | 28464 | סגרמטה קומה קרקע מזרח | 16092185 - 4 | 2,123.70 | 0.00 | 9,837.15 | 11,960.85 | 38.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,123.70 | 0.00 | 9,837.15 | 11,960.85 | | |
| 16 | 28541 | ציבורי | 16092160 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | | | 16092160 - 2 | -1,912.00 | 0.00 | -5,946.00 | -7,858.00 | 41.15 | |
| | | | 16092160 - 3 | -1,972.00 | 0.00 | -8,424.00 | -10,396.00 | 28.30 | |
| | | | 16092160 - 4 | -3,124.00 | 0.00 | -15,268.00 | -18,392.00 | 70.09 | |
| | | | 16092161 - 1 | -85.70 | 0.00 | -642.30 | -728.00 | 6.29 | |
| | | | 16092161 - 2 | -1,081.80 | 0.00 | -2,973.00 | -4,054.80 | 17.57 | |
| | | | 16092161 - 3 | -337.40 | 0.00 | -1,710.45 | -2,047.85 | 11.23 | |
| | | | 16092161 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 16092184 - 1 | -452.00 | 0.00 | -2,645.20 | -3,097.20 | 28.75 | |
| | | | 16092184 - 2 | -4,508.80 | 0.00 | -24,552.80 | -29,061.60 | 132.01 | |
| | | | 16092184 - 3 | 27,822.15 | 0.00 | 113,110.11 | 140,932.26 | 512.99 | |
| | | | 16092185 - 2 | -188.00 | 0.00 | -1,367.00 | -1,555.00 | 15.01 | |
| | | | 16092185 - 3 | -5,238.00 | 0.00 | -18,351.00 | -23,589.00 | 1,851.30 | |
| | | | 16092185 - 4 | -2,123.70 | 0.00 | -9,837.15 | -11,960.85 | 38.52 | |
| | | | 17313286 - 1 | 360.30 | 0.00 | 20,921.70 | 21,282.00 | 209.28 | |
| | | | 19093477 - 1 | -301.00 | 0.00 | -1,155.75 | -1,456.75 | 8.13 | |
| | | | 19093477 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 20004338 - 1 | 0.00 | 0.00 | -228.10 | -228.10 | 21.86 | |
| | | | 20004338 - 2 | -28.40 | 0.00 | -502.40 | -530.80 | 5.46 | |
| | | | 20004338 - 3 | -400.80 | 0.00 | -4,084.16 | -4,484.96 | 58.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,428.85 | 0.00 | 36,344.50 | 42,773.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,182.45 | 0.00 | 134,031.81 | 162,214.26 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 162,214.26 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |





■ פסגה (Kwh 28,182.45)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפול (Kwh 134,031.81)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפול Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 48425 | פוטוולטאי | 17313286 - 1 | 360.30 | 0.00 | 20,921.70 | 21,282.00 | 209.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 360.30 | 0.00 | 20,921.70 | 21,282.00 | | |
| 2 | 16788 | שנאי ראשי מזרחי | 16092184 - 3 | 27,822.15 | 0.00 | 113,110.11 | 140,932.26 | 512.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27,822.15 | 0.00 | 113,110.11 | 140,932.26 | | |
| 3 | 16722 | שנאי ראשי מערבי 2 | 16092160 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

