



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 24/07/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 56385 | *לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100% | 23044879 - 1 | 0.00 | 0.00 | 460.80 | 460.80 | 786.42 | |
| | | | 23044879 - 2 | 7,696.80 | 0.00 | 43,545.60 | 51,242.40 | 156.12 | |
| | | | 23044879 - 3 | 1,230.00 | 0.00 | 6,551.60 | 7,781.60 | 16.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,926.80 | 0.00 | 50,558.00 | 59,484.80 | | |
| 2 | 39692 | *לבדיקה מיזוג אזור שעות חריגות לחלוקה | 23044879 - 1 | 0.00 | 0.00 | 253.44 | 253.44 | 786.42 | |
| | | | 23044879 - 2 | 4,233.24 | 0.00 | 23,950.08 | 28,183.32 | 156.12 | |
| | | | 23044879 - 3 | 676.50 | 0.00 | 3,603.38 | 4,279.88 | 16.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,909.74 | 0.00 | 27,806.90 | 32,716.64 | | |
| 3 | 39708 | *לבדיקה מיזוג אזור שעות רגילות לחלוקה | 23044879 - 1 | 0.00 | 0.00 | 207.36 | 207.36 | 786.42 | |
| | | | 23044879 - 2 | 3,463.56 | 0.00 | 19,595.52 | 23,059.08 | 156.12 | |
| | | | 23044879 - 3 | 553.50 | 0.00 | 2,948.22 | 3,501.72 | 16.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,017.06 | 0.00 | 22,751.10 | 26,768.16 | | |
| 4 | 39705 | *מפוחים - דרן מעבודות מפוחים לחלוקה | 23044879 - 3 | -1,230.00 | 0.00 | -6,551.60 | -7,781.60 | 16.10 | |
| | | | 23044880 - 1 | 4,760.00 | 0.00 | 24,996.80 | 29,756.80 | 60.89 | |
| | | | 23044880 - 3 | -19.80 | 0.00 | -123.40 | -143.20 | 0.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,510.20 | 0.00 | 18,321.80 | 21,832.00 | | |
| 5 | 39677 | לא לחיוב - שירותי בית | 23044889 - 1 | 12,310.40 | 0.00 | 64,455.20 | 76,765.60 | 135.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,310.40 | 0.00 | 64,455.20 | 76,765.60 | | |
| 6 | 39658 | פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני | 23044886 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 39661 | פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני | 23044887 - 1 | 563.20 | 0.00 | 3,073.10 | 3,636.30 | 8.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 563.20 | 0.00 | 3,073.10 | 3,636.30 | | |
| 8 | 56389 | פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר | 23044881 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 9 | 39646 | שנאי 1 | 23044881 - 1 | 14,764.00 | 0.00 | 77,000.00 | 91,764.00 | 306.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,764.00 | 0.00 | 77,000.00 | 91,764.00 | | |
| 10 | 39674 | שנאי 2 | 23044888 - 2 | 13,720.00 | 0.00 | 74,312.00 | 88,032.00 | 378.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,720.00 | 0.00 | 74,312.00 | 88,032.00 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 39667 | DAREN מעבדות 5.ק | 23044884 - 3 | 301.60 | 0.00 | 2,479.60 | 2,781.20 | 17.32 | |
| | | | מיזוג אוויר | 323.37 | 0.00 | 1,831.46 | 2,154.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 624.97 | 0.00 | 4,311.06 | 4,936.04 | | |
| 2 | 39672 | אורן דהן קומת קרקע | 23044885 - 4 | 3,245.00 | 0.00 | 7,828.80 | 11,073.80 | 47.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,245.00 | 0.00 | 7,828.80 | 11,073.80 | | |
| 3 | 39698 | אל אי אם ק.2 | 23044883 - 1 | 222.40 | 0.00 | 1,512.40 | 1,734.80 | 262.71 | |
| | | | 23044883 - 2 | 611.20 | 0.00 | 3,709.20 | 4,320.40 | 268.82 | |
| | | | 23044887 - 2 | 1,122.60 | 0.00 | 5,606.60 | 6,729.20 | 12.23 | |
| | | | מיזוג אוויר | 646.75 | 0.00 | 3,662.93 | 4,309.67 | | |
| | | | מפוחים | 1,282.55 | 0.00 | 6,798.60 | 8,081.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,885.50 | 0.00 | 21,289.73 | 25,175.23 | | |
| 4 | 39694 | אל אי אם ק.2 מא חריג - 54.8 % | 39694 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | אל אי אם ק.2 מא חריג - 54.8 % | 2,690.54 | 0.00 | 15,238.18 | 17,928.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,690.54 | 0.00 | 15,238.18 | 17,928.72 | | |
| 5 | 39683 | אל אי אם ק.3 מא חריג - 22.6 % | 39683 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | אל אי אם ק.3 מא חריג - 22.6 % | 1,109.60 | 0.00 | 6,284.36 | 7,393.96 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,109.60 | 0.00 | 6,284.36 | 7,393.96 | | |
| 6 | 39682 | אל אי אם ק.3 צד מזרח | 23044883 - 4 | 258.00 | 0.00 | 1,821.60 | 2,079.60 | 10.20 | |
| | | | 23044887 - 3 | 35.00 | 0.00 | 187.20 | 222.20 | 0.44 | |
| | | | מיזוג אוויר | 269.14 | 0.00 | 1,524.32 | 1,793.47 | | |
| | | | מפוחים | 192.10 | 0.00 | 1,261.25 | 1,453.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 754.24 | 0.00 | 4,794.37 | 5,548.61 | | |
| 7 | 39697 | אל אי אם ק.3 צד מערב | 23044882 - 3 | 1,121.10 | 0.00 | 5,730.40 | 6,851.50 | 71.30 | |
| | | | 23044883 - 3 | 645.20 | 0.00 | 3,292.40 | 3,937.60 | 267.55 | |
| | | | מיזוג אוויר | 377.60 | 0.00 | 2,138.60 | 2,516.21 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מפוחים | 1,158.05 | 0.00 | 5,665.06 | 6,823.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,301.95 | 0.00 | 16,826.47 | 20,128.42 | | |
| 8 | 39660 | אפריקה ישראל | 23044886 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 39643 | דרן מעבדות מפוחים ק.5 | 23044880 - 4 | 434.40 | 0.00 | 1,945.90 | 2,380.30 | 6.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 434.40 | 0.00 | 1,945.90 | 2,380.30 | | |
| 10 | 39695 | דרן מעבדות ק.5 | 23044884 - 4 | 775.60 | 0.00 | 4,211.20 | 4,986.80 | 15.23 | |
| | | | 23044887 - 4 | 982.10 | 0.00 | 5,155.60 | 6,137.70 | 13.20 | |
| | | | מיזוג אוויר | 323.37 | 0.00 | 1,831.46 | 2,154.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,081.07 | 0.00 | 11,198.26 | 13,279.34 | | |
| 11 | 39650 | היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע | 23044882 - 2 | 25.60 | 0.00 | 143.20 | 168.80 | 1.52 | |
| | | | מיזוג אוויר | 100.43 | 0.00 | 568.78 | 669.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 126.03 | 0.00 | 711.98 | 838.00 | | |
| 12 | 39671 | וונדה פיס טכנולוגיות ק.1 | 23044885 - 3 | 410.00 | 0.00 | 2,082.40 | 2,492.40 | 14.18 | |
| | | | מיזוג אוויר | 379.21 | 0.00 | 2,147.70 | 2,526.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 789.21 | 0.00 | 4,230.10 | 5,019.31 | | |
| 13 | 39678 | חיוני ולוח מעליות | 23044889 - 2 | 2,829.44 | 0.00 | 15,094.40 | 17,923.84 | 34.71 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,829.44 | 0.00 | 15,094.40 | 17,923.84 | | |
| 14 | 39700 | לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע | 23044881 - 2 | 338.10 | 0.00 | 5,782.80 | 6,120.90 | 46.98 | |
| | | | 23044889 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 338.10 | 0.00 | 5,782.80 | 6,120.90 | | |
| 15 | 39693 | לחמגון ק.קרקע | 23044885 - 1 | 271.60 | 0.00 | 1,437.40 | 1,709.00 | 3.37 | |
| | | | 23044886 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 232.99 | 0.00 | 1,319.56 | 1,552.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 504.59 | 0.00 | 2,756.96 | 3,261.55 | | |
| 16 | 39642 | מפוחים אפריקה ישראל | 23044880 - 3 | 19.80 | 0.00 | 123.40 | 143.20 | 0.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19.80 | 0.00 | 123.40 | 143.20 | | |
| 17 | 39701 | פארמה קליניקל ק.4 | 23044884 - 1 | 16.40 | 0.00 | 507.60 | 524.00 | 4.74 | |
| | | | 23044884 - 2 | 21.20 | 0.00 | 749.60 | 770.80 | 8.12 | |
| | | | 23044888 - 1 | 116.70 | 0.00 | 639.80 | 756.50 | 1.53 | |
| | | | 23044888 - 3 | 25.00 | 0.00 | 138.50 | 163.50 | 0.53 | |
| | | | מיזוג אוויר | 646.75 | 0.00 | 3,662.93 | 4,309.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 826.05 | 0.00 | 5,698.43 | 6,524.47 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 18 | 40050 | ציבורי | 23044879 - 1 | 0.00 | 0.00 | -460.80 | -460.80 | 786.42 | |
| | | | 23044879 - 2 | -7,696.80 | 0.00 | -43,545.60 | -51,242.40 | 156.12 | |
| | | | 23044880 - 1 | -4,760.00 | 0.00 | -24,996.80 | -29,756.80 | 60.89 | |
| | | | 23044880 - 4 | -434.40 | 0.00 | -1,945.90 | -2,380.30 | 6.25 | |
| | | | 23044881 - 1 | 14,764.00 | 0.00 | 77,000.00 | 91,764.00 | 306.92 | |
| | | | 23044881 - 2 | -338.10 | 0.00 | -5,782.80 | -6,120.90 | 46.98 | |
| | | | 23044882 - 1 | -440.00 | 0.00 | -2,274.40 | -2,714.40 | 12.36 | |
| | | | 23044882 - 2 | -25.60 | 0.00 | -143.20 | -168.80 | 1.52 | |
| | | | 23044882 - 3 | -1,121.10 | 0.00 | -5,730.40 | -6,851.50 | 71.30 | |
| | | | 23044882 - 4 | -110.80 | 0.00 | -933.20 | -1,044.00 | 7.74 | |
| | | | 23044883 - 1 | -222.40 | 0.00 | -1,512.40 | -1,734.80 | 262.71 | |
| | | | 23044883 - 2 | -611.20 | 0.00 | -3,709.20 | -4,320.40 | 268.82 | |
| | | | 23044883 - 3 | -645.20 | 0.00 | -3,292.40 | -3,937.60 | 267.55 | |
| | | | 23044883 - 4 | -258.00 | 0.00 | -1,821.60 | -2,079.60 | 10.20 | |
| | | | 23044884 - 1 | -16.40 | 0.00 | -507.60 | -524.00 | 4.74 | |
| | | | 23044884 - 2 | -21.20 | 0.00 | -749.60 | -770.80 | 8.12 | |
| | | | 23044884 - 3 | -301.60 | 0.00 | -2,479.60 | -2,781.20 | 17.32 | |
| | | | 23044884 - 4 | -775.60 | 0.00 | -4,211.20 | -4,986.80 | 15.23 | |
| | | | 23044885 - 1 | -271.60 | 0.00 | -1,437.40 | -1,709.00 | 3.37 | |
| | | | 23044885 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044885 - 3 | -410.00 | 0.00 | -2,082.40 | -2,492.40 | 14.18 | |
| | | | 23044885 - 4 | -3,245.00 | 0.00 | -7,828.80 | -11,073.80 | 47.24 | |
| | | | 23044886 - 1 | -787.60 | 0.00 | -4,113.90 | -4,901.50 | 10.70 | |
| | | | 23044886 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044886 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044887 - 2 | -1,122.60 | 0.00 | -5,606.60 | -6,729.20 | 12.23 | |
| | | | 23044887 - 3 | -35.00 | 0.00 | -187.20 | -222.20 | 0.44 | |
| | | | 23044887 - 4 | -982.10 | 0.00 | -5,155.60 | -6,137.70 | 13.20 | |
| | | | 23044888 - 1 | -116.70 | 0.00 | -639.80 | -756.50 | 1.53 | |
| | | | 23044888 - 2 | 13,720.00 | 0.00 | 74,312.00 | 88,032.00 | 378.24 | |
| | | | 23044888 - 3 | -25.00 | 0.00 | -138.50 | -163.50 | 0.53 | |
| | | | 23044889 - 2 | -2,829.44 | 0.00 | -15,094.40 | -17,923.84 | 34.71 | |
| | | | 23044889 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044889 - 4 | -125.40 | 0.00 | -485.50 | -610.90 | 2.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 755.16 | 0.00 | 4,445.20 | 5,200.36 | | |
| 19 | 39703 | קדימסטם ק. | 23044882 - 1 | 440.00 | 0.00 | 2,274.40 | 2,714.40 | 12.36 | |
| | | | 23044885 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 23044886 - 1 | 787.60 | 0.00 | 4,113.90 | 4,901.50 | 10.70 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר | 449.91 | 0.00 | 2,548.12 | 2,998.03 | | |
| | | | מפוחים | 804.86 | 0.00 | 4,010.96 | 4,815.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,482.37 | 0.00 | 12,947.39 | 15,429.75 | | |
| 20 | 39651 | קדימסטם 1.ק | 23044882 - 4 | 110.80 | 0.00 | 933.20 | 1,044.00 | 7.74 | |
| | | | מיזוג אוויר | 267.54 | 0.00 | 1,515.22 | 1,782.76 | | |
| | | | מפוחים | 72.64 | 0.00 | 585.92 | 658.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 450.98 | 0.00 | 3,034.34 | 3,485.32 | | |
| 21 | 39702 | קדימסטם 1.ק מא חריג - 22.6 % | 39702 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | קדימסטם 1.ק מא חריג - 22.6 % | 1,109.60 | 0.00 | 6,284.36 | 7,393.96 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,109.60 | 0.00 | 6,284.36 | 7,393.96 | | |
| 22 | 39680 | תאורת חוץ | 23044889 - 4 | 125.40 | 0.00 | 485.50 | 610.90 | 2.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 125.40 | 0.00 | 485.50 | 610.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,484.00 | 0.00 | 151,312.00 | 179,796.00 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 28,969.13 | | 153,697.75 | 182,666.88 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | -485.13 | | -2,385.75 | -2,870.88 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -1.67% | | -1.55% | -1.57% | | |



- פסגה (Kwh 28,484.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 151,312.00)

