



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין


תקופת דוח: (01/06/24 - 30/06/24)

תאריך הפקה: 25/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	356.78	0.00	4,406.42	4,763.19	37.02	
			18170590 - 1	1,502.17	0.00	9,889.21	11,391.38	37.52	
			18170590 - 2	572.64	0.00	2,967.99	3,540.64	12.01	
			18170704 - 1	385.63	0.00	2,668.21	3,053.84	14.88	
			18170704 - 2	305.10	0.00	2,193.51	2,498.61	13.52	
			ציבורי	-87.68	0.00	10,846.43	10,758.75		
			סה"כ צריכה	3,034.64	0.00	32,971.77	36,006.41		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	257.77	0.00	2,669.76	2,927.53	27.93	
			18170706 - 4	493.56	0.00	2,169.49	2,663.05	9.93	
			ציבורי	-20.61	0.00	2,549.10	2,528.50		
			סה"כ צריכה	730.72	0.00	7,388.35	8,119.07		
3	36317	בניין B מתכנה ק.3	18170788 - 4	138.62	0.00	845.86	984.47	5.60	
			ציבורי	-3.29	0.00	406.51	403.22		
			סה"כ צריכה	135.33	0.00	1,252.36	1,387.69		
4	56413	בנקום ק.3	18170793 - 2	20.61	0.00	311.82	332.44	3.90	
			ציבורי	-3.25	0.00	401.65	398.41		
			סה"כ צריכה	17.36	0.00	713.48	730.84		
5	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	3,803.01	0.00	1,224.54	5,027.55	9.63	
			18170793 - 1	2,980.79	0.00	15,245.42	18,226.21	31.31	
			ציבורי	-24.59	0.00	3,041.63	3,017.04		
			סה"כ צריכה	6,759.21	0.00	19,511.60	26,270.81		
6	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	44.57	0.00	300.99	345.56	3.48	
			ציבורי	-3.63	0.00	449.52	445.88		
			סה"כ צריכה	40.93	0.00	750.51	791.44		
7	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	98.05	0.00	813.09	911.15	8.49	
			ציבורי	-5.03	0.00	621.78	616.75		
			סה"כ צריכה	93.02	0.00	1,434.88	1,527.90		
8	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	1,696.86	0.00	16,045.50	17,742.36	145.90	
			18170585 - 2	1,319.55	0.00	6,436.77	7,756.32	113.69	
			18170585 - 3	194.05	0.00	1,127.92	1,321.97	2.92	
			18170586 - 1	481.65	0.00	7,654.50	8,136.15	140.63	
			18170586 - 2	686.71	0.00	3,867.53	4,554.24	11.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170586 - 3	1,730.86	0.00	11,048.25	12,779.11	53.85	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,109.68	0.00	46,180.47	52,290.15		
9	37118	קנש'ו	18170589 - 2	314.98	0.00	1,423.00	1,737.98	10.18	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 1	298.53	0.00	1,153.26	1,451.79	10.41	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	-10.52	0.00	1,300.91	1,290.39		
			סה"כ צריכה	603.00	0.00	3,877.17	4,480.17		
10	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	-19.72	0.00	2,439.26	2,419.54		
			סה"כ צריכה	-19.72	0.00	2,439.26	2,419.54		
			סה"כ צריכה	17,504.17	0.00	116,519.85	134,024.03		
			חשבון חברת חשמל	20,608.00		121,665.00	142,273.00		
			הפרש בקוט"ש	-3,103.83		-5,145.15	-8,248.98		
			הפרש באחוזים	-15.06%		-4.23%	-5.80%		



■ פסגה (17,504.17 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (116,519.85 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-1,696.86	0.00	-16,045.50	-17,742.36	145.90	
			18170585 - 2	-1,319.55	0.00	-6,436.77	-7,756.32	113.69	
			18170585 - 3	-194.05	0.00	-1,127.92	-1,321.97	2.92	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	37.02	-4,763.19	-4,406.42	0.00	-356.78	18170585 - 4			
	140.63	-8,136.15	-7,654.50	0.00	-481.65	18170586 - 1			
	11.22	-4,554.24	-3,867.53	0.00	-686.71	18170586 - 2			
	53.85	-12,779.11	-11,048.25	0.00	-1,730.86	18170586 - 3			
	27.93	-2,927.53	-2,669.76	0.00	-257.77	18170586 - 4			
	10.18	-1,737.98	-1,423.00	0.00	-314.98	18170589 - 2			
	251.07	58,069.42	50,344.05	0.00	7,725.38	18170589 - 3			
	37.52	-11,391.38	-9,889.21	0.00	-1,502.17	18170590 - 1			
	12.01	-3,540.64	-2,967.99	0.00	-572.64	18170590 - 2			
	9.63	-5,027.55	-1,224.54	0.00	-3,803.01	18170590 - 4			
	345.63	75,954.60	66,175.80	0.00	9,778.80	18170703 - 1			
	14.88	-3,053.84	-2,668.21	0.00	-385.63	18170704 - 1			
	13.52	-2,498.61	-2,193.51	0.00	-305.10	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	9.93	-2,663.05	-2,169.49	0.00	-493.56	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	10.41	-1,451.79	-1,153.26	0.00	-298.53	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	8.49	-911.15	-813.09	0.00	-98.05	18170786 - 1			
	3.48	-345.56	-300.99	0.00	-44.57	18170786 - 4			
	5.60	-984.47	-845.86	0.00	-138.62	18170788 - 4			
	31.31	-18,226.21	-15,245.42	0.00	-2,980.79	18170793 - 1			
	3.90	-332.44	-311.82	0.00	-20.61	18170793 - 2			
		21,878.49	22,056.80	0.00	-178.31	סה"כ צריכה			
	251.07	58,069.42	50,344.05	0.00	7,725.38	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		58,069.42	50,344.05	0.00	7,725.38	סה"כ צריכה			
	345.63	75,954.60	66,175.80	0.00	9,778.80	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		75,954.60	66,175.80	0.00	9,778.80	סה"כ צריכה			

