



28/07/24 תאריך הפקה:
 30/06/24 תאריך קריאה נוכחית:
 01/06/24 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: מבנה 202 קפה עוטף
שם אתר: שרונה מבנה 202

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/06/24 - 30/06/24:

מבנה 202 קפה עוטף - 2 - (3x100)19051928

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 30/06/24 | 01/06/24 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | 1,472.10 | 1,939.44 | 467.34 | 142.11 | 664.13 ₪ |
| 778 | גבע | 404.30 | 404.30 | 0.00 | 41.88 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | 9,548.20 | 15,776.31 | 6,228.11 | 41.88 | 2,608.33 ₪ |

ציבורי ומ"א

| סוג תעריף | סוג צריכה | קריאה קודמת | קריאה נוכחית | סה"כ צריכה בקוט"ש | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ לתשלום |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | 30/06/24 | 01/06/24 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| 777 | פסגה | | | 270.370 | 142.11 | 384.22 ₪ |
| 778 | גבע | | | 0.000 | 41.88 | 0.00 ₪ |
| 779 | שפל | | | 2,187.585 | 41.88 | 916.16 ₪ |

סה"כ לדייר:

| פסגה | גבע | שפל | סה"כ | שיא ביקוש |
|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 737.70 | 0.00 | 8,415.70 | 9,153.40 | 24.71 |
| 1,048.35 ₪ | 0.00 ₪ | 3,524.49 ₪ | 4,572.85 ₪ | |

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 226.74 ₪ | תשלום קבוע | |
| 20.30 ₪ | תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x100) | |
| 0.992 | מקדם הספק | |
| 0.00 ₪ | תשלום עבור מקדם הספק | |
| 4,819.89 ₪ | סה"כ לתשלום | לא כולל מע"מ |





התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז

הסטוריית צריכה בקוט"ש

