



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (16/06/24 - 16/05/24)


תאריך הפקה: 28/07/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בנין TIE	81029750 - 1	7.10	0.00	72.75	79.85	0.20	
			סה"כ צריכה	7.10	0.00	72.75	79.85		
2	11954	A בנין BMS מא 4.7	81029750 - 5	67.20	0.00	486.40	553.60	2.00	
			סה"כ צריכה	67.20	0.00	486.40	553.60		
3	6389	A בנין NETAPP	81029750 - 2	762.40	0.00	3,495.20	4,257.60	13.00	
			סה"כ צריכה	762.40	0.00	3,495.20	4,257.60		
4	33708	A בנין PIPL מא	16092243 - 1	182.60	0.00	638.40	821.00	6.17	
			סה"כ צריכה	182.60	0.00	638.40	821.00		
5	33707	אדוונסטט מא בנין C קומה 2	14154696 - 3	24.30	0.00	59.00	83.30	2.35	
			סה"כ צריכה	24.30	0.00	59.00	83.30		
6	11953	אולם כנסים קיידנט בנין A	81029750 - 8	10.60	0.00	222.40	233.00		
			סה"כ צריכה	10.60	0.00	222.40	233.00		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	440.40	0.00	2,683.60	3,124.00	18.36	
			סה"כ צריכה	440.40	0.00	2,683.60	3,124.00		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	728.40	0.00	4,324.40	5,052.80	28.66	
			סה"כ צריכה	728.40	0.00	4,324.40	5,052.80		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	210.00	0.00	1,432.40	1,642.40	17.38	
			סה"כ צריכה	210.00	0.00	1,432.40	1,642.40		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	126.80	0.00	938.00	1,064.80	20.41	
			סה"כ צריכה	126.80	0.00	938.00	1,064.80		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	50.00	0.00	348.00	398.00	8.98	
			סה"כ צריכה	50.00	0.00	348.00	398.00		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בנין A	81029750 - 4	236.40	0.00	1,039.40	1,275.80	1.80	
			סה"כ צריכה	236.40	0.00	1,039.40	1,275.80		
13	33709	סמסונג קומה 6 בנין C	18017250 - 1	1,058.00	0.00	7,350.00	8,408.00	82.10	
			סה"כ צריכה	1,058.00	0.00	7,350.00	8,408.00		
14	11956	סרוויס נאו מ"א בנין A קומה 3	81029750 - 6	781.60	0.00	2,021.60	2,803.20	3.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	781.60	0.00	2,021.60	2,803.20		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	278.56	0.00	779.04	1,057.60	16.14	
			סה"כ צריכה	278.56	0.00	779.04	1,057.60		
16	6390	פיליפס מא בנין A 5.ק	81029750 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	8.10	0.00	151.20	159.30	10.76	
			סה"כ צריכה	8.10	0.00	151.20	159.30		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	175.04	0.00	395.04	570.08	13.00	
			סה"כ צריכה	175.04	0.00	395.04	570.08		
19	11958	קידנס בנין A מא	81029750 - 7	595.00	0.00	2,811.40	3,406.40	12.80	
			סה"כ צריכה	595.00	0.00	2,811.40	3,406.40		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	14154695 - 1	324.80	0.00	1,457.20	1,782.00	17.63	
			סה"כ צריכה	324.80	0.00	1,457.20	1,782.00		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	14154696 - 1	138.40	0.00	360.40	498.80	6.43	
			סה"כ צריכה	138.40	0.00	360.40	498.80		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	14154695 - 6	1,153.80	0.00	5,577.60	6,731.40	29.30	
			סה"כ צריכה	1,153.80	0.00	5,577.60	6,731.40		
23	33710	רובטים בנין C מיזוג אויר	14154696 - 4	49.20	0.00	160.20	209.40	3.47	
			סה"כ צריכה	49.20	0.00	160.20	209.40		
			סה"כ צריכה	7,408.70	0.00	36,803.63	44,212.33		
			חשבון חברת חשמל	37,120.00		190,480.00	227,600.00		
			הפרש בקוט"ש	-29,711.30		-153,676.37	-183,387.67		
			הפרש באחוזים	-80.04%		-80.68%	-80.57%		



■ פסגה (7,408.70 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (36,803.63 Kwh)

