



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 203

תקופת דוח: (30/06/24 - 01/06/24)

תאריך הפקה: 29/07/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.23	3,475.14	2,931.68	0.00	543.46	17313261 - 1	מבנה 203 אפסלייר	43913	1
	11.25	1,867.85	1,616.77	0.00	251.08	19051834 - 3			
	4.67	1,502.72	1,284.71	0.00	218.01	19051834 - 4			
		1,230.24	1,074.10	0.00	156.15	ציבורי ומ"א			
		8,075.94	6,907.24	0.00	1,168.70	סה"כ צריכה			
	51.10	13,238.61	11,043.51	0.00	2,195.10	19051834 - 2	מבנה 203 הביגה בפארק בע"מ	37999	2
		2,372.02	2,033.51	0.00	338.51	ציבורי ומ"א			
		15,610.63	13,077.02	0.00	2,533.61	סה"כ צריכה			
	4.29	337.42	288.32	0.00	49.10	17312884 - 1	מבנה 203 מחסן לה שרונה ביקרי	38003	3
		60.66	53.09	0.00	7.57	ציבורי ומ"א			
		398.09	341.41	0.00	56.67	סה"כ צריכה			
		24,084.66	20,325.68	0.00	3,758.98	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		24,084.66				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 3,758.98)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 20,325.68)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.29	-337.42	-288.32	0.00	-49.10	17312884 - 1	מבנה 203 ציבורי	39416	1





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313261 - 1	-543.46	0.00	-2,931.68	-3,475.14	13.23	
			19051834 - 1	3,758.98	0.00	20,325.68	24,084.66	66.76	
			19051834 - 2	-2,195.10	0.00	-11,043.51	-13,238.61	51.10	
			19051834 - 3	-251.08	0.00	-1,616.77	-1,867.85	11.25	
			19051834 - 4	-218.01	0.00	-1,284.71	-1,502.72	4.67	
			סה"כ צריכה	502.22	0.00	3,160.70	3,662.92		

