



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום הולנד

תקופת דוח: (01/07/24 - 31/07/24)

תאריך הפקה: 01/08/24

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 52344 | 2D | 22009782 - 4 | 534.90 | 0.00 | 2,757.00 | 3,291.90 | 8.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 534.90 | 0.00 | 2,757.00 | 3,291.90 | | |
| 2 | 52346 | אחים דוניץ | 22009782 - 3 | 91.50 | 0.00 | 924.10 | 1,015.60 | 4.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 91.50 | 0.00 | 924.10 | 1,015.60 | | |
| 3 | 42935 | אלעד מגורים | 22009811 - 3 | 300.80 | 0.00 | 2,430.20 | 2,731.00 | 10.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 300.80 | 0.00 | 2,430.20 | 2,731.00 | | |
| 4 | 43457 | ג'י אל ג'י | 17313472 - 1 | 0.20 | 0.00 | 2.40 | 2.60 | 11.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.20 | 0.00 | 2.40 | 2.60 | | |
| 5 | 28560 | הוט | 23000476 - 2 | 355.00 | 0.00 | 3,677.50 | 4,032.50 | 4,912.08 | |
| | | | 23000477 - 3 | 1,354.30 | 0.00 | 6,546.00 | 7,900.30 | 19.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,709.30 | 0.00 | 10,223.50 | 11,932.80 | | |
| 6 | 28561 | חברת פז משרדים | 23000476 - 4 | 9,842.40 | 0.00 | 55,120.80 | 64,963.20 | 151.34 | |
| | | | 23000477 - 4 | 3,888.00 | 0.00 | 24,912.00 | 28,800.00 | 90.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,730.40 | 0.00 | 80,032.80 | 93,763.20 | | |
| 7 | 43673 | חדר כושר | 22009811 - 1 | 415.00 | 0.00 | 1,915.80 | 2,330.80 | 193.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 415.00 | 0.00 | 1,915.80 | 2,330.80 | | |
| 8 | 49462 | טעינת רכב פז 2- | 21262496 - 1 | 3.80 | 0.00 | 149.00 | 152.80 | 24.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.80 | 0.00 | 149.00 | 152.80 | | |
| 9 | 47557 | מחסן טאביט | 18110028 - 1 | 7.10 | 0.00 | 62.50 | 69.60 | 1.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.10 | 0.00 | 62.50 | 69.60 | | |
| 10 | 28559 | מיזוג אויר | 23000475 - 2 | 4,050.00 | 0.00 | 37,871.60 | 41,921.60 | 156.77 | |
| | | | 23000475 - 3 | 4,318.20 | 0.00 | 26,633.40 | 30,951.60 | 78.79 | |
| | | | 23000475 - 4 | 554.40 | 0.00 | 2,921.60 | 3,476.00 | 88.35 | |
| | | | 23000478 - 2 | 3,348.60 | 0.00 | 34,938.60 | 38,287.20 | 183.22 | |
| | | | 23000478 - 3 | 4,258.80 | 0.00 | 41,346.00 | 45,604.80 | 187.46 | |
| | | | 23000478 - 4 | 261.60 | 0.00 | 918.00 | 1,179.60 | 65.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,791.60 | 0.00 | 144,629.20 | 161,420.80 | | |
| 11 | 28547 | מיידנספיס | 23000477 - 2 | 1,321.20 | 0.00 | 6,235.20 | 7,556.40 | 29.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,321.20 | 0.00 | 6,235.20 | 7,556.40 | | |
| 12 | 54418 | עמדת טעינה פז נדלן | 22344770 - 1 | 0.10 | 0.00 | 396.60 | 396.70 | 10.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.10 | 0.00 | 396.60 | 396.70 | | |
| 13 | 43674 | פז (קומת קרקע) | 22009811 - 2 | 222.90 | 0.00 | 2,010.90 | 2,233.80 | 11.67 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 222.90 | 0.00 | 2,010.90 | 2,233.80 | | |
| 14 | 52343 | פז טעינה | 22344388 - 1 | 1.00 | 0.00 | 335.70 | 336.70 | 7.08 | |
| | | | 22344389 - 1 | 1.00 | 0.00 | 386.60 | 387.60 | 10.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.00 | 0.00 | 722.30 | 724.30 | | |
| 15 | 53868 | פז נדל"ן | 22009782 - 1 | 87.80 | 0.00 | 742.40 | 830.20 | 6.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 87.80 | 0.00 | 742.40 | 830.20 | | |
| 16 | 40059 | פיוצ'ר אלקטרוניקס | 23000476 - 1 | 450.80 | 0.00 | 3,929.20 | 4,380.00 | 21.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 450.80 | 0.00 | 3,929.20 | 4,380.00 | | |
| 17 | 28562 | ציבורי | 17313472 - 1 | -0.20 | 0.00 | -2.40 | -2.60 | 11.67 | |
| | | | 18110028 - 1 | -7.10 | 0.00 | -62.50 | -69.60 | 1.57 | |
| | | | 21262496 - 1 | -3.80 | 0.00 | -149.00 | -152.80 | 24.47 | |
| | | | 21262500 - 1 | 871.60 | 0.00 | 49,036.70 | 49,908.30 | 203.20 | |
| | | | 22009782 - 1 | -87.80 | 0.00 | -742.40 | -830.20 | 6.67 | |
| | | | 22009782 - 2 | -62.10 | 0.00 | -694.70 | -756.80 | 7.54 | |
| | | | 22009782 - 3 | -91.50 | 0.00 | -924.10 | -1,015.60 | 4.75 | |
| | | | 22009782 - 4 | -534.90 | 0.00 | -2,757.00 | -3,291.90 | 8.87 | |
| | | | 22009811 - 1 | -415.00 | 0.00 | -1,915.80 | -2,330.80 | 193.72 | |
| | | | 22009811 - 2 | -222.90 | 0.00 | -2,010.90 | -2,233.80 | 11.67 | |
| | | | 22009811 - 3 | -300.80 | 0.00 | -2,430.20 | -2,731.00 | 10.86 | |
| | | | 22344388 - 1 | -1.00 | 0.00 | -335.70 | -336.70 | 7.08 | |
| | | | 22344389 - 1 | -1.00 | 0.00 | -386.60 | -387.60 | 10.34 | |
| | | | 22344770 - 1 | -0.10 | 0.00 | -396.60 | -396.70 | 10.67 | |
| | | | 23000475 - 1 | 17,886.00 | 0.00 | 78,570.00 | 96,456.00 | 3,987.48 | |
| | | | 23000475 - 2 | -4,050.00 | 0.00 | -37,871.60 | -41,921.60 | 156.77 | |
| | | | 23000475 - 3 | -4,318.20 | 0.00 | -26,633.40 | -30,951.60 | 78.79 | |
| | | | 23000475 - 4 | -554.40 | 0.00 | -2,921.60 | -3,476.00 | 88.35 | |
| | | | 23000476 - 1 | -450.80 | 0.00 | -3,929.20 | -4,380.00 | 21.03 | |
| | | | 23000476 - 2 | -355.00 | 0.00 | -3,677.50 | -4,032.50 | 4,912.08 | |
| | | | 23000476 - 4 | -9,842.40 | 0.00 | -55,120.80 | -64,963.20 | 151.34 | |
| | | | 23000477 - 2 | -1,321.20 | 0.00 | -6,235.20 | -7,556.40 | 29.77 | |
| | | | 23000477 - 3 | -1,354.30 | 0.00 | -6,546.00 | -7,900.30 | 19.62 | |
| | | | 23000477 - 4 | -3,888.00 | 0.00 | -24,912.00 | -28,800.00 | 90.36 | |
| | | | 23000478 - 1 | 19,854.00 | 0.00 | 146,484.00 | 166,338.00 | 495.78 | |
| | | | 23000478 - 2 | -3,348.60 | 0.00 | -34,938.60 | -38,287.20 | 183.22 | |
| | | | 23000478 - 3 | -4,258.80 | 0.00 | -41,346.00 | -45,604.80 | 187.46 | |
| | | | 23000478 - 4 | -261.60 | 0.00 | -918.00 | -1,179.60 | 65.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,880.10 | 0.00 | 16,232.90 | 19,113.00 | | |
| 18 | 52345 | רותם אנרגיה | 22009782 - 2 | 62.10 | 0.00 | 694.70 | 756.80 | 7.54 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 62.10 | 0.00 | 694.70 | 756.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,611.60 | 0.00 | 274,090.70 | 312,702.30 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 312,702.30 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 38,611.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 274,090.70)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 49168 | פוטוולטאי | 1 - 21262500 | 871.60 | 0.00 | 49,036.70 | 49,908.30 | 203.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 871.60 | 0.00 | 49,036.70 | 49,908.30 | | |
| 2 | 28542 | ראשי שנאי 1 | 1 - 23000475 | 17,886.00 | 0.00 | 78,570.00 | 96,456.00 | 3,987.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,886.00 | 0.00 | 78,570.00 | 96,456.00 | | |
| 3 | 28550 | ראשי שנאי 2 | 1 - 23000478 | 19,854.00 | 0.00 | 146,484.00 | 166,338.00 | 495.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19,854.00 | 0.00 | 146,484.00 | 166,338.00 | | |

