



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (31/07/24 - 01/07/24)

תאריך הפקה: 04/08/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	לוח מ"א* (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	180.00	0.00	1,225.60	1,405.60	10.28	
			סה"כ צריכה	180.00	0.00	1,225.60	1,405.60		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	4,440.00	0.00	25,186.20	29,626.20	200.14	
			סה"כ צריכה	4,440.00	0.00	25,186.20	29,626.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	1,225.20	0.00	11,106.60	12,331.80	138.33	
			סה"כ צריכה	1,225.20	0.00	11,106.60	12,331.80		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	106.65	0.00	471.02	577.67	2.56	
			22009804 - 2	1.04	0.00	4.91	5.95	18.90	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	5.24	5.24		
			22009805 - 1	39.56	0.00	139.31	178.87	5.20	
			22009805 - 2	102.94	0.00	469.49	572.43	17.48	
			22009805 - 3	101.35	0.00	471.16	572.51	3.25	
			22009805 - 4	273.24	0.00	1,238.76	1,512.00	7.45	
			22009810 - 1	59.71	0.00	383.93	443.64	9.94	
			22009810 - 3	0.05	0.00	0.44	0.49	1.78	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			28029790 - 1	188.25	0.00	978.98	1,167.24		
			סה"כ צריכה	872.80	0.00	4,163.23	5,036.03		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	1,309.60	0.00	6,968.00	8,277.60	26.27	
			סה"כ צריכה	1,309.60	0.00	6,968.00	8,277.60		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	26.66	0.00	117.75	144.42	2.56	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.31	1.31		
			22009805 - 3	25.34	0.00	117.79	143.13	3.25	
			22009805 - 4	68.31	0.00	309.69	378.00	7.45	
			22009810 - 1	14.93	0.00	95.98	110.91	9.94	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.11	0.12	1.78	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		291.81	244.75	0.00	47.06	28029790 - 1			
		1,069.70	887.38	0.00	182.31	סה"כ צריכה			
	1.90	1,097.25	889.10	0.00	208.15	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.13	14.95	12.03	0.00	2.93	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.56	144.42	117.75	0.00	26.66	22009804 - 1			
	18.90	11.89	9.81	0.00	2.08	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		1.31	1.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.20	357.91	278.75	0.00	79.16	22009805 - 1			
	17.48	1,145.64	939.61	0.00	206.03	22009805 - 2			
	3.25	143.13	117.79	0.00	25.34	22009805 - 3			
	7.45	378.00	309.69	0.00	68.31	22009805 - 4			
	2.91	290.20	235.80	0.00	54.40	22009808 - 1			
	9.94	110.91	95.98	0.00	14.93	22009810 - 1			
	1.78	0.12	0.11	0.00	0.01	22009810 - 3			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		291.81	244.75	0.00	47.06	28029790 - 1			
		3,987.54	3,252.49	0.00	735.05	סה"כ צריכה			
	1.90	-182.87	-148.18	0.00	-34.69	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.06	-119.29	-96.95	0.00	-22.34	22009802 - 2			
	1.23	-141.75	-115.22	0.00	-26.53	22009802 - 3			
	0.29	-8.83	-7.42	0.00	-1.41	22009802 - 4			
	2.27	-172.02	-140.47	0.00	-31.55	22009803 - 1			
	0.13	-14.95	-12.02	0.00	-2.92	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.35	929.23	743.77	0.00	185.47	22009803 - 4			
		289.52	223.50	0.00	66.02	סה"כ צריכה			
	1.06	715.75	581.70	0.00	134.05	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.13	14.95	12.03	0.00	2.93	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.56	144.42	117.75	0.00	26.66	22009804 - 1			
	18.90	12.98	10.70	0.00	2.27	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		1.31	1.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.20	390.45	304.10	0.00	86.35	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	224.70	0.00	1,024.80	1,249.50	17.48	
			22009805 - 3	25.34	0.00	117.79	143.13	3.25	
			22009805 - 4	68.31	0.00	309.69	378.00	7.45	
			22009808 - 2	130.60	0.00	509.40	640.00	3.47	
			22009810 - 1	14.93	0.00	95.98	110.91	9.94	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.11	0.12	1.78	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			28029790 - 1	47.06	0.00	244.75	291.81		
			סה"כ צריכה	763.22	0.00	3,330.11	4,093.32		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-34.69	0.00	-148.18	-182.87	1.90	
			22009802 - 2	-22.34	0.00	-96.95	-119.29	1.06	
			22009802 - 3	-26.53	0.00	-115.22	-141.75	1.23	
			22009802 - 4	-1.41	0.00	-7.42	-8.83	0.29	
			22009803 - 1	-31.55	0.00	-140.47	-172.02	2.27	
			22009803 - 2	-2.92	0.00	-12.02	-14.95	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	185.47	0.00	743.77	929.23	9.35	
			סה"כ צריכה	66.02	0.00	223.50	289.52		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	159.20	0.00	691.30	850.50	1.23	
			22009803 - 2	2.93	0.00	12.03	14.95	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	26.66	0.00	117.75	144.42	2.56	
			22009804 - 2	1.51	0.00	7.14	8.65	18.90	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.31	1.31		
			22009805 - 1	57.57	0.00	202.73	260.30	5.20	
			22009805 - 2	149.85	0.00	683.41	833.26	17.48	
			22009805 - 3	25.34	0.00	117.79	143.13	3.25	
			22009805 - 4	68.31	0.00	309.69	378.00	7.45	
			22009808 - 3	118.60	0.00	2,614.80	2,733.40	27.77	
			22009810 - 1	14.93	0.00	95.98	110.91	9.94	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.11	0.12	1.78	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			28029790 - 1	47.06	0.00	244.75	291.81		
			סה"כ צריכה	671.97	0.00	5,098.79	5,770.76		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-34.69	0.00	-148.18	-182.87	1.90	
			22009802 - 2	-22.34	0.00	-96.95	-119.29	1.06	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.23	-141.75	-115.22	0.00	-26.53	22009802 - 3			
	0.29	-8.83	-7.42	0.00	-1.41	22009802 - 4			
	2.27	-172.02	-140.47	0.00	-31.55	22009803 - 1			
	0.13	-14.95	-12.02	0.00	-2.92	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.35	929.23	743.77	0.00	185.47	22009803 - 4			
		289.52	223.50	0.00	66.02	סה"כ צריכה			
	0.29	53.00	44.55	0.00	8.45	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.13	14.95	12.02	0.00	2.92	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.56	144.42	117.75	0.00	26.66	22009804 - 1			
	18.90	11.35	9.37	0.00	1.99	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		1.31	1.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.20	341.64	266.08	0.00	75.56	22009805 - 1			
	17.48	1,093.32	896.70	0.00	196.62	22009805 - 2			
	3.25	143.13	117.79	0.00	25.34	22009805 - 3			
	7.45	378.00	309.69	0.00	68.31	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	9.94	110.91	95.98	0.00	14.93	22009810 - 1			
	1.78	0.12	0.11	0.00	0.01	22009810 - 3			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		291.81	244.75	0.00	47.06	28029790 - 1			
		2,583.96	2,116.11	0.00	467.85	סה"כ צריכה			
	1.90	-182.87	-148.18	0.00	-34.69	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.06	-119.29	-96.95	0.00	-22.34	22009802 - 2			
	1.23	-141.75	-115.22	0.00	-26.53	22009802 - 3			
	0.29	-8.83	-7.42	0.00	-1.41	22009802 - 4			
	2.27	-172.02	-140.47	0.00	-31.55	22009803 - 1			
	0.13	-14.95	-12.02	0.00	-2.92	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.35	929.23	743.77	0.00	185.47	22009803 - 4			
		289.52	223.50	0.00	66.02	סה"כ צריכה			
	1.90	-182.87	-148.18	0.00	-34.69	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.06	-119.29	-96.95	0.00	-22.34	22009802 - 2			
	1.23	-141.75	-115.22	0.00	-26.53	22009802 - 3			
	0.29	-8.83	-7.42	0.00	-1.41	22009802 - 4			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.27	-172.02	-140.47	0.00	-31.55	22009803 - 1			
	0.13	-14.95	-12.02	0.00	-2.92	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.35	929.23	743.77	0.00	185.47	22009803 - 4			
		289.52	223.50	0.00	66.02	סה"כ צריכה			
	2.27	1,032.10	842.80	0.00	189.30	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.13	14.95	12.03	0.00	2.93	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.56	144.42	117.75	0.00	26.66	22009804 - 1			
	18.90	16.22	13.38	0.00	2.84	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		1.31	1.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.20	488.06	380.12	0.00	107.94	22009805 - 1			
	17.48	1,561.88	1,281.00	0.00	280.88	22009805 - 2			
	3.25	143.13	117.79	0.00	25.34	22009805 - 3			
	7.45	378.00	309.69	0.00	68.31	22009805 - 4			
	6.49	1,306.40	1,035.80	0.00	270.60	22009806 - 3			
	9.94	110.91	95.98	0.00	14.93	22009810 - 1			
	1.78	0.12	0.11	0.00	0.01	22009810 - 3			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		291.81	244.75	0.00	47.06	28029790 - 1			
		5,489.31	4,452.51	0.00	1,036.80	סה"כ צריכה			
	0.13	14.95	12.03	0.00	2.93	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.56	144.42	117.75	0.00	26.66	22009804 - 1			
	18.90	14.06	11.60	0.00	2.46	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
		1.31	1.31	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.20	422.99	329.44	0.00	93.55	22009805 - 1			
	17.48	1,353.37	1,109.99	0.00	243.38	22009805 - 2			
	3.25	143.13	117.79	0.00	25.34	22009805 - 3			
	7.45	378.00	309.69	0.00	68.31	22009805 - 4			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	9.94	110.91	95.98	0.00	14.93	22009810 - 1			
	1.78	0.12	0.11	0.00	0.01	22009810 - 3			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		291.81	244.75	0.00	47.06	28029790 - 1			
		2,875.06	2,350.43	0.00	524.63	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-34.69	0.00	-148.18	-182.87	1.90	
			22009802 - 2	-22.34	0.00	-96.95	-119.29	1.06	
			22009802 - 3	-26.53	0.00	-115.22	-141.75	1.23	
			22009802 - 4	-1.41	0.00	-7.42	-8.83	0.29	
			22009803 - 1	-31.55	0.00	-140.47	-172.02	2.27	
			22009803 - 2	-2.92	0.00	-12.02	-14.95	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	185.47	0.00	743.77	929.23	9.35	
			סה"כ צריכה	66.02	0.00	223.50	289.52		
			סה"כ צריכה	12,805.53	0.00	71,478.44	84,283.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				84,283.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (12,805.53 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (71,478.44 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-208.15	0.00	-889.10	-1,097.25	1.90	
			22009802 - 2	-134.05	0.00	-581.70	-715.75	1.06	
			22009802 - 3	-159.20	0.00	-691.30	-850.50	1.23	
			22009802 - 4	-8.45	0.00	-44.55	-53.00	0.29	
			22009803 - 1	-189.30	0.00	-842.80	-1,032.10	2.27	
			22009803 - 2	-17.55	0.00	-72.15	-89.70	0.13	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	1,112.80	0.00	4,462.60	5,575.40	9.35	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	396.10	0.00	1,341.00	1,737.10		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.15	0.00	1.20	1.35	1.78	
			סה"כ צריכה	0.15	0.00	1.20	1.35		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	293.30	0.00	1,295.30	1,588.60	2.56	
			סה"כ צריכה	293.30	0.00	1,295.30	1,588.60		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	539.70	0.00	1,900.60	2,440.30	5.20	
			סה"כ צריכה	539.70	0.00	1,900.60	2,440.30		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	98.31	0.00	448.35	546.66	17.48	
			סה"כ צריכה	98.31	0.00	448.35	546.66		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	164.20	0.00	1,055.80	1,220.00	9.94	
			סה"כ צריכה	164.20	0.00	1,055.80	1,220.00		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	14.20	0.00	66.90	81.10	18.90	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	66.90	81.10		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	14.40	14.40		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	14.40	14.40		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	125.42	0.00	583.07	708.48	3.25	
			סה"כ צריכה	125.42	0.00	583.07	708.48		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	338.13	0.00	1,532.97	1,871.10	7.45	
			סה"כ צריכה	338.13	0.00	1,532.97	1,871.10		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	517.70	0.00	2,692.20	3,209.90		
			סה"כ צריכה	517.70	0.00	2,692.20	3,209.90		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	302.79	45,600.00	39,620.00	0.00	5,980.00	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		45,600.00	39,620.00	0.00	5,980.00	סה"כ צריכה			
	23.99	10,121.25	8,192.50	0.00	1,928.75	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		10,121.25	8,192.50	0.00	1,928.75	סה"כ צריכה			

