



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (31/07/24 - 01/07/24)

תאריך הפקה: 05/08/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21415	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	81011744 - 7	1,324.03	0.00	6,498.94	7,822.96	45.09	
			81011772 - 2	94.93	0.00	448.69	543.62	29.39	
			81011772 - 5	655.68	0.00	2,859.58	3,515.26	17.15	
			סה"כ צריכה	2,074.64	0.00	9,807.21	11,881.84		
2	21626	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חינוי	15114167 - 3	2,203.20	0.00	13,050.80	15,254.00	89.17	
			15114167 - 4	2,686.40	0.00	16,955.20	19,641.60	79.35	
			15114167 - 5	2,001.20	0.00	8,457.60	10,458.80	20.67	
			סה"כ צריכה	6,890.80	0.00	38,463.60	45,354.40		
3	30220	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חינוי (משרדים)	21055409 - 1	5,806.80	0.00	26,616.00	32,422.80	81.23	
			21055409 - 2	3,255.60	0.00	12,446.00	15,701.60	109.92	
			21055409 - 3	4,153.20	0.00	15,580.00	19,733.20	74.99	
			21055409 - 4	2,609.60	0.00	17,782.80	20,392.40	113.36	
			21055410 - 1	1,875.60	0.00	15,361.20	17,236.80	262.15	
			22026857 - 3	4,048.00	0.00	18,008.40	22,056.40	262.14	
			22026857 - 4	7,087.60	0.00	31,109.20	38,196.80	75.65	
			23000164 - 1	2,030.00	0.00	13,067.60	15,097.60	110.10	
			23000164 - 2	3,234.40	0.00	18,133.60	21,368.00	74.89	
						סה"כ צריכה	34,100.80	0.00	168,104.80
4	53369	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	367.33	0.00	1,610.80	1,978.13	17.40	
			81017095 - 3	364.05	0.00	1,742.70	2,106.75	53.40	
			81017095 - 4	682.80	0.00	2,414.40	3,097.20	62.40	
			81017113 - 3	745.00	0.00	3,178.90	3,923.90	65.20	
			81017113 - 4	147.35	0.00	562.27	709.62	12.40	
			סה"כ צריכה	2,306.53	0.00	9,509.07	11,815.60		
5	53361	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	81016953 - 2	75.20	0.00	412.40	487.60	0.40	
			81016953 - 3	6,440.40	0.00	21,851.40	28,291.80	252.00	
			81017143 - 1	9,372.80	0.00	37,413.60	46,786.40	249.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,761.00	0.00	8,623.60	10,384.60	34.20	
			81022271 - 2	23.00	0.00	3,807.60	3,830.60	33.60	
			81022271 - 3	1,271.20	0.00	16,853.60	18,124.80	175.60	
			סה"כ צריכה	18,943.60	0.00	88,962.20	107,905.80		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חיוני	14154690 - 1	376.20	0.00	34,145.40	34,521.60	220.21	
			14154690 - 2	1,495.20	0.00	18,575.60	20,070.80	67.01	
			14154690 - 3	0.00	0.00	7,993.60	7,993.60	119.14	
			14154692 - 10	0.00	0.00	962.40	962.40	82.66	
			18235007 - 11	3,800.40	0.00	43,405.20	47,205.60	245.71	
			18235007 - 12	2,002.20	0.00	50,400.00	52,402.20	238.24	
			סה"כ צריכה	7,674.00	0.00	155,482.20	163,156.20		
7	53869	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	1,469.30	0.00	6,443.20	7,912.50	17.40	
			81017095 - 3	1,456.20	0.00	6,970.80	8,427.00	53.40	
			81017095 - 4	2,731.20	0.00	9,657.60	12,388.80	62.40	
			81017113 - 3	2,980.00	0.00	12,715.60	15,695.60	65.20	
			81017113 - 4	589.40	0.00	2,249.10	2,838.50	12.40	
			סה"כ צריכה	9,226.10	0.00	38,036.30	47,262.40		
8	20632	שנאי בניין B	15114167 - 14	11,228.80	0.00	61,526.40	72,755.20	208.90	
			סה"כ צריכה	11,228.80	0.00	61,526.40	72,755.20		
9	20875	שנאי מס' 1 בניין "א"	81011744 - 8	41,896.06	0.00	193,576.83	235,472.90	621.57	
			סה"כ צריכה	41,896.06	0.00	193,576.83	235,472.90		
10	44791	שנאי ראשי T1 ב.חיוני חדש	18235007 - 15	17,189.70	0.00	148,417.00	165,606.70	5.95	
			סה"כ צריכה	17,189.70	0.00	148,417.00	165,606.70		
11	20559	שנאי ראשי T2 ב.חיוני	14154690 - 15	15,405.70	0.00	130,325.80	145,731.50	5.26	
			סה"כ צריכה	15,405.70	0.00	130,325.80	145,731.50		
12	20472	שנאי ראשי T3 ב.חיוני	14154684 - 15	20,126.80	0.00	92,739.90	112,866.70		
			סה"כ צריכה	20,126.80	0.00	92,739.90	112,866.70		
13	53350	שנאי ראשי מס 1 (QT1) בניין ג	23000164 - 4	27,560.00	0.00	135,570.00	163,130.00	437.50	
			סה"כ צריכה	27,560.00	0.00	135,570.00	163,130.00		
14	20918	שנאי ראשי מס 1 בניין ד	81017095 - 8	35,133.44	0.00	147,696.64	182,830.08	453.12	
			סה"כ צריכה	35,133.44	0.00	147,696.64	182,830.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	53348	שנאי ראשי מס 2 בניין ג (QT2)	23000222 - 4	25,400.00	0.00	119,340.00	144,740.00	515.95	
			סה"כ צריכה	25,400.00	0.00	119,340.00	144,740.00		
16	21354	שנאי ראשי מס 3 בניין ג (QT3)	22026890 - 1	47,485.00	0.00	202,950.00	250,435.00	489.85	
			סה"כ צריכה	47,485.00	0.00	202,950.00	250,435.00		
17	20907	שנאי ראשי מס 3 ב.ח בניין ד	81016953 - 4	41,269.76	0.00	173,388.80	214,658.56	509.44	
			סה"כ צריכה	41,269.76	0.00	173,388.80	214,658.56		
18	20958	שנאי ראשי מס' 2 בניין "ד"	81017154 - 5	13,111.68	0.00	82,401.72	95,513.40	401.41	
			סה"כ צריכה	13,111.68	0.00	82,401.72	95,513.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	117.50	0.00	555.80	673.30		
			סה"כ צריכה	117.50	0.00	555.80	673.30		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	169.18	0.00	741.06	910.23	1.26	
			81017140 - 6	174.37	0.00	879.30	1,053.67	9.81	
			81017140 - 7	1,068.95	0.00	5,280.24	6,349.19	24.72	
			סה"כ צריכה	1,412.50	0.00	6,900.59	8,313.09		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	200.88	0.00	844.07	1,044.94	3.20	
			81011804 - 2	664.44	0.00	2,728.13	3,392.57	6.34	
			סה"כ צריכה	865.32	0.00	3,572.19	4,437.51		
6	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,814.10	0.00	9,283.83	11,097.93	30.96	
			81010204 - 6	2,064.28	0.00	8,422.98	10,487.27	25.20	
			81011746 - 1	1,333.17	0.00	5,852.29	7,185.46	10.06	
			81011840 - 1	1,417.48	0.00	6,039.75	7,457.24	17.30	
			81011840 - 5	-29.58	0.00	-129.67	-159.25	0.22	
			סה"כ צריכה	6,599.46	0.00	29,469.19	36,068.65		
7	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	65.62	0.00	281.40	347.02	0.52	
			81011744 - 1	2,548.41	0.00	16,755.49	19,303.90	108.86	
			81011744 - 2	5,906.39	0.00	28,596.88	34,503.26	116.42	
			81011744 - 3	6,109.62	0.00	30,843.31	36,952.92	102.08	
			81011744 - 5	2,630.24	0.00	11,436.12	14,066.36	28.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17,260.26	0.00	87,913.20	105,173.46		
8	20890	בניין א מ"א ה. תקשורת גג עליון (חינוי - Q111)	81011804 - 1	1,381.73	0.00	6,459.47	7,841.21	21.52	
			סה"כ צריכה	1,381.73	0.00	6,459.47	7,841.21		
9	20941	בניין א מחסן טוגה 0.ק.	81017140 - 3	95.83	0.00	446.27	542.11	3.42	
			בניין א מ"א ק.קרקע	2,074.64	0.00	9,807.21	11,881.84		
			סה"כ צריכה	2,170.47	0.00	10,253.48	12,423.95		
10	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	29.58	0.00	129.67	159.25	0.22	
			סה"כ צריכה	29.58	0.00	129.67	159.25		
11	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	662.47	0.00	2,720.79	3,383.26	6.27	
			81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	379.23	0.00	1,181.43	1,560.66	4.52	
			81011840 - 6	124.64	0.00	515.14	639.78	0.91	
			סה"כ צריכה	1,166.33	0.00	4,417.36	5,583.69		
12	53335	בניין א קומה 01	81010204 - 3	332.64	0.00	2,280.84	2,613.48	9.77	
			81011746 - 2	2,663.84	0.00	10,140.54	12,804.38	31.42	
			81011746 - 5	867.48	0.00	3,932.54	4,800.02	8.50	
			סה"כ צריכה	3,863.96	0.00	16,353.92	20,217.88		
13	53336	בניין א קומה 02	81010204 - 2	283.14	0.00	1,827.94	2,111.08	8.03	
			81011746 - 3	1,566.10	0.00	6,539.90	8,106.00	23.55	
			81011746 - 6	573.36	0.00	2,554.21	3,127.57	4.61	
			סה"כ צריכה	2,422.60	0.00	10,922.04	13,344.64		
14	53337	בניין א קומה 03	81010204 - 1	669.30	0.00	3,245.72	3,915.02	9.64	
			81011746 - 4	2,907.47	0.00	10,415.98	13,323.44	34.24	
			81011746 - 7	994.10	0.00	4,142.94	5,137.04	10.50	
			סה"כ צריכה	4,570.86	0.00	17,804.64	22,375.50		
15	47425	בניין א קונטרופ קומה 01-	16254175 - 1	377.00	0.00	4,870.60	5,247.60	45.76	
			20281656 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	
			סה"כ צריכה	377.00	0.00	4,870.60	5,247.60		
16	30937	בניין ב מא ח.תקשורת חינוי	15114167 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	39.40	0.00	174.10	213.50	0.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 10	248.55	0.00	1,117.45	1,366.00	2.51	
			15114167 - 11	19.10	0.00	225.70	244.80	1.58	
			15114167 - 15	297.70	0.00	1,271.60	1,569.30	1.23	
			סה"כ צריכה	604.75	0.00	2,788.85	3,393.60		
18	21627	בניין ב קונטרופ ק.קרקע	15114167 - 2	308.40	0.00	1,666.40	1,974.80	7.42	
			15114167 - 7	1,007.20	0.00	5,088.80	6,096.00	20.78	
			15114167 - 12	92.80	0.00	399.60	492.40	1.90	
			בניין ב מ"א	2,869.60	0.00	14,897.22	17,766.83		
			סה"כ צריכה	4,278.00	0.00	22,052.02	26,330.03		
19	53338	בניין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	354.80	0.00	1,958.00	2,312.80	6.94	
			15114167 - 8	805.20	0.00	5,645.60	6,450.80	22.47	
			15114167 - 13	813.60	0.00	3,714.80	4,528.40	8.28	
			בניין ב מ"א	4,021.20	0.00	23,566.38	27,587.57		
			סה"כ צריכה	5,994.80	0.00	34,884.78	40,879.57		
20	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	306.60	0.00	1,849.20	2,155.80	265.45	
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	343.00	0.00	1,509.00	1,852.00	3.76	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	649.60	0.00	3,358.20	4,007.80		
21	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	1,106.20	0.00	4,550.80	5,657.00	264.25	
			23000221 - 2	117.30	0.00	566.80	684.10	5.20	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,007.28	0.00	4,875.88	5,883.15		
			סה"כ צריכה	2,230.78	0.00	9,993.48	12,224.25		
22	53341	בניין ג טוגה 09	22026841 - 3	797.60	0.00	3,712.60	4,510.20	9.32	
			23000159 - 2	42.30	0.00	142.00	184.30	1.17	
			בניין ג מיזוג אוויר	691.47	0.00	3,672.53	4,364.00		
			סה"כ צריכה	1,531.37	0.00	7,527.13	9,058.50		
23	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	280.10	0.00	1,224.60	1,504.70	8.84	
			22344643 - 1	622.80	0.00	2,539.40	3,162.20	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	743.34	0.00	3,586.21	4,329.55		
			סה"כ צריכה	1,646.24	0.00	7,350.21	8,996.45		
24	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	16092159 - 2	1,781.00	0.00	7,299.40	9,080.40	265.15	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026841 - 2	1,702.60	0.00	7,859.00	9,561.60	22.28	
			23000165 - 1	286.60	0.00	1,680.40	1,967.00	9.78	
			23000197 - 1	-6.10	0.00	-33.55	-39.65	2.45	
			23000222 - 3	197.90	0.00	892.30	1,090.20	5.93	
			23000223 - 4	157.40	0.00	637.30	794.70	5.10	
			23000437 - 4	1,520.20	0.00	6,570.80	8,091.00	16.09	
			בניין ג מיזוג אוויר	4,642.94	0.00	23,729.26	28,372.21		
			סה"כ צריכה	10,282.54	0.00	48,634.91	58,917.46		
25	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	0.80	0.00	679.50	680.30	12.31	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	679.50	680.30		
26	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	644.40	0.00	3,422.60	4,067.00	262.74	
			22344658 - 1	105.20	0.00	725.50	830.70	4.41	
			22344666 - 1	1,071.70	0.00	6,170.70	7,242.40	21.88	
			23000165 - 3	106.00	0.00	963.00	1,069.00	6.46	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,586.70	0.00	10,748.92	12,335.62		
			סה"כ צריכה	3,514.00	0.00	22,030.72	25,544.72		
27	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח 41F)	21055410 - 2	77.50	0.00	453.30	530.80	6.31	
			סה"כ צריכה	77.50	0.00	453.30	530.80		
28	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	22026567 - 1	0.00	0.00	1,595.60	1,595.60	65.74	
			22026567 - 2	835.60	0.00	8,711.60	9,547.20	104.05	
			22026586 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 1	6,344.80	0.00	24,990.00	31,334.80	65.66	
			23000170 - 3	8,658.40	0.00	35,558.40	44,216.80	76.13	
			23000170 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	
			סה"כ צריכה	15,838.80	0.00	70,855.60	86,694.40		
29	53344	בניין ג סוני קומה 01	22026834 - 1	10,094.60	0.00	43,347.40	53,442.00	91.68	
			23000221 - 1	481.70	0.00	1,864.20	2,345.90	9.81	
			בניין ג מיזוג אוויר	8,707.21	0.00	43,076.09	51,783.29		
			סה"כ צריכה	19,283.51	0.00	88,287.69	107,571.19		
30	53343	בניין ג סוני קומה 06	16092158 - 3	1,605.80	0.00	6,742.80	8,348.60	260.66	
			23000222 - 2	868.00	0.00	2,536.70	3,404.70	16.15	
			בניין ג מיזוג אוויר	2,036.62	0.00	8,841.19	10,877.81		
			סה"כ צריכה	4,510.42	0.00	18,120.69	22,631.11		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	21406	בניין ג סוני קומה 08	1 - 22344660	2,027.30	0.00	8,159.50	10,186.80	24.20	
			3 - 23000195	218.30	0.00	829.00	1,047.30	5.72	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,848.75	0.00	8,563.94	10,412.69		
			סה"כ צריכה	4,094.35	0.00	17,552.44	21,646.79		
32	21403	בניין ג סוני קומה 11	4 - 22026834	6,903.60	0.00	29,911.20	36,814.80	65.62	
			2 - 23000165	294.30	0.00	1,372.80	1,667.10	6.58	
			מיזוג אוויר	5,925.85	0.00	29,806.34	35,732.19		
			סה"כ צריכה	13,123.75	0.00	61,090.34	74,214.09		
33	21402	בניין ג ציבורי	4 - 22026564	162.70	0.00	681.40	844.10	3.49	
			3 - 22026567	7.60	0.00	94.60	102.20	4.26	
			1 - 22026829	43.40	0.00	321.55	364.95	3.52	
			2 - 22026890	943.80	0.00	4,715.40	5,659.20	28.99	
			3 - 22026890	468.05	0.00	1,915.05	2,383.10	7.00	
			4 - 22026890	1,071.20	0.00	4,640.10	5,711.30	10.71	
			4 - 23000165	934.40	0.00	4,181.70	5,116.10	11.07	
			2 - 23000170	442.95	0.00	1,946.60	2,389.55	3.42	
			סה"כ צריכה	4,074.10	0.00	18,496.40	22,570.50		
			34	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	2 - 16092158	869.00	0.00	3,572.60
2 - 22026834	2,115.20	0.00				7,262.40	9,377.60	19.12	
3 - 22026834	1,699.80	0.00				6,584.80	8,284.60	24.63	
3 - 23000221	1,538.90	0.00				5,763.80	7,302.70	21.19	
4 - 23000221	331.40	0.00				1,514.70	1,846.10	10.32	
1 - 23000222	312.10	0.00				1,270.30	1,582.40	7.78	
מיזוג אוויר	5,652.94	0.00				24,742.01	30,394.94		
סה"כ צריכה	12,519.34	0.00				50,710.61	63,229.94		
35	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	1 - 16092159	1,231.20	0.00	5,712.20	6,943.40	265.22	
			3 - 23000159	296.50	0.00	1,070.60	1,367.10	5.29	
			מיזוג אוויר	1,257.72	0.00	6,462.42	7,720.14		
			סה"כ צריכה	2,785.42	0.00	13,245.22	16,030.64		
36	21436	בניין ד קומה 04 DRIVES	5 - 81022687	28.40	0.00	118.20	146.60	0.70	
			1 - 81029703	79.20	0.00	349.10	428.30	0.90	
			6 - 81029703	327.90	0.00	1,331.60	1,659.50	4.00	
			7 - 81029703	119.90	0.00	581.60	701.50	3.60	
			מיזוג אוויר	536.39	0.00	2,426.50	2,962.89		
			סה"כ צריכה	1,091.79	0.00	4,807.00	5,898.79		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	21453	בניין ד אבויו	81017113 - 8	971.00	0.00	4,721.40	5,692.40	12.20	
			81017143 - 3	1,077.60	0.00	4,834.00	5,911.60	11.60	
			81022271 - 5	250.80	0.00	1,288.60	1,539.40	4.00	
			81036657 - 2	128.80	0.00	939.60	1,068.40	3.40	
			מיזוג אוויר	2,345.10	0.00	12,011.28	14,356.38		
			סה"כ צריכה	4,773.30	0.00	23,794.88	28,568.18		
38	53345	בניין ד אי.ו.קום ק.קרקע	81021312 - 3	88.40	0.00	605.95	694.35	2.55	
			81021312 - 7	0.10	0.00	0.30	0.40		
			בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)	2,306.53	0.00	9,509.07	11,815.60		
			סה"כ צריכה	2,395.03	0.00	10,115.33	12,510.35		
39	21447	בניין ד אי.ו.קום קומה 04	81029703 - 4	33.50	0.00	218.60	252.10	1.20	
			81029703 - 5	548.80	0.00	2,880.90	3,429.70	6.20	
			מיזוג אוויר	562.37	0.00	3,159.39	3,721.76		
			סה"כ צריכה	1,144.67	0.00	6,258.89	7,403.56		
40	21441	בניין ד אשטרום פורט	81017095 - 6	1,099.20	0.00	3,420.00	4,519.20	11.00	
			81017154 - 7	404.42	0.00	787.27	1,191.69	8.54	
			81022265 - 2	1,702.80	0.00	5,526.60	7,229.40	15.20	
			81036657 - 7	205.20	0.00	2,180.40	2,385.60	7.40	
			מיזוג אוויר	3,294.87	0.00	12,144.47	15,439.34		
			סה"כ צריכה	6,706.49	0.00	24,058.74	30,765.23		
41	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	58.00	0.00	1,541.00	1,599.00	16.50	
			סה"כ צריכה	58.00	0.00	1,541.00	1,599.00		
42	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	1,291.20	0.00	4,982.80	6,274.00	13.00	
			81017154 - 6	348.25	0.00	1,368.90	1,717.15	4.50	
			מיזוג אוויר	1,583.34	0.00	6,474.43	8,057.77		
			סה"כ צריכה	3,222.79	0.00	12,826.13	16,048.92		
43	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	106.50	0.00	409.30	515.80	1.30	
			81021312 - 6	0.10	0.00	0.40	0.50		
			סה"כ צריכה	106.60	0.00	409.70	516.30		
44	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	14,788.80	0.00	64,238.40	79,027.20	114.00	
			81017113 - 7	3,726.60	0.00	15,976.70	19,703.30	29.50	
			81017143 - 5	10,813.00	0.00	47,024.40	57,837.40	95.60	
			סה"כ צריכה	29,328.40	0.00	127,239.50	156,567.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	1,505.20	0.00	6,358.20	7,863.40	12.40	
		מיזוג אוויר		1,453.69	0.00	6,481.05	7,934.74		
		סה"כ צריכה		2,958.89	0.00	12,839.25	15,798.14		
46	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	1,101.98	0.00	4,832.40	5,934.38	17.40	
			81017095 - 3	1,092.15	0.00	5,228.10	6,320.25	53.40	
			81017095 - 4	2,048.40	0.00	7,243.20	9,291.60	62.40	
			81017113 - 3	2,235.00	0.00	9,536.70	11,771.70	65.20	
			81017113 - 4	442.05	0.00	1,686.82	2,128.87	12.40	
		סה"כ צריכה		6,919.58	0.00	28,527.23	35,446.80		
47	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	145.40	0.00	817.20	962.60	2.80	
			81022687 - 1	4.70	0.00	91.20	95.90	0.60	
		מיזוג אוויר		144.96	0.00	925.95	1,070.92		
		סה"כ צריכה		295.06	0.00	1,834.35	2,129.42		
48	56879	בניין ד עמדת טעינה	81022633 - 1	0.00	0.00	244.20	244.20	3.80	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	244.20	244.20		
49	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			14154664 - 2	89.40	0.00	770.80	860.20	7.84	
			81017095 - 1	26.00	0.00	104.40	130.40	0.30	
			81017095 - 5	426.60	0.00	1,367.90	1,794.50	4.50	
			81017111 - 2	471.40	0.00	2,039.90	2,511.30	3.80	
			81017113 - 1	1,933.80	0.00	10,041.00	11,974.80	39.60	
			81017113 - 2	1,943.90	0.00	8,438.70	10,382.60	16.30	
			81017113 - 6	283.90	0.00	1,232.40	1,516.30	2.20	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	871.41	0.00	3,843.71	4,715.12	7.08	
		סה"כ צריכה		6,046.41	0.00	27,838.81	33,885.22		
50	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09	81016953 - 7	586.80	0.00	2,357.40	2,944.20	10.00	
			81016953 - 8	606.80	0.00	3,056.80	3,663.60	13.80	
			81017143 - 6	950.80	0.00	4,304.40	5,255.20	12.00	
			81022271 - 8	118.60	0.00	680.40	799.00	2.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036657 - 4	100.60	0.00	862.80	963.40	9.60	
			81036657 - 5	56.60	0.00	463.60	520.20	6.60	
			מיזוג אוויר	2,337.37	0.00	11,951.96	14,289.33		
			סה"כ צריכה	4,757.57	0.00	23,677.36	28,434.93		
52	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	2,319.60	0.00	10,553.00	12,872.60	21.60	
			81022265 - 1	3,682.60	0.00	16,062.00	19,744.60	35.20	
			81022504 - 1	234.10	0.00	1,371.10	1,605.20	4.50	
			81022504 - 3	162.90	0.00	850.20	1,013.10	2.50	
			81022687 - 2	19.00	0.00	227.10	246.10	2.20	
			81022687 - 3	27.10	0.00	181.40	208.50	1.00	
			81036657 - 6	354.60	0.00	2,697.00	3,051.60	9.40	
			מיזוג אוויר	6,567.19	0.00	32,558.97	39,126.16		
			סה"כ צריכה	13,367.09	0.00	64,500.77	77,867.86		
53	21432	בניין ד תמורה מלאה קומה 03	81022504 - 4	87.40	0.00	621.50	708.90	1.30	
			81022687 - 4	35.10	0.00	191.00	226.10	0.90	
			מיזוג אוויר	118.31	0.00	828.20	946.51		
			סה"כ צריכה	240.81	0.00	1,640.70	1,881.51		
54	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	297.40	0.00	1,379.90	1,677.30	2.61	
			14154692 - 5	0.60	0.00	3.50	4.10	0.30	
			18235007 - 10	349.20	0.00	2,634.80	2,984.00	11.56	
			סה"כ צריכה	647.20	0.00	4,018.20	4,665.40		
55	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	190.00	0.00	867.60	1,057.60	131.49	
			18017253 - 2	320.00	0.00	1,564.50	1,884.50	130.90	
			מיזוג אוויר	136.87	0.00	2,764.55	2,901.42		
			סה"כ צריכה	646.87	0.00	5,196.65	5,843.52		
57	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	2.80	2.80	0.34	
			16092212 - 1	-126.75	0.00	-526.65	-653.40	131.10	
			16092212 - 2	-95.00	0.00	-433.80	-528.80	131.49	
			16092212 - 3	202.60	0.00	812.09	1,014.69	5.09	
			מיזוג אוויר	-5.14	0.00	-165.46	-170.60		
			סה"כ צריכה	-24.29	0.00	-311.02	-335.31		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
58	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	666.10	0.00	2,976.20	3,642.30	6.02	
			14154690 - 5	624.40	0.00	4,794.00	5,418.40	21.26	
			14154692 - 4	0.00	0.00	6.50	6.50	0.32	
			מיזוג אוויר	346.34	0.00	8,839.72	9,186.06		
			סה"כ צריכה	1,636.84	0.00	16,616.42	18,253.26		
59	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	2,217.60	0.00	10,114.00	12,331.60	105.01	
			14154687 - 2	1,980.80	0.00	8,858.40	10,839.20	80.66	
			14154687 - 3	3,390.80	0.00	15,934.80	19,325.60	74.09	
			14154687 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,589.20	0.00	34,907.20	42,496.40		
60	21623	בניין ה לייד ספייס קומה 12	16092212 - 1	253.50	0.00	1,053.30	1,306.80	131.10	
			18017253 - 1	239.20	0.00	1,304.60	1,543.80	131.27	
			מיזוג אוויר	132.23	0.00	2,680.21	2,812.44		
			סה"כ צריכה	624.93	0.00	5,038.11	5,663.04		
61	22284	בניין ה לייד ספייס קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	2.80	2.80	0.34	
			16092212 - 1	-126.75	0.00	-526.65	-653.40	131.10	
			16092212 - 2	-95.00	0.00	-433.80	-528.80	131.49	
			16092212 - 3	202.60	0.00	812.09	1,014.69	5.09	
			מיזוג אוויר	-5.14	0.00	-165.46	-170.60		
			סה"כ צריכה	-24.29	0.00	-311.02	-335.31		
62	44928	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	1,310.80	0.00	5,788.30	7,099.10	9.67	
			14154687 - 10	165.10	0.00	727.80	892.90	1.61	
			14154687 - 11	168.40	0.00	757.40	925.80	1.54	
			14154690 - 10	1,341.60	0.00	6,407.20	7,748.80	20.43	
			14154692 - 7	6.50	0.00	10.20	16.70	0.41	
			14154692 - 8	7.80	0.00	38.70	46.50	0.50	
			18235007 - 9	1,311.00	0.00	6,241.80	7,552.80	18.14	
			מיזוג אוויר	1,157.04	0.00	22,701.35	23,858.39		
			סה"כ צריכה	5,468.24	0.00	42,672.75	48,140.99		
			63	21565	בניין ה ציבורי	14154664 - 4	309.45	0.00	1,355.00
14154664 - 5	0.00	0.00				0.00	0.00		
14154664 - 6	1.30	0.00				8.15	9.45	0.62	
14154664 - 7	48.95	0.00				216.95	265.90	5.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154664 - 8	17.45	0.00	120.05	137.50	0.87	
			14154664 - 9	15.20	0.00	96.30	111.50	0.87	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	1,126.30	0.00	6,506.60	7,632.90	0.15	
			14154683 - 2	80.50	0.00	359.40	439.90	0.80	
			14154683 - 8	450.40	0.00	1,097.20	1,547.60	4.47	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	912.10	0.00	4,549.30	5,461.40	8.88	
			14154684 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 5	267.10	0.00	1,340.50	1,607.60	6.35	
			14154687 - 14	15.40	0.00	81.50	96.90	0.52	
			14154692 - 2	1,929.50	0.00	8,817.40	10,746.90	18.66	
			18235007 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,173.65	0.00	24,548.35	29,722.00		
64	50769	בניין ה קוואלקום חדר UPS ק.08	15112884 - 1	2,992.00	0.00	13,381.90	16,373.90		
			סה"כ צריכה	2,992.00	0.00	13,381.90	16,373.90		
65	53356	בניין ה קוואלקום קומה 08	14154683 - 1	95.60	0.00	397.00	492.60	1.00	
			14154684 - 10	0.00	0.00	97.80	97.80	0.71	
			14154690 - 11	756.60	0.00	3,754.40	4,511.00	20.74	
			מיזוג אוויר	228.71	0.00	4,830.04	5,058.75		
			סה"כ צריכה	1,080.91	0.00	9,079.24	10,160.15		
66	30281	בניין ה קוילט (הכול ראשי) קומות 05-06	14154683 - 3	165.60	0.00	748.80	914.40	1.41	
			14154683 - 4	1,663.00	0.00	7,301.30	8,964.30	12.79	
			14154684 - 7	29.50	0.00	45.40	74.90	2.89	
			14154684 - 8	0.00	0.00	11.10	11.10	0.24	
			14154690 - 12	2,459.80	0.00	11,357.20	13,817.00	25.58	
			18235007 - 1	6,566.20	0.00	27,707.00	34,273.20	54.87	
			מיזוג אוויר	2,921.06	0.00	53,618.72	56,539.79		
			סה"כ צריכה	13,805.16	0.00	100,789.52	114,594.69		
67	21546	בניין ה קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	215.40	0.00	1,036.10	1,251.50	2.19	
			14154684 - 6	0.70	0.00	83.90	84.60	2.99	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154690 - 14	1,161.80	0.00	6,970.80	8,132.60	22.87	
			15091163 - 2	889.60	0.00	4,324.40	5,214.00	263.74	
			מיזוג אוויר	608.55	0.00	14,112.27	14,720.82		
			סה"כ צריכה	2,876.05	0.00	26,527.47	29,403.52		
68	53358	בניין ה רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	0.00	0.00	3.10	3.10	0.22	
			14154687 - 8	151.30	0.00	669.40	820.70	1.25	
			18235007 - 14	612.20	0.00	3,780.60	4,392.80	12.34	
			מיזוג אוויר	204.91	0.00	5,061.81	5,266.72		
			סה"כ צריכה	968.41	0.00	9,514.91	10,483.32		
69	53355	בניין הרמון ספיס קומה 09	14154687 - 12	160.30	0.00	718.80	879.10	1.47	
			14154692 - 9	0.00	0.00	7.80	7.80	0.25	
			16254105 - 3	514.30	0.00	1,821.50	2,335.80	14.94	
			מיזוג אוויר	181.05	0.00	2,896.41	3,077.46		
			סה"כ צריכה	855.65	0.00	5,444.51	6,300.16		
70	50763	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	30.10	30.10	0.34	
			14154684 - 4	0.00	0.00	10.30	10.30	0.23	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	1,150.40	0.00	5,013.00	6,163.40	9.04	
			14154687 - 7	337.90	0.00	1,569.70	1,907.60	4.24	
			14154690 - 6	117.80	0.00	3,067.80	3,185.60	18.83	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	3,238.40	0.00	14,609.60	17,848.00	35.48	
			18235007 - 13	1,741.40	0.00	9,400.80	11,142.20	24.76	
			מיזוג אוויר	1,767.52	0.00	38,308.03	40,075.55		
			סה"כ צריכה	8,353.42	0.00	72,009.33	80,362.75		
71	21434	חניונים קרקעיים	22026564 - 3	45.70	0.00	200.35	246.05	0.34	
			22026829 - 1	-43.40	0.00	-321.55	-364.95	3.52	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22344653 - 1	9,638.90	0.00	45,737.60	55,376.50	132.20	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			81017111 - 1	65.00	0.00	289.60	354.60	0.50	
			81022271 - 4	614.80	0.00	2,546.80	3,161.60	6.60	
			סה"כ צריכה	10,321.00	0.00	48,452.80	58,773.80		
72	50761	סוני לוח ממ"ד חניון 01- (ב.ח. 54F)	21055410 - 3	0.00	0.00	1.10	1.10	0.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.10			
73	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2- (ב.ח. 3F)	17313175 - 1	1,026.40	0.00	4,512.10	5,538.50	8.45	
			סה"כ צריכה	1,026.40	0.00	4,512.10	5,538.50		
74	21304	קוואלקום UPS קומת חניון 02-	22026827 - 4	23,568.00	0.00	103,524.00	127,092.00	179.60	
			סה"כ צריכה	23,568.00	0.00	103,524.00	127,092.00		
			סה"כ צריכה	320,275.47	0.00	1,595,500.61	1,915,776.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,915,776.08		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 320,275.47)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 1,595,500.61)

